



副本



DZJC202312016-68

检测报告

报告编号(NO.): DZJC20250328004

项目名称: 废水、废气、噪声检测

受检单位: 金乡县人民医院

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 03 月 28 日

山东大洲环境检测有限公司

Dazhou Testing Technology Co.,Ltd.



报 告 声 明

- 1、报告无“MA章”、“山东大洲环境检测有限公司检验检测专用章”、“正本”或“副本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东大洲环境检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

检测业务联系电话及传真：17661339050

邮政编码：272000

地址：山东省济宁市任城区运河经济开发区工业路
(山东鲁宝橡塑管带有限公司院内)



检测报告

DZ4-JS-01-118-2024

报告编号(NO.): DZJC20250328004

第 1 页 共 6 页

委托单位	山东中蓝环保科技有限公司				
受检单位	金乡县人民医院				
受检单位地址	金乡县城金司路 43 号				
样品名称	采样地点	样品状态			
无组织废气	企业厂界（上下风向）	气态、液态			
有组织废气	锅炉排气筒	气态			
废水	废水排放口	浅黄色、无气味、无浮油液体			
噪声	企业厂界	——			
采样日期	2025.03.20、2025.03.24				
采样人员	王培闯、刘凤硕、宫金蔚、闫法伟、张祥博				
执行标准	——				
检测项目及主要设备	见附表				
结论	仅提供数据，不作判定。 				
编制人员	刘小刚	审核人	王培闯	授权签字人	刘小刚
编制时间	2025.3.28	审核时间	2025.3.28	签字时间	2025.3.28

检测报告

DZ4-JS-01-118-2024

报告编号(NO.): DZJC20250328004

第 2 页 共 6 页

气象参数统计表

采样日期	时间	风向	风速(m/s)	气温(°C)	气压(kPa)	低云量	总云量
2025.03.24	12:10	南	1.5	17.6	100.5	2	3
	13:10	南	1.3	18.1	100.4	1	3
	14:20	南	1.1	19.4	100.3	2	3

无组织废气检测结果表

采样日期		2025.03.24			
检测项目		氨 (mg/m ³)			
频次	采样点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
一次	样品编号	WQ2025032402-01	WQ2025032402-02	WQ2025032402-03	WQ2025032402-04
	检测结果	0.04	0.11	0.16	0.13
二次	样品编号	WQ2025032402-05	WQ2025032402-06	WQ2025032402-07	WQ2025032402-08
	检测结果	0.03	0.10	0.15	0.12
三次	样品编号	WQ2025032402-09	WQ2025032402-10	WQ2025032402-11	WQ2025032402-12
	检测结果	0.05	0.16	0.13	0.15
均值		0.04	0.12	0.15	0.13
检测项目		硫化氢 (mg/m ³)			
频次	采样点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
一次	样品编号	WQ2025032402-13	WQ2025032402-14	WQ2025032402-05	WQ2025032402-16
	检测结果	0.006	0.016	0.018	0.013
二次	样品编号	WQ2025032402-17	WQ2025032402-18	WQ2025032402-19	WQ2025032402-20
	检测结果	0.007	0.015	0.012	0.018
三次	样品编号	WQ2025032402-21	WQ2025032402-22	WQ2025032402-23	WQ2025032402-24
	检测结果	0.005	0.013	0.014	0.017
均值		0.006	0.015	0.015	0.016
检测项目		甲烷 (mg/m ³)			
频次	采样点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
一次	样品编号	WQ2025032402-25	WQ2025032402-26	WQ2025032402-27	WQ2025032402-28
	检测结果	0.92	0.96	1.04	1.05
二次	样品编号	WQ2025032402-29	WQ2025032402-30	WQ2025032402-31	WQ2025032402-32
	检测结果	0.91	1.03	1.03	0.95
三次	样品编号	WQ2025032402-33	WQ2025032402-34	WQ2025032402-35	WQ2025032402-36
	检测结果	0.90	0.96	1.05	1.04
均值		0.91	0.98	1.04	1.01

检测报告

DZ4-JS-01-118-2024

报告编号(NO.): DZJC20250328004

第 3 页 共 6 页

检测项目		氯气 (mg/m ³)			
频次	采样点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
一次	样品编号	WQ2025032402-37	WQ2025032402-38	WQ2025032402-39	WQ2025032402-40
	检测结果	未检出	0.07	0.06	0.05
二次	样品编号	WQ2025032402-41	WQ2025032402-42	WQ2025032402-43	WQ2025032402-44
	检测结果	未检出	0.05	0.08	0.05
三次	样品编号	WQ2025032402-45	WQ2025032402-46	WQ2025032402-47	WQ2025032402-48
	检测结果	未检出	0.07	0.05	0.07
均值		未检出	0.06	0.06	0.06
检测项目		臭气浓度 (无量纲)			
频次	采样点位	上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
一次	样品编号	WQ2025032402-49	WQ2025032402-50	WQ2025032402-51	WQ2025032402-52
	检测结果	<10	<10	<10	<10
二次	样品编号	WQ2025032402-53	WQ2025032402-54	WQ2025032402-55	WQ2025032402-56
	检测结果	<10	<10	<10	<10
三次	样品编号	WQ2025032402-57	WQ2025032402-58	WQ2025032402-59	WQ2025032402-60
	检测结果	<10	<10	<10	<10
报出值		<10	<10	<10	<10

有组织废气检测结果表 1

测点信息		现场监测日期: 2025. 03. 24 测点名称: 锅炉废气排气筒 排气筒: 内径 0.50m 高度 15m									
废气参数	频次	第一次		第二次		第三次		均值			
	烟气温度 (℃)	103.5		104.1		103.9		103.8			
	平均流速 (m/s)	4.10		4.04		3.66		3.93			
	含湿量 (%)	1.4		1.4		1.4		1.4			
检测项目	样品编号	含氧量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	标干流量 (Nm³/h)	均值 (Nm³/h)	排放速率 (kg/h)	均值 (kg/h)	
颗粒物	FQ2025032403-01	5.5	1.8	1.7	2.0	1.9	2040	1956	0.0037	0.0033	
	FQ2025032403-02	5.7	1.7		1.9		2006		0.0034		
	FQ2025032403-03	5.2	1.5		1.7		1815		0.0027		
二氧化硫	——	5.5	未检出	未检出	——	——	2040	1956	——	——	
		5.7	未检出		——		2006		——		
		5.2	未检出		——		1815		——		
氮氧化物	——	5.5	23	23	26	26	2040	1956	0.047	0.045	
		5.7	21		24		2006		0.042		
		5.2	26		29		1815		0.047		

检测报告

DZ4-JS-01-118-2024
报告编号(NO.): DZJC20250328004

有组织废气检测结果表 2

检测日期	检测点位	频次	检测项目	单位	检测结果
2025. 03. 24	锅炉废气 排气筒出口	第一次	烟气黑度	林格曼级	<1
		第二次	烟气黑度	林格曼级	<1
		第三次	烟气黑度	林格曼级	<1

废水检测结果表

采样点位及采样日期		废水排放口 2025. 03. 20		
采样频次		第一次	第二次	第三次
样品编号		FS2025032001	FS2025032002	FS2025032003
检测项目				
pH 值（无量纲）		7.2	7.2	7.2
色度（倍）		7	8	8
悬浮物（mg/L）		24	33	26
化学需氧量（mg/L）		21	20	19
总氰化物（mg/L）		0.004L	0.004L	0.004L
总余氯（mg/L）		1.20	1.15	1.24
挥发酚（mg/L）		0.01L	0.01L	0.01L
BOD ₅ （mg/L）		5.2	5.6	4.8
氨氮（mg/L）		0.762	0.748	0.773
石油类（mg/L）		0.66	0.60	0.58
动植物油（mg/L）		1.11	1.13	1.15
阴离子表面活性剂（mg/L）		0.107	0.121	0.115
总氮（mg/L）		3.24	3.74	3.89
总磷（mg/L）		0.253	0.233	0.243

噪声检测结果表

检测日期		天气状况	主导风向	最大风速（m/s）	测量前后仪器校准值	
2025. 03. 20	昼间	晴	南	1.7	监测前：93.8 dB(A)	
	夜间	无雨雪	南	1.2	监测后：93.8 dB(A)	
检测点位		声源类型	昼间		夜间	
			检测时间	测量结果 dB(A) L _{Aeq}	检测时间	测量结果 dB(A) L _{Aeq}
东厂界		工业噪声	10:06	58.6	22:00	46.6
南厂界		工业噪声	10:19	59.1	22:13	47.3
西厂界		工业噪声	10:32	59.4	22:26	47.0
北厂界		工业噪声	10:46	58.9	22:39	46.9

检测报告

DZ4-JS-01-118-2024


报告编号(NO.): DZJC20250328004

第 5 页 共 6 页

附表:

检测项目	检测依据	方法检出限	主要仪器设备
噪声	GB 12348-2008	——	多功能声级 AWA5688/DZYQ-092 声校准器 AWA6022A/DZYQ-164
硫化氢	空气和废气监测分析方法 (第四版增补版)	0.002 mg/m ³	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
氨	HJ 533-2009	0.01 mg/m ³	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
臭气浓度	HJ 1262-2022	10 (无量纲)	——
氯气	HJ/T 30-1999	0.03 mg/m ³	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
甲烷	HJ 38-2017	0.06 mg/m ³	G5 气相色谱仪 /DZYQ-016
颗粒物	HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	GH-60E 自动烟尘(烟气)测试仪/DZYQ-143 AUW120D 电子天平/DZYQ-030
二氧化硫	HJ 57-2017	3 mg/m ³	GH-60E 自动烟尘(烟气)测试仪/DZYQ-143
氮氧化物	HJ 693-2014	3 mg/m ³	GH-60E 自动烟尘(烟气)测试仪/DZYQ-143
pH 值	HJ 1147-2020	——	PHB-5 便携式 pH 计/DZYQ-200
色度	HJ 1182-2021	2 倍	——
烟气黑度	HJ/T 398-2007	——	林格曼烟气浓度图 HM-LG30/ DZYQ-039
悬浮物	GB/T 11901-1989	——	FA2004 电子天平/DZYQ-029
化学需氧量	HJ 828-2017	4 mg/L	酸式滴定管 50mL/DZYQ-063
总氰化物	HJ 484-2009	0.004 mg/L	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	T6 新锐 可见分光光度计/DZYQ-024
总余氯	HJ 586-2010	0.03 mg/L	T6 新锐 可见分光光度计/DZYQ-024
挥发酚	HJ 503-2009	0.01 mg/L	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
BOD ₅	HJ 505-2009	0.5 mg/L	LBI-150 生化培养箱/DZYQ-011
氨氮	HJ 535-2009	0.025 mg/L	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
总磷	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	T6 新悦 可见分光光度计/DZYQ-024
总氮	HJ 636-2012	0.05 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计/ DZYQ-023
石油类	HJ 637-2018	0.06 mg/L	OIL-460 红外分光测油仪/DZYQ-025
动植物油	HJ 637-2018	0.06 mg/L	OIL-460 红外分光测油仪/DZYQ-025


附图 1: 噪声测试点示意图



检测报告

DZ4-JS-01-118-2024
报告编号(NO.): DZJC20250328004

附图 2：无组织废气测试点示意图



—报告结束—

