正本

CMA
241512059251

2025057

安诺环保
ANNUO ENVIRONMENT PROTECTION

检 测 报 告

报告编号：安诺检字（2025）第 057 号

检测项目：设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测

委托单位：山东聚优新材料科技有限公司

检测类别：委托检测

山东安诺环保技术服务有限公司

2025 年 03 月

报 告 说 明

一、本报告仅对本次检测结果负责。

二、检测报告涂改、无授权签字人签字、无我司 CMA 标识、未加盖本检测机构“检验检测专用章”和骑缝章无效，复印件未加盖本机构“检验检测专用章”无效。

三、未经本检测机构书面许可，本报告不得用于广告，推广。

四、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出，逾期不予受理。

五、任何其他第三方机构都不能通过本检测机构获得此报告，除非此机构持有客户的书面说明授权本检测机构给予其报告。

六、未经本检测公司批准，不得部分复制报告及证书。

密封点详细建档、检测等信息请参阅 LDAR 综合管控平台企业端。

企业端登录网址：https://lanhui.top/anhb/khqy

企业账号：sdjyxcl

用户账号：sdjyxcl（企业管理员账号）

用户密码：sdjyxcl（企业管理员初始密码）

山东安诺环保技术服务有限公司
地址：山东省淄博市高新区民福路 17 号三楼
电话：0533-6283866

检测报告

检测项目	设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测				
检测类别	委托检测	合同编号	ANHB-202503-012		
委托单位	山东聚优新材料科技有限公司				
受检单位	山东聚优新材料科技有限公司				
受检单位地址	济宁市金乡县山东聚优新材料科技有限公司				
企业联系人	马龙冲	联系电话	15898638212		
检测日期	2025 年 03 月 30 日-2025 年 03 月 31 日	检测点数	3974	复测点数	0
检测依据	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）				
检测结果	详见附表				

*****更多详细信息请查阅下页*****

编制人：_____ 日期：_____

审核人：_____ 日期：_____

签发人：_____ 日期：_____

检验检测专用章：

一、检测方案

山东安诺环保技术服务有限公司于 2025 年 03 月 30 日受山东聚优新材料科技有限公司委托，对山东聚优新材料科技有限公司进行设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测。

本次检测包括对受控装置中涉及挥发性有机物的阀门、法兰连接件及其他密封设备、泵和压缩机、搅拌器、泄压设备、开口阀或开口管线、取样连接系统等类型密封点进行泄漏检测。

检测频次为连续采样检测一次。



受控装置平面图

二、气象条件、环境本底值、检测设备

气象条件：

时间	风速（m/s）	风向	天气
2025-03-30	0.9	西风	晴
2025-03-31	0.6	西风	晴

环境本底值：

装置名称	检测时间	东侧检测值（μmol/mol）	西侧检测值（μmol/mol）	南侧检测值（μmol/mol）	北侧检测值（μmol/mol）	中侧检测值（μmol/mol）	平均检测值（μmol/mol）	记录人	审核人
RTO 装置	2025-03-30 11:31	0.91	0.86	0.67	0.35	0.31	0.62	张梓程	孔令辉
储运装置	2025-03-31 09:43	0.46	0.41	0.36	0.36	0.65	0.45	王新宇	孔令辉
凝胶阴离子交换吸附树脂车间	2025-03-30 08:54	0.72	0.90	0.69	0.98	0.82	0.82	王新宇	孔令辉
大孔阴离子交换吸附树脂车间	2025-03-31 09:43	0.51	0.78	0.64	0.72	0.28	0.59	张梓程	孔令辉
大孔阴离子交换吸附树脂车间	2025-03-31 09:43	0.31	0.39	0.36	0.44	0.51	0.40	孔令辉	张梓程
污水处理装置	2025-03-30 08:56	0.65	0.44	0.45	0.89	0.76	0.64	张梓程	孔令辉
苯乙烯系凝胶白球生产装置	2025-03-30 08:56	1.03	1.22	1.08	1.31	1.32	1.19	孔令辉	张梓程
苯乙烯系大孔白球制备装置	2025-03-30 10:50	1.08	0.65	0.30	0.06	0.11	0.44	孔令辉	张梓程
阳离子交换吸附树脂车间	2025-03-30 13:24	0.24	0.63	0.66	0.36	0.39	0.46	张梓程	孔令辉

检测设备：

检测设备名称	设备型号	设备编号	测量范围μmol/mol	校准证书有效期至	最大允许误差
挥发性有机气体分析仪	EXPEC3100	AN0178	0-50000	2025-05-05	±10%
挥发性有机气体分析仪	EXPEC3100	AN0179	0-50000	2025-09-12	±10%
挥发性有机气体分析仪	EXPEC3100	AN0180	0-50000	2025-09-11	±10%

三、检测结果

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-002	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.83	1.0	2.39	2025-03-30 10:56:22
2	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-005	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.89	1.0	2.45	2025-03-30 10:56:41
3	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-014	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.85	1.0	2.41	2025-03-30 10:56:59
4	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-016	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.77	1.0	2.33	2025-03-30 10:57:18
5	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-018	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.61	1.0	2.17	2025-03-30 10:57:36
6	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0001-019	P1118 泵管线 1	P1118 泵	北	2.90	O	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.63	1.0	2.19	2025-03-30 10:57:54
7	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0002-002	P1118 泵管线 2	P1118 泵	西	0.80	V	否	/	否	50	甲烷	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.50	1.0	2.06	2025-03-30 10:58:15
8	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0002-005	P1118 泵管线 2	P1118 泵	西	0.80	V	否	/	否	50	甲烷	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.44	1.0	2.00	2025-03-30 10:58:34
9	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0003-002	P1118 泵管线 3	P1118 泵	东	2.10	V	否	/	否	50	甲烷	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.57	1.0	2.13	2025-03-30 10:59:03
10	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0003-005	P1118 泵管线 3	P1118 泵	东	2.10	V	否	/	否	50	甲烷	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.42	1.0	1.98	2025-03-30 10:59:22
11	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0003-008	P1118 泵管线 3	P1118 泵	东	2.10	V	否	/	否	50	甲烷	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.21	1.0	1.77	2025-03-30 10:59:41
12	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0004-004	P1118 泵管线 4	P1118 泵	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.19	1.0	1.75	2025-03-30 11:00:09
13	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0004-010	P1118 泵管线 4	P1118 泵	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.12	1.0	1.68	2025-03-30 11:00:28
14	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0004-013	P1118 泵管线 4	P1118 泵	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.19	1.0	1.75	2025-03-30 11:00:47
15	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0005-002	P1118 泵管线 5	P1118 泵	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.10	1.0	1.66	2025-03-30 11:01:05
16	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0005-012	P1118 泵管线 5	P1118 泵	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 11:01:24
17	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0005-015	P1118 泵管线 5	P1118 泵	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.98	1.0	1.54	2025-03-30 11:01:43
18	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0005-017	P1118 泵管线 5	P1118 泵	西	2.50	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 11:02:01
19	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0006-002	P1118 泵管线 6	P1118 泵	东	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.87	1.0	1.43	2025-03-30 11:02:47
20	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0006-006	P1118 泵管线 6	P1118 泵	东	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.02	1.0	1.58	2025-03-30 11:03:13
21	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0007-002	P1118 泵管线 7	P1118 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.80	1.0	1.36	2025-03-30 11:03:46
22	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0007-010	P1118 泵管线 7	P1118 泵	南	2.00	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.65	1.0	1.21	2025-03-30 11:04:05
23	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0008-003	P1118 泵管线 8	P1118 泵	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.75	1.0	1.31	2025-03-30 11:04:24
24	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0008-008	P1118 泵管线 8	P1118 泵	南	2.40	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.69	1.0	1.25	2025-03-30 11:04:43
25	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0009-002	P1118 泵管线 9	P1118 泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.64	1.0	1.20	2025-03-30 11:05:09
26	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0010-003	P103A 泵管线 1	P103A 泵	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.55	1.0	1.11	2025-03-30 11:05:41
27	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0011-007	P103A 泵管线 2	P103A 泵	北	2.40	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.69	1.0	1.25	2025-03-30 11:06:12
28	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0013-007	P103B 泵管线 1	P103B 泵	西	0.80	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.74	1.0	1.30	2025-03-30 11:06:32
29	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0014-005	P103B 泵管线 2	P103B 泵	西	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 11:07:01

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
												丁醇									
30	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0015-002	P103B 泵管线 3	P103B 泵	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 11:07:32
31	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0015-005	P103B 泵管线 3	P103B 泵	北	2.30	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.54	1.0	1.10	2025-03-30 11:07:51
32	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0016-004	P103B 泵管线 4	P103B 泵	东	1.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.57	1.0	1.13	2025-03-30 11:08:09
33	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0016-006	P103B 泵管线 4	P103B 泵	东	1.80	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.55	1.0	1.11	2025-03-30 11:08:28
34	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0017-002	P142 异丁醇泵管线 1	P142 异丁醇泵	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 11:09:30
35	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0017-005	P142 异丁醇泵管线 1	P142 异丁醇泵	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.38	1.0	0.94	2025-03-30 11:09:49
36	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0017-008	P142 异丁醇泵管线 1	P142 异丁醇泵	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.31	1.0	0.87	2025-03-30 11:10:08
37	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0017-013	P142 异丁醇泵管线 1	P142 异丁醇泵	东	1.80	P	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 11:10:26
38	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0018-004	P142 异丁醇泵管线 2	P142 异丁醇泵	南	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.27	1.0	0.83	2025-03-30 11:10:46
39	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0018-007	P142 异丁醇泵管线 2	P142 异丁醇泵	南	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.27	1.0	0.83	2025-03-30 11:11:05
40	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0018-010	P142 异丁醇泵管线 2	P142 异丁醇泵	南	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 11:11:24
41	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0018-012	P142 异丁醇泵管线 2	P142 异丁醇泵	南	1.40	O	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.41	1.0	0.97	2025-03-30 11:11:42
42	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0018-014	P142 异丁醇泵管线 2	P142 异丁醇泵	南	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.48	1.0	1.04	2025-03-30 11:12:00
43	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0019-002	P142 异丁醇泵管线 3	P142 异丁醇泵	东	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.37	1.0	0.93	2025-03-30 11:12:26
44	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0019-007	P142 异丁醇泵管线 3	P142 异丁醇泵	东	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.30	1.0	0.86	2025-03-30 11:12:45
45	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0020-002	P142 异丁醇泵管线 4	P142 异丁醇泵	南	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.60	1.0	1.16	2025-03-30 11:13:08
46	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0020-004	P142 异丁醇泵管线 4	P142 异丁醇泵	南	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.66	1.0	1.22	2025-03-30 11:13:27
47	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0020-007	P142 异丁醇泵管线 4	P142 异丁醇泵	南	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.58	1.0	1.14	2025-03-30 11:13:45
48	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0021-002	P142 异丁醇泵管线 5	P142 异丁醇泵	北	2.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.42	1.0	0.98	2025-03-30 11:14:11
49	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0021-005	P142 异丁醇泵管线 5	P142 异丁醇泵	北	2.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.38	1.0	0.94	2025-03-30 11:14:30
50	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0021-008	P142 异丁醇泵管线 5	P142 异丁醇泵	北	2.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.33	1.0	0.89	2025-03-30 11:14:48
51	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0021-010	P142 异丁醇泵管线 5	P142 异丁醇泵	北	2.50	O	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 11:15:07
52	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0022-002	P142 异丁醇泵管线 6	P142 异丁醇泵	北	0.70	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.66	1.0	2.22	2025-03-30 11:15:41
53	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0022-006	P142 异丁醇泵管线 6	P142 异丁醇泵	北	0.70	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.36	1.0	1.92	2025-03-30 11:16:00
54	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0023-002	P142 异丁醇泵管线 7	P142 异丁醇泵	北	2.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.51	1.0	1.07	2025-03-30 11:16:21
55	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0023-005	P142 异丁醇泵管线 7	P142 异丁醇泵	北	2.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.67	1.0	0.23	2025-03-30 11:16:40
56	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0024-002	P142 异丁醇分水层泵管线 1	P142 异丁醇分水层泵	北	0.60	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.20	1.0	0.00	2025-03-30 11:17:08
57	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0024-010	P142 异丁醇分水层泵管线 1	P142 异丁醇分水层泵	北	0.60	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.13	1.0	2.69	2025-03-30 11:17:27
58	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0025-002	P142 异丁醇分水层泵管线 2	P142 异丁醇分水层泵	北	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.26	1.0	4.82	2025-03-30 11:17:46
59	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0025-005	P142 异丁醇分水层泵管线 2	P142 异丁醇分水层泵	北	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.03	1.0	5.59	2025-03-30 11:18:05
60	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0026-005	P142 异丁醇分水层泵管线 3	P142 异丁醇分水层泵	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.73	1.0	6.29	2025-03-30 11:18:25
61	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0026-008	P142 异丁醇分水层泵管线 3	P142 异丁醇分水层泵	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.90	1.0	6.46	2025-03-30 11:18:44
62	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0026-011	P142 异丁醇分水层泵管线 3	P142 异丁醇分水层泵	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.82	1.0	6.38	2025-03-30 11:19:03
63	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0026-015	P142 异丁醇分水层泵管线 3	P142 异丁醇分水层泵	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.92	1.0	6.48	2025-03-30 11:19:44
64	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0026-017	P142 异丁醇分水层泵管线 3	P142 异丁醇分水层泵	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.59	1.0	6.15	2025-03-30 11:20:04
65	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0027-004	V1119B 异丁醇罐管线 1	V1119B 异丁醇罐	西	1.40	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.67	1.0	6.23	2025-03-30 11:20:32
66	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0029-005	V1119B 异丁醇罐管线 3	V1119B 异丁醇罐	北	2.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.86	1.0	7.42	2025-03-30 11:20:59
67	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0031-004	V1119B 异丁醇罐管线 5	V1119B 异丁醇罐	南	3.00	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.88	1.0	7.44	2025-03-30 11:21:28
68	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0032-005	V1119B 异丁醇罐管线 6	V1119B 异丁醇罐	东	2.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.27	1.0	7.83	2025-03-30 11:21:50
69	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0034-002	V1119B 异丁醇罐管线 8	V1119B 异丁醇罐	西	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.26	1.0	7.82	2025-03-30 11:22:14
70	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0034-005	V1119B 异丁醇罐管线 8	V1119B 异丁醇罐	西	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.73	1.0	7.29	2025-03-30 11:22:32
71	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0034-008	V1119B 异丁醇罐管线 8	V1119B 异丁醇罐	西	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.46	1.0	7.02	2025-03-30 11:22:51
72	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0035-002	V1119B 异丁醇罐管线 9	V1119B 异丁醇罐	北	2.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.87	1.0	6.43	2025-03-30 11:23:14
73	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0035-005	V1119B 异丁醇罐管线 9	V1119B 异丁醇罐	北	2.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.58	1.0	6.14	2025-03-30 11:23:33
74	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0035-008	V1119B 异丁醇罐管线 9	V1119B 异丁醇罐	北	2.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.18	1.0	5.74	2025-03-30 11:23:51
75	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0036-002	V1119B 异丁醇罐管线 10	V1119B 异丁醇罐	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.85	1.0	5.41	2025-03-30 11:24:12
76	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-01-0036-005	V1119B 异丁醇罐管线 10	V1119B 异丁醇罐	南	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.57	1.0	5.13	2025-03-30 11:24:31
77	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0001-004	V1114 液蜡罐管线 1	V1114 液蜡罐	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.59	1.0	4.15	2025-03-30 11:25:59
78	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0001-009	V1114 液蜡罐管线 1	V1114 液蜡罐	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.51	1.0	4.07	2025-03-30 11:26:18
79	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0001-011	V1114 液蜡罐管线 1	V1114 液蜡罐	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.30	1.0	3.86	2025-03-30 11:26:37

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
												丁醇									
80	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0001-012	V1114 液蜡罐管线 1	V1114 液蜡罐	北	2.30	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.07	1.0	3.63	2025-03-30 11:26:55
81	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0002-002	V1114 液蜡罐管线 2	V1114 液蜡罐	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.94	1.0	3.50	2025-03-30 11:27:15
82	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0002-007	V1114 液蜡罐管线 2	V1114 液蜡罐	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.77	1.0	3.33	2025-03-30 11:27:34
83	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0002-011	V1114 液蜡罐管线 2	V1114 液蜡罐	西	1.90	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.63	1.0	3.19	2025-03-30 11:27:53
84	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0003-004	V1114 液蜡罐管线 3	V1114 液蜡罐	南	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.60	1.0	3.16	2025-03-30 11:28:16
85	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0003-007	V1114 液蜡罐管线 3	V1114 液蜡罐	南	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.40	1.0	2.96	2025-03-30 11:28:35
86	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0003-010	V1114 液蜡罐管线 3	V1114 液蜡罐	南	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.31	1.0	2.87	2025-03-30 11:28:54
87	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0004-002	V1114 液蜡罐管线 4	V1114 液蜡罐	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.07	1.0	2.63	2025-03-30 11:29:39
88	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0004-006	V1114 液蜡罐管线 4	V1114 液蜡罐	西	2.50	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.92	1.0	2.48	2025-03-30 11:29:58
89	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0005-002	V1114 液蜡罐管线 5	V1114 液蜡罐	南	1.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.03	1.0	2.59	2025-03-30 11:30:28
90	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0006-002	V1114 液蜡罐管线 6	V1114 液蜡罐	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.80	1.0	2.36	2025-03-30 11:30:55
91	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0006-007	V1114 液蜡罐管线 6	V1114 液蜡罐	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.81	1.0	2.37	2025-03-30 11:31:14
92	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0006-009	V1114 液蜡罐管线 6	V1114 液蜡罐	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.67	1.0	2.23	2025-03-30 11:31:32
93	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0006-010	V1114 液蜡罐管线 6	V1114 液蜡罐	南	2.40	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.47	1.0	2.03	2025-03-30 11:31:51
94	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0006-011	V1114 液蜡罐管线 6	V1114 液蜡罐	南	2.40	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.43	1.0	1.99	2025-03-30 11:32:39
95	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0007-003	V1114 液蜡罐管线 7	V1114 液蜡罐	南	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.27	1.0	1.83	2025-03-30 11:33:02
96	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0007-006	V1114 液蜡罐管线 7	V1114 液蜡罐	南	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.16	1.0	1.72	2025-03-30 11:33:21
97	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0007-009	V1114 液蜡罐管线 7	V1114 液蜡罐	南	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.06	1.0	1.62	2025-03-30 11:33:39
98	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0007-013	V1114 液蜡罐管线 7	V1114 液蜡罐	南	2.20	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.14	1.0	1.70	2025-03-30 11:33:58
99	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0008-002	V1114 液蜡罐管线 8	V1114 液蜡罐	东	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.00	1.0	1.56	2025-03-30 12:13:03
100	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0009-002	V1112 丙酮罐管线 1	V1112 丙酮罐	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 12:13:30
101	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0010-002	V1112 丙酮罐管线 2	V1112 丙酮罐	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.86	1.0	1.42	2025-03-30 12:14:02
102	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0010-004	V1112 丙酮罐管线 2	V1112 丙酮罐	东	1.00	O	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 12:14:21
103	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0011-002	V1112 丙酮罐管线 3	V1112 丙酮罐	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.86	1.0	1.42	2025-03-30 12:14:40
104	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0011-006	V1112 丙酮罐管线 3	V1112 丙酮罐	南	1.90	V	否	/	否	25	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.83	1.0	1.39	2025-03-30 12:14:58
105	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0012-002	V1112 丙酮罐管线 4	V1112 丙酮罐	南	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.74	1.0	1.30	2025-03-30 12:15:22
106	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0012-005	V1112 丙酮罐管线 4	V1112 丙酮罐	南	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.63	1.0	1.19	2025-03-30 12:15:41
107	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0012-009	V1112 丙酮罐管线 4	V1112 丙酮罐	南	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.62	1.0	1.18	2025-03-30 12:16:00
108	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0012-012	V1112 丙酮罐管线 4	V1112 丙酮罐	南	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.60	1.0	1.16	2025-03-30 12:16:18
109	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0013-002	V1112 丙酮罐管线 5	V1112 丙酮罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 12:16:38
110	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0013-005	V1112 丙酮罐管线 5	V1112 丙酮罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.64	1.0	1.20	2025-03-30 12:16:57
111	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0013-008	V1112 丙酮罐管线 5	V1112 丙酮罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 12:17:16
112	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0013-011	V1112 丙酮罐管线 5	V1112 丙酮罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.53	1.0	1.09	2025-03-30 12:17:34
113	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0013-014	V1112 丙酮罐管线 5	V1112 丙酮罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 12:17:52
114	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0014-002	P1108 丙酮泵管线 1	P1108 丙酮泵	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.40	1.0	0.96	2025-03-30 12:18:14
115	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0014-005	P1108 丙酮泵管线 1	P1108 丙酮泵	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 12:18:32
116	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0014-007	P1108 丙酮泵管线 1	P1108 丙酮泵	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.38	1.0	0.94	2025-03-30 12:18:51

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
117	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0014-008	P1108 丙酮泵管线 1	P1108 丙酮泵	东	1.00	O	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.33	1.0	0.89	2025-03-30 12:19:09
118	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0015-002	P1108 丙酮泵管线 2	P1108 丙酮泵	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 12:19:30
119	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0015-005	P1108 丙酮泵管线 2	P1108 丙酮泵	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 12:19:48
120	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0015-008	P1108 丙酮泵管线 2	P1108 丙酮泵	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.20	1.0	0.76	2025-03-30 12:20:07
121	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0015-011	P1108 丙酮泵管线 2	P1108 丙酮泵	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 12:20:25
122	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0015-014	P1108 丙酮泵管线 2	P1108 丙酮泵	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 12:20:44
123	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0016-004	P1108 丙酮泵管线 3	P1108 丙酮泵	西	1.40	V	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 12:21:04
124	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0016-006	P1108 丙酮泵管线 3	P1108 丙酮泵	西	1.40	P	否	/	否	50	丙酮	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 12:21:23
125	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0017-002	V1120 液蜡罐管线 1	V1120 液蜡罐	北	3.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.03	1.0	0.59	2025-03-30 12:21:43
126	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0017-004	V1120 液蜡罐管线 1	V1120 液蜡罐	北	3.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.07	1.0	0.63	2025-03-30 12:22:02
127	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0017-006	V1120 液蜡罐管线 1	V1120 液蜡罐	北	3.00	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.14	1.0	0.70	2025-03-30 12:22:21
128	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0017-007	V1120 液蜡罐管线 1	V1120 液蜡罐	北	3.00	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.07	1.0	0.63	2025-03-30 12:22:39
129	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0018-002	V1120 液蜡罐管线 2	V1120 液蜡罐	北	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.11	1.0	0.67	2025-03-30 12:23:24
130	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0018-004	V1120 液蜡罐管线 2	V1120 液蜡罐	北	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.90	1.0	0.46	2025-03-30 12:23:43
131	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0018-007	V1120 液蜡罐管线 2	V1120 液蜡罐	北	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.99	1.0	0.55	2025-03-30 12:23:59
132	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0019-002	V1120 液蜡罐管线 3	V1120 液蜡罐	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.91	1.0	0.47	2025-03-30 12:24:17
133	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0020-002	V1120 液蜡罐管线 4	V1120 液蜡罐	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.94	1.0	0.50	2025-03-30 12:24:41
134	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0020-005	V1120 液蜡罐管线 4	V1120 液蜡罐	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.84	1.0	0.40	2025-03-30 12:25:00
135	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0021-003	V1120 液蜡罐管线 5	V1120 液蜡罐	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.88	1.0	0.44	2025-03-30 12:25:19
136	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0021-006	V1120 液蜡罐管线 5	V1120 液蜡罐	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.81	1.0	0.37	2025-03-30 12:25:38
137	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0021-008	V1120 液蜡罐管线 5	V1120 液蜡罐	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.95	1.0	0.51	2025-03-30 12:25:57
138	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0021-014	V1120 液蜡罐管线 5	V1120 液蜡罐	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.89	1.0	0.45	2025-03-30 12:26:15
139	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0021-017	V1120 液蜡罐管线 5	V1120 液蜡罐	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.82	1.0	0.38	2025-03-30 12:26:33
140	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0022-002	V1120 液蜡罐管线 6	V1120 液蜡罐	东	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.82	1.0	0.38	2025-03-30 12:26:51
141	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0023-002	P1106B 洗涤泵管线 1	P1106B 洗涤泵	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.81	1.0	0.37	2025-03-30 12:27:11
142	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0023-005	P1106B 洗涤泵管线 1	P1106B 洗涤泵	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.79	1.0	0.35	2025-03-30 12:27:29
143	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0023-007	P1106B 洗涤泵管线 1	P1106B 洗涤泵	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.87	1.0	0.43	2025-03-30 12:27:48
144	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0023-008	P1106B 洗涤泵管线 1	P1106B 洗涤泵	西	1.70	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.84	1.0	0.40	2025-03-30 12:28:06
145	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0024-002	P1106B 洗涤泵管线 2	P1106B 洗涤泵	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.83	1.0	0.39	2025-03-30 12:28:25
146	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0025-004	P1106B 洗涤泵管线 3	P1106B 洗涤泵	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.81	1.0	0.37	2025-03-30 12:28:44
147	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0025-008	P1106B 洗涤泵管线 3	P1106B 洗涤泵	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.74	1.0	0.30	2025-03-30 12:29:03
148	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0026-002	P1106B 洗涤泵管线 4	P1106B 洗涤泵	西	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.73	1.0	0.29	2025-03-30 12:29:23
149	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0026-005	P1106B 洗涤泵管线 4	P1106B 洗涤泵	西	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.75	1.0	0.31	2025-03-30 12:29:42

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
150	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0026-008	P1106B 洗涤泵管线 4	P1106B 洗涤泵	西	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.74	1.0	0.30	2025-03-30 12:30:01
151	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0027-002	P1106B 洗涤泵管线 5	P1106B 洗涤泵	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.68	1.0	0.24	2025-03-30 12:30:32
152	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0027-004	P1106B 洗涤泵管线 5	P1106B 洗涤泵	东	1.70	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.68	1.0	0.24	2025-03-30 12:30:51
153	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0028-002	P1106B 洗涤泵管线 6	P1106B 洗涤泵	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.69	1.0	0.25	2025-03-30 12:31:17
154	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0028-005	P1106B 洗涤泵管线 6	P1106B 洗涤泵	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.74	1.0	0.30	2025-03-30 12:31:36
155	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0028-008	P1106B 洗涤泵管线 6	P1106B 洗涤泵	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.72	1.0	0.28	2025-03-30 12:31:55
156	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0028-011	P1106B 洗涤泵管线 6	P1106B 洗涤泵	东	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.71	1.0	0.27	2025-03-30 12:32:13
157	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0028-013	P1106B 洗涤泵管线 6	P1106B 洗涤泵	东	0.70	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.76	1.0	0.32	2025-03-30 12:32:31
158	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-002	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.68	1.0	0.24	2025-03-30 12:32:54
159	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-005	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.13	1.0	2.69	2025-03-30 12:33:12
160	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-009	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.09	1.0	11.65	2025-03-30 12:33:31
161	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-014	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	16.13	1.0	15.69	2025-03-30 12:33:49
162	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-017	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	18.67	1.0	18.23	2025-03-30 12:34:08
163	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-019	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	20.12	1.0	19.68	2025-03-30 12:34:26
164	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-020	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	O	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.01	1.0	20.57	2025-03-30 12:34:44
165	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0029-021	P1105B 应急泵本体管线	P1105B 应急泵	南	0.70	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.45	1.0	21.01	2025-03-30 12:35:03
166	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-002	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.77	1.0	21.33	2025-03-30 12:35:25
167	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-005	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.92	1.0	21.48	2025-03-30 12:35:44
168	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-008	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.90	1.0	21.46	2025-03-30 12:36:03
169	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-011	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.19	1.0	21.75	2025-03-30 12:36:21
170	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-014	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.46	1.0	22.02	2025-03-30 12:36:39
171	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-017	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.58	1.0	22.14	2025-03-30 12:36:57
172	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0030-025	P1104A 泵本体管线	P1104A 泵	东	1.40	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.53	1.0	22.09	2025-03-30 12:37:16
173	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-002	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.30	1.0	21.86	2025-03-30 12:37:35
174	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-005	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	22.13	1.0	21.69	2025-03-30 12:37:54
175	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-008	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.89	1.0	21.45	2025-03-30 12:38:13
176	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-011	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.63	1.0	21.19	2025-03-30 12:38:31
177	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-017	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.28	1.0	20.84	2025-03-30 12:38:49
178	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-021	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	21.05	1.0	20.61	2025-03-30 12:39:07

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
179	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-023	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	0	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	20.77	1.0	20.33	2025-03-30 12:39:26
180	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0031-024	P1104B 泵管线 1	P1104B 泵	南	2.00	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	20.38	1.0	19.94	2025-03-30 12:39:44
181	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0032-002	P1104B 泵管线 2	P1104B 泵	东	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	19.90	1.0	19.46	2025-03-30 12:40:11
182	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0032-005	P1104B 泵管线 2	P1104B 泵	东	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	19.59	1.0	19.15	2025-03-30 12:40:30
183	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0032-008	P1104B 泵管线 2	P1104B 泵	东	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	19.23	1.0	18.79	2025-03-30 12:40:48
184	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0032-011	P1104B 泵管线 2	P1104B 泵	东	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	19.04	1.0	18.60	2025-03-30 12:41:07
185	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0032-014	P1104B 泵管线 2	P1104B 泵	东	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	18.65	1.0	18.21	2025-03-30 12:41:25
186	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0033-003	R1101A 配料釜下部管线	R1101A 配料釜	南	1.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	18.31	1.0	17.87	2025-03-30 12:41:47
187	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0033-006	R1101A 配料釜下部管线	R1101A 配料釜	南	1.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	17.97	1.0	17.53	2025-03-30 12:42:06
188	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0034-003	R1101B 配料釜下部管线	R1101B 配料釜	北	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	17.64	1.0	17.20	2025-03-30 12:42:29
189	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0034-006	R1101B 配料釜下部管线	R1101B 配料釜	北	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	17.39	1.0	16.95	2025-03-30 12:42:48
190	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0034-009	R1101B 配料釜下部管线	R1101B 配料釜	北	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	17.05	1.0	16.61	2025-03-30 12:43:06
191	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0035-003	R1101C 配料釜下部管线	R1101C 配料釜	东	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	16.84	1.0	16.40	2025-03-30 12:43:27
192	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0035-006	R1101C 配料釜下部管线	R1101C 配料釜	东	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	16.48	1.0	16.04	2025-03-30 12:43:46
193	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0036-003	R1101D 配料釜下部管线	R1101D 配料釜	西	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	16.16	1.0	15.72	2025-03-30 12:44:06
194	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0036-006	R1101D 配料釜下部管线	R1101D 配料釜	西	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	15.93	1.0	15.49	2025-03-30 12:44:25
195	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0038-004	R1101A 配料釜管线 2	R1101A 配料釜	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	15.66	1.0	15.22	2025-03-30 12:44:45
196	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0038-006	R1101A 配料釜管线 2	R1101A 配料釜	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	15.39	1.0	14.95	2025-03-30 12:45:03
197	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0038-008	R1101A 配料釜管线 2	R1101A 配料釜	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	15.20	1.0	14.76	2025-03-30 12:45:22
198	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0038-012	R1101A 配料釜管线 2	R1101A 配料釜	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	14.99	1.0	14.55	2025-03-30 12:45:40
199	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0038-015	R1101A 配料釜管线 2	R1101A 配料釜	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	14.82	1.0	14.38	2025-03-30 12:45:59
200	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0039-002	R1101A 配料釜管线 3	R1101A 配料釜	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	14.50	1.0	14.06	2025-03-30 12:46:19
201	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0039-005	R1101A 配料釜管线 3	R1101A 配料釜	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	14.24	1.0	13.80	2025-03-30 12:46:38
202	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0039-008	R1101A 配料釜管线 3	R1101A 配料釜	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	14.00	1.0	13.56	2025-03-30 12:46:57
203	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0039-011	R1101A 配料釜管线 3	R1101A 配料釜	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	13.84	1.0	13.40	2025-03-30 12:47:15
204	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0039-012	R1101A 配料釜管线 3	R1101A 配料釜	东	2.10	P	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	13.60	1.0	13.16	2025-03-30 12:47:33
205	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-002	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	13.43	1.0	12.99	2025-03-30 12:47:54
206	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-005	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	13.29	1.0	12.85	2025-03-30 12:48:13
207	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-008	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	13.12	1.0	12.68	2025-03-30 12:48:31

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
208	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-011	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.89	1.0	12.45	2025-03-30 12:48:50
209	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-014	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.85	1.0	12.41	2025-03-30 12:49:08
210	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0040-019	V1108 罐管线	V1108 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.61	1.0	12.17	2025-03-30 12:49:26
211	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-002	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.50	1.0	12.06	2025-03-30 12:49:46
212	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-005	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.30	1.0	11.86	2025-03-30 12:50:05
213	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-009	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.11	1.0	11.67	2025-03-30 12:50:24
214	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-012	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	12.04	1.0	11.60	2025-03-30 12:50:42
215	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-016	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.83	1.0	11.39	2025-03-30 12:51:00
216	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0041-020	V1106 槽管线 1	V1106 槽	东	2.40	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.65	1.0	11.21	2025-03-30 12:51:19
217	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0042-002	V1106 槽管线 2	V1106 槽	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.58	1.0	11.14	2025-03-30 12:51:36
218	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0042-005	V1106 槽管线 2	V1106 槽	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.56	1.0	11.12	2025-03-30 12:51:55
219	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0043-002	V1106 槽管线 3	V1106 槽	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.33	1.0	10.89	2025-03-30 12:52:16
220	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0044-004	V1106 槽管线 4	V1106 槽	东	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.20	1.0	10.76	2025-03-30 12:52:38
221	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0045-004	R1101B 配料釜管线 1	R1101B 配料釜	南	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.01	1.0	10.57	2025-03-30 12:52:59
222	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0046-006	R1101B 配料釜管线 2	R1101B 配料釜	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	11.03	1.0	10.59	2025-03-30 12:53:18
223	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0046-009	R1101B 配料釜管线 2	R1101B 配料釜	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	10.90	1.0	10.46	2025-03-30 12:53:37
224	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0047-002	R1101B 配料釜管线 3	R1101B 配料釜	北	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	10.51	1.0	10.07	2025-03-30 12:53:56
225	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0047-005	R1101B 配料釜管线 3	R1101B 配料釜	北	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	10.17	1.0	9.73	2025-03-30 12:54:15
226	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0048-006	R1101B 配料釜管线 4	R1101B 配料釜	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	9.92	1.0	9.48	2025-03-30 12:54:33
227	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0048-008	R1101B 配料釜管线 4	R1101B 配料釜	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	9.72	1.0	9.28	2025-03-30 12:54:52
228	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0048-011	R1101B 配料釜管线 4	R1101B 配料釜	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	9.47	1.0	9.03	2025-03-30 12:55:11
229	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0048-013	R1101B 配料釜管线 4	R1101B 配料釜	东	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	9.31	1.0	8.87	2025-03-30 12:55:29
230	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0049-005	R1101B 配料釜管线 5	R1101B 配料釜	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	9.00	1.0	8.56	2025-03-30 12:55:48
231	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0049-008	R1101B 配料釜管线 5	R1101B 配料釜	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.97	1.0	8.53	2025-03-30 12:56:07
232	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0049-011	R1101B 配料釜管线 5	R1101B 配料釜	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.75	1.0	8.31	2025-03-30 12:56:26
233	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0049-015	R1101B 配料釜管线 5	R1101B 配料釜	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.63	1.0	8.19	2025-03-30 12:56:44
234	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0050-002	V1102 罐管线 1	V1102 罐	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.47	1.0	8.03	2025-03-30 12:57:11
235	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0050-005	V1102 罐管线 1	V1102 罐	西	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.35	1.0	7.91	2025-03-30 12:57:30
236	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0050-009	V1102 罐管线 1	V1102 罐	西	2.50	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.07	1.0	7.63	2025-03-30 12:57:48

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
237	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0051-003	V1102 罐管线 2	V1102 罐	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	8.07	1.0	7.63	2025-03-30 12:58:07
238	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0052-006	V1107 异丁醇计量罐管线 1	V1107 异丁醇计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.88	1.0	7.44	2025-03-30 12:58:29
239	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0052-010	V1107 异丁醇计量罐管线 1	V1107 异丁醇计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.79	1.0	7.35	2025-03-30 12:58:48
240	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0053-004	V1107 异丁醇计量罐管线 2	V1107 异丁醇计量罐	东	1.70	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.68	1.0	7.24	2025-03-30 12:59:11
241	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0054-002	V1107 异丁醇计量罐管线 3	V1107 异丁醇计量罐	东	1.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.61	1.0	7.17	2025-03-30 12:59:34
242	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0054-006	V1107 异丁醇计量罐管线 3	V1107 异丁醇计量罐	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.41	1.0	6.97	2025-03-30 12:59:53
243	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0054-009	V1107 异丁醇计量罐管线 3	V1107 异丁醇计量罐	东	1.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.46	1.0	7.02	2025-03-30 13:00:11
244	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0055-003	V1107 异丁醇计量罐管线 4	V1107 异丁醇计量罐	北	2.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.30	1.0	6.86	2025-03-30 13:00:36
245	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0056-005	R1101C 配料釜管线 1	R1101C 配料釜	西	0.50	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.12	1.0	6.68	2025-03-30 13:01:10
246	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0058-004	R1101C 配料釜管线 3	R1101C 配料釜	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.08	1.0	6.64	2025-03-30 13:01:31
247	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0058-007	R1101C 配料釜管线 3	R1101C 配料釜	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.13	1.0	6.69	2025-03-30 13:01:50
248	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0058-010	R1101C 配料釜管线 3	R1101C 配料釜	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.05	1.0	6.61	2025-03-30 13:02:08
249	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0058-012	R1101C 配料釜管线 3	R1101C 配料釜	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.04	1.0	6.60	2025-03-30 13:02:27
250	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0058-015	R1101C 配料釜管线 3	R1101C 配料釜	北	2.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.98	1.0	6.54	2025-03-30 13:02:45
251	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0059-002	R1101C 配料釜管线 4	R1101C 配料釜	西	1.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	7.01	1.0	6.57	2025-03-30 13:03:09
252	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0060-003	V1103 苯乙烯计量罐管线 1	V1103 苯乙烯计量罐	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.86	1.0	6.42	2025-03-30 13:03:55
253	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0060-006	V1103 苯乙烯计量罐管线 1	V1103 苯乙烯计量罐	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.90	1.0	6.46	2025-03-30 13:04:14
254	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0060-009	V1103 苯乙烯计量罐管线 1	V1103 苯乙烯计量罐	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.79	1.0	6.35	2025-03-30 13:04:32
255	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0061-002	V1103 苯乙烯计量罐管线 2	V1103 苯乙烯计量罐	北	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.76	1.0	6.32	2025-03-30 13:04:55
256	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0061-005	V1103 苯乙烯计量罐管线 2	V1103 苯乙烯计量罐	北	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.74	1.0	6.30	2025-03-30 13:05:14
257	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0061-007	V1103 苯乙烯计量罐管线 2	V1103 苯乙烯计量罐	北	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.66	1.0	6.22	2025-03-30 13:05:33
258	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0062-002	V1103 苯乙烯计量罐管线 3	V1103 苯乙烯计量罐	南	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.56	1.0	6.12	2025-03-30 13:05:54
259	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0062-004	V1103 苯乙烯计量罐管线 3	V1103 苯乙烯计量罐	南	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.54	1.0	6.10	2025-03-30 13:06:13
260	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0062-007	V1103 苯乙烯计量罐管线 3	V1103 苯乙烯计量罐	南	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.38	1.0	5.94	2025-03-30 13:06:32
261	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0063-002	V1103 苯乙烯计量罐管线 4	V1103 苯乙烯计量罐	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.30	1.0	5.86	2025-03-30 13:07:01
262	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0063-005	V1103 苯乙烯计量罐管线 4	V1103 苯乙烯计量罐	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.34	1.0	5.90	2025-03-30 13:07:20
263	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0063-009	V1103 苯乙烯计量罐管线 4	V1103 苯乙烯计量罐	西	2.40	V	否	/	否	25	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.29	1.0	5.85	2025-03-30 13:07:39
264	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0064-002	V1103 苯乙烯计量罐管线 5	V1103 苯乙烯计量罐	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.26	1.0	5.82	2025-03-30 13:07:59
265	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0065-005	R1101D 配料釜管线 1	R1101D 配料釜	北	2.20	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.11	1.0	5.67	2025-03-30 13:08:47
266	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-004	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.06	1.0	5.62	2025-03-30 13:09:06
267	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-007	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.05	1.0	5.61	2025-03-30 13:09:25
268	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-010	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.95	1.0	5.51	2025-03-30 13:09:44
269	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-013	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	6.00	1.0	5.56	2025-03-30 13:10:02
270	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-017	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.99	1.0	5.55	2025-03-30 13:10:20
271	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-021	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.97	1.0	5.53	2025-03-30 13:10:38
272	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0066-023	R1101D 配料釜管线 2	R1101D 配料釜	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.93	1.0	5.49	2025-03-30 13:10:57
273	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0067-002	R1101D 配料釜管线 3	R1101D 配料釜	北	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.86	1.0	5.42	2025-03-30 13:11:18
274	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0068-002	V1105 丙烯腈计量罐管线 1	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.50	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.78	1.0	5.34	2025-03-30 13:11:58
275	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0068-005	V1105 丙烯腈计量罐管线 1	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.50	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.68	1.0	5.24	2025-03-30 13:12:17
276	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0069-002	V1105 丙烯腈计量罐管线 2	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.90	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.72	1.0	5.28	2025-03-30 13:12:48

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
277	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0069-005	V1105 丙烯腈计量罐管线 2	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.90	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.59	1.0	5.15	2025-03-30 13:13:07
278	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0069-009	V1105 丙烯腈计量罐管线 2	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.90	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.66	1.0	5.22	2025-03-30 13:13:26
279	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0069-012	V1105 丙烯腈计量罐管线 2	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.90	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.57	1.0	5.13	2025-03-30 13:13:44
280	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0070-002	V1105 丙烯腈计量罐管线 3	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.56	1.0	5.12	2025-03-30 13:14:03
281	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0070-005	V1105 丙烯腈计量罐管线 3	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.41	1.0	4.97	2025-03-30 13:14:22
282	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0070-009	V1105 丙烯腈计量罐管线 3	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.48	1.0	5.04	2025-03-30 13:14:41
283	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0070-012	V1105 丙烯腈计量罐管线 3	V1105 丙烯腈计量罐	西	1.20	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.32	1.0	4.88	2025-03-30 13:14:59
284	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0071-002	V1105 丙烯腈计量罐管线 4	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.60	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.35	1.0	4.91	2025-03-30 13:15:18
285	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0071-006	V1105 丙烯腈计量罐管线 4	V1105 丙烯腈计量罐	东	2.60	V	否	/	否	25	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.30	1.0	4.86	2025-03-30 13:15:36
286	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0072-005	V1105 丙烯腈计量罐管线 5	V1105 丙烯腈计量罐	西	2.70	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.10	1.0	4.66	2025-03-30 13:16:05
287	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0072-008	V1105 丙烯腈计量罐管线 5	V1105 丙烯腈计量罐	西	2.70	V	否	/	否	25	丙烯腈	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.10	1.0	4.66	2025-03-30 13:16:24
288	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0073-005	V1117 溶剂油罐管线 1	V1117 溶剂油罐	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.10	1.0	4.66	2025-03-30 13:17:00
289	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0074-002	V1117 溶剂油罐管线 2	V1117 溶剂油罐	北	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.04	1.0	4.60	2025-03-30 13:17:53
290	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0074-006	V1117 溶剂油罐管线 2	V1117 溶剂油罐	北	2.10	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.04	1.0	4.60	2025-03-30 13:18:12
291	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0075-002	V1117 溶剂油罐管线 3	V1117 溶剂油罐	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	5.09	1.0	4.65	2025-03-30 13:19:22
292	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0075-005	V1117 溶剂油罐管线 3	V1117 溶剂油罐	东	1.40	V	否	/	否	25	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.99	1.0	4.55	2025-03-30 13:19:41
293	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0076-002	V1117 溶剂油罐管线 4	V1117 溶剂油罐	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.89	1.0	4.45	2025-03-30 13:20:28
294	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0077-003	V1117 溶剂油罐管线 5	V1117 溶剂油罐	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.77	1.0	4.33	2025-03-30 13:20:51
295	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0077-005	V1117 溶剂油罐管线 5	V1117 溶剂油罐	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.67	1.0	4.23	2025-03-30 13:21:10
296	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0077-008	V1117 溶剂油罐管线 5	V1117 溶剂油罐	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.72	1.0	4.28	2025-03-30 13:21:28
297	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0077-010	V1117 溶剂油罐管线 5	V1117 溶剂油罐	东	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.68	1.0	4.24	2025-03-30 13:21:46
298	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0078-005	V1118 甲苯罐管线 1	V1118 甲苯罐	北	2.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.59	1.0	4.15	2025-03-30 13:22:20
299	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0079-002	V1118 甲苯罐管线 2	V1118 甲苯罐	东	2.50	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.58	1.0	4.14	2025-03-30 13:22:51
300	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0079-006	V1118 甲苯罐管线 2	V1118 甲苯罐	东	2.50	V	否	/	否	25	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.49	1.0	4.05	2025-03-30 13:23:10
301	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0080-002	V1118 甲苯罐管线 3	V1118 甲苯罐	北	1.80	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.40	1.0	3.96	2025-03-30 13:23:43
302	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0080-005	V1118 甲苯罐管线 3	V1118 甲苯罐	北	1.80	V	否	/	否	25	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.43	1.0	3.99	2025-03-30 13:24:02
303	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-002	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.48	1.0	4.04	2025-03-30 13:24:32
304	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-005	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.49	1.0	4.05	2025-03-30 13:24:51
305	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-008	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.42	1.0	3.98	2025-03-30 13:25:10
306	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-010	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.36	1.0	3.92	2025-03-30 13:25:28
307	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-011	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	O	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.38	1.0	3.94	2025-03-30 13:25:46
308	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-018	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.34	1.0	3.90	2025-03-30 13:26:04
309	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-021	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.24	1.0	3.80	2025-03-30 13:26:23
310	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0081-024	P1114 甲苯泵管线 1	P1114 甲苯泵	东	1.70	P	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.27	1.0	3.83	2025-03-30 13:26:41
311	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-002	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.18	1.0	3.74	2025-03-30 13:27:16
312	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-005	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.30	1.0	3.86	2025-03-30 13:27:35
313	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-008	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.24	1.0	3.80	2025-03-30 13:27:54
314	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-011	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.95	1.0	3.51	2025-03-30 13:29:43
315	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-019	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.14	1.0	3.70	2025-03-30 13:28:30
316	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-021	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	V	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.16	1.0	3.72	2025-03-30 13:28:48
317	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-022	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	O	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.18	1.0	3.74	2025-03-30 13:29:07
318	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0082-023	P1114 甲苯泵管线 2	P1114 甲苯泵	东	1.70	P	否	/	否	50	甲苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.05	1.0	3.61	2025-03-30 13:29:25
319	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0083-002	V1110B 洗涤罐 4 下部管线	V1110B 洗涤罐 4	南	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.00	1.0	3.56	2025-03-30 13:30:24
320	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0083-006	V1110B 洗涤罐 4 下部管线	V1110B 洗涤罐 4	南	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.94	1.0	3.50	2025-03-30 13:30:43
321	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0084-002	V1110B 洗涤罐 5 下部管线	V1110B 洗涤罐 5	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.85	1.0	3.41	2025-03-30 13:31:05

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
												丁醇									
322	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0084-005	V1110B 洗涤罐 5 下部管线	V1110B 洗涤罐 5	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.75	1.0	3.31	2025-03-30 13:31:24
323	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0084-008	V1110B 洗涤罐 5 下部管线	V1110B 洗涤罐 5	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.76	1.0	3.32	2025-03-30 13:31:42
324	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-02-0085-002	V1110B 洗涤罐 6 下部管线	V1110B 洗涤罐 6	南	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.79	1.0	3.35	2025-03-30 13:32:02
325	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0001-006	R1105B 蒸馏釜 2#管线 1	R1105B 蒸馏釜 2#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.71	1.0	3.27	2025-03-30 13:33:30
326	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0001-009	R1105B 蒸馏釜 2#管线 1	R1105B 蒸馏釜 2#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.62	1.0	3.18	2025-03-30 13:33:49
327	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0002-002	R1105B 蒸馏釜 2#管线 2	R1105B 蒸馏釜 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.61	1.0	3.17	2025-03-30 13:34:09
328	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0002-007	R1105B 蒸馏釜 2#管线 2	R1105B 蒸馏釜 2#	西	1.00	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.61	1.0	3.17	2025-03-30 13:34:28
329	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0003-007	R1105A 蒸馏釜 1#管线 1	R1105A 蒸馏釜 1#	南	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.96	1.0	3.52	2025-03-30 13:34:53
330	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0004-006	R1105A 蒸馏釜 1#管线 2	R1105A 蒸馏釜 1#	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.14	1.0	3.70	2025-03-30 13:35:16
331	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0004-011	R1105A 蒸馏釜 1#管线 2	R1105A 蒸馏釜 1#	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.22	1.0	3.78	2025-03-30 13:35:35
332	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0004-014	R1105A 蒸馏釜 1#管线 2	R1105A 蒸馏釜 1#	南	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.30	1.0	3.86	2025-03-30 13:35:54
333	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0004-016	R1105A 蒸馏釜 1#管线 2	R1105A 蒸馏釜 1#	南	1.90	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.26	1.0	3.82	2025-03-30 13:36:12
334	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0005-007	R1105A 蒸馏釜 1#管线 3	R1105A 蒸馏釜 1#	北	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.30	1.0	3.86	2025-03-30 13:36:32
335	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0006-008	R1103B 应急釜管线 1	R1103B 应急釜	南	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.39	1.0	3.95	2025-03-30 13:36:52
336	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0006-010	R1103B 应急釜管线 1	R1103B 应急釜	南	2.20	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.33	1.0	3.89	2025-03-30 13:37:11
337	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0007-002	R1103B 应急釜管线 2	R1103B 应急釜	东	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.36	1.0	3.92	2025-03-30 13:37:29
338	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0007-008	R1103B 应急釜管线 2	R1103B 应急釜	东	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.36	1.0	3.92	2025-03-30 13:37:48
339	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0007-012	R1103B 应急釜管线 2	R1103B 应急釜	东	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.39	1.0	3.95	2025-03-30 13:38:07
340	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0009-002	V1109B 异丁醇罐 4#管线 2	V1109B 异丁醇罐 4#	西	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.29	1.0	3.85	2025-03-30 13:38:36
341	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0009-006	V1109B 异丁醇罐 4#管线 2	V1109B 异丁醇罐 4#	西	1.00	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.39	1.0	3.95	2025-03-30 13:38:55
342	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0010-005	V1109B 异丁醇罐 4#管线 3	V1109B 异丁醇罐 4#	北	1.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.20	1.0	3.76	2025-03-30 13:39:37
343	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0010-008	V1109B 异丁醇罐 4#管线 3	V1109B 异丁醇罐 4#	北	1.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.25	1.0	3.81	2025-03-30 13:39:56
344	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-002	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.13	1.0	3.69	2025-03-30 13:40:17
345	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-005	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.11	1.0	3.67	2025-03-30 13:40:36
346	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-008	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.15	1.0	3.71	2025-03-30 13:40:54
347	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-012	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.07	1.0	3.63	2025-03-30 13:41:12
348	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-015	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	4.03	1.0	3.59	2025-03-30 13:41:31
349	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0011-018	V1109B 异丁醇罐 4#管线 4	V1109B 异丁醇罐 4#	东	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	3.99	1.0	3.55	2025-03-30 13:41:49
350	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0012-002	V1109D 异丁醇罐 5#管线 1	V1109D 异丁醇罐 5#	东	2.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.42	1.0	1.98	2025-03-30 13:43:17
351	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0012-006	V1109D 异丁醇罐 5#管线 1	V1109D 异丁醇罐 5#	东	2.80	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.40	1.0	1.96	2025-03-30 13:43:36
352	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0013-002	V1109D 异丁醇罐 5#管线 2	V1109D 异丁醇罐 5#	北	1.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.39	1.0	1.95	2025-03-30 13:44:23
353	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0013-006	V1109D 异丁醇罐 5#管线 2	V1109D 异丁醇罐 5#	北	1.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.38	1.0	1.94	2025-03-30 13:44:42
354	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0014-003	V1109D 异丁醇罐 5#管线 3	V1109D 异丁醇罐 5#	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.34	1.0	1.90	2025-03-30 13:45:01
355	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0014-006	V1109D 异丁醇罐 5#管线 3	V1109D 异丁醇罐 5#	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.37	1.0	1.93	2025-03-30 13:45:20
356	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0014-009	V1109D 异丁醇罐 5#管线 3	V1109D 异丁醇罐 5#	东	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.24	1.0	1.80	2025-03-30 13:45:38
357	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0016-002	V1109F 异丁醇罐 6#管线 1	V1109F 异丁醇罐 6#	西	1.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.13	1.0	1.69	2025-03-30 13:46:08
358	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0016-006	V1109F 异丁醇罐 6#管线 1	V1109F 异丁醇罐 6#	西	1.80	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.17	1.0	1.73	2025-03-30 13:46:27
359	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0017-002	V1109F 异丁醇罐 6#管线 2	V1109F 异丁醇罐 6#	北	1.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.18	1.0	1.74	2025-03-30 13:46:59

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
360	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0017-004	V1109F 异丁醇罐 6#管线 2	V1109F 异丁醇罐 6#	北	1.50	O	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.28	1.0	1.84	2025-03-30 13:47:18
361	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0018-002	V1109F 异丁醇罐 6#管线 3	V1109F 异丁醇罐 6#	南	0.70	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.11	1.0	1.67	2025-03-30 13:47:41
362	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0018-006	V1109F 异丁醇罐 6#管线 3	V1109F 异丁醇罐 6#	南	0.70	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.17	1.0	1.73	2025-03-30 13:48:00
363	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0019-003	V1109F 异丁醇罐 6#管线 4	V1109F 异丁醇罐 6#	北	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.16	1.0	1.72	2025-03-30 13:48:21
364	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0019-006	V1109F 异丁醇罐 6#管线 4	V1109F 异丁醇罐 6#	北	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.12	1.0	1.68	2025-03-30 13:49:10
365	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0019-009	V1109F 异丁醇罐 6#管线 4	V1109F 异丁醇罐 6#	北	2.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.10	1.0	1.66	2025-03-30 13:49:27
366	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0020-002	V1109F 异丁醇罐 6#管线 5	V1109F 异丁醇罐 6#	南	0.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.01	1.0	1.57	2025-03-30 13:49:49
367	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0020-005	V1109F 异丁醇罐 6#管线 5	V1109F 异丁醇罐 6#	南	0.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.14	1.0	1.70	2025-03-30 13:50:08
368	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0020-008	V1109F 异丁醇罐 6#管线 5	V1109F 异丁醇罐 6#	南	0.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.15	1.0	1.71	2025-03-30 13:50:50
369	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0022-008	R1103A 应急釜 1#管线 1	R1103A 应急釜 1#	北	1.50	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.07	1.0	1.63	2025-03-30 13:51:09
370	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0023-004	R1103A 应急釜 1#管线 2	R1103A 应急釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.09	1.0	1.65	2025-03-30 13:51:41
371	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0023-008	R1103A 应急釜 1#管线 2	R1103A 应急釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.07	1.0	1.63	2025-03-30 13:52:00
372	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0025-002	V1109E 异丁醇罐 3#管线 1	V1109E 异丁醇罐 3#	北	2.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.03	1.0	1.59	2025-03-30 13:52:26
373	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0025-006	V1109E 异丁醇罐 3#管线 1	V1109E 异丁醇罐 3#	北	2.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.01	1.0	1.57	2025-03-30 13:52:45
374	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0026-002	V1109E 异丁醇罐 3#管线 2	V1109E 异丁醇罐 3#	北	2.30	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.10	1.0	1.66	2025-03-30 13:53:12
375	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0026-006	V1109E 异丁醇罐 3#管线 2	V1109E 异丁醇罐 3#	北	2.30	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.99	1.0	1.55	2025-03-30 13:53:31
376	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0027-002	V1109E 异丁醇罐 3#管线 3	V1109E 异丁醇罐 3#	东	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.94	1.0	1.50	2025-03-30 13:54:10
377	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0027-006	V1109E 异丁醇罐 3#管线 3	V1109E 异丁醇罐 3#	东	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.00	1.0	1.56	2025-03-30 13:54:29
378	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-002	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.04	1.0	1.60	2025-03-30 13:54:52
379	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-005	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.09	1.0	1.65	2025-03-30 13:55:10
380	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-008	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.02	1.0	1.58	2025-03-30 13:56:35
381	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-011	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.03	1.0	1.59	2025-03-30 13:56:57
382	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-013	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 13:56:06
383	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-016	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 13:57:37
384	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-018	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.94	1.0	1.50	2025-03-30 13:57:56
385	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-021	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.85	1.0	1.41	2025-03-30 13:58:11
386	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0028-023	V1109E 异丁醇罐 3#管线 4	V1109E 异丁醇罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 13:58:30
387	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0030-003	V1109E 异丁醇罐 3#管线 6	V1109E 异丁醇罐 3#	南	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 13:58:47
388	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0031-002	V1109C 异丁醇罐 2#管线 1	V1109C 异丁醇罐 2#	东	2.90	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.83	1.0	1.39	2025-03-30 13:59:06
389	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0031-006	V1109C 异丁醇罐 2#管线 1	V1109C 异丁醇罐 2#	东	2.90	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.87	1.0	1.43	2025-03-30 13:59:25
390	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0032-002	V1109C 异丁醇罐 2#管线 2	V1109C 异丁醇罐 2#	西	0.90	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 13:59:43
391	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0032-006	V1109C 异丁醇罐 2#管线 2	V1109C 异丁醇罐 2#	西	0.90	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.86	1.0	1.42	2025-03-30 14:00:02
392	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0033-002	V1109C 异丁醇罐 2#管线 3	V1109C 异丁醇罐 2#	北	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 14:00:20
393	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0033-006	V1109C 异丁醇罐 2#管线 3	V1109C 异丁醇罐 2#	北	1.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.90	1.0	1.46	2025-03-30 14:00:41
394	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0034-002	V1109A 异丁醇罐 1#管线 1	V1109A 异丁醇罐 1#	北	0.90	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 14:01:16
395	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0035-002	V1109A 异丁醇罐 1#管线 2	V1109A 异丁醇罐 1#	西	2.40	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.84	1.0	1.40	2025-03-30 14:01:54
396	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0035-005	V1109A 异丁醇罐 1#管线 2	V1109A 异丁醇罐 1#	西	2.40	V	否	/	否	25	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.87	1.0	1.43	2025-03-30 14:02:12
397	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0036-002	V1109A 异丁醇罐 1#管线 3	V1109A 异丁醇罐 1#	东	0.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.96	1.0	1.52	2025-03-30 14:02:30
398	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0036-006	V1109A 异丁醇罐 1#管线 3	V1109A 异丁醇罐 1#	东	0.80	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.90	1.0	1.46	2025-03-30 14:02:50
399	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0037-002	V1109A 异丁醇罐 1#管线 4	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.87	1.0	1.43	2025-03-30 14:03:19
400	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0037-005	V1109A 异丁醇罐 1#管线 4	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 14:03:37
401	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0037-008	V1109A 异丁醇罐 1#管线 4	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.00	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.90	1.0	1.46	2025-03-30 14:03:54
402	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0039-003	V1109A 异丁醇罐 1#管线 6	V1109A 异丁醇罐 1#	北	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.93	1.0	1.49	2025-03-30 14:04:12
403	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0039-006	V1109A 异丁醇罐 1#管线 6	V1109A 异丁醇罐 1#	北	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.89	1.0	1.45	2025-03-30 14:04:30
404	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0039-009	V1109A 异丁醇罐 1#管线 6	V1109A 异丁醇罐 1#	北	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.00	1.0	1.56	2025-03-30 14:04:48
405	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0039-012	V1109A 异丁醇罐 1#管线 6	V1109A 异丁醇罐 1#	北	2.20	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 14:05:11
406	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0040-002	V1109A 异丁醇罐 1#管线 7	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.99	1.0	1.55	2025-03-30 14:05:31
407	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0040-005	V1109A 异丁醇罐 1#管线 7	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.95	1.0	1.51	2025-03-30 14:05:54
408	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0040-010	V1109A 异丁醇罐 1#管线 7	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.90	1.0	1.46	2025-03-30 14:06:16
409	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0040-013	V1109A 异丁醇罐 1#管线 7	V1109A 异丁醇罐 1#	北	1.50	V	否	/	否	50	异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 14:06:36
410	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0042-004	V1110A 洗涤罐 1#管线 2	V1110A 洗涤罐 1#	北	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.04	1.0	1.60	2025-03-30 14:07:03
411	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0042-006	V1110A 洗涤罐 1#管线 2	V1110A 洗涤罐 1#	北	0.60	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.95	1.0	1.51	2025-03-30 14:07:29

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
412	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0045-004	V1110C 洗涤罐 2#管线 2	V1110C 洗涤罐 2#	东	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.08	1.0	1.64	2025-03-30 14:07:57
413	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0045-006	V1110C 洗涤罐 2#管线 2	V1110C 洗涤罐 2#	东	1.40	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 14:08:14
414	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0048-004	V1110E 洗涤罐 3#管线 2	V1110E 洗涤罐 3#	西	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.02	1.0	1.58	2025-03-30 14:08:32
415	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0048-006	V1110E 洗涤罐 3#管线 2	V1110E 洗涤罐 3#	西	0.90	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.03	1.0	1.59	2025-03-30 14:08:50
416	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0051-004	V1110B 洗涤罐 4#管线 2	V1110B 洗涤罐 4#	西	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.02	1.0	1.58	2025-03-30 14:09:11
417	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0051-006	V1110B 洗涤罐 4#管线 2	V1110B 洗涤罐 4#	西	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.94	1.0	1.50	2025-03-30 14:09:30
418	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0054-004	V1110D 洗涤罐 5#管线 2	V1110D 洗涤罐 5#	西	2.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.06	1.0	1.62	2025-03-30 14:09:51
419	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0054-006	V1110D 洗涤罐 5#管线 2	V1110D 洗涤罐 5#	西	2.10	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.03	1.0	1.59	2025-03-30 14:10:10
420	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0057-004	V1110F 洗涤罐 6#管线 2	V1110F 洗涤罐 6#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.00	1.0	1.56	2025-03-30 14:10:37
421	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-03-0057-006	V1110F 洗涤罐 6#管线 2	V1110F 洗涤罐 6#	西	1.70	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.04	1.0	1.60	2025-03-30 14:10:54
422	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0001-004	R1102A 反应釜 1#管线 1	R1102A 反应釜 1#	南	1.30	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.96	1.0	1.52	2025-03-30 14:12:27
423	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0002-006	R1102A 反应釜 1#管线 2	R1102A 反应釜 1#	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.98	1.0	1.54	2025-03-30 14:12:47
424	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0002-009	R1102A 反应釜 1#管线 2	R1102A 反应釜 1#	南	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 14:13:06
425	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0004-002	R1102A 反应釜 1#管线 4	R1102A 反应釜 1#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	2.04	1.0	1.60	2025-03-30 14:13:26
426	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0004-005	R1102A 反应釜 1#管线 4	R1102A 反应釜 1#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 14:13:44
427	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0004-008	R1102A 反应釜 1#管线 4	R1102A 反应釜 1#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.95	1.0	1.51	2025-03-30 14:14:03
428	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0004-011	R1102A 反应釜 1#管线 4	R1102A 反应釜 1#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 14:14:21
429	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0004-014	R1102A 反应釜 1#管线 4	R1102A 反应釜 1#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.99	1.0	1.55	2025-03-30 14:14:40
430	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0005-014	R1102A 反应釜 1#管线 5	R1102A 反应釜 1#	南	0.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.87	1.0	1.43	2025-03-30 14:15:00
431	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0005-015	R1102A 反应釜 1#管线 5	R1102A 反应釜 1#	南	0.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.97	1.0	1.53	2025-03-30 14:15:19
432	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0005-016	R1102A 反应釜 1#管线 5	R1102A 反应釜 1#	南	0.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 14:15:38
433	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0005-017	R1102A 反应釜 1#管线 5	R1102A 反应釜 1#	南	0.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 14:15:56
434	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0006-002	R1102A 反应釜 1#管线 6	R1102A 反应釜 1#	南	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.92	1.0	1.48	2025-03-30 14:16:14
435	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0006-009	R1102A 反应釜 1#管线 6	R1102A 反应釜 1#	南	0.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.91	1.0	1.47	2025-03-30 14:16:32
436	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0007-004	R1102B 反应釜 2#管线 1	R1102B 反应釜 2#	北	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.83	1.0	1.39	2025-03-30 14:16:53
437	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0008-006	R1102B 反应釜 2#管线 2	R1102B 反应釜 2#	北	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.90	1.0	1.46	2025-03-30 14:17:11
438	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0008-009	R1102B 反应釜 2#管线 2	R1102B 反应釜 2#	北	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 14:17:32
439	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0010-002	R1102B 反应釜 2#管线 4	R1102B 反应釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.81	1.0	1.37	2025-03-30 14:17:51
440	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0010-005	R1102B 反应釜 2#管线 4	R1102B 反应釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.88	1.0	1.44	2025-03-30 14:18:09

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
441	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0010-008	R1102B 反应釜 2#管线 4	R1102B 反应釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.79	1.0	1.35	2025-03-30 14:18:30
442	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0010-011	R1102B 反应釜 2#管线 4	R1102B 反应釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.81	1.0	1.37	2025-03-30 14:18:46
443	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0010-014	R1102B 反应釜 2#管线 4	R1102B 反应釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.84	1.0	1.40	2025-03-30 14:19:05
444	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0011-014	R1102B 反应釜 2#管线 5	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.78	1.0	1.34	2025-03-30 14:19:53
445	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0011-015	R1102B 反应釜 2#管线 5	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.85	1.0	1.41	2025-03-30 14:20:11
446	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0011-016	R1102B 反应釜 2#管线 5	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.79	1.0	1.35	2025-03-30 14:20:37
447	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0011-017	R1102B 反应釜 2#管线 5	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.73	1.0	1.29	2025-03-30 14:20:55
448	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0012-002	R1102B 反应釜 2#管线 6	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.81	1.0	1.37	2025-03-30 14:21:13
449	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0012-009	R1102B 反应釜 2#管线 6	R1102B 反应釜 2#	东	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.79	1.0	1.35	2025-03-30 14:21:32
450	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0013-004	R1102C 反应釜 3#管线 1	R1102C 反应釜 3#	西	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.76	1.0	1.32	2025-03-30 14:21:53
451	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0014-006	R1102C 反应釜 3#管线 2	R1102C 反应釜 3#	东	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.70	1.0	1.26	2025-03-30 14:22:12
452	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0014-009	R1102C 反应釜 3#管线 2	R1102C 反应釜 3#	东	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.67	1.0	1.23	2025-03-30 14:22:28
453	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0016-002	R1102C 反应釜 3#管线 4	R1102C 反应釜 3#	西	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.66	1.0	1.22	2025-03-30 14:22:47
454	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0016-005	R1102C 反应釜 3#管线 4	R1102C 反应釜 3#	西	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.63	1.0	1.19	2025-03-30 14:23:03
455	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0016-008	R1102C 反应釜 3#管线 4	R1102C 反应釜 3#	西	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.66	1.0	1.22	2025-03-30 14:23:20
456	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0016-011	R1102C 反应釜 3#管线 4	R1102C 反应釜 3#	西	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.66	1.0	1.22	2025-03-30 14:23:37
457	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0016-014	R1102C 反应釜 3#管线 4	R1102C 反应釜 3#	西	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.64	1.0	1.20	2025-03-30 14:23:54
458	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0017-014	R1102C 反应釜 3#管线 5	R1102C 反应釜 3#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.71	1.0	1.27	2025-03-30 14:24:18
459	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0017-015	R1102C 反应釜 3#管线 5	R1102C 反应釜 3#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 14:24:35
460	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0017-016	R1102C 反应釜 3#管线 5	R1102C 反应釜 3#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.57	1.0	1.13	2025-03-30 14:25:12
461	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0017-017	R1102C 反应釜 3#管线 5	R1102C 反应釜 3#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.53	1.0	1.09	2025-03-30 14:25:31
462	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0018-002	R1102C 反应釜 3#管线 6	R1102C 反应釜 3#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.54	1.0	1.10	2025-03-30 14:25:50
463	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0018-009	R1102C 反应釜 3#管线 6	R1102C 反应釜 3#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 14:26:08
464	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0019-004	R1102D 反应釜 4#管线 1	R1102D 反应釜 4#	南	1.00	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.59	1.0	1.15	2025-03-30 14:26:27
465	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0020-006	R1102D 反应釜 4#管线 2	R1102D 反应釜 4#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.58	1.0	1.14	2025-03-30 14:26:47
466	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0020-009	R1102D 反应釜 4#管线 2	R1102D 反应釜 4#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.60	1.0	1.16	2025-03-30 14:27:06
467	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0022-002	R1102D 反应釜 4#管线 4	R1102D 反应釜 4#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.58	1.0	1.14	2025-03-30 14:27:24
468	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0022-005	R1102D 反应釜 4#管线 4	R1102D 反应釜 4#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.55	1.0	1.11	2025-03-30 14:27:43
469	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0022-008	R1102D 反应釜 4#管线 4	R1102D 反应釜 4#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 14:28:01

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
470	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0022-011	R1102D 反应釜 4#管线 4	R1102D 反应釜 4#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.55	1.0	1.11	2025-03-30 14:28:20
471	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0022-014	R1102D 反应釜 4#管线 4	R1102D 反应釜 4#	西	1.90	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.54	1.0	1.10	2025-03-30 14:28:42
472	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0023-014	R1102D 反应釜 4#管线 5	R1102D 反应釜 4#	北	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.54	1.0	1.10	2025-03-30 14:29:02
473	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0023-015	R1102D 反应釜 4#管线 5	R1102D 反应釜 4#	北	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 14:29:24
474	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0023-016	R1102D 反应釜 4#管线 5	R1102D 反应釜 4#	北	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.59	1.0	1.15	2025-03-30 14:29:46
475	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0023-017	R1102D 反应釜 4#管线 5	R1102D 反应釜 4#	北	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 14:30:05
476	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0024-002	R1102D 反应釜 4#管线 6	R1102D 反应釜 4#	北	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.62	1.0	1.18	2025-03-30 14:30:26
477	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0024-009	R1102D 反应釜 4#管线 6	R1102D 反应釜 4#	北	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.61	1.0	1.17	2025-03-30 14:30:42
478	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0025-004	R1102E 反应釜 5#管线 1	R1102E 反应釜 5#	南	0.50	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.53	1.0	1.09	2025-03-30 14:31:00
479	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0026-006	R1102E 反应釜 5#管线 2	R1102E 反应釜 5#	北	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 14:31:19
480	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0026-009	R1102E 反应釜 5#管线 2	R1102E 反应釜 5#	北	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.57	1.0	1.13	2025-03-30 14:31:36
481	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0028-002	R1102E 反应釜 5#管线 4	R1102E 反应釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.54	1.0	1.10	2025-03-30 14:31:58
482	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0028-005	R1102E 反应釜 5#管线 4	R1102E 反应釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 14:32:18
483	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0028-008	R1102E 反应釜 5#管线 4	R1102E 反应釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.50	1.0	1.06	2025-03-30 14:32:35
484	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0028-011	R1102E 反应釜 5#管线 4	R1102E 反应釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 14:32:51
485	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0028-014	R1102E 反应釜 5#管线 4	R1102E 反应釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.44	1.0	1.00	2025-03-30 14:33:08
486	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0029-014	R1102E 反应釜 5#管线 5	R1102E 反应釜 5#	西	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.36	1.0	0.92	2025-03-30 14:33:28
487	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0029-015	R1102E 反应釜 5#管线 5	R1102E 反应釜 5#	西	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 14:33:51
488	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0029-016	R1102E 反应釜 5#管线 5	R1102E 反应釜 5#	西	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.45	1.0	1.01	2025-03-30 14:34:12
489	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0029-017	R1102E 反应釜 5#管线 5	R1102E 反应釜 5#	西	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.42	1.0	0.98	2025-03-30 14:34:31
490	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0030-002	R1102E 反应釜 5#管线 6	R1102E 反应釜 5#	北	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.49	1.0	1.05	2025-03-30 14:34:57
491	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0030-009	R1102E 反应釜 5#管线 6	R1102E 反应釜 5#	北	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.51	1.0	1.07	2025-03-30 14:35:14
492	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0031-004	R1102F 反应釜 6#管线 1	R1102F 反应釜 6#	北	2.60	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.47	1.0	1.03	2025-03-30 14:35:53
493	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0032-006	R1102F 反应釜 6#管线 2	R1102F 反应釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.50	1.0	1.06	2025-03-30 14:36:14
494	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0032-009	R1102F 反应釜 6#管线 2	R1102F 反应釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.47	1.0	1.03	2025-03-30 14:36:39
495	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0034-002	R1102F 反应釜 6#管线 4	R1102F 反应釜 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.52	1.0	1.08	2025-03-30 14:36:56
496	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0034-005	R1102F 反应釜 6#管线 4	R1102F 反应釜 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.51	1.0	1.07	2025-03-30 14:37:20
497	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0034-008	R1102F 反应釜 6#管线 4	R1102F 反应釜 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.50	1.0	1.06	2025-03-30 14:37:53
498	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0034-011	R1102F 反应釜 6#管线 4	R1102F 反应釜 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.48	1.0	1.04	2025-03-30 14:38:18

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
499	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0034-014	R1102F 反应釜 6#管线 4	R1102F 反应釜 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.38	1.0	0.94	2025-03-30 14:38:56
500	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0035-014	R1102F 反应釜 6#管线 5	R1102F 反应釜 6#	北	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.47	1.0	1.03	2025-03-30 14:39:15
501	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0035-015	R1102F 反应釜 6#管线 5	R1102F 反应釜 6#	北	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.50	1.0	1.06	2025-03-30 14:39:32
502	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0035-016	R1102F 反应釜 6#管线 5	R1102F 反应釜 6#	北	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.34	1.0	0.90	2025-03-30 14:39:48
503	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0035-017	R1102F 反应釜 6#管线 5	R1102F 反应釜 6#	北	0.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.37	1.0	0.93	2025-03-30 14:40:10
504	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0036-002	R1102F 反应釜 6#管线 6	R1102F 反应釜 6#	南	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.37	1.0	0.93	2025-03-30 14:40:30
505	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0036-009	R1102F 反应釜 6#管线 6	R1102F 反应釜 6#	南	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.37	1.0	0.93	2025-03-30 14:40:50
506	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0037-004	R1102G 反应釜 7#管线 1	R1102G 反应釜 7#	东	1.20	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.34	1.0	0.90	2025-03-30 14:41:15
507	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0038-006	R1102G 反应釜 7#管线 2	R1102G 反应釜 7#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.24	1.0	0.80	2025-03-30 14:41:40
508	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0038-009	R1102G 反应釜 7#管线 2	R1102G 反应釜 7#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.34	1.0	0.90	2025-03-30 14:42:00
509	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0040-002	R1102G 反应釜 7#管线 4	R1102G 反应釜 7#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.21	1.0	0.77	2025-03-30 14:42:20
510	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0040-005	R1102G 反应釜 7#管线 4	R1102G 反应釜 7#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.29	1.0	0.85	2025-03-30 14:42:36
511	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0040-008	R1102G 反应釜 7#管线 4	R1102G 反应釜 7#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:42:56
512	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0040-011	R1102G 反应釜 7#管线 4	R1102G 反应釜 7#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 14:43:14
513	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0040-014	R1102G 反应釜 7#管线 4	R1102G 反应釜 7#	东	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 14:43:31
514	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0041-014	R1102G 反应釜 7#管线 5	R1102G 反应釜 7#	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 14:43:52
515	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0041-015	R1102G 反应釜 7#管线 5	R1102G 反应釜 7#	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.30	1.0	0.86	2025-03-30 14:44:13
516	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0041-016	R1102G 反应釜 7#管线 5	R1102G 反应釜 7#	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.26	1.0	0.82	2025-03-30 14:44:31
517	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0041-017	R1102G 反应釜 7#管线 5	R1102G 反应釜 7#	北	2.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 14:44:49
518	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0042-002	R1102G 反应釜 7#管线 6	R1102G 反应釜 7#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 14:45:09
519	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0042-009	R1102G 反应釜 7#管线 6	R1102G 反应釜 7#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:45:34
520	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0043-004	R1102H 反应釜 8#管线 1	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 14:46:02
521	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0044-006	R1102H 反应釜 8#管线 2	R1102H 反应釜 8#	南	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 14:46:27
522	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0044-009	R1102H 反应釜 8#管线 2	R1102H 反应釜 8#	南	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.12	1.0	0.68	2025-03-30 14:46:46
523	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0046-002	R1102H 反应釜 8#管线 4	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 14:47:06
524	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0046-005	R1102H 反应釜 8#管线 4	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 14:47:31
525	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0046-008	R1102H 反应釜 8#管线 4	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 14:47:49
526	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0046-011	R1102H 反应釜 8#管线 4	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.24	1.0	0.80	2025-03-30 14:48:15
527	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0046-014	R1102H 反应釜 8#管线 4	R1102H 反应釜 8#	西	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:48:36

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
528	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0047-014	R1102H 反应釜 8#管线 5	R1102H 反应釜 8#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.25	1.0	0.81	2025-03-30 14:49:12
529	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0047-015	R1102H 反应釜 8#管线 5	R1102H 反应釜 8#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.26	1.0	0.82	2025-03-30 14:49:32
530	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0047-016	R1102H 反应釜 8#管线 5	R1102H 反应釜 8#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.24	1.0	0.80	2025-03-30 14:49:51
531	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0047-017	R1102H 反应釜 8#管线 5	R1102H 反应釜 8#	北	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.29	1.0	0.85	2025-03-30 14:50:16
532	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0048-002	R1102H 反应釜 8#管线 6	R1102H 反应釜 8#	东	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.20	1.0	0.76	2025-03-30 14:50:35
533	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0048-009	R1102H 反应釜 8#管线 6	R1102H 反应釜 8#	东	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:50:56
534	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0049-004	R1102I 反应釜 9#管线 1	R1102I 反应釜 9#	南	0.60	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.31	1.0	0.87	2025-03-30 14:51:25
535	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0050-006	R1102I 反应釜 9#管线 2	R1102I 反应釜 9#	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:51:57
536	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0050-009	R1102I 反应釜 9#管线 2	R1102I 反应釜 9#	北	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.25	1.0	0.81	2025-03-30 14:52:16
537	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0052-002	R1102I 反应釜 9#管线 4	R1102I 反应釜 9#	南	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.28	1.0	0.84	2025-03-30 14:52:38
538	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0052-005	R1102I 反应釜 9#管线 4	R1102I 反应釜 9#	南	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.32	1.0	0.88	2025-03-30 14:52:57
539	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0052-008	R1102I 反应釜 9#管线 4	R1102I 反应釜 9#	南	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.21	1.0	0.77	2025-03-30 14:53:16
540	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0052-011	R1102I 反应釜 9#管线 4	R1102I 反应釜 9#	南	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.11	1.0	0.67	2025-03-30 14:53:34
541	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0052-014	R1102I 反应釜 9#管线 4	R1102I 反应釜 9#	南	1.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.26	1.0	0.82	2025-03-30 14:53:53
542	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0053-014	R1102I 反应釜 9#管线 5	R1102I 反应釜 9#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 14:54:23
543	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0053-015	R1102I 反应釜 9#管线 5	R1102I 反应釜 9#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.20	1.0	0.76	2025-03-30 14:54:42
544	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0053-016	R1102I 反应釜 9#管线 5	R1102I 反应釜 9#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.05	1.0	0.61	2025-03-30 14:55:01
545	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0053-017	R1102I 反应釜 9#管线 5	R1102I 反应釜 9#	北	2.80	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.06	1.0	0.62	2025-03-30 14:55:19
546	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0054-002	R1102I 反应釜 9#管线 6	R1102I 反应釜 9#	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 14:55:55
547	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0054-009	R1102I 反应釜 9#管线 6	R1102I 反应釜 9#	东	2.40	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.22	1.0	0.78	2025-03-30 14:56:14
548	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0055-004	R1102J 反应釜 10#管线 1	R1102J 反应釜 10#	东	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 14:56:32
549	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0056-006	R1102J 反应釜 10#管线 2	R1102J 反应釜 10#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.08	1.0	0.64	2025-03-30 14:56:51
550	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0056-009	R1102J 反应釜 10#管线 2	R1102J 反应釜 10#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.98	1.0	0.54	2025-03-30 14:57:10
551	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0058-002	R1102J 反应釜 10#管线 4	R1102J 反应釜 10#	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.99	1.0	0.55	2025-03-30 14:57:37
552	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0058-005	R1102J 反应釜 10#管线 4	R1102J 反应釜 10#	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.95	1.0	0.51	2025-03-30 14:57:56
553	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0058-008	R1102J 反应釜 10#管线 4	R1102J 反应釜 10#	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.88	1.0	0.44	2025-03-30 14:58:14
554	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0058-011	R1102J 反应釜 10#管线 4	R1102J 反应釜 10#	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.98	1.0	0.54	2025-03-30 14:58:33
555	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0058-014	R1102J 反应釜 10#管线 4	R1102J 反应釜 10#	西	2.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.98	1.0	0.54	2025-03-30 14:58:51
556	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0059-014	R1102J 反应釜 10#管线 5	R1102J 反应釜 10#	南	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.02	1.0	0.58	2025-03-30 14:59:14

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
557	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0059-015	R1102J 反应釜 10#管线 5	R1102J 反应釜 10#	南	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.01	1.0	0.57	2025-03-30 14:59:33
558	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0059-016	R1102J 反应釜 10#管线 5	R1102J 反应釜 10#	南	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.94	1.0	0.50	2025-03-30 14:59:52
559	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0059-017	R1102J 反应釜 10#管线 5	R1102J 反应釜 10#	南	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.93	1.0	0.49	2025-03-30 15:00:10
560	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0060-002	R1102J 反应釜 10#管线 6	R1102J 反应釜 10#	南	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.93	1.0	0.49	2025-03-30 15:00:31
561	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0060-009	R1102J 反应釜 10#管线 6	R1102J 反应釜 10#	南	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.83	1.0	0.39	2025-03-30 15:00:50
562	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0061-004	R1102K 反应釜 11#管线 1	R1102K 反应釜 11#	北	2.10	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.51	1.0	0.07	2025-03-30 15:01:16
563	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0062-006	R1102K 反应釜 11#管线 2	R1102K 反应釜 11#	东	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.26	1.0	0.00	2025-03-30 15:01:42
564	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0062-009	R1102K 反应釜 11#管线 2	R1102K 反应釜 11#	东	0.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:02:01
565	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0064-002	R1102K 反应釜 11#管线 4	R1102K 反应釜 11#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 15:02:47
566	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0064-005	R1102K 反应釜 11#管线 4	R1102K 反应釜 11#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.24	1.0	0.80	2025-03-30 15:03:06
567	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0064-008	R1102K 反应釜 11#管线 4	R1102K 反应釜 11#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 15:03:25
568	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0064-011	R1102K 反应釜 11#管线 4	R1102K 反应釜 11#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.21	1.0	0.77	2025-03-30 15:03:43
569	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0064-014	R1102K 反应釜 11#管线 4	R1102K 反应釜 11#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:04:01
570	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0065-014	R1102K 反应釜 11#管线 5	R1102K 反应釜 11#	北	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.21	1.0	0.77	2025-03-30 15:04:21
571	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0065-015	R1102K 反应釜 11#管线 5	R1102K 反应釜 11#	北	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 15:04:40
572	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0065-016	R1102K 反应釜 11#管线 5	R1102K 反应釜 11#	北	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:05:20
573	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0065-017	R1102K 反应釜 11#管线 5	R1102K 反应釜 11#	北	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 15:05:37
574	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0066-002	R1102K 反应釜 11#管线 6	R1102K 反应釜 11#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.20	1.0	0.76	2025-03-30 15:05:55
575	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0066-009	R1102K 反应釜 11#管线 6	R1102K 反应釜 11#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:06:11
576	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0067-004	R1102L 反应釜 12#管线 1	R1102L 反应釜 12#	南	2.80	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 15:07:05
577	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0068-006	R1102L 反应釜 12#管线 2	R1102L 反应釜 12#	东	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.24	1.0	0.80	2025-03-30 15:07:23
578	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0068-009	R1102L 反应釜 12#管线 2	R1102L 反应釜 12#	东	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:07:42
579	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0070-002	R1102L 反应釜 12#管线 4	R1102L 反应釜 12#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.30	1.0	0.86	2025-03-30 15:08:10
580	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0070-005	R1102L 反应釜 12#管线 4	R1102L 反应釜 12#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.27	1.0	0.83	2025-03-30 15:08:29
581	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0070-008	R1102L 反应釜 12#管线 4	R1102L 反应釜 12#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.26	1.0	0.82	2025-03-30 15:08:47
582	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0070-011	R1102L 反应釜 12#管线 4	R1102L 反应釜 12#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.31	1.0	0.87	2025-03-30 15:09:06
583	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0070-014	R1102L 反应釜 12#管线 4	R1102L 反应釜 12#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.26	1.0	0.82	2025-03-30 15:09:24
584	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0071-014	R1102L 反应釜 12#管线 5	R1102L 反应釜 12#	北	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.29	1.0	0.85	2025-03-30 15:09:43
585	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0071-015	R1102L 反应釜 12#管线 5	R1102L 反应釜 12#	北	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.27	1.0	0.83	2025-03-30 15:10:02

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
586	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0071-016	R1102L 反应釜 12#管线 5	R1102L 反应釜 12#	北	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.23	1.0	0.79	2025-03-30 15:10:18
587	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0071-017	R1102L 反应釜 12#管线 5	R1102L 反应釜 12#	北	1.10	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.20	1.0	0.76	2025-03-30 15:10:36
588	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0072-002	R1102L 反应釜 12#管线 6	R1102L 反应釜 12#	北	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 15:10:55
589	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0072-009	R1102L 反应釜 12#管线 6	R1102L 反应釜 12#	北	1.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 15:11:13
590	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0073-005	R1106A 吹洗釜 1#管线 1	R1106A 吹洗釜 1#	西	3.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:11:35
591	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0073-008	R1106A 吹洗釜 1#管线 1	R1106A 吹洗釜 1#	西	3.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.14	1.0	0.70	2025-03-30 15:11:54
592	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0073-011	R1106A 吹洗釜 1#管线 1	R1106A 吹洗釜 1#	西	3.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 15:12:16
593	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0074-004	R1106A 吹洗釜 1#管线 2	R1106A 吹洗釜 1#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 15:12:57
594	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0074-007	R1106A 吹洗釜 1#管线 2	R1106A 吹洗釜 1#	西	2.00	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.19	1.0	0.75	2025-03-30 15:13:18
595	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0075-005	R1106B 吹洗釜 2#管线 1	R1106B 吹洗釜 2#	南	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 15:13:44
596	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0076-002	R1106B 吹洗釜 2#管线 2	R1106B 吹洗釜 2#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.16	1.0	0.72	2025-03-30 15:14:02
597	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0076-005	R1106B 吹洗釜 2#管线 2	R1106B 吹洗釜 2#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.14	1.0	0.70	2025-03-30 15:14:19
598	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0076-008	R1106B 吹洗釜 2#管线 2	R1106B 吹洗釜 2#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.14	1.0	0.70	2025-03-30 15:14:37
599	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0076-011	R1106B 吹洗釜 2#管线 2	R1106B 吹洗釜 2#	南	1.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:14:55
600	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0077-005	R1104A 萃取釜 1#管线 1	R1104A 萃取釜 1#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 15:15:15
601	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0077-011	R1104A 萃取釜 1#管线 1	R1104A 萃取釜 1#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.12	1.0	0.68	2025-03-30 15:15:31
602	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0077-014	R1104A 萃取釜 1#管线 1	R1104A 萃取釜 1#	西	1.70	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 15:15:53
603	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0078-006	R1104A 萃取釜 1#管线 2	R1104A 萃取釜 1#	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 15:16:10
604	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0078-009	R1104A 萃取釜 1#管线 2	R1104A 萃取釜 1#	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.12	1.0	0.68	2025-03-30 15:16:27
605	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0078-012	R1104A 萃取釜 1#管线 2	R1104A 萃取釜 1#	东	1.30	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.17	1.0	0.73	2025-03-30 15:16:48
606	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0079-002	R1104A 萃取釜 1#管线 3	R1104A 萃取釜 1#	西	1.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 15:17:13
607	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0080-003	R1104B 萃取釜 2#管线 1	R1104B 萃取釜 2#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 15:17:31
608	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0080-007	R1104B 萃取釜 2#管线 1	R1104B 萃取釜 2#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.12	1.0	0.68	2025-03-30 15:18:10
609	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0080-010	R1104B 萃取釜 2#管线 1	R1104B 萃取釜 2#	东	2.60	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 15:18:35
610	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0080-013	R1104B 萃取釜 2#管线 1	R1104B 萃取釜 2#	东	2.60	A	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 15:18:52
611	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0081-004	R1104B 萃取釜 2#管线 2	R1104B 萃取釜 2#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.11	1.0	0.67	2025-03-30 15:19:12
612	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0081-007	R1104B 萃取釜 2#管线 2	R1104B 萃取釜 2#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.18	1.0	0.74	2025-03-30 15:19:30
613	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0081-010	R1104B 萃取釜 2#管线 2	R1104B 萃取釜 2#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 15:19:48
614	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0081-015	R1104B 萃取釜 2#管线 2	R1104B 萃取釜 2#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.08	1.0	0.64	2025-03-30 15:20:07

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
615	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0081-018	R1104B 萃取釜 2#管线 2	R1104B 萃取釜 2#	北	2.20	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.08	1.0	0.64	2025-03-30 15:20:25
616	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0082-005	R1104B 萃取釜 2#管线 3	R1104B 萃取釜 2#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.15	1.0	0.71	2025-03-30 15:20:44
617	苯乙烯系大孔白球制备装置	XXDKZB-01-04-0082-008	R1104B 萃取釜 2#管线 3	R1104B 萃取釜 2#	东	2.50	V	否	/	否	50	丙酮、甲苯、丙烯腈、异丁醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.44	1.13	1.0	0.69	2025-03-30 15:21:05
618	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0001-002	V2133A 精馏接受罐 1# 4/1	V2133A 精馏接受罐 1# 4/1	中	1.70	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.76	6.943	2.50	2025-03-31 09:49:14
619	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0002-002	V2133A 精馏接受罐 1# 4/2	V2133A 精馏接受罐 1# 4/2	南	1.30	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.67	6.943	1.87	2025-03-31 09:49:48
620	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0002-005	V2133A 精馏接受罐 1# 4/2	V2133A 精馏接受罐 1# 4/2	南	1.30	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.64	6.943	1.67	2025-03-31 09:50:10
621	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0003-002	V2133A 精馏接受罐 1# 4/3	V2133A 精馏接受罐 1# 4/3	中	2.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.60	6.943	1.39	2025-03-31 09:50:31
622	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0003-007	V2133A 精馏接受罐 1# 4/3	V2133A 精馏接受罐 1# 4/3	中	2.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.65	6.943	1.74	2025-03-31 09:50:49
623	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0004-002	V2133A 精馏接受罐 1# 4/4	V2133A 精馏接受罐 1# 4/4	东	2.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.55	6.943	1.04	2025-03-31 09:51:10
624	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0004-007	V2133A 精馏接受罐 1# 4/4	V2133A 精馏接受罐 1# 4/4	东	2.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.01	6.943	11.18	2025-03-31 09:51:43
625	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0005-002	V2133B 精馏接受罐 2# 4/1	V2133B 精馏接受罐 2# 4/1	南	3.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.28	6.943	13.05	2025-03-31 09:52:05
626	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0006-002	V2133B 精馏接受罐 2# 4/2	V2133B 精馏接受罐 2# 4/2	南	3.80	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.24	6.943	12.78	2025-03-31 09:52:25
627	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0006-005	V2133B 精馏接受罐 2# 4/2	V2133B 精馏接受罐 2# 4/2	南	3.80	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.19	6.943	12.43	2025-03-31 09:52:43
628	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0007-002	V2133B 精馏接受罐 2# 4/3	V2133B 精馏接受罐 2# 4/3	北	1.70	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.97	6.943	10.90	2025-03-31 09:53:04
629	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0007-007	V2133B 精馏接受罐 2# 4/3	V2133B 精馏接受罐 2# 4/3	北	1.70	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.91	6.943	10.48	2025-03-31 09:53:23
630	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0008-002	V2133B 精馏接受罐 2# 4/4	V2133B 精馏接受罐 2# 4/4	西	3.70	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.66	6.943	8.75	2025-03-31 09:53:44
631	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0008-007	V2133B 精馏接受罐 2# 4/4	V2133B 精馏接受罐 2# 4/4	西	3.70	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.64	6.943	8.61	2025-03-31 09:54:04
632	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0009-002	甲醇泵 3/1	甲醇泵 3/1	上	2.60	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.63	6.943	8.54	2025-03-31 09:54:28
633	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0009-005	甲醇泵 3/1	甲醇泵 3/1	上	2.60	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.47	6.943	7.43	2025-03-31 09:54:52
634	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0009-008	甲醇泵 3/1	甲醇泵 3/1	上	2.60	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.35	6.943	6.60	2025-03-31 09:55:12
635	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0009-011	甲醇泵 3/1	甲醇泵 3/1	上	2.60	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.19	6.943	5.48	2025-03-31 09:55:39
636	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0010-007	甲醇泵 3/2	甲醇泵 3/2	中	1.50	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.19	6.943	5.48	2025-03-31 09:56:08
637	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0010-010	甲醇泵 3/2	甲醇泵 3/2	中	1.50	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.01	6.943	4.24	2025-03-31 09:56:43
638	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0011-005	甲醇泵 3/3	甲醇泵 3/3	东	1.10	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.99	6.943	4.10	2025-03-31 09:57:03
639	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0012-005	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/1	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/1	上	2.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.83	1.0	0.43	2025-03-31 09:57:23
640	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0014-002	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	南	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.68	1.0	0.28	2025-03-31 09:57:49
641	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0014-006	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	南	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.72	1.0	0.32	2025-03-31 09:58:09
642	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0014-009	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/3	南	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.69	1.0	0.29	2025-03-31 09:58:26
643	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0017-002	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/6	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/6	东	1.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.66	1.0	0.26	2025-03-31 09:59:11

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
644	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0018-004	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	中	2.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.58	1.0	0.18	2025-03-31 09:59:35
645	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0018-006	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	中	2.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.64	1.0	6.24	2025-03-31 10:00:03
646	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0018-007	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/7	中	2.60	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.56	1.0	8.16	2025-03-31 10:00:20
647	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0021-003	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/10	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/10	上	3.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.52	1.0	9.12	2025-03-31 10:00:45
648	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0021-006	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/10	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/10	上	3.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.66	1.0	9.26	2025-03-31 10:01:11
649	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0023-002	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/12	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/12	西	1.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.67	1.0	9.27	2025-03-31 10:01:33
650	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0023-004	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/12	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/12	西	1.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.24	1.0	8.84	2025-03-31 10:01:52
651	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0024-002	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/13	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/13	上	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.47	1.0	8.07	2025-03-31 10:02:38
652	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0024-004	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/13	V2103A 氯甲基甲醚罐 13/13	上	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.08	1.0	7.68	2025-03-31 10:02:56
653	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0025-002	氯甲基甲醚泵 3/1	氯甲基甲醚泵 3/1	下	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.89	1.0	7.49	2025-03-31 10:03:15
654	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0025-005	氯甲基甲醚泵 3/1	氯甲基甲醚泵 3/1	下	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.67	1.0	7.27	2025-03-31 10:03:35
655	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0025-015	氯甲基甲醚泵 3/1	氯甲基甲醚泵 3/1	下	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.42	1.0	7.02	2025-03-31 10:03:55
656	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0025-018	氯甲基甲醚泵 3/1	氯甲基甲醚泵 3/1	下	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.16	1.0	6.76	2025-03-31 10:04:15
657	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0026-002	氯甲基甲醚泵 3/2	氯甲基甲醚泵 3/2	西	1.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.74	1.0	6.34	2025-03-31 10:04:45
658	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0027-002	氯甲基甲醚泵 3/3	氯甲基甲醚泵 3/3	北	3.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.58	1.0	6.18	2025-03-31 10:05:03
659	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0027-007	氯甲基甲醚泵 3/3	氯甲基甲醚泵 3/3	北	3.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.42	1.0	6.02	2025-03-31 10:05:21
660	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0027-010	氯甲基甲醚泵 3/3	氯甲基甲醚泵 3/3	北	3.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.26	1.0	5.86	2025-03-31 10:05:43
661	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0028-005	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/1	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/1	东	3.70	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.92	1.0	5.52	2025-03-31 10:06:28
662	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0029-004	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	下	2.20	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 10:06:49
663	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0029-006	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	下	2.20	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.52	1.0	5.12	2025-03-31 10:07:09
664	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0029-007	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/2	下	2.20	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.26	1.0	4.86	2025-03-31 10:07:38
665	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0030-003	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/3	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/3	西	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.15	1.0	4.75	2025-03-31 10:07:59
666	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0030-007	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/3	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/3	西	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.14	1.0	4.74	2025-03-31 10:08:20
667	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0031-005	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	下	2.80	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.06	1.0	4.66	2025-03-31 10:08:40
668	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0031-009	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	下	2.80	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.07	1.0	4.67	2025-03-31 10:08:59
669	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0031-011	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	下	2.80	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.72	1.0	4.32	2025-03-31 10:09:17
670	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0031-012	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	V2103B 氯甲基甲醚罐 8/4	下	2.80	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.53	1.0	4.13	2025-03-31 10:09:37
671	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0036-002	V2133A 精馏接受罐 1#阀组 5/1	V2133A 精馏接受罐 1#阀组 5/1	下	1.20	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.24	6.943	26.66	2025-03-31 10:09:57
672	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-01-0037-002	V2133A 精馏接受罐 1#阀组 5/2	V2133A 精馏接受罐 1#阀组 5/2	南	3.50	V	否	/	否	95	甲醇	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.99	6.943	24.93	2025-03-31 10:10:25

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
673	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0001-004	V2108 氯甲基甲醚计量罐下部	V2108 氯甲基甲醚计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.89	1.0	3.49	2025-03-31 10:12:03
674	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0002-003	V2108 氯甲基甲醚计量罐液位计	V2108 氯甲基甲醚计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.70	1.0	3.30	2025-03-31 10:12:30
675	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0002-006	V2108 氯甲基甲醚计量罐液位计	V2108 氯甲基甲醚计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.58	1.0	3.18	2025-03-31 10:12:50
676	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0002-009	V2108 氯甲基甲醚计量罐液位计	V2108 氯甲基甲醚计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.46	1.0	3.06	2025-03-31 10:13:09
677	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0005-006	E2104 蒸馏冷凝器下部	E2104 蒸馏冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.27	1.0	2.87	2025-03-31 10:13:31
678	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0006-004	E2104 蒸馏冷凝器上部	E2104 蒸馏冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.21	1.0	2.81	2025-03-31 10:13:52
679	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0007-002	V2105 减压蒸馏罐上部 1	V2105 减压蒸馏罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.13	1.0	2.73	2025-03-31 10:14:12
680	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0008-009	V2105 减压蒸馏罐上部 2	V2105 减压蒸馏罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.08	1.0	2.68	2025-03-31 10:14:33
681	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0009-005	V2105 减压蒸馏罐下部	V2105 减压蒸馏罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.05	1.0	2.65	2025-03-31 10:14:52
682	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0009-008	V2105 减压蒸馏罐下部	V2105 减压蒸馏罐	中	1.00	O	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.55	1.0	3.15	2025-03-31 10:15:27
683	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0010-002	E2105 放空冷凝器下部	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.77	1.0	3.37	2025-03-31 10:15:43
684	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0011-002	E2105 放空冷凝器北侧	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.88	1.0	3.48	2025-03-31 10:16:04
685	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0011-004	E2105 放空冷凝器北侧	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	50	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.88	1.0	3.48	2025-03-31 10:16:26
686	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0012-002	E2105 放空冷凝器南侧	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.85	1.0	3.45	2025-03-31 10:16:53
687	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0012-008	E2105 放空冷凝器南侧	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.77	1.0	3.37	2025-03-31 10:17:13
688	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0013-002	E2105 放空冷凝器上部	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.66	1.0	3.26	2025-03-31 10:17:32
689	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0013-013	E2105 放空冷凝器上部	E2105 放空冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.56	1.0	3.16	2025-03-31 10:17:51
690	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0014-003	R2104 蒸馏釜上部 1	R2104 蒸馏釜	中	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.35	1.0	2.95	2025-03-31 10:18:23
691	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0015-004	R2104 蒸馏釜上部 2	R2104 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.27	1.0	2.87	2025-03-31 10:18:47
692	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0015-013	R2104 蒸馏釜上部 2	R2104 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.24	1.0	2.84	2025-03-31 10:19:06
693	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0016-010	R2104 蒸馏釜上部 3	R2104 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.09	1.0	2.69	2025-03-31 10:19:39
694	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0016-014	R2104 蒸馏釜上部 3	R2104 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.08	1.0	2.68	2025-03-31 10:19:58
695	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0018-006	R2109A 蒸馏釜上部 1	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.05	1.0	2.65	2025-03-31 10:20:19
696	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0018-011	R2109A 蒸馏釜上部 1	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.94	1.0	2.54	2025-03-31 10:20:36
697	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0018-012	R2109A 蒸馏釜上部 1	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	O	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.90	1.0	2.50	2025-03-31 10:21:01
698	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0018-015	R2109A 蒸馏釜上部 1	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.80	1.0	2.40	2025-03-31 10:21:24
699	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0019-003	R2109A 蒸馏釜上部 2	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.70	1.0	2.30	2025-03-31 10:21:44
700	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0020-002	R2109A 蒸馏釜上部 3	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.71	1.0	2.31	2025-03-31 10:22:03
701	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0020-012	R2109A 蒸馏釜上部 3	R2109A 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.59	1.0	2.19	2025-03-31 10:22:23

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
702	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0022-007	R2109B 蒸馏釜上部 1	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.51	1.0	2.11	2025-03-31 10:22:53
703	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0022-011	R2109B 蒸馏釜上部 1	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.51	1.0	2.11	2025-03-31 10:23:12
704	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0022-012	R2109B 蒸馏釜上部 1	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	O	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.45	1.0	2.05	2025-03-31 10:23:32
705	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0022-015	R2109B 蒸馏釜上部 1	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.28	1.0	1.88	2025-03-31 10:23:47
706	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0023-003	R2109B 蒸馏釜上部 2	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.16	1.0	1.76	2025-03-31 10:24:11
707	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0024-007	R2109B 蒸馏釜上部 3	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.11	1.0	1.71	2025-03-31 10:24:33
708	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0024-012	R2109B 蒸馏釜上部 3	R2109B 蒸馏釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.01	1.0	1.61	2025-03-31 10:24:52
709	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0025-003	二层西侧从南往北 1#储罐顶部	二层西侧从南往北 1#储罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	2.04	1.0	1.64	2025-03-31 10:25:18
710	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0026-003	二层西侧从南往北 2#储罐顶部	二层西侧从南往北 2#储罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.91	1.0	1.51	2025-03-31 10:25:41
711	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0027-003	二层西侧从南往北 3#储罐顶部	二层西侧从南往北 3#储罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.89	1.0	1.49	2025-03-31 10:26:17
712	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0029-005	二层西侧从南往北 4#储罐顶部	二层西侧从南往北 4#储罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.72	1.0	1.32	2025-03-31 10:26:48
713	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0031-002	V2127 胺化母液罐下部液位计	V2127 胺化母液罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.68	1.0	1.28	2025-03-31 10:27:06
714	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0031-005	V2127 胺化母液罐下部液位计	V2127 胺化母液罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.59	1.0	1.19	2025-03-31 10:27:31
715	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0032-004	V2127 胺化母液罐上部液位计	V2127 胺化母液罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.62	1.0	1.22	2025-03-31 10:28:03
716	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0034-002	V2127 胺化母液罐顶部 2	V2127 胺化母液罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.55	1.0	1.15	2025-03-31 10:28:30
717	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0036-004	V2131 放空冷凝器接收罐下部	V2131 放空冷凝器接收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.59	1.0	1.19	2025-03-31 10:28:52
718	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0036-007	V2131 放空冷凝器接收罐下部	V2131 放空冷凝器接收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.51	1.0	1.11	2025-03-31 10:29:23
719	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0036-010	V2131 放空冷凝器接收罐下部	V2131 放空冷凝器接收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.38	1.0	0.98	2025-03-31 10:29:44
720	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0037-005	V2131 放空冷凝器接收罐上部	V2131 放空冷凝器接收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.32	1.0	0.92	2025-03-31 10:30:06
721	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0038-002	V2132 胺水吸收罐下部	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.31	1.0	0.91	2025-03-31 10:30:25
722	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0038-005	V2132 胺水吸收罐下部	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.20	1.0	0.80	2025-03-31 10:30:45
723	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0039-002	V2132 胺水吸收罐下部液位计	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.19	1.0	0.79	2025-03-31 10:31:04
724	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0039-005	V2132 胺水吸收罐下部液位计	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.15	1.0	0.75	2025-03-31 10:31:22
725	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0040-002	V2132 胺水吸收罐上部液位计	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.09	1.0	0.69	2025-03-31 10:31:54
726	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0041-002	V2132 胺水吸收罐顶部	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.14	1.0	0.74	2025-03-31 10:32:13
727	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0041-008	V2132 胺水吸收罐顶部	V2132 胺水吸收罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.99	1.0	0.59	2025-03-31 10:32:33
728	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0042-002	V2130 蒸馏接受罐下部液位计	V2130 蒸馏接受罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	1.07	1.0	0.67	2025-03-31 10:32:54
729	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0042-005	V2130 蒸馏接受罐下部液位计	V2130 蒸馏接受罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.97	1.0	0.57	2025-03-31 10:33:13
730	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-02-0043-002	V2130 蒸馏接受罐上部液位计	V2130 蒸馏接受罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.97	1.0	0.57	2025-03-31 10:33:33

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
731	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0044-003	V2130 蒸馏接受罐顶部 1	V2130 蒸馏接受罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.85	1.0	0.45	2025-03-31 10:33:53
732	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0046-002	P2117 二甲胺泵	P2117 二甲胺泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.87	1.0	0.47	2025-03-31 10:34:16
733	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0046-005	P2117 二甲胺泵	P2117 二甲胺泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.81	1.0	0.41	2025-03-31 10:34:50
734	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0046-010	P2117 二甲胺泵	P2117 二甲胺泵	中	1.00	V	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.82	1.0	0.42	2025-03-31 10:35:14
735	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0046-016	P2117 二甲胺泵	P2117 二甲胺泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.80	1.0	0.40	2025-03-31 10:35:29
736	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0047-002	R2108A 叔胺化反应釜底部 1	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.68	1.0	0.28	2025-03-31 10:35:57
737	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0047-008	R2108A 叔胺化反应釜底部 1	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.80	1.0	0.40	2025-03-31 10:36:26
738	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0047-012	R2108A 叔胺化反应釜底部 1	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.75	1.0	0.35	2025-03-31 10:36:46
739	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0047-015	R2108A 叔胺化反应釜底部 1	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.80	1.0	0.40	2025-03-31 10:37:11
740	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0048-003	R2108A 叔胺化反应釜底部 2	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.81	1.0	0.41	2025-03-31 10:37:36
741	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0048-013	R2108A 叔胺化反应釜底部 2	R2108A 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.67	1.0	0.27	2025-03-31 10:38:02
742	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0050-002	R2108B 叔胺化反应釜底部 1	R2108B 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.60	1.0	0.20	2025-03-31 10:38:23
743	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0050-006	R2108B 叔胺化反应釜底部 1	R2108B 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.62	1.0	0.22	2025-03-31 10:38:43
744	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0052-003	R2108C 叔胺化反应釜底部 1	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.20	1.0	0.00	2025-03-31 10:39:07
745	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0052-007	R2108C 叔胺化反应釜底部 1	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 10:39:27
746	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0052-010	R2108C 叔胺化反应釜底部 1	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 10:39:54
747	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0052-014	R2108C 叔胺化反应釜底部 1	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.92	1.0	8.52	2025-03-31 10:40:17
748	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0053-002	R2108C 叔胺化反应釜底部 2	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.14	1.0	8.74	2025-03-31 10:40:45
749	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0053-005	R2108C 叔胺化反应釜底部 2	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.31	1.0	7.91	2025-03-31 10:41:04
750	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0055-005	R2108C 叔胺化反应釜底部 4	R2108C 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.60	1.0	7.20	2025-03-31 10:41:24
751	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0057-003	R2108D 叔胺化反应釜底部 1	R2108D 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.28	1.0	6.88	2025-03-31 10:41:44
752	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0057-006	R2108D 叔胺化反应釜底部 1	R2108D 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.47	1.0	7.07	2025-03-31 10:42:06
753	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0057-013	R2108D 叔胺化反应釜底部 1	R2108D 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.19	1.0	6.79	2025-03-31 10:42:26
754	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0058-002	R2108D 叔胺化反应釜底部 2	R2108D 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.09	1.0	6.69	2025-03-31 10:42:45
755	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0058-009	R2108D 叔胺化反应釜底部 2	R2108D 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.05	1.0	6.65	2025-03-31 10:43:05
756	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0059-002	R2108E 叔胺化反应釜底部 1	R2108E 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.01	1.0	6.61	2025-03-31 10:43:24
757	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0059-009	R2108E 叔胺化反应釜底部 1	R2108E 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.84	1.0	6.44	2025-03-31 10:43:42
758	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0060-003	R2108E 叔胺化反应釜底部 2	R2108E 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.65	1.0	6.25	2025-03-31 10:44:05
759	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0060-009	R2108E 叔胺化反应釜底部 2	R2108E 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.58	1.0	6.18	2025-03-31 10:44:25

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
760	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0060-012	R2108E 叔胺化反应釜底部 2	R2108E 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.58	1.0	6.18	2025-03-31 10:44:45
761	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0061-003	R2108F 叔胺化反应釜底部 1	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.46	1.0	6.06	2025-03-31 10:45:05
762	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0061-007	R2108F 叔胺化反应釜底部 1	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.24	1.0	5.84	2025-03-31 10:45:27
763	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0061-014	R2108F 叔胺化反应釜底部 1	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.14	1.0	5.74	2025-03-31 10:45:47
764	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0062-003	R2108F 叔胺化反应釜底部 2	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.07	1.0	5.67	2025-03-31 10:46:05
765	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0062-010	R2108F 叔胺化反应釜底部 2	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.00	1.0	5.60	2025-03-31 10:46:26
766	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0062-013	R2108F 叔胺化反应釜底部 2	R2108F 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.96	1.0	5.56	2025-03-31 10:46:46
767	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0063-003	R2108G 叔胺化反应釜底部 1	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.87	1.0	5.47	2025-03-31 10:47:06
768	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0063-009	R2108G 叔胺化反应釜底部 1	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.91	1.0	5.51	2025-03-31 10:47:26
769	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0064-003	R2108G 叔胺化反应釜底部 2	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.87	1.0	5.47	2025-03-31 10:47:48
770	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0064-010	R2108G 叔胺化反应釜底部 2	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.83	1.0	5.43	2025-03-31 10:48:09
771	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0064-013	R2108G 叔胺化反应釜底部 2	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.83	1.0	5.43	2025-03-31 10:48:29
772	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0065-003	R2108H 叔胺化反应釜底部 1	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.92	1.0	5.52	2025-03-31 10:48:51
773	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0065-007	R2108H 叔胺化反应釜底部 1	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.80	1.0	5.40	2025-03-31 10:49:14
774	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0065-017	R2108H 叔胺化反应釜底部 1	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.64	1.0	5.24	2025-03-31 10:49:46
775	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0066-002	R2108H 叔胺化反应釜底部 2	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 10:50:12
776	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0066-009	R2108H 叔胺化反应釜底部 2	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.78	1.0	5.38	2025-03-31 10:50:32
777	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-02-0066-012	R2108H 叔胺化反应釜底部 2	R2108H 叔胺化反应釜	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.85	1.0	5.45	2025-03-31 10:50:51
778	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0003-006	R2108A 叔胺化反应釜一	R2108A 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.90	1.0	5.50	2025-03-31 10:53:04
779	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0003-010	R2108A 叔胺化反应釜一	R2108A 叔胺化反应釜	西	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.42	1.0	5.02	2025-03-31 10:53:32
780	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0004-004	R2108A 叔胺化反应釜二	R2108A 叔胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.61	1.0	5.21	2025-03-31 10:54:02
781	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0005-003	R2108A 叔胺化反应釜三	R2108A 叔胺化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 10:54:29
782	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0005-007	R2108A 叔胺化反应釜三	R2108A 叔胺化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.87	1.0	5.47	2025-03-31 10:54:47
783	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0006-004	R2108B 叔胺化反应釜一	R2108B 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.87	1.0	5.47	2025-03-31 10:55:10
784	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0006-012	R2108B 叔胺化反应釜一	R2108B 叔胺化反应釜	南	2.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.76	1.0	5.36	2025-03-31 10:55:27
785	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0007-012	R2108B 叔胺化反应釜二	R2108B 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.86	1.0	5.46	2025-03-31 10:55:55
786	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0008-003	R2108B 叔胺化反应釜三	R2108B 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.84	1.0	5.44	2025-03-31 10:56:17
787	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0008-007	R2108B 叔胺化反应釜三	R2108B 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.90	1.0	5.50	2025-03-31 10:56:35
788	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0009-002	R2108C 叔胺化反应釜一	R2108C 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.02	1.0	5.62	2025-03-31 10:56:55

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
789	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0009-005	R2108C 叔胺化反应釜一	R2108C 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.12	1.0	5.72	2025-03-31 10:57:16
790	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0009-011	R2108C 叔胺化反应釜一	R2108C 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.98	1.0	5.58	2025-03-31 10:57:39
791	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0009-018	R2108C 叔胺化反应釜一	R2108C 叔胺化反应釜	西	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.87	1.0	5.47	2025-03-31 10:57:56
792	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0010-013	R2108C 叔胺化反应釜二	R2108C 叔胺化反应釜	北	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.91	1.0	5.51	2025-03-31 10:58:33
793	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0011-003	R2108C 叔胺化反应釜三	R2108C 叔胺化反应釜	南	0.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.98	1.0	5.58	2025-03-31 10:58:54
794	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0011-007	R2108C 叔胺化反应釜三	R2108C 叔胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.94	1.0	5.54	2025-03-31 10:59:13
795	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0012-004	R2108C 叔胺化反应釜四	R2108C 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.12	1.0	5.72	2025-03-31 10:59:35
796	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0013-002	R2108D 叔胺化反应釜一	R2108D 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.14	1.0	5.74	2025-03-31 10:59:53
797	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0013-005	R2108D 叔胺化反应釜一	R2108D 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.07	1.0	5.67	2025-03-31 11:00:14
798	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0013-009	R2108D 叔胺化反应釜一	R2108D 叔胺化反应釜	南	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.27	1.0	5.87	2025-03-31 11:00:34
799	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0013-012	R2108D 叔胺化反应釜一	R2108D 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.27	1.0	5.87	2025-03-31 11:00:59
800	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0014-013	R2108D 叔胺化反应釜二	R2108D 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.31	1.0	5.91	2025-03-31 11:01:24
801	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0014-017	R2108D 叔胺化反应釜二	R2108D 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.15	1.0	5.75	2025-03-31 11:01:44
802	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0015-008	R2108D 叔胺化反应釜三	R2108D 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.14	1.0	5.74	2025-03-31 11:02:10
803	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0015-011	R2108D 叔胺化反应釜三	R2108D 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.18	1.0	5.78	2025-03-31 11:02:33
804	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0015-018	R2108D 叔胺化反应釜三	R2108D 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.46	1.0	6.06	2025-03-31 11:02:52
805	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0015-021	R2108D 叔胺化反应釜三	R2108D 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.60	1.0	6.20	2025-03-31 11:03:09
806	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0015-024	R2108D 叔胺化反应釜三	R2108D 叔胺化反应釜	西	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.60	1.0	6.20	2025-03-31 11:03:31
807	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0016-002	R2108E 叔胺化反应釜一	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.86	1.0	6.46	2025-03-31 11:03:57
808	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0016-005	R2108E 叔胺化反应釜一	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.18	1.0	6.78	2025-03-31 11:04:27
809	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0016-009	R2108E 叔胺化反应釜一	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.90	1.0	6.50	2025-03-31 11:04:44
810	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0016-012	R2108E 叔胺化反应釜一	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.08	1.0	6.68	2025-03-31 11:05:04
811	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0017-008	R2108E 叔胺化反应釜二	R2108E 叔胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.24	1.0	6.84	2025-03-31 11:05:25
812	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0017-014	R2108E 叔胺化反应釜二	R2108E 叔胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.25	1.0	6.85	2025-03-31 11:05:44
813	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0017-018	R2108E 叔胺化反应釜二	R2108E 叔胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.20	1.0	6.80	2025-03-31 11:06:08
814	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0018-002	R2108E 叔胺化反应釜三	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.43	1.0	7.03	2025-03-31 11:06:30
815	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0018-005	R2108E 叔胺化反应釜三	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.34	1.0	6.94	2025-03-31 11:06:49
816	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0018-011	R2108E 叔胺化反应釜三	R2108E 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.17	1.0	6.77	2025-03-31 11:07:12
817	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0019-006	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.20	1.0	6.80	2025-03-31 11:07:33

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
818	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-009	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.31	1.0	6.91	2025-03-31 11:07:57
819	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-015	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.54	1.0	7.14	2025-03-31 11:08:17
820	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-019	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.42	1.0	7.02	2025-03-31 11:08:37
821	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-022	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.37	1.0	6.97	2025-03-31 11:08:54
822	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-025	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.49	1.0	7.09	2025-03-31 11:09:14
823	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-030	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.54	1.0	7.14	2025-03-31 11:09:35
824	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0019-036	R2108E 叔胺化反应釜四	R2108E 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.52	1.0	7.12	2025-03-31 11:09:55
825	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0020-002	R2108F 叔胺化反应釜一	R2108F 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.52	1.0	7.12	2025-03-31 11:10:19
826	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0020-005	R2108F 叔胺化反应釜一	R2108F 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.03	1.0	7.63	2025-03-31 11:11:02
827	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0020-009	R2108F 叔胺化反应釜一	R2108F 叔胺化反应釜	北	0.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.61	1.0	8.21	2025-03-31 11:11:20
828	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0020-012	R2108F 叔胺化反应釜一	R2108F 叔胺化反应釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	9.11	1.0	8.71	2025-03-31 11:11:39
829	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0021-015	R2108F 叔胺化反应釜二	R2108F 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.79	1.0	8.39	2025-03-31 11:12:13
830	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0021-019	R2108F 叔胺化反应釜二	R2108F 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.84	1.0	8.44	2025-03-31 11:12:38
831	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0021-023	R2108F 叔胺化反应釜二	R2108F 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	10.99	1.0	10.59	2025-03-31 11:12:57
832	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0022-006	R2108F 叔胺化反应釜三	R2108F 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	11.83	1.0	11.43	2025-03-31 11:13:19
833	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0022-012	R2108F 叔胺化反应釜三	R2108F 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	8.84	1.0	8.44	2025-03-31 11:13:39
834	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0022-016	R2108F 叔胺化反应釜三	R2108F 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	7.58	1.0	7.18	2025-03-31 11:13:58
835	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0022-019	R2108F 叔胺化反应釜三	R2108F 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.02	1.0	5.62	2025-03-31 11:14:19
836	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0022-025	R2108F 叔胺化反应釜三	R2108F 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.17	1.0	4.77	2025-03-31 11:14:46
837	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0023-002	R2108G 叔胺化反应釜一	R2108G 叔胺化反应釜	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	6.94	1.0	6.54	2025-03-31 11:15:21
838	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0023-006	R2108G 叔胺化反应釜一	R2108G 叔胺化反应釜	中	0.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.14	1.0	4.74	2025-03-31 11:15:44
839	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0023-009	R2108G 叔胺化反应釜一	R2108G 叔胺化反应釜	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.18	1.0	3.78	2025-03-31 11:16:03
840	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0024-009	R2108G 叔胺化反应釜二	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.93	1.0	3.53	2025-03-31 11:16:38
841	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0024-017	R2108G 叔胺化反应釜二	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.00	1.0	3.60	2025-03-31 11:17:01
842	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0024-021	R2108G 叔胺化反应釜二	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.92	1.0	3.52	2025-03-31 11:17:20
843	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0024-024	R2108G 叔胺化反应釜二	R2108G 叔胺化反应釜	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.90	1.0	3.50	2025-03-31 11:17:45
844	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0025-002	R2108G 叔胺化反应釜三	R2108G 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	3.96	1.0	3.56	2025-03-31 11:18:08
845	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0025-005	R2108G 叔胺化反应釜三	R2108G 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.34	1.0	3.94	2025-03-31 11:18:28
846	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0025-008	R2108G 叔胺化反应釜三	R2108G 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.37	1.0	3.97	2025-03-31 11:18:52

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
847	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0025-011	R2108G 叔胺化反应釜三	R2108G 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.43	1.0	4.03	2025-03-31 11:19:16
848	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0025-014	R2108G 叔胺化反应釜三	R2108G 叔胺化反应釜	南	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.60	1.0	4.20	2025-03-31 11:19:34
849	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0026-002	R2108G 叔胺化反应釜四	R2108G 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.62	1.0	4.22	2025-03-31 11:20:06
850	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0026-007	R2108G 叔胺化反应釜四	R2108G 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.89	1.0	4.49	2025-03-31 11:20:25
851	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0026-013	R2108G 叔胺化反应釜四	R2108G 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	4.89	1.0	4.49	2025-03-31 11:20:43
852	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0026-018	R2108G 叔胺化反应釜四	R2108G 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.02	1.0	4.62	2025-03-31 11:21:03
853	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0027-003	R2108H 叔胺化反应釜一	R2108H 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.24	1.0	4.84	2025-03-31 11:21:25
854	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0027-010	R2108H 叔胺化反应釜一	R2108H 叔胺化反应釜	西	1.50	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.37	1.0	4.97	2025-03-31 11:21:45
855	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0027-012	R2108H 叔胺化反应釜一	R2108H 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.37	1.0	4.97	2025-03-31 11:22:04
856	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0027-018	R2108H 叔胺化反应釜一	R2108H 叔胺化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.34	1.0	4.94	2025-03-31 11:22:23
857	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0028-005	R2108H 叔胺化反应釜二	R2108H 叔胺化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.47	1.0	5.07	2025-03-31 11:22:42
858	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0029-016	R2108H 叔胺化反应釜三	R2108H 叔胺化反应釜	南	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.58	1.0	5.18	2025-03-31 11:23:03
859	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0031-002	R2108H 叔胺化反应釜五	R2108H 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.49	1.0	5.09	2025-03-31 11:23:21
860	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0031-006	R2108H 叔胺化反应釜五	R2108H 叔胺化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.58	1.0	5.18	2025-03-31 11:23:40
861	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0032-002	E2109H 冷凝器一	E2109H 冷凝器	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.60	1.0	5.20	2025-03-31 11:24:00
862	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0032-004	E2109H 冷凝器一	E2109H 冷凝器	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.62	1.0	5.22	2025-03-31 11:24:20
863	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0033-002	E2109H 冷凝器二	E2109H 冷凝器	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.57	1.0	5.17	2025-03-31 11:24:39
864	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0034-002	E2109G 冷凝器一	E2109G 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.64	1.0	5.24	2025-03-31 11:25:01
865	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0034-004	E2109G 冷凝器一	E2109G 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 11:25:21
866	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0035-002	E2109G 冷凝器二	E2109G 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 11:25:41
867	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0036-002	E2109F 冷凝器一	E2109F 冷凝器	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.83	1.0	5.43	2025-03-31 11:26:03
868	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0037-002	E2109F 冷凝器二	E2109F 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.84	1.0	5.44	2025-03-31 11:26:23
869	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0037-004	E2109F 冷凝器二	E2109F 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.76	1.0	5.36	2025-03-31 11:26:43
870	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0038-002	E2109E 冷凝器一	E2109E 冷凝器	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.70	1.0	5.30	2025-03-31 11:27:05
871	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0039-002	E2109E 冷凝器二	E2109E 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.59	1.0	5.19	2025-03-31 11:27:31
872	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0039-004	E2109E 冷凝器二	E2109E 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.68	1.0	5.28	2025-03-31 11:27:54
873	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0040-002	E2109D 冷凝器一	E2109D 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.77	1.0	5.37	2025-03-31 11:28:17
874	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0040-005	E2109D 冷凝器一	E2109D 冷凝器	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.77	1.0	5.37	2025-03-31 11:28:38
875	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0041-002	E2109D 冷凝器二	E2109D 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.70	1.0	5.30	2025-03-31 11:29:07

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
876	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0041-004	E2109D 冷凝器二	E2109D 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.78	1.0	5.38	2025-03-31 11:29:25
877	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0041-008	E2109D 冷凝器二	E2109D 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 11:29:47
878	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0042-002	E2109C 冷凝器一	E2109C 冷凝器	东	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 11:30:12
879	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0043-003	E2109C 冷凝器二	E2109C 冷凝器	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.86	1.0	5.46	2025-03-31 11:30:38
880	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0043-005	E2109C 冷凝器二	E2109C 冷凝器	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.72	1.0	5.32	2025-03-31 11:30:58
881	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0044-002	E2109B 冷凝器一	E2109B 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.84	1.0	5.44	2025-03-31 11:31:36
882	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0044-004	E2109B 冷凝器一	E2109B 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.78	1.0	5.38	2025-03-31 11:31:57
883	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0045-002	E2109B 冷凝器二	E2109B 冷凝器	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.85	1.0	5.45	2025-03-31 11:32:19
884	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0046-002	E2109A 冷凝器一	E2109A 冷凝器	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.75	1.0	5.35	2025-03-31 11:32:44
885	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0046-005	E2109A 冷凝器一	E2109A 冷凝器	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.74	1.0	5.34	2025-03-31 11:33:09
886	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0047-002	E2109A 冷凝器二	E2109A 冷凝器	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 11:33:48
887	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0050-012	R2106H 氯甲烷基化反应釜二	R2106H 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.65	1.0	5.25	2025-03-31 11:34:07
888	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0052-007	R2106H 氯甲烷基化反应釜四	R2106H 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.69	1.0	5.29	2025-03-31 11:34:27
889	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0052-011	R2106H 氯甲烷基化反应釜四	R2106H 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.66	1.0	5.26	2025-03-31 11:34:56
890	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0053-007	R2106H 氯甲烷基化反应釜五	R2106H 氯甲烷基化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.69	1.0	5.29	2025-03-31 12:14:04
891	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0055-004	R2106G 氯甲烷基化反应釜二	R2106G 氯甲烷基化反应釜	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.71	1.0	5.31	2025-03-31 12:14:24
892	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0056-002	R2106G 氯甲烷基化反应釜三	R2106G 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.71	1.0	5.31	2025-03-31 12:15:03
893	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0057-004	R2106G 氯甲烷基化反应釜四	R2106G 氯甲烷基化反应釜	西	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.79	1.0	5.39	2025-03-31 12:15:35
894	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0057-010	R2106G 氯甲烷基化反应釜四	R2106G 氯甲烷基化反应釜	西	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.81	1.0	5.41	2025-03-31 12:15:55
895	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0058-015	R2106G 氯甲烷基化反应釜五	R2106G 氯甲烷基化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.80	1.0	5.40	2025-03-31 12:16:15
896	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0062-004	R2106F 氯甲烷基化反应釜二	R2106F 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.83	1.0	5.43	2025-03-31 12:16:35
897	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0063-003	R2106F 氯甲烷基化反应釜三	R2106F 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.75	1.0	5.35	2025-03-31 12:16:58
898	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0064-016	R2106F 氯甲烷基化反应釜四	R2106F 氯甲烷基化反应釜	东	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.81	1.0	5.41	2025-03-31 12:17:33
899	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0064-019	R2106F 氯甲烷基化反应釜四	R2106F 氯甲烷基化反应釜	东	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.78	1.0	5.38	2025-03-31 12:17:54
900	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0065-004	R2106F 氯甲烷基化反应釜五	R2106F 氯甲烷基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 12:18:34
901	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0065-011	R2106F 氯甲烷基化反应釜五	R2106F 氯甲烷基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 12:18:57
902	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0068-004	R2106E 氯甲烷基化反应釜二	R2106E 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.71	1.0	5.31	2025-03-31 12:19:18
903	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0068-013	R2106E 氯甲烷基化反应釜二	R2106E 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.75	1.0	5.35	2025-03-31 12:19:40
904	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-03-0070-003	R2106E 氯甲烷基化反应釜四	R2106E 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.59	1.0	5.19	2025-03-31 12:20:05

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
905	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0070-013	R2106E 氯甲烷基化反应釜四	R2106E 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.67	1.0	5.27	2025-03-31 12:20:29
906	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0071-006	R2106E 氯甲烷基化反应釜五	R2106E 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.71	1.0	5.31	2025-03-31 12:20:48
907	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0071-015	R2106E 氯甲烷基化反应釜五	R2106E 氯甲烷基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 12:21:10
908	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0075-004	R2106D 氯甲烷基化反应釜二	R2106D 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.69	1.0	5.29	2025-03-31 12:21:37
909	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0075-015	R2106D 氯甲烷基化反应釜二	R2106D 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.69	1.0	5.29	2025-03-31 12:21:57
910	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0076-005	R2106D 氯甲烷基化反应釜三	R2106D 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.64	1.0	5.24	2025-03-31 12:22:28
911	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0077-004	R2106D 氯甲烷基化反应釜四	R2106D 氯甲烷基化反应釜	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.62	1.0	5.22	2025-03-31 12:22:47
912	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0078-003	R2106D 氯甲烷基化反应釜五	R2106D 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.62	1.0	5.22	2025-03-31 12:23:11
913	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0082-004	R2106C 氯甲烷基化反应釜二	R2106C 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.59	1.0	5.19	2025-03-31 12:23:39
914	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0082-014	R2106C 氯甲烷基化反应釜二	R2106C 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.70	1.0	5.30	2025-03-31 12:24:39
915	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0084-003	R2106C 氯甲烷基化反应釜四	R2106C 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.59	1.0	5.19	2025-03-31 12:25:16
916	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0084-011	R2106C 氯甲烷基化反应釜四	R2106C 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.66	1.0	5.26	2025-03-31 12:25:37
917	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0084-014	R2106C 氯甲烷基化反应釜四	R2106C 氯甲烷基化反应釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.60	1.0	5.20	2025-03-31 12:26:02
918	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0085-014	R2106C 氯甲烷基化反应釜五	R2106C 氯甲烷基化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.71	1.0	5.31	2025-03-31 12:26:33
919	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0090-012	R2106B 氯甲烷基化反应釜二	R2106B 氯甲烷基化反应釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.62	1.0	5.22	2025-03-31 12:26:56
920	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0090-015	R2106B 氯甲烷基化反应釜二	R2106B 氯甲烷基化反应釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.75	1.0	5.35	2025-03-31 12:27:15
921	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0091-004	R2106B 氯甲烷基化反应釜三	R2106B 氯甲烷基化反应釜	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.73	1.0	5.33	2025-03-31 12:27:40
922	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0092-004	R2106B 氯甲烷基化反应釜四	R2106B 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.59	1.0	5.19	2025-03-31 12:28:16
923	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0092-008	R2106B 氯甲烷基化反应釜四	R2106B 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.42	1.0	5.02	2025-03-31 12:28:40
924	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0093-007	R2106B 氯甲烷基化反应釜五	R2106B 氯甲烷基化反应釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.51	1.0	5.11	2025-03-31 12:29:02
925	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0093-010	R2106B 氯甲烷基化反应釜五	R2106B 氯甲烷基化反应釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.48	1.0	5.08	2025-03-31 12:29:22
926	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0098-004	R2106A 氯甲烷基化反应釜二	R2106A 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.53	1.0	5.13	2025-03-31 12:30:21
927	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0098-012	R2106A 氯甲烷基化反应釜二	R2106A 氯甲烷基化反应釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.60	1.0	5.20	2025-03-31 12:31:03
928	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0099-008	R2106A 氯甲烷基化反应釜三	R2106A 氯甲烷基化反应釜	南	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.56	1.0	5.16	2025-03-31 12:31:57
929	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0099-011	R2106A 氯甲烷基化反应釜三	R2106A 氯甲烷基化反应釜	南	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.64	1.0	5.24	2025-03-31 12:32:21
930	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0100-007	R2106A 氯甲烷基化反应釜四	R2106A 氯甲烷基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.61	1.0	5.21	2025-03-31 12:32:43
931	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0100-010	R2106A 氯甲烷基化反应釜四	R2106A 氯甲烷基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.55	1.0	5.15	2025-03-31 12:33:03
932	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0101-002	R2106A 氯甲烷基化反应釜五	R2106A 氯甲烷基化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.53	1.0	5.13	2025-03-31 12:33:26
933	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0101-007	R2106A 氯甲烷基化反应釜五	R2106A 氯甲烷基化反应釜	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.54	1.0	5.14	2025-03-31 12:33:44

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
934	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0105-003	V2116A 甲醇套洗罐二	V2116A 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.53	1.0	5.13	2025-03-31 12:34:04
935	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0106-002	V2116A 甲醇套洗罐三	V2116A 甲醇套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.47	1.0	5.07	2025-03-31 12:34:25
936	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0108-004	V2116A 甲醇套洗罐五	V2116A 甲醇套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.55	1.0	5.15	2025-03-31 12:34:43
937	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0108-011	V2116A 甲醇套洗罐五	V2116A 甲醇套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.56	1.0	5.16	2025-03-31 12:35:02
938	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0108-014	V2116A 甲醇套洗罐五	V2116A 甲醇套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.50	1.0	5.10	2025-03-31 12:35:20
939	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0109-003	V2116A 甲醇套洗罐六	V2116A 甲醇套洗罐	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.56	1.0	5.16	2025-03-31 12:35:38
940	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0109-006	V2116A 甲醇套洗罐六	V2116A 甲醇套洗罐	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.63	1.0	5.23	2025-03-31 12:35:58
941	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0109-009	V2116A 甲醇套洗罐六	V2116A 甲醇套洗罐	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.54	1.0	5.14	2025-03-31 12:36:15
942	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0110-006	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.56	1.0	5.16	2025-03-31 12:36:34
943	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0110-010	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.56	1.0	5.16	2025-03-31 12:36:54
944	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0110-014	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.48	1.0	5.08	2025-03-31 12:37:14
945	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-003	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.44	1.0	5.04	2025-03-31 12:37:35
946	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-006	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.53	1.0	5.13	2025-03-31 12:37:55
947	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-007	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	O	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.48	1.0	5.08	2025-03-31 12:38:18
948	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-009	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.46	1.0	5.06	2025-03-31 12:38:38
949	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-019	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.40	1.0	5.00	2025-03-31 12:39:04
950	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0111-022	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104A 氯甲基甲醚合成釜泵	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.41	1.0	5.01	2025-03-31 12:39:24
951	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0117-006	V2116B 甲醇套洗罐一	V2116B 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.54	1.0	5.14	2025-03-31 12:39:45
952	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0119-003	V2116B 甲醇套洗罐三	V2116B 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.54	1.0	5.14	2025-03-31 12:40:11
953	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0119-009	V2116B 甲醇套洗罐三	V2116B 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.53	1.0	5.13	2025-03-31 12:40:30
954	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0119-012	V2116B 甲醇套洗罐三	V2116B 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.44	1.0	5.04	2025-03-31 12:40:52
955	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0121-004	V2116B 甲醇套洗罐五	V2116B 甲醇套洗罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.48	1.0	5.08	2025-03-31 12:41:12
956	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0121-010	V2116B 甲醇套洗罐五	V2116B 甲醇套洗罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.43	1.0	5.03	2025-03-31 12:41:31
957	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0122-004	V2116B 甲醇套洗罐六	V2116B 甲醇套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.45	1.0	5.05	2025-03-31 12:41:49
958	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0124-007	V2116B 甲醇套洗罐八	V2116B 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.41	1.0	5.01	2025-03-31 12:42:09
959	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0125-004	V2116B 甲醇套洗罐九	V2116B 甲醇套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.37	1.0	4.97	2025-03-31 12:42:28
960	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0126-003	V2116B 甲醇套洗罐十	V2116B 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.39	1.0	4.99	2025-03-31 12:42:51
961	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0126-006	V2116B 甲醇套洗罐十	V2116B 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.36	1.0	4.96	2025-03-31 12:43:09
962	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0128-004	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.42	1.0	5.02	2025-03-31 12:43:28

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
963	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0128-007	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.39	1.0	4.99	2025-03-31 12:43:47
964	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0128-012	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.36	1.0	4.96	2025-03-31 12:44:07
965	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0128-015	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.42	1.0	5.02	2025-03-31 12:44:26
966	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-002	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.36	1.0	4.96	2025-03-31 12:44:48
967	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-005	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.41	1.0	5.01	2025-03-31 12:45:07
968	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-008	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.43	1.0	5.03	2025-03-31 12:45:36
969	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-011	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:45:55
970	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-013	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.37	1.0	4.97	2025-03-31 12:46:13
971	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-023	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.37	1.0	4.97	2025-03-31 12:46:34
972	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0129-026	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104B 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.27	1.0	4.87	2025-03-31 12:46:59
973	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0131-006	R2103B 氯甲基甲醚合成釜一	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.30	1.0	4.90	2025-03-31 12:47:22
974	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0131-009	R2103B 氯甲基甲醚合成釜一	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.34	1.0	4.94	2025-03-31 12:47:56
975	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0136-002	V2116C 甲醇套洗罐三	V2116C 甲醇套洗罐	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.35	1.0	4.95	2025-03-31 12:48:18
976	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0136-005	V2116C 甲醇套洗罐三	V2116C 甲醇套洗罐	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.36	1.0	4.96	2025-03-31 12:48:37
977	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0136-011	V2116C 甲醇套洗罐三	V2116C 甲醇套洗罐	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.41	1.0	5.01	2025-03-31 12:48:58
978	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0139-004	V2116C 甲醇套洗罐六	V2116C 甲醇套洗罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:49:20
979	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0140-006	V2116C 甲醇套洗罐七	V2116C 甲醇套洗罐	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.38	1.0	4.98	2025-03-31 12:49:44
980	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0142-005	V2116C 甲醇套洗罐九	V2116C 甲醇套洗罐	东	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.41	1.0	5.01	2025-03-31 12:50:05
981	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0142-008	V2116C 甲醇套洗罐九	V2116C 甲醇套洗罐	东	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:50:24
982	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0143-012	V2116C 甲醇套洗罐十	V2116C 甲醇套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.34	1.0	4.94	2025-03-31 12:50:43
983	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0143-015	V2116C 甲醇套洗罐十	V2116C 甲醇套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.28	1.0	4.88	2025-03-31 12:51:02
984	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0145-008	V2116D 甲醇套洗罐二	V2116D 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.32	1.0	4.92	2025-03-31 12:51:23
985	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0145-011	V2116D 甲醇套洗罐二	V2116D 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:51:43
986	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0147-005	V2116D 甲醇套洗罐四	V2116D 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.38	1.0	4.98	2025-03-31 12:52:04
987	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0148-002	V2116D 甲醇套洗罐五	V2116D 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.30	1.0	4.90	2025-03-31 12:52:42
988	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0150-005	V2116D 甲醇套洗罐七	V2116D 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.32	1.0	4.92	2025-03-31 12:53:09
989	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0150-008	V2116D 甲醇套洗罐七	V2116D 甲醇套洗罐	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.20	1.0	4.80	2025-03-31 12:53:28
990	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0151-002	V2116D 甲醇套洗罐八	V2116D 甲醇套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:54:03
991	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0152-003	V2116D 甲醇套洗罐九	V2116D 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.33	1.0	4.93	2025-03-31 12:54:24

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
992	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0152-006	V2116D 甲醇套洗罐九	V2116D 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.28	1.0	4.88	2025-03-31 12:54:46
993	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0153-005	R2103C 氯甲基甲醚合成釜一	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.23	1.0	4.83	2025-03-31 12:55:05
994	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0153-010	R2103C 氯甲基甲醚合成釜一	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.22	1.0	4.82	2025-03-31 12:55:27
995	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0155-006	R2103C 氯甲基甲醚合成釜三	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	西	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.31	1.0	4.91	2025-03-31 12:55:49
996	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0156-005	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.24	1.0	4.84	2025-03-31 12:56:11
997	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0156-009	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.28	1.0	4.88	2025-03-31 12:56:29
998	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0157-002	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.23	1.0	4.83	2025-03-31 12:56:48
999	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0158-002	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.21	1.0	4.81	2025-03-31 12:57:11
1000	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0158-012	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.29	1.0	4.89	2025-03-31 12:57:31
1001	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0158-015	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.25	1.0	4.85	2025-03-31 12:58:00
1002	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0160-004	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵五	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.23	1.0	4.83	2025-03-31 12:58:36
1003	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0160-007	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵五	P2104C 氯甲基甲醚合成釜泵	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0178	孔令辉	0.40	5.21	1.0	4.81	2025-03-31 12:58:56
1004	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0161-003	P2108A 甲醇套洗罐泵一	P2108A 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.75	1.0	1.16	2025-03-31 09:50:23
1005	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0161-008	P2108A 甲醇套洗罐泵一	P2108A 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 09:50:45
1006	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0162-002	P2108A 甲醇套洗罐泵二	P2108A 甲醇套洗罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 09:51:06
1007	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0162-008	P2108A 甲醇套洗罐泵二	P2108A 甲醇套洗罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.66	1.0	1.07	2025-03-31 09:51:25
1008	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0163-002	P2108A 甲醇套洗罐泵三	P2108A 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.75	1.0	1.16	2025-03-31 09:51:43
1009	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0163-005	P2108A 甲醇套洗罐泵三	P2108A 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.76	1.0	1.17	2025-03-31 09:52:03
1010	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0163-008	P2108A 甲醇套洗罐泵三	P2108A 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.76	1.0	1.17	2025-03-31 09:52:21
1011	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0166-002	P2108B 甲醇套洗罐泵一	P2108B 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.81	1.0	1.22	2025-03-31 09:52:41
1012	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0166-007	P2108B 甲醇套洗罐泵一	P2108B 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.81	1.0	1.22	2025-03-31 09:53:00
1013	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0166-010	P2108B 甲醇套洗罐泵一	P2108B 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 09:53:20
1014	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0166-013	P2108B 甲醇套洗罐泵一	P2108B 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	2.02	1.0	1.43	2025-03-31 09:53:40
1015	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0167-002	P2108B 甲醇套洗罐泵二	P2108B 甲醇套洗罐泵	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.85	1.0	1.26	2025-03-31 09:54:50
1016	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0167-008	P2108B 甲醇套洗罐泵二	P2108B 甲醇套洗罐泵	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.94	1.0	1.35	2025-03-31 09:55:09
1017	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0167-012	P2108B 甲醇套洗罐泵二	P2108B 甲醇套洗罐泵	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.93	1.0	1.34	2025-03-31 09:55:28
1018	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0167-016	P2108B 甲醇套洗罐泵二	P2108B 甲醇套洗罐泵	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.95	1.0	1.36	2025-03-31 09:55:47
1019	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0168-004	P2108B 甲醇套洗罐泵三	P2108B 甲醇套洗罐泵	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.97	1.0	1.38	2025-03-31 09:56:08
1020	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0168-007	P2108B 甲醇套洗罐泵三	P2108B 甲醇套洗罐泵	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.99	1.0	1.40	2025-03-31 09:56:28

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1021	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0169-009	P2108B 甲醇套洗罐泵四	P2108B 甲醇套洗罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	2.01	1.0	1.42	2025-03-31 09:56:55
1022	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0170-002	P2108B 甲醇套洗罐泵五	P2108B 甲醇套洗罐泵	中	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.89	1.0	1.30	2025-03-31 09:57:47
1023	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0170-006	P2108B 甲醇套洗罐泵五	P2108B 甲醇套洗罐泵	中	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 09:58:05
1024	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0173-002	V2116E 甲醇套洗罐三	V2116E 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.90	1.0	1.31	2025-03-31 09:58:30
1025	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0173-008	V2116E 甲醇套洗罐三	V2116E 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.87	1.0	1.28	2025-03-31 09:58:53
1026	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0173-011	V2116E 甲醇套洗罐三	V2116E 甲醇套洗罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.82	1.0	1.23	2025-03-31 09:59:13
1027	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0175-006	V2116E 甲醇套洗罐五	V2116E 甲醇套洗罐	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.91	1.0	1.32	2025-03-31 09:59:36
1028	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0176-005	V2116E 甲醇套洗罐六	V2116E 甲醇套洗罐	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.94	1.0	1.35	2025-03-31 10:00:03
1029	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0178-004	R2103D 氯甲基甲醚合成釜一	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.88	1.0	1.29	2025-03-31 10:00:34
1030	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0178-007	R2103D 氯甲基甲醚合成釜一	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.90	1.0	1.31	2025-03-31 10:00:51
1031	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0179-004	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.88	1.0	1.29	2025-03-31 10:01:19
1032	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0179-007	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:01:40
1033	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0180-002	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 10:02:00
1034	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0180-005	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.81	1.0	1.22	2025-03-31 10:02:19
1035	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0180-008	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	2.18	1.0	1.59	2025-03-31 10:02:37
1036	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0180-010	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.86	1.0	1.27	2025-03-31 10:02:56
1037	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0181-004	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.82	1.0	1.23	2025-03-31 10:03:16
1038	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0181-007	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 10:03:37
1039	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0182-009	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵四	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.71	1.0	1.12	2025-03-31 10:03:58
1040	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0182-012	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵四	P2104D 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 10:04:16
1041	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0184-005	P2110 氯化母液罐泵一	P2110 氯化母液罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.71	1.0	1.12	2025-03-31 10:04:35
1042	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0185-002	P2110 氯化母液罐泵二	P2110 氯化母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.74	1.0	1.15	2025-03-31 10:04:59
1043	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0185-007	P2110 氯化母液罐泵二	P2110 氯化母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	50	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:05:16
1044	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0185-010	P2110 氯化母液罐泵二	P2110 氯化母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 10:05:32
1045	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0185-013	P2110 氯化母液罐泵二	P2110 氯化母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:05:52
1046	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0187-003	V2114 氯化母液罐二	V2114 氯化母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:06:14
1047	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0187-007	V2114 氯化母液罐二	V2114 氯化母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.72	1.0	1.13	2025-03-31 10:06:32
1048	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0188-002	V2114 氯化母液罐三	V2114 氯化母液罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.69	1.0	1.10	2025-03-31 10:06:54
1049	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0188-006	V2114 氯化母液罐三	V2114 氯化母液罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:07:14

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1050	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0189-002	V2114 氯化母液罐四	V2114 氯化母液罐	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:07:35
1051	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0189-005	V2114 氯化母液罐四	V2114 氯化母液罐	中	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:07:54
1052	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0192-003	V2114 氯化母液罐七	V2114 氯化母液罐	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:08:21
1053	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0192-006	V2114 氯化母液罐七	V2114 氯化母液罐	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 10:08:41
1054	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0193-002	V2115 甲醇母液罐一	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.66	1.0	1.07	2025-03-31 10:09:08
1055	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0193-006	V2115 甲醇母液罐一	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:09:26
1056	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0194-002	V2115 甲醇母液罐二	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:09:55
1057	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0194-006	V2115 甲醇母液罐二	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 10:10:16
1058	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0195-004	V2115 甲醇母液罐三	V2115 甲醇母液罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.66	1.0	1.07	2025-03-31 10:10:36
1059	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0195-007	V2115 甲醇母液罐三	V2115 甲醇母液罐	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:10:57
1060	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0197-002	V2115 甲醇母液罐五	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 10:11:15
1061	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0197-007	V2115 甲醇母液罐五	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:11:33
1062	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0197-010	V2115 甲醇母液罐五	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:11:52
1063	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0199-002	V2115 甲醇母液罐七	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:12:13
1064	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0199-008	V2115 甲醇母液罐七	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:12:33
1065	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0199-012	V2115 甲醇母液罐七	V2115 甲醇母液罐	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:12:53
1066	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0201-003	V2115 甲醇母液罐九	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:13:18
1067	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0201-006	V2115 甲醇母液罐九	V2115 甲醇母液罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:13:36
1068	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0202-006	R2103E 氯甲基甲醚合成釜一	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:14:01
1069	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0202-011	R2103E 氯甲基甲醚合成釜一	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:14:20
1070	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0203-002	R2103E 氯甲基甲醚合成釜二	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.87	1.0	1.28	2025-03-31 10:14:42
1071	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0204-003	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.96	1.0	1.37	2025-03-31 10:15:15
1072	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0204-006	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 10:15:45
1073	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0204-008	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:16:05
1074	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0204-012	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:16:26
1075	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0204-015	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵一	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:16:44
1076	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0205-002	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵二	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	东	2.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:17:10
1077	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0206-002	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:17:29
1078	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0206-012	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.72	1.0	1.13	2025-03-31 10:17:47

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1079	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0206-015	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵三	P2104E 氯甲基甲醚合成釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.84	1.0	1.25	2025-03-31 10:18:08
1080	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0212-004	P2109 甲醇母液罐泵一	P2109 甲醇母液罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.75	1.0	1.16	2025-03-31 10:18:27
1081	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0212-009	P2109 甲醇母液罐泵一	P2109 甲醇母液罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.72	1.0	1.13	2025-03-31 10:18:47
1082	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0212-013	P2109 甲醇母液罐泵一	P2109 甲醇母液罐泵	中	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:19:07
1083	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0213-005	P2109 甲醇母液罐泵二	P2109 甲醇母液罐泵	北	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.69	1.0	1.10	2025-03-31 10:19:27
1084	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0214-002	P2109 甲醇母液罐泵三	P2109 甲醇母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:19:52
1085	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0214-005	P2109 甲醇母液罐泵三	P2109 甲醇母液罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:20:12
1086	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0215-006	P2103 溶解釜泵一	P2103 溶解釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:20:35
1087	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0215-009	P2103 溶解釜泵一	P2103 溶解釜泵	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.56	1.0	0.97	2025-03-31 10:20:56
1088	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0216-003	P2103 溶解釜泵二	P2103 溶解釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.51	1.0	0.92	2025-03-31 10:21:15
1089	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0216-006	P2103 溶解釜泵二	P2103 溶解釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:21:34
1090	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0216-009	P2103 溶解釜泵二	P2103 溶解釜泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:21:54
1091	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0217-002	P2103 溶解釜泵三	P2103 溶解釜泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.74	1.0	1.15	2025-03-31 10:22:15
1092	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0218-002	P2103 溶解釜泵四	P2103 溶解釜泵	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.75	1.0	1.16	2025-03-31 10:22:35
1093	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0220-003	R2102 溶解釜一	R2102 溶解釜	西	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:22:57
1094	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0221-004	P2113 尾气冷凝接收罐泵一	P2113 尾气冷凝接收罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:23:16
1095	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0221-007	P2113 尾气冷凝接收罐泵一	P2113 尾气冷凝接收罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:23:36
1096	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0221-009	P2113 尾气冷凝接收罐泵一	P2113 尾气冷凝接收罐泵	南	1.50	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:23:55
1097	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0221-011	P2113 尾气冷凝接收罐泵一	P2113 尾气冷凝接收罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:24:14
1098	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0221-016	P2113 尾气冷凝接收罐泵一	P2113 尾气冷凝接收罐泵	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.66	1.0	1.07	2025-03-31 10:24:37
1099	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0222-004	P2113 尾气冷凝接收罐泵二	P2113 尾气冷凝接收罐泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:24:57
1100	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0222-009	P2113 尾气冷凝接收罐泵二	P2113 尾气冷凝接收罐泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:25:16
1101	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0222-012	P2113 尾气冷凝接收罐泵二	P2113 尾气冷凝接收罐泵	东	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:25:37
1102	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0226-004	V2119 尾气冷凝接受罐三	V2119 尾气冷凝接受罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:25:57
1103	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0226-009	V2119 尾气冷凝接受罐三	V2119 尾气冷凝接受罐	南	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:26:15
1104	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0228-004	R2107A 氯化母液蒸馏釜一	R2107A 氯化母液蒸馏釜	东	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:26:51
1105	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0231-006	R2107A 氯化母液蒸馏釜四	R2107A 氯化母液蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:27:23
1106	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-03-0233-005	R2107B 氯化母液蒸馏釜一	R2107B 氯化母液蒸馏釜	北	0.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:27:44
1107	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0001-006	R2106A 氯甲基反应釜上部 1	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.87	1.0	1.28	2025-03-31 10:29:05

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1108	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0001-015	R2106A 氯甲基反应釜上部 1	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.80	1.0	1.21	2025-03-31 10:29:25
1109	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0003-004	R2106A 氯甲基反应釜上部 3	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:29:44
1110	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0003-012	R2106A 氯甲基反应釜上部 3	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.70	1.0	1.11	2025-03-31 10:30:04
1111	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0003-017	R2106A 氯甲基反应釜上部 3	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:30:24
1112	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0004-005	R2106A 氯甲基反应釜上部 4	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	7.10	1.0	6.51	2025-03-31 10:30:44
1113	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0004-007	R2106A 氯甲基反应釜上部 4	R2106A 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 10:31:05
1114	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0006-011	R2106B 氯甲基反应釜上部 2	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 10:31:29
1115	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0006-016	R2106B 氯甲基反应釜上部 2	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.45	1.0	0.86	2025-03-31 10:31:53
1116	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0006-027	R2106B 氯甲基反应釜上部 2	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.84	1.0	1.25	2025-03-31 10:32:11
1117	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0007-004	R2106B 氯甲基反应釜上部 3	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:32:30
1118	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0007-006	R2106B 氯甲基反应釜上部 3	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:32:49
1119	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0007-013	R2106B 氯甲基反应釜上部 3	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:33:07
1120	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0007-022	R2106B 氯甲基反应釜上部 3	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:33:25
1121	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0008-002	R2106B 氯甲基反应釜上部 4	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:33:45
1122	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0008-004	R2106B 氯甲基反应釜上部 4	R2106B 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:34:04
1123	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0010-008	R2106C 氯甲基反应釜上部 2	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.57	1.0	0.98	2025-03-31 10:34:26
1124	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0010-016	R2106C 氯甲基反应釜上部 2	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.56	1.0	0.97	2025-03-31 10:34:45
1125	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0010-027	R2106C 氯甲基反应釜上部 2	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.57	1.0	0.98	2025-03-31 10:35:04
1126	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0011-004	R2106C 氯甲基反应釜上部 3	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.54	1.0	0.95	2025-03-31 10:35:23
1127	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0011-012	R2106C 氯甲基反应釜上部 3	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.54	1.0	0.95	2025-03-31 10:35:44
1128	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0011-023	R2106C 氯甲基反应釜上部 3	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:36:05
1129	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0012-002	R2106C 氯甲基反应釜上部 4	R2106C 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.49	1.0	0.90	2025-03-31 10:36:25
1130	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0014-008	R2106D 氯甲基反应釜上部 2	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.57	1.0	0.98	2025-03-31 10:36:46
1131	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0014-017	R2106D 氯甲基反应釜上部 2	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.52	1.0	0.93	2025-03-31 10:37:06
1132	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0014-027	R2106D 氯甲基反应釜上部 2	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:37:27
1133	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0015-004	R2106D 氯甲基反应釜上部 3	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.50	1.0	0.91	2025-03-31 10:37:47
1134	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0015-012	R2106D 氯甲基反应釜上部 3	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.51	1.0	0.92	2025-03-31 10:38:05
1135	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0015-023	R2106D 氯甲基反应釜上部 3	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.53	1.0	0.94	2025-03-31 10:38:25
1136	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0016-002	R2106D 氯甲基反应釜上部 4	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.50	1.0	0.91	2025-03-31 10:38:48

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1137	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0016-009	R2106D 氯甲基反应釜上部 4	R2106D 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.55	1.0	0.96	2025-03-31 10:39:11
1138	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0018-008	R2106E 氯甲基反应釜上部 2	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:39:32
1139	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0018-016	R2106E 氯甲基反应釜上部 2	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:39:53
1140	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0018-027	R2106E 氯甲基反应釜上部 2	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 10:40:15
1141	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0019-004	R2106E 氯甲基反应釜上部 3	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:40:35
1142	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0020-003	R2106E 氯甲基反应釜上部 4	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.60	1.0	1.01	2025-03-31 10:40:57
1143	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0020-010	R2106E 氯甲基反应釜上部 4	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:41:18
1144	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0020-021	R2106E 氯甲基反应釜上部 4	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:41:36
1145	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0021-002	R2106E 氯甲基反应釜上部 5	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:42:01
1146	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0021-008	R2106E 氯甲基反应釜上部 5	R2106E 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.51	1.0	0.92	2025-03-31 10:42:20
1147	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0023-008	R2106F 氯甲基反应釜上部 2	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.56	1.0	0.97	2025-03-31 10:42:39
1148	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0023-016	R2106F 氯甲基反应釜上部 2	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.58	1.0	0.99	2025-03-31 10:42:59
1149	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0023-027	R2106F 氯甲基反应釜上部 2	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.54	1.0	0.95	2025-03-31 10:43:24
1150	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0024-004	R2106F 氯甲基反应釜上部 3	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.55	1.0	0.96	2025-03-31 10:43:44
1151	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0025-003	R2106F 氯甲基反应釜上部 4	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:44:04
1152	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0025-010	R2106F 氯甲基反应釜上部 4	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:44:26
1153	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0025-021	R2106F 氯甲基反应釜上部 4	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.59	1.0	1.00	2025-03-31 10:44:48
1154	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0026-002	R2106F 氯甲基反应釜上部 5	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:45:09
1155	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0026-008	R2106F 氯甲基反应釜上部 5	R2106F 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.69	1.0	1.10	2025-03-31 10:45:31
1156	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0028-008	R2106G 氯甲基反应釜上部 2	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:45:51
1157	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0028-017	R2106G 氯甲基反应釜上部 2	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:46:10
1158	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0028-027	R2106G 氯甲基反应釜上部 2	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:46:30
1159	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0029-004	R2106G 氯甲基反应釜上部 3	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:46:50
1160	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0030-003	R2106G 氯甲基反应釜上部 4	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:47:12
1161	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0030-010	R2106G 氯甲基反应釜上部 4	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.70	1.0	1.11	2025-03-31 10:47:30
1162	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0030-022	R2106G 氯甲基反应釜上部 4	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:47:50
1163	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0031-002	R2106G 氯甲基反应釜上部 5	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.76	1.0	1.17	2025-03-31 10:48:14
1164	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0031-008	R2106G 氯甲基反应釜上部 5	R2106G 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.74	1.0	1.15	2025-03-31 10:48:32
1165	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0033-008	R2106H 氯甲基反应釜上部 2	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.72	1.0	1.13	2025-03-31 10:48:53

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1166	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0033-016	R2106H 氯甲基反应釜上部 2	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.75	1.0	1.16	2025-03-31 10:49:12
1167	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0033-027	R2106H 氯甲基反应釜上部 2	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.72	1.0	1.13	2025-03-31 10:49:33
1168	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0034-004	R2106H 氯甲基反应釜上部 3	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:49:54
1169	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0035-003	R2106H 氯甲基反应釜上部 4	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:50:16
1170	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0035-011	R2106H 氯甲基反应釜上部 4	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:50:37
1171	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0035-020	R2106H 氯甲基反应釜上部 4	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:50:57
1172	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0036-002	R2106H 氯甲基反应釜上部 5	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.66	1.0	1.07	2025-03-31 10:51:18
1173	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0036-006	R2106H 氯甲基反应釜上部 5	R2106H 氯甲基反应釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.65	1.0	1.06	2025-03-31 10:51:36
1174	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0037-010	R2107B 氯化母液蒸馏釜冷凝液回流管 1	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.69	1.0	1.10	2025-03-31 10:51:56
1175	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0038-013	R2107B 氯化母液蒸馏釜冷凝液回流管 2	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:52:16
1176	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0039-005	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.71	1.0	1.12	2025-03-31 10:52:43
1177	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0039-009	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.71	1.0	1.12	2025-03-31 10:53:02
1178	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0039-013	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.67	1.0	1.08	2025-03-31 10:53:21
1179	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0040-007	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 2	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:53:41
1180	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0041-003	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 3	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:54:00
1181	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0041-011	R2107B 氯化母液蒸馏釜上部 3	R2107B 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:54:20
1182	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0043-006	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:54:43
1183	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0043-010	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.64	1.0	1.05	2025-03-31 10:55:03
1184	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0043-013	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.61	1.0	1.02	2025-03-31 10:55:23
1185	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0043-021	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 1	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 10:55:43
1186	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0044-007	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 2	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:56:05
1187	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0045-003	R2107A 氯化母液蒸馏釜上部 3	R2107A 氯化母液蒸馏釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.70	1.0	1.11	2025-03-31 10:56:27
1188	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0047-012	R2102 溶解釜上部 2	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.63	1.0	1.04	2025-03-31 10:56:49
1189	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0048-003	R2102 溶解釜上部 3	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.69	1.0	1.10	2025-03-31 10:57:09
1190	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0048-007	R2102 溶解釜上部 3	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.68	1.0	1.09	2025-03-31 10:57:30
1191	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0048-010	R2102 溶解釜上部 3	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 10:57:47
1192	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0048-018	R2102 溶解釜上部 3	R2102 溶解釜	上	1.00	A	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.73	1.0	1.14	2025-03-31 10:58:07
1193	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0049-005	R2102 溶解釜上部 4	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 10:58:26
1194	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0049-011	R2102 溶解釜上部 4	R2102 溶解釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 10:58:47

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1195	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-002	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:59:08
1196	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-005	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.79	1.0	1.20	2025-03-31 10:59:33
1197	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-011	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.77	1.0	1.18	2025-03-31 10:59:51
1198	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-014	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.79	1.0	1.20	2025-03-31 11:00:14
1199	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-020	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.79	1.0	1.20	2025-03-31 11:00:32
1200	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0051-023	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.76	1.0	1.17	2025-03-31 11:00:53
1201	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0052-007	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.78	1.0	1.19	2025-03-31 11:01:21
1202	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0052-009	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.83	1.0	1.24	2025-03-31 11:01:39
1203	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0054-007	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.85	1.0	1.26	2025-03-31 11:02:08
1204	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0054-008	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.88	1.0	1.29	2025-03-31 11:02:28
1205	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0055-002	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.95	1.0	1.36	2025-03-31 11:02:47
1206	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0055-007	R2103E氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103E 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.96	1.0	1.37	2025-03-31 11:03:06
1207	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0057-004	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.94	1.0	1.35	2025-03-31 11:03:27
1208	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0057-006	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.95	1.0	1.36	2025-03-31 11:03:46
1209	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0058-005	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.99	1.0	1.40	2025-03-31 11:04:07
1210	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0058-010	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.00	1.0	1.41	2025-03-31 11:04:33
1211	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0059-007	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.94	1.0	1.35	2025-03-31 11:04:54
1212	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-003	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.02	1.0	1.43	2025-03-31 11:05:14
1213	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-007	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.08	1.0	1.49	2025-03-31 11:05:36
1214	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-013	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.09	1.0	1.50	2025-03-31 11:05:57
1215	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-016	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.15	1.0	1.56	2025-03-31 11:06:19
1216	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-022	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.37	1.0	1.78	2025-03-31 11:06:38
1217	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0060-025	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.44	1.0	1.85	2025-03-31 11:07:00
1218	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0061-007	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.32	1.0	1.73	2025-03-31 11:07:21
1219	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0061-008	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.31	1.0	1.72	2025-03-31 11:07:39
1220	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0061-014	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.38	1.0	1.79	2025-03-31 11:07:58
1221	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0062-009	R2103D氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103D 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.92	1.0	2.33	2025-03-31 11:08:18
1222	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0063-007	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	3.42	1.0	2.83	2025-03-31 11:08:39
1223	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0063-011	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.97	1.0	2.38	2025-03-31 11:08:58

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1224	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-002	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	2.11	1.0	1.52	2025-03-31 11:09:37
1225	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-006	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.71	1.0	1.12	2025-03-31 11:09:56
1226	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-012	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.54	1.0	0.95	2025-03-31 11:10:16
1227	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-015	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.62	1.0	1.03	2025-03-31 11:10:38
1228	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-021	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.99	1.0	1.40	2025-03-31 11:10:56
1229	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0064-024	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.27	1.0	0.68	2025-03-31 11:11:16
1230	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0065-008	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	1.07	1.0	0.48	2025-03-31 11:11:37
1231	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0065-009	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	O	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.93	1.0	0.34	2025-03-31 11:11:56
1232	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0065-015	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.94	1.0	0.35	2025-03-31 11:12:13
1233	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0066-007	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.91	1.0	0.32	2025-03-31 11:12:33
1234	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0066-009	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.90	1.0	0.31	2025-03-31 11:12:52
1235	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0067-002	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.81	1.0	0.22	2025-03-31 11:13:17
1236	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0068-009	R2103C氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103C 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.77	1.0	0.18	2025-03-31 11:13:36
1237	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0069-005	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.77	1.0	0.18	2025-03-31 11:13:56
1238	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0069-009	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.72	1.0	0.13	2025-03-31 11:14:16
1239	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0070-007	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.65	1.0	0.06	2025-03-31 11:14:37
1240	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0070-008	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	O	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.75	1.0	0.16	2025-03-31 11:14:57
1241	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0071-003	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	0.76	1.0	0.17	2025-03-31 11:15:22
1242	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0072-002	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	10.38	1.0	9.79	2025-03-31 11:15:45
1243	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0073-009	R2103B氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103B 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	30.16	1.0	29.57	2025-03-31 11:16:12
1244	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0074-007	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	40.31	1.0	39.72	2025-03-31 11:16:35
1245	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0074-011	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部1	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	39.12	1.0	38.53	2025-03-31 11:16:53
1246	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-003	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	38.01	1.0	37.42	2025-03-31 11:17:16
1247	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-007	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	37.42	1.0	36.83	2025-03-31 11:17:34
1248	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-013	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	36.89	1.0	36.30	2025-03-31 11:17:55
1249	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-016	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	36.58	1.0	35.99	2025-03-31 11:18:14
1250	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-022	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	36.06	1.0	35.47	2025-03-31 11:18:37
1251	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0075-025	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部2	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	35.65	1.0	35.06	2025-03-31 11:18:54
1252	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0076-008	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	35.00	1.0	34.41	2025-03-31 11:19:17

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1253	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0076-009	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部3	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	0	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	34.42	1.0	33.83	2025-03-31 11:19:36
1254	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0077-002	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部4	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	33.77	1.0	33.18	2025-03-31 11:19:57
1255	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0078-009	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部5	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	33.16	1.0	32.57	2025-03-31 11:20:18
1256	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0079-007	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	32.54	1.0	31.95	2025-03-31 11:20:38
1257	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0079-009	R2103A氯甲基甲醚合成釜上部6	R2103A 氯甲基甲醚合成釜	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	32.02	1.0	31.43	2025-03-31 11:20:58
1258	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0080-002	E2103A 制醚冷凝器上部	E2103A 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	28.61	1.0	28.02	2025-03-31 11:23:04
1259	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0080-014	E2103A 制醚冷凝器上部	E2103A 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	28.22	1.0	27.63	2025-03-31 11:23:22
1260	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0081-007	E2103B 制醚冷凝器上部 1	E2103B 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	30.17	1.0	29.58	2025-03-31 11:22:04
1261	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0082-010	E2103B 制醚冷凝器上部 2	E2103B 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	29.63	1.0	29.04	2025-03-31 11:22:24
1262	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0083-003	E2103C 制醚冷凝器上部 1	E2103C 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	27.21	1.0	26.62	2025-03-31 11:24:10
1263	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0084-004	E2103C 制醚冷凝器上部 2	E2103C 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	26.74	1.0	26.15	2025-03-31 11:24:30
1264	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0085-004	E2103D 制醚冷凝器上部 1	E2103D 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	26.28	1.0	25.69	2025-03-31 11:24:56
1265	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0086-002	E2103D 制醚冷凝器上部 2	E2103D 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	25.85	1.0	25.26	2025-03-31 11:25:16
1266	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0087-003	E2103E 制醚冷凝器上部 1	E2103E 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	25.32	1.0	24.73	2025-03-31 11:25:38
1267	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0088-004	E2103E 制醚冷凝器上部 2	E2103E 制醚冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	24.98	1.0	24.39	2025-03-31 11:25:57
1268	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0091-003	E2102 溶解釜冷凝器上部 2	E2102 溶解釜冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	24.56	1.0	23.97	2025-03-31 11:26:16
1269	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0093-004	E2102 溶解釜冷凝器上部 4	E2102 溶解釜冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	24.16	1.0	23.57	2025-03-31 11:26:37
1270	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0093-008	E2102 溶解釜冷凝器上部 4	E2102 溶解釜冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	23.87	1.0	23.28	2025-03-31 11:26:55
1271	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0095-003	R2102 溶解釜上部冷凝器	R2102 溶解釜上部冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	23.43	1.0	22.84	2025-03-31 11:27:14
1272	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0096-012	E2108 放空冷凝器上部 1	E2108 放空冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	23.11	1.0	22.52	2025-03-31 11:27:34
1273	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0097-003	E2108 放空冷凝器上部 2	E2108 放空冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	22.78	1.0	22.19	2025-03-31 11:27:53
1274	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0098-003	E2106H 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106H 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	22.32	1.0	21.73	2025-03-31 11:28:17
1275	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0100-002	V2113B 甲醇计量罐组件 1	V2113B 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	22.05	1.0	21.46	2025-03-31 11:28:36
1276	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0100-005	V2113B 甲醇计量罐组件 1	V2113B 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	21.72	1.0	21.13	2025-03-31 11:28:56
1277	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0100-008	V2113B 甲醇计量罐组件 1	V2113B 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	21.43	1.0	20.84	2025-03-31 11:29:16
1278	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0100-011	V2113B 甲醇计量罐组件 1	V2113B 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	21.09	1.0	20.50	2025-03-31 11:29:39
1279	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0102-007	V2113B 甲醇计量罐组件 3	V2113B 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	20.65	1.0	20.06	2025-03-31 11:30:08
1280	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0104-002	E2106G 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106G 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	19.89	1.0	19.30	2025-03-31 12:16:04
1281	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0106-002	V2113A 甲醇计量罐组件 1	V2113A 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	19.62	1.0	19.03	2025-03-31 12:16:26

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1282	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0106-005	V2113A 甲醇计量罐组件 1	V2113A 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	19.45	1.0	18.86	2025-03-31 12:16:45
1283	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0106-008	V2113A 甲醇计量罐组件 1	V2113A 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	19.28	1.0	18.69	2025-03-31 12:17:03
1284	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0106-011	V2113A 甲醇计量罐组件 1	V2113A 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	18.92	1.0	18.33	2025-03-31 12:17:27
1285	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0107-006	V2113A 甲醇计量罐组件 2	V2113A 甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	18.58	1.0	17.99	2025-03-31 12:17:53
1286	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0108-002	E2106F 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106F 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	18.10	1.0	17.51	2025-03-31 12:18:37
1287	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0111-002	V2112 氯化母液计量罐组件 1	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	17.71	1.0	17.12	2025-03-31 12:19:09
1288	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0111-005	V2112 氯化母液计量罐组件 1	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	17.49	1.0	16.90	2025-03-31 12:19:33
1289	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0111-008	V2112 氯化母液计量罐组件 1	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	17.34	1.0	16.75	2025-03-31 12:19:53
1290	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0111-011	V2112 氯化母液计量罐组件 1	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	17.11	1.0	16.52	2025-03-31 12:20:11
1291	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0112-003	V2112 氯化母液计量罐组件 2	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	16.85	1.0	16.26	2025-03-31 12:20:34
1292	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0112-016	V2112 氯化母液计量罐组件 2	V2112 氯化母液计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	16.59	1.0	16.00	2025-03-31 12:20:54
1293	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0113-002	E2106E 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106E 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	16.37	1.0	15.78	2025-03-31 12:21:20
1294	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0115-002	E2106D 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106D 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	16.23	1.0	15.64	2025-03-31 12:21:42
1295	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0117-002	V2111 含氯甲醇计量罐组件 1	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	16.05	1.0	15.46	2025-03-31 12:22:03
1296	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0117-005	V2111 含氯甲醇计量罐组件 1	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	15.80	1.0	15.21	2025-03-31 12:22:25
1297	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0117-008	V2111 含氯甲醇计量罐组件 1	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	15.72	1.0	15.13	2025-03-31 12:22:43
1298	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0117-011	V2111 含氯甲醇计量罐组件 1	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	15.48	1.0	14.89	2025-03-31 12:23:03
1299	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0118-003	V2111 含氯甲醇计量罐组件 2	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	15.25	1.0	14.66	2025-03-31 12:23:34
1300	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0118-017	V2111 含氯甲醇计量罐组件 2	V2111 含氯甲醇计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	15.09	1.0	14.50	2025-03-31 12:23:52
1301	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0119-002	E2106C 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106C 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.96	1.0	14.37	2025-03-31 12:24:11
1302	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0122-002	V2109 氯甲基甲醚计量罐组件 2	V2109 氯甲基甲醚计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.69	1.0	14.10	2025-03-31 12:24:45
1303	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0122-004	V2109 氯甲基甲醚计量罐组件 2	V2109 氯甲基甲醚计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.50	1.0	13.91	2025-03-31 12:25:06
1304	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0122-007	V2109 氯甲基甲醚计量罐组件 2	V2109 氯甲基甲醚计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.43	1.0	13.84	2025-03-31 12:25:24
1305	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0122-010	V2109 氯甲基甲醚计量罐组件 2	V2109 氯甲基甲醚计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.25	1.0	13.66	2025-03-31 12:25:43
1306	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0123-003	V2109 氯甲基甲醚计量罐组件 3	V2109 氯甲基甲醚计量罐	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	14.08	1.0	13.49	2025-03-31 12:26:06
1307	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0124-002	E2106B 氯甲基化冷凝器上部 1	E2106B 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.90	1.0	13.31	2025-03-31 12:26:29
1308	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0126-002	E2106A 氯甲基化冷凝器上部	E2106A 氯甲基化冷凝器	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.81	1.0	13.22	2025-03-31 12:26:48
1309	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0127-002	精馏塔流量调节阀组	精馏塔流量调节阀组	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.59	1.0	13.00	2025-03-31 12:27:24
1310	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0127-005	精馏塔流量调节阀组	精馏塔流量调节阀组	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.54	1.0	12.95	2025-03-31 12:27:43

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1311	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0127-009	精馏塔流量调节阀组	精馏塔流量调节阀组	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.33	1.0	12.74	2025-03-31 12:28:04
1312	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0127-012	精馏塔流量调节阀组	精馏塔流量调节阀组	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.26	1.0	12.67	2025-03-31 12:28:21
1313	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-04-0128-002	甲醇流量计阀组	甲醇流量计阀组	上	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	0-100	AN0180	张梓程	0.59	13.15	1.0	12.56	2025-03-31 12:28:41
1314	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0001-003	V2136 事故放空罐下部	V2136 事故放空罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.86	1.0	12.27	2025-03-31 12:30:05
1315	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0001-005	V2136 事故放空罐下部	V2136 事故放空罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.77	1.0	12.18	2025-03-31 12:30:24
1316	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0001-006	V2136 事故放空罐下部	V2136 事故放空罐	中	1.00	O	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.63	1.0	12.04	2025-03-31 12:30:45
1317	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0003-006	V2136 事故放空罐上部 1	V2136 事故放空罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.53	1.0	11.94	2025-03-31 12:31:04
1318	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-001	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	50	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.32	1.0	11.73	2025-03-31 12:31:39
1319	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-002	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	50	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.24	1.0	11.65	2025-03-31 12:32:00
1320	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-004	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.13	1.0	11.54	2025-03-31 12:32:19
1321	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-007	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	12.08	1.0	11.49	2025-03-31 12:32:39
1322	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-011	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.92	1.0	11.33	2025-03-31 12:33:00
1323	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-013	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.81	1.0	11.22	2025-03-31 12:33:18
1324	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0005-014	T131 喷淋塔下部	T131 喷淋塔	中	1.00	O	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.74	1.0	11.15	2025-03-31 12:33:35
1325	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0006-003	T131 喷淋塔西侧	T131 喷淋塔	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.58	1.0	10.99	2025-03-31 12:34:01
1326	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-002	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.46	1.0	10.87	2025-03-31 12:34:25
1327	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-005	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.40	1.0	10.81	2025-03-31 12:34:43
1328	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-008	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.32	1.0	10.73	2025-03-31 12:35:11
1329	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-011	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.19	1.0	10.60	2025-03-31 12:35:32
1330	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-016	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.11	1.0	10.52	2025-03-31 12:35:52
1331	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-022	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	11.02	1.0	10.43	2025-03-31 12:36:13
1332	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0009-025	P131 循环泵	P131 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.91	1.0	10.32	2025-03-31 12:36:37
1333	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0011-002	1#搪玻璃计量罐液位计	1#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.83	1.0	10.24	2025-03-31 12:36:57
1334	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0011-005	1#搪玻璃计量罐液位计	1#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.79	1.0	10.20	2025-03-31 12:37:16
1335	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0011-009	1#搪玻璃计量罐液位计	1#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.69	1.0	10.10	2025-03-31 12:37:35
1336	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0011-013	1#搪玻璃计量罐液位计	1#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.65	1.0	10.06	2025-03-31 12:37:55
1337	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-002	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.59	1.0	10.00	2025-03-31 12:38:17
1338	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-005	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.51	1.0	9.92	2025-03-31 12:38:35
1339	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-008	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.50	1.0	9.91	2025-03-31 12:38:55

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1340	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-011	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.22	1.0	9.63	2025-03-31 12:39:33
1341	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-016	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.42	1.0	9.83	2025-03-31 12:39:14
1342	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-023	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.18	1.0	9.59	2025-03-31 12:39:52
1343	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0013-026	P132 循环泵	P132 循环泵	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.10	1.0	9.51	2025-03-31 12:40:12
1344	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0015-002	2#搪玻璃计量罐液位计	2#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	10.06	1.0	9.47	2025-03-31 12:40:38
1345	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0015-006	2#搪玻璃计量罐液位计	2#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.99	1.0	9.40	2025-03-31 12:40:57
1346	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0015-010	2#搪玻璃计量罐液位计	2#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.87	1.0	9.28	2025-03-31 12:41:16
1347	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0015-013	2#搪玻璃计量罐液位计	2#搪玻璃计量罐	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.84	1.0	9.25	2025-03-31 12:41:34
1348	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0017-004	E2114A 一级冷凝器东侧	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.79	1.0	9.20	2025-03-31 12:41:55
1349	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0019-002	E2114A 一级冷凝器西侧 2	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.74	1.0	9.15	2025-03-31 12:42:17
1350	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0019-007	E2114A 一级冷凝器西侧 2	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.73	1.0	9.14	2025-03-31 12:42:35
1351	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0019-009	E2114A 一级冷凝器西侧 2	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	0	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.62	1.0	9.03	2025-03-31 12:42:54
1352	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0020-004	E2114A 一级冷凝器西侧 3	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.60	1.0	9.01	2025-03-31 12:43:11
1353	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0020-007	E2114A 一级冷凝器西侧 3	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.56	1.0	8.97	2025-03-31 12:43:29
1354	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0020-009	E2114A 一级冷凝器西侧 3	E2114A 一级冷凝器	中	1.00	0	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.45	1.0	8.86	2025-03-31 12:43:48
1355	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0021-005	E2114B 一级冷凝器东侧	E2114B 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.42	1.0	8.83	2025-03-31 12:44:06
1356	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0022-005	E2114B 一级冷凝器西侧	E2114B 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.36	1.0	8.77	2025-03-31 12:44:26
1357	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0022-007	E2114B 一级冷凝器西侧	E2114B 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.30	1.0	8.71	2025-03-31 12:44:49
1358	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0022-010	E2114B 一级冷凝器西侧	E2114B 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.24	1.0	8.65	2025-03-31 12:45:06
1359	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0022-012	E2114B 一级冷凝器西侧	E2114B 一级冷凝器	中	1.00	0	否	/	否	25	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.22	1.0	8.63	2025-03-31 12:45:25
1360	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0023-007	E2114C 一级冷凝器东侧	E2114C 一级冷凝器	中	1.00	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚、甲醇、甲缩醛、多聚甲醛	轻液	20-200	AN0180	张梓程	0.59	9.11	1.0	8.52	2025-03-31 12:45:44
1361	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0025-002	喷淋塔 T122 5/1	喷淋塔 T122 5/1	西	2.10	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	9.14	1.0	8.55	2025-03-31 12:46:06
1362	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0025-004	喷淋塔 T122 5/1	喷淋塔 T122 5/1	西	2.10	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	9.09	1.0	8.50	2025-03-31 12:46:25
1363	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0025-008	喷淋塔 T122 5/1	喷淋塔 T122 5/1	西	2.10	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	9.06	1.0	8.47	2025-03-31 12:46:46
1364	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0026-001	喷淋塔 T122 5/2	喷淋塔 T122 5/2	中	1.80	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	9.00	1.0	8.41	2025-03-31 12:47:10
1365	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0026-002	喷淋塔 T122 5/2	喷淋塔 T122 5/2	中	1.80	0	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.91	1.0	8.32	2025-03-31 12:47:29
1366	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0026-004	喷淋塔 T122 5/2	喷淋塔 T122 5/2	中	1.80	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.87	1.0	8.28	2025-03-31 12:47:48
1367	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0026-007	喷淋塔 T122 5/2	喷淋塔 T122 5/2	中	1.80	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.76	1.0	8.17	2025-03-31 12:48:08
1368	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-003	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.76	1.0	8.17	2025-03-31 12:48:29

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1369	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-006	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.78	1.0	8.19	2025-03-31 12:48:49
1370	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-008	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.74	1.0	8.15	2025-03-31 12:49:08
1371	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-009	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	0	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.65	1.0	8.06	2025-03-31 12:49:32
1372	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-010	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	0	否	/	否	50	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.58	1.0	7.99	2025-03-31 12:49:52
1373	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0030-011	喷淋塔 T121 5/1	喷淋塔 T121 5/1	北	2.50	0	否	/	否	50	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.55	1.0	7.96	2025-03-31 12:50:09
1374	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0031-002	喷淋塔 T121 5/2	喷淋塔 T121 5/2	东	3.70	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.46	1.0	7.87	2025-03-31 12:50:28
1375	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0033-002	喷淋塔 T121 5/4	喷淋塔 T121 5/4	南	3.40	V	否	/	否	95	尾气	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.46	1.0	7.87	2025-03-31 12:51:01
1376	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0041-004	搪玻璃计量罐 A 7/1	搪玻璃计量罐 A 7/1	东	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.39	1.0	7.80	2025-03-31 12:51:32
1377	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0041-010	搪玻璃计量罐 A 7/1	搪玻璃计量罐 A 7/1	东	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.38	1.0	7.79	2025-03-31 12:51:52
1378	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0041-013	搪玻璃计量罐 A 7/1	搪玻璃计量罐 A 7/1	东	2.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.35	1.0	7.76	2025-03-31 12:52:12
1379	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0042-004	搪玻璃计量罐 A 7/2	搪玻璃计量罐 A 7/2	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.31	1.0	7.72	2025-03-31 12:52:36
1380	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0042-007	搪玻璃计量罐 A 7/2	搪玻璃计量罐 A 7/2	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.23	1.0	7.64	2025-03-31 12:52:56
1381	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0042-011	搪玻璃计量罐 A 7/2	搪玻璃计量罐 A 7/2	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.21	1.0	7.62	2025-03-31 12:53:17
1382	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0042-014	搪玻璃计量罐 A 7/2	搪玻璃计量罐 A 7/2	西	1.50	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.17	1.0	7.58	2025-03-31 12:53:36
1383	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0046-009	搪玻璃计量罐 A 7/6	搪玻璃计量罐 A 7/6	下	3.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.14	1.0	7.55	2025-03-31 12:54:02
1384	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0048-003	P122 泵 3/1	P122 泵 3/1	南	2.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.10	1.0	7.51	2025-03-31 12:54:22
1385	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0048-007	P122 泵 3/1	P122 泵 3/1	南	2.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.08	1.0	7.49	2025-03-31 12:54:42
1386	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0049-006	P122 泵 3/2	P122 泵 3/2	中	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	8.06	1.0	7.47	2025-03-31 12:55:02
1387	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0049-009	P122 泵 3/2	P122 泵 3/2	中	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.98	1.0	7.39	2025-03-31 12:55:24
1388	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0049-012	P122 泵 3/2	P122 泵 3/2	中	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.91	1.0	7.32	2025-03-31 12:55:43
1389	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0050-002	P122 泵 3/3	P122 泵 3/3	南	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.90	1.0	7.31	2025-03-31 12:56:06
1390	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0050-005	P122 泵 3/3	P122 泵 3/3	南	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.86	1.0	7.27	2025-03-31 12:56:27
1391	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0050-008	P122 泵 3/3	P122 泵 3/3	南	3.30	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.84	1.0	7.25	2025-03-31 12:56:48
1392	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0051-002	搪玻璃计量罐 B 12/1	搪玻璃计量罐 B 12/1	上	1.20	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.78	1.0	7.19	2025-03-31 12:57:08
1393	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0051-006	搪玻璃计量罐 B 12/1	搪玻璃计量罐 B 12/1	上	1.20	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.77	1.0	7.18	2025-03-31 12:57:27
1394	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0052-002	搪玻璃计量罐 B 12/2	搪玻璃计量罐 B 12/2	南	1.90	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.68	1.0	7.09	2025-03-31 12:57:56
1395	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0052-006	搪玻璃计量罐 B 12/2	搪玻璃计量罐 B 12/2	南	1.90	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.66	1.0	7.07	2025-03-31 12:58:17
1396	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0055-002	搪玻璃计量罐 B 12/5	搪玻璃计量罐 B 12/5	西	3.40	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.64	1.0	7.05	2025-03-31 12:58:44
1397	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIERO-01-05-0055-006	搪玻璃计量罐 B 12/5	搪玻璃计量罐 B 12/5	西	3.40	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.56	1.0	6.97	2025-03-31 12:59:02

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1398	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0056-002	搪玻璃计量罐 B 12/6	搪玻璃计量罐 B 12/6	上	1.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.54	1.0	6.95	2025-03-31 12:59:23
1399	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0056-006	搪玻璃计量罐 B 12/6	搪玻璃计量罐 B 12/6	上	1.10	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.48	1.0	6.89	2025-03-31 12:59:43
1400	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0063-003	1#冷凝器框架 2 楼 6/1	1#冷凝器框架 2 楼 2/1	下	2.80	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.43	1.0	6.84	2025-03-31 13:00:03
1401	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0065-002	1#冷凝器框架 2 楼 6/3	1#冷凝器框架顶部 4/1	南	3.60	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.39	1.0	6.80	2025-03-31 13:00:36
1402	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0071-002	E122 冷凝器顶部 3/3	E122 冷凝器顶部 3/3	下	3.80	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.42	1.0	6.83	2025-03-31 13:01:05
1403	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0085-002	2#冷凝器框架顶部 2/1	2#冷凝器框架顶部 2/1	西	3.40	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.31	1.0	6.72	2025-03-31 13:02:12
1404	大孔阴离子交换吸附树脂车间	XXIER0-01-05-0086-004	2#冷凝器框架顶部 2/2	2#冷凝器框架顶部 2/2	南	2.20	V	否	/	否	95	氯甲基甲醚	轻液	0-200	AN0180	张梓程	0.59	7.28	1.0	6.69	2025-03-31 13:02:32
1405	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0002-003	管线 2	管线 2	西	0.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.96	1.0	0.77	2025-03-30 09:01:14
1406	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0004-002	管线 4	管线 4	东	1.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.81	1.0	0.62	2025-03-30 09:01:34
1407	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0004-005	管线 4	管线 4	东	1.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.66	1.0	0.47	2025-03-30 09:01:50
1408	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0007-002	V1224 罐管线 3	V1224 罐	南	2.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.99	1.0	0.80	2025-03-30 09:02:07
1409	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0007-005	V1224 罐管线 3	V1224 罐	南	2.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.25	1.0	1.06	2025-03-30 09:02:23
1410	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0008-008	V1224 罐管线 4	V1224 罐	南	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.62	1.0	0.43	2025-03-30 09:02:49
1411	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0008-010	V1224 罐管线 4	V1224 罐	南	2.40	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.28	1.0	0.09	2025-03-30 09:03:06
1412	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0009-005	V1224 罐管线 5	V1224 罐	南	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.34	1.0	0.15	2025-03-30 09:03:38
1413	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0010-002	V1224 罐管线 6	V1224 罐	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.11	1.0	0.00	2025-03-30 09:04:13
1414	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0010-009	V1224 罐管线 6	V1224 罐	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.91	1.0	4.72	2025-03-30 09:04:31
1415	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0010-014	V1224 罐管线 6	V1224 罐	西	1.00	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.69	1.0	5.50	2025-03-30 09:04:47
1416	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0011-002	V1224 罐管线 7	V1224 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.42	1.0	5.23	2025-03-30 09:05:05
1417	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-01-0011-006	V1224 罐管线 7	V1224 罐	北	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.78	1.0	4.59	2025-03-30 09:05:22
1418	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0002-005	22151 罐管线 2	22151 罐	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.69	1.0	3.50	2025-03-30 09:07:02
1419	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0002-008	22151 罐管线 2	22151 罐	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.16	1.0	2.97	2025-03-30 09:07:19
1420	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0002-011	22151 罐管线 2	22151 罐	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.70	1.0	2.51	2025-03-30 09:07:37
1421	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0002-014	22151 罐管线 2	22151 罐	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.28	1.0	2.09	2025-03-30 09:07:56
1422	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0002-017	22151 罐管线 2	22151 罐	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.43	1.0	2.24	2025-03-30 09:08:14
1423	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0003-002	22151 罐管线 3	22151 罐	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.81	1.0	1.62	2025-03-30 09:08:32
1424	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0003-008	22151 罐管线 3	22151 罐	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.21	1.0	1.02	2025-03-30 09:09:08
1425	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0003-011	22151 罐管线 3	22151 罐	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.42	1.0	1.23	2025-03-30 09:08:52
1426	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0003-014	22151 罐管线 3	22151 罐	东	1.80	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.10	1.0	0.91	2025-03-30 09:09:25
1427	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0003-016	22151 罐管线 3	22151 罐	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.96	1.0	0.77	2025-03-30 09:09:46
1428	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-002	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.92	1.0	0.73	2025-03-30 09:10:08
1429	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-008	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.60	1.0	0.41	2025-03-30 09:10:45
1430	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-011	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.51	1.0	0.32	2025-03-30 09:11:03
1431	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-014	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.47	1.0	0.28	2025-03-30 09:11:21
1432	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-018	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.71	1.0	0.52	2025-03-30 09:11:45
1433	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-019	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	V	否	/	否	25	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.49	1.0	0.30	2025-03-30 09:12:04
1434	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0004-020	V1209B 打料桶管线 1	V1209B 打料桶	东	1.80	O	否	/	否	25	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.38	1.0	0.19	2025-03-30 09:12:20
1435	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-002	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.32	1.0	0.13	2025-03-30 09:12:44
1436	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-009	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.42	1.0	2.23	2025-03-30 09:13:01
1437	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-012	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	7.52	1.0	6.33	2025-03-30 09:13:53
1438	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-015	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	7.59	1.0	6.40	2025-03-30 09:14:29
1439	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-019	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	7.16	1.0	5.97	2025-03-30 09:14:49
1440	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-020	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	V	否	/	否	25	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.79	1.0	5.60	2025-03-30 09:15:07
1441	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0005-021	V1209B 打料桶管线 2	V1209B 打料桶	南	1.40	O	否	/	否	25	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.30	1.0	5.11	2025-03-30 09:15:23
1442	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0006-002	V1209B 打料桶管线 3	V1209B 打料桶	东	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.63	1.0	4.44	2025-03-30 09:16:07
1443	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0006-005	V1209B 打料桶管线 3	V1209B 打料桶	东	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.39	1.0	4.20	2025-03-30 09:16:26
1444	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0006-008	V1209B 打料桶管线 3	V1209B 打料桶	东	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.17	1.0	3.98	2025-03-30 09:16:45
1445	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0006-014	V1209B 打料桶管线 3	V1209B 打料桶	东	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.05	1.0	3.86	2025-03-30 09:17:03
1446	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0006-016	V1209B 打料桶管线 3	V1209B 打料桶	东	2.20	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.80	1.0	3.61	2025-03-30 09:17:22
1447	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0007-002	V1209B 打料桶管线 4	V1209B 打料桶	南	2.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.62	1.0	3.43	2025-03-30 09:17:43

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1448	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0007-005	V1209B 打料桶管线 4	V1209B 打料桶	南	2.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.48	1.0	3.29	2025-03-30 09:18:02
1449	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0008-002	V1209B 打料桶管线 5	V1209B 打料桶	北	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.94	1.0	4.75	2025-03-30 09:18:29
1450	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0008-005	V1209B 打料桶管线 5	V1209B 打料桶	北	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.75	1.0	4.56	2025-03-30 09:18:47
1451	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0009-003	V1209B 打料桶管线 6	V1209B 打料桶	北	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.96	1.0	4.77	2025-03-30 09:19:06
1452	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0009-006	V1209B 打料桶管线 6	V1209B 打料桶	北	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.05	1.0	4.86	2025-03-30 09:19:25
1453	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0009-009	V1209B 打料桶管线 6	V1209B 打料桶	北	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.73	1.0	4.54	2025-03-30 09:19:43
1454	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0009-012	V1209B 打料桶管线 6	V1209B 打料桶	北	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.62	1.0	4.43	2025-03-30 09:20:02
1455	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0010-003	V1209B 打料桶管线 7	V1209B 打料桶	北	2.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.55	1.0	4.36	2025-03-30 09:20:20
1456	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0011-006	V1209B 打料桶管线 8	V1209B 打料桶	北	0.60	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.41	1.0	4.22	2025-03-30 09:20:51
1457	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0013-002	V1209B 打料桶管线 10	V1209B 打料桶	南	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.38	1.0	4.19	2025-03-30 09:21:10
1458	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0013-005	V1209B 打料桶管线 10	V1209B 打料桶	南	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.35	1.0	5.16	2025-03-30 09:21:33
1459	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0014-002	V1209B 打料桶管线 11	V1209B 打料桶	西	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.90	1.0	5.71	2025-03-30 09:21:57
1460	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0014-005	V1209B 打料桶管线 11	V1209B 打料桶	西	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.79	1.0	4.60	2025-03-30 09:22:16
1461	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0014-008	V1209B 打料桶管线 11	V1209B 打料桶	西	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.98	1.0	4.79	2025-03-30 09:22:34
1462	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0015-002	V1209B 打料桶管线 12	V1209B 打料桶	北	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.65	1.0	3.46	2025-03-30 09:22:58
1463	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0016-003	V1209B 打料桶管线 13	V1209B 打料桶	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.57	1.0	3.38	2025-03-30 09:23:23
1464	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-02-0016-006	V1209B 打料桶管线 13	V1209B 打料桶	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.30	1.0	2.11	2025-03-30 09:23:42
1465	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0001-002	V1206A 水洗桶 1#管线 1	V1206A 水洗桶 1#	东	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.79	1.0	2.60	2025-03-30 09:25:19
1466	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0001-008	V1206A 水洗桶 1#管线 1	V1206A 水洗桶 1#	东	2.20	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.03	1.0	0.84	2025-03-30 09:25:37
1467	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0002-004	V1206A 水洗桶 1#管线 2	V1206A 水洗桶 1#	南	3.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.04	1.0	0.85	2025-03-30 09:25:56
1468	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0003-005	V1206A 水洗桶 1#管线 3	V1206A 水洗桶 1#	东	2.30	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.11	1.0	0.92	2025-03-30 09:26:13
1469	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0004-003	V1206A 水洗桶 1#管线 4	V1206A 水洗桶 1#	西	0.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.92	1.0	0.73	2025-03-30 09:26:54
1470	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0004-007	V1206A 水洗桶 1#管线 4	V1206A 水洗桶 1#	西	0.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.75	1.0	0.56	2025-03-30 09:27:13
1471	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0005-002	V1206B 水洗桶 2#管线 1	V1206B 水洗桶 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.79	1.0	0.60	2025-03-30 09:27:34
1472	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0005-008	V1206B 水洗桶 2#管线 1	V1206B 水洗桶 2#	西	1.00	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.73	1.0	0.54	2025-03-30 09:27:53
1473	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0006-004	V1206B 水洗桶 2#管线 2	V1206B 水洗桶 2#	北	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.56	1.0	0.37	2025-03-30 09:28:28
1474	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0007-005	V1206B 水洗桶 2#管线 3	V1206B 水洗桶 2#	南	1.00	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.60	1.0	0.41	2025-03-30 09:28:51
1475	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0008-003	V1206B 水洗桶 2#管线 4	V1206B 水洗桶 2#	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.62	1.0	0.43	2025-03-30 09:29:13
1476	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0008-007	V1206B 水洗桶 2#管线 4	V1206B 水洗桶 2#	北	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.61	1.0	0.42	2025-03-30 09:29:32
1477	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0009-002	V1206C 水洗桶 3#管线 1	V1206C 水洗桶 3#	西	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.53	1.0	0.34	2025-03-30 09:30:07
1478	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0009-008	V1206C 水洗桶 3#管线 1	V1206C 水洗桶 3#	西	1.90	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.47	1.0	0.28	2025-03-30 09:30:33
1479	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0010-004	V1206C 水洗桶 3#管线 2	V1206C 水洗桶 3#	南	1.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.44	1.0	0.25	2025-03-30 09:31:03
1480	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0011-005	V1206C 水洗桶 3#管线 3	V1206C 水洗桶 3#	西	2.50	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.42	1.0	0.23	2025-03-30 09:31:32
1481	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0012-003	V1206C 水洗桶 3#管线 4	V1206C 水洗桶 3#	南	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.30	1.0	0.11	2025-03-30 09:31:58
1482	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0012-007	V1206C 水洗桶 3#管线 4	V1206C 水洗桶 3#	南	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.14	1.0	0.00	2025-03-30 09:32:35
1483	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0013-002	V1206D 水洗桶 4#管线 1	V1206D 水洗桶 4#	南	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.02	1.0	0.00	2025-03-30 09:33:32
1484	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0013-008	V1206D 水洗桶 4#管线 1	V1206D 水洗桶 4#	南	2.40	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.42	1.0	2.23	2025-03-30 09:34:15
1485	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0014-004	V1206D 水洗桶 4#管线 2	V1206D 水洗桶 4#	南	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.18	1.0	1.99	2025-03-30 09:34:44
1486	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0015-005	V1206D 水洗桶 4#管线 3	V1206D 水洗桶 4#	东	1.90	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.82	1.0	1.63	2025-03-30 09:35:26
1487	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0016-003	V1206D 水洗桶 4#管线 4	V1206D 水洗桶 4#	北	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.44	1.0	1.25	2025-03-30 09:35:48
1488	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0016-007	V1206D 水洗桶 4#管线 4	V1206D 水洗桶 4#	北	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.31	1.0	0.12	2025-03-30 09:36:07
1489	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0017-002	V1206E 水洗桶 5#管线 1	V1206E 水洗桶 5#	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	0.91	1.0	0.00	2025-03-30 09:36:26
1490	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0017-008	V1206E 水洗桶 5#管线 1	V1206E 水洗桶 5#	东	1.00	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.01	1.0	0.00	2025-03-30 09:36:45
1491	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0018-004	V1206E 水洗桶 5#管线 2	V1206E 水洗桶 5#	南	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.79	1.0	1.60	2025-03-30 09:37:34
1492	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0019-005	V1206E 水洗桶 5#管线 3	V1206E 水洗桶 5#	南	1.00	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.97	1.0	1.78	2025-03-30 09:37:53
1493	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0020-003	V1206E 水洗桶 5#管线 4	V1206E 水洗桶 5#	西	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.96	1.0	1.77	2025-03-30 09:38:12
1494	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0020-007	V1206E 水洗桶 5#管线 4	V1206E 水洗桶 5#	西	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.96	1.0	1.77	2025-03-30 09:38:31
1495	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0021-002	V1206F 水洗桶 6#管线 1	V1206F 水洗桶 6#	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.79	1.0	1.60	2025-03-30 09:39:05
1496	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0021-008	V1206F 水洗桶 6#管线 1	V1206F 水洗桶 6#	东	1.00	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.79	1.0	1.60	2025-03-30 09:39:24
1497	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0022-004	V1206F 水洗桶 6#管线 2	V1206F 水洗桶 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.53	1.0	1.34	2025-03-30 09:39:48
1498	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0023-005	V1206F 水洗桶 6#管线 3	V1206F 水洗桶 6#	西	1.40	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.38	1.0	1.19	2025-03-30 09:40:25
1499	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0024-003	V1206F 水洗桶 6#管线 4	V1206F 水洗桶 6#	北	3.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.12	1.0	0.93	2025-03-30 09:40:43
1500	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0024-007	V1206F 水洗桶 6#管线 4	V1206F 水洗桶 6#	北	3.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.91	1.0	0.72	2025-03-30 09:41:02
1501	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0025-002	V1206G 水洗桶 7#管线 1	V1206G 水洗桶 7#	北	2.60	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.68	1.0	0.49	2025-03-30 09:41:22
1502	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0025-008	V1206G 水洗桶 7#管线 1	V1206G 水洗桶 7#	北	2.60	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.51	1.0	0.32	2025-03-30 09:41:40
1503	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0026-004	V1206G 水洗桶 7#管线 2	V1206G 水洗桶 7#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.35	1.0	0.16	2025-03-30 09:42:02

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1504	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0027-005	V1206G 水洗桶 7#管线 3	V1206G 水洗桶 7#	东	0.70	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.43	1.0	0.24	2025-03-30 09:42:22
1505	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0028-003	V1206G 水洗桶 7#管线 4	V1206G 水洗桶 7#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.16	1.0	0.00	2025-03-30 09:43:18
1506	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0028-007	V1206G 水洗桶 7#管线 4	V1206G 水洗桶 7#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.11	1.0	0.00	2025-03-30 09:43:37
1507	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0029-002	V1206H 水洗桶 8#管线 1	V1206H 水洗桶 8#	东	2.30	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.01	1.0	0.00	2025-03-30 09:43:58
1508	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0029-008	V1206H 水洗桶 8#管线 1	V1206H 水洗桶 8#	东	2.30	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.79	1.0	1.60	2025-03-30 09:44:17
1509	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0030-004	V1206H 水洗桶 8#管线 2	V1206H 水洗桶 8#	西	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.85	1.0	1.66	2025-03-30 09:44:35
1510	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0031-005	V1206H 水洗桶 8#管线 3	V1206H 水洗桶 8#	西	1.00	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.43	1.0	1.24	2025-03-30 09:44:55
1511	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0032-003	V1206H 水洗桶 8#管线 4	V1206H 水洗桶 8#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.48	1.0	1.29	2025-03-30 09:45:14
1512	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0032-007	V1206H 水洗桶 8#管线 4	V1206H 水洗桶 8#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.66	1.0	1.47	2025-03-30 09:45:32
1513	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0033-002	V1206I 水洗桶 9#管线 1	V1206I 水洗桶 9#	西	1.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.51	1.0	1.32	2025-03-30 09:45:51
1514	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0033-008	V1206I 水洗桶 9#管线 1	V1206I 水洗桶 9#	西	1.50	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.41	1.0	1.22	2025-03-30 09:46:14
1515	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0034-004	V1206I 水洗桶 9#管线 2	V1206I 水洗桶 9#	东	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.29	1.0	1.10	2025-03-30 09:46:31
1516	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0035-005	V1206I 水洗桶 9#管线 3	V1206I 水洗桶 9#	东	0.70	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.33	1.0	1.14	2025-03-30 09:46:50
1517	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0036-003	V1206I 水洗桶 9#管线 4	V1206I 水洗桶 9#	南	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.02	1.0	0.83	2025-03-30 09:47:10
1518	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0036-007	V1206I 水洗桶 9#管线 4	V1206I 水洗桶 9#	南	0.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.04	1.0	0.85	2025-03-30 09:47:29
1519	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0037-002	V1206J 水洗桶 10#管线 1	V1206J 水洗桶 10#	东	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.93	1.0	0.74	2025-03-30 09:47:49
1520	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0037-008	V1206J 水洗桶 10#管线 1	V1206J 水洗桶 10#	东	1.40	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.78	1.0	0.59	2025-03-30 09:48:08
1521	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0038-004	V1206J 水洗桶 10#管线 2	V1206J 水洗桶 10#	南	2.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.75	1.0	0.56	2025-03-30 09:48:27
1522	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0039-005	V1206J 水洗桶 10#管线 3	V1206J 水洗桶 10#	东	2.90	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.68	1.0	0.49	2025-03-30 09:48:45
1523	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0040-003	V1206J 水洗桶 10#管线 4	V1206J 水洗桶 10#	南	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.59	1.0	0.40	2025-03-30 09:49:04
1524	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0040-007	V1206J 水洗桶 10#管线 4	V1206J 水洗桶 10#	南	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.55	1.0	0.36	2025-03-30 09:49:23
1525	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0042-004	R1204A 应急釜 1#管线 2	R1204A 应急釜 1#	东	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.45	1.0	0.26	2025-03-30 09:49:51
1526	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0042-009	R1204A 应急釜 1#管线 2	R1204A 应急釜 1#	东	1.60	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.42	1.0	0.23	2025-03-30 09:50:10
1527	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0043-002	R1204A 应急釜 1#管线 3	R1204A 应急釜 1#	西	2.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.33	1.0	0.14	2025-03-30 09:50:28
1528	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0044-002	1#二乙烯计量罐管线 1	1#二乙烯计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.34	1.0	0.15	2025-03-30 09:50:51
1529	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0044-005	1#二乙烯计量罐管线 1	1#二乙烯计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.29	1.0	0.10	2025-03-30 09:51:10
1530	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0044-008	1#二乙烯计量罐管线 1	1#二乙烯计量罐	东	0.60	P	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.32	1.0	0.13	2025-03-30 09:51:29
1531	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0046-002	2#二乙烯计量罐管线 1	2#二乙烯计量罐	东	2.10	V	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.23	1.0	0.04	2025-03-30 09:51:52
1532	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0046-005	2#二乙烯计量罐管线 1	2#二乙烯计量罐	东	2.10	V	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.45	1.0	0.26	2025-03-30 09:52:11
1533	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0046-008	2#二乙烯计量罐管线 1	2#二乙烯计量罐	东	2.10	P	否	/	否	50	二乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.27	1.0	0.08	2025-03-30 09:52:30
1534	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-002	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.59	1.0	0.40	2025-03-30 09:53:04
1535	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-005	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.58	1.0	2.39	2025-03-30 09:53:23
1536	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-011	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.57	1.0	3.38	2025-03-30 09:53:42
1537	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-013	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.06	1.0	3.87	2025-03-30 09:54:00
1538	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-015	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.28	1.0	4.09	2025-03-30 09:54:18
1539	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-020	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.61	1.0	4.42	2025-03-30 09:54:37
1540	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0048-024	R1202B 混合釜 2#管线 1	R1202B 混合釜 2#	东	2.40	V	否	/	否	25	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.66	1.0	4.47	2025-03-30 09:54:55
1541	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0050-002	R1202A 混合釜 1#管线 1	R1202A 混合釜 1#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.13	1.0	4.94	2025-03-30 09:55:21
1542	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0050-010	R1202A 混合釜 1#管线 1	R1202A 混合釜 1#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.11	1.0	4.92	2025-03-30 09:55:40
1543	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0050-013	R1202A 混合釜 1#管线 1	R1202A 混合釜 1#	西	2.70	P	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.95	1.0	4.76	2025-03-30 09:55:59
1544	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0051-002	R1202A 混合釜 1#管线 2	R1202A 混合釜 1#	东	2.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.88	1.0	4.69	2025-03-30 09:56:19
1545	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0052-007	R1202A 混合釜 1#管线 3	R1202A 混合釜 1#	南	2.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.96	1.0	4.77	2025-03-30 09:56:49
1546	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0053-005	R1202A 混合釜 1#管线 4	R1202A 混合釜 1#	北	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.83	1.0	4.64	2025-03-30 09:57:12
1547	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0054-005	R1204B 应急釜 2#管线 1	R1204B 应急釜 2#	北	2.70	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.18	1.0	4.99	2025-03-30 09:57:53
1548	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0055-005	R1204B 应急釜 2#管线 2	R1204B 应急釜 2#	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.91	1.0	4.72	2025-03-30 09:58:13
1549	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-03-0055-008	R1204B 应急釜 2#管线 2	R1204B 应急釜 2#	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	6.07	1.0	4.88	2025-03-30 09:58:31
1550	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0001-005	R1203A 聚合釜 1#管线 1	R1203A 聚合釜 1#	西	2.50	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.66	1.0	4.47	2025-03-30 09:59:48
1551	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0001-006	R1203A 聚合釜 1#管线 1	R1203A 聚合釜 1#	西	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.50	1.0	4.31	2025-03-30 10:00:07
1552	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0001-009	R1203A 聚合釜 1#管线 1	R1203A 聚合釜 1#	西	2.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.55	1.0	4.36	2025-03-30 10:00:25
1553	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0001-012	R1203A 聚合釜 1#管线 1	R1203A 聚合釜 1#	西	2.50	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.56	1.0	4.37	2025-03-30 10:00:44
1554	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0002-002	R1203A 聚合釜 1#管线 2	R1203A 聚合釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.72	1.0	4.53	2025-03-30 10:01:05
1555	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0002-007	R1203A 聚合釜 1#管线 2	R1203A 聚合釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.59	1.0	4.40	2025-03-30 10:01:23
1556	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0002-009	R1203A 聚合釜 1#管线 2	R1203A 聚合釜 1#	西	1.90	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.72	1.0	4.53	2025-03-30 10:01:42
1557	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0002-013	R1203A 聚合釜 1#管线 2	R1203A 聚合釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.37	1.0	4.18	2025-03-30 10:02:00
1558	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0002-018	R1203A 聚合釜 1#管线 2	R1203A 聚合釜 1#	西	1.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.57	1.0	4.38	2025-03-30 10:02:19
1559	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0004-005	R1203B 聚合釜 2#管线 1	R1203B 聚合釜 2#	东	1.70	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.35	1.0	4.16	2025-03-30 10:02:58

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1560	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0004-006	R1203B 聚合釜 2#管线 1	R1203B 聚合釜 2#	东	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.34	1.0	4.15	2025-03-30 10:03:17
1561	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0004-009	R1203B 聚合釜 2#管线 1	R1203B 聚合釜 2#	东	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.33	1.0	4.14	2025-03-30 10:03:36
1562	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0004-012	R1203B 聚合釜 2#管线 1	R1203B 聚合釜 2#	东	1.70	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.11	1.0	3.92	2025-03-30 10:03:54
1563	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0005-002	R1203B 聚合釜 2#管线 2	R1203B 聚合釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	5.01	1.0	3.82	2025-03-30 10:04:13
1564	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0005-007	R1203B 聚合釜 2#管线 2	R1203B 聚合釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.83	1.0	3.64	2025-03-30 10:04:32
1565	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0005-009	R1203B 聚合釜 2#管线 2	R1203B 聚合釜 2#	东	1.10	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.98	1.0	3.79	2025-03-30 10:04:50
1566	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0005-013	R1203B 聚合釜 2#管线 2	R1203B 聚合釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.94	1.0	3.75	2025-03-30 10:05:09
1567	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0005-018	R1203B 聚合釜 2#管线 2	R1203B 聚合釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.73	1.0	3.54	2025-03-30 10:05:27
1568	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0007-005	R1203C 聚合釜 3#管线 1	R1203C 聚合釜 3#	西	0.50	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.70	1.0	3.51	2025-03-30 10:05:55
1569	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0007-006	R1203C 聚合釜 3#管线 1	R1203C 聚合釜 3#	西	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.82	1.0	3.63	2025-03-30 10:06:13
1570	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0007-009	R1203C 聚合釜 3#管线 1	R1203C 聚合釜 3#	西	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.79	1.0	3.60	2025-03-30 10:06:32
1571	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0007-012	R1203C 聚合釜 3#管线 1	R1203C 聚合釜 3#	西	0.50	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.67	1.0	3.48	2025-03-30 10:06:50
1572	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0008-002	R1203C 聚合釜 3#管线 2	R1203C 聚合釜 3#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.57	1.0	3.38	2025-03-30 10:07:16
1573	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0008-007	R1203C 聚合釜 3#管线 2	R1203C 聚合釜 3#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.55	1.0	3.36	2025-03-30 10:07:35
1574	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0008-009	R1203C 聚合釜 3#管线 2	R1203C 聚合釜 3#	东	2.10	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.38	1.0	3.19	2025-03-30 10:07:54
1575	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0008-013	R1203C 聚合釜 3#管线 2	R1203C 聚合釜 3#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.45	1.0	3.26	2025-03-30 10:08:12
1576	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0008-018	R1203C 聚合釜 3#管线 2	R1203C 聚合釜 3#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.62	1.0	3.43	2025-03-30 10:08:30
1577	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0010-005	R1203D 聚合釜 4#管线 1	R1203D 聚合釜 4#	西	1.80	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.32	1.0	3.13	2025-03-30 10:08:58
1578	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0010-006	R1203D 聚合釜 4#管线 1	R1203D 聚合釜 4#	西	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.23	1.0	3.04	2025-03-30 10:09:16
1579	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0010-009	R1203D 聚合釜 4#管线 1	R1203D 聚合釜 4#	西	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.49	1.0	3.30	2025-03-30 10:09:35
1580	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0010-012	R1203D 聚合釜 4#管线 1	R1203D 聚合釜 4#	西	1.80	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.39	1.0	3.20	2025-03-30 10:09:53
1581	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0011-002	R1203D 聚合釜 4#管线 2	R1203D 聚合釜 4#	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.23	1.0	3.04	2025-03-30 10:10:25
1582	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0011-007	R1203D 聚合釜 4#管线 2	R1203D 聚合釜 4#	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.22	1.0	3.03	2025-03-30 10:10:44
1583	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0011-009	R1203D 聚合釜 4#管线 2	R1203D 聚合釜 4#	西	1.60	O	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.61	1.0	3.42	2025-03-30 10:11:03
1584	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0011-013	R1203D 聚合釜 4#管线 2	R1203D 聚合釜 4#	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.60	1.0	3.41	2025-03-30 10:11:21
1585	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0011-018	R1203D 聚合釜 4#管线 2	R1203D 聚合釜 4#	西	1.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.88	1.0	3.69	2025-03-30 10:11:40
1586	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0013-005	R1203E 聚合釜 5#管线 1	R1203E 聚合釜 5#	南	1.20	O	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.80	1.0	3.61	2025-03-30 10:12:05
1587	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0013-006	R1203E 聚合釜 5#管线 1	R1203E 聚合釜 5#	南	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.68	1.0	3.49	2025-03-30 10:12:24
1588	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0013-009	R1203E 聚合釜 5#管线 1	R1203E 聚合釜 5#	南	1.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.57	1.0	3.38	2025-03-30 10:12:43
1589	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0013-012	R1203E 聚合釜 5#管线 1	R1203E 聚合釜 5#	南	1.20	A	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.53	1.0	3.34	2025-03-30 10:13:01
1590	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0014-002	R1203E 聚合釜 5#管线 2	R1203E 聚合釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.43	1.0	3.24	2025-03-30 10:13:18
1591	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0014-007	R1203E 聚合釜 5#管线 2	R1203E 聚合釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.36	1.0	3.17	2025-03-30 10:13:37
1592	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0014-009	R1203E 聚合釜 5#管线 2	R1203E 聚合釜 5#	西	2.40	O	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.31	1.0	3.12	2025-03-30 10:13:56
1593	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0014-013	R1203E 聚合釜 5#管线 2	R1203E 聚合釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.39	1.0	3.20	2025-03-30 10:14:14
1594	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0014-018	R1203E 聚合釜 5#管线 2	R1203E 聚合釜 5#	西	2.40	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.20	1.0	3.01	2025-03-30 10:14:33
1595	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0016-005	R1203F 聚合釜 6#管线 1	R1203F 聚合釜 6#	北	2.20	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.38	1.0	3.19	2025-03-30 10:15:12
1596	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0016-006	R1203F 聚合釜 6#管线 1	R1203F 聚合釜 6#	北	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.42	1.0	3.23	2025-03-30 10:15:31
1597	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0016-009	R1203F 聚合釜 6#管线 1	R1203F 聚合釜 6#	北	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.32	1.0	3.13	2025-03-30 10:15:49
1598	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0016-012	R1203F 聚合釜 6#管线 1	R1203F 聚合釜 6#	北	2.20	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.14	1.0	2.95	2025-03-30 10:16:08
1599	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0017-002	R1203F 聚合釜 6#管线 2	R1203F 聚合釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.11	1.0	2.92	2025-03-30 10:16:25
1600	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0017-007	R1203F 聚合釜 6#管线 2	R1203F 聚合釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.18	1.0	2.99	2025-03-30 10:16:44
1601	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0017-009	R1203F 聚合釜 6#管线 2	R1203F 聚合釜 6#	西	1.00	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.05	1.0	2.86	2025-03-30 10:17:03
1602	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0017-013	R1203F 聚合釜 6#管线 2	R1203F 聚合釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.04	1.0	2.85	2025-03-30 10:17:21
1603	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0017-018	R1203F 聚合釜 6#管线 2	R1203F 聚合釜 6#	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.03	1.0	2.84	2025-03-30 10:17:39
1604	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0019-005	R1203G 聚合釜 7#管线 1	R1203G 聚合釜 7#	西	1.50	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.90	1.0	2.71	2025-03-30 10:18:06
1605	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0019-006	R1203G 聚合釜 7#管线 1	R1203G 聚合釜 7#	西	1.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.80	1.0	2.61	2025-03-30 10:18:25
1606	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0019-009	R1203G 聚合釜 7#管线 1	R1203G 聚合釜 7#	西	1.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.00	1.0	2.81	2025-03-30 10:18:44
1607	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0019-012	R1203G 聚合釜 7#管线 1	R1203G 聚合釜 7#	西	1.50	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.97	1.0	2.78	2025-03-30 10:19:02
1608	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0020-002	R1203G 聚合釜 7#管线 2	R1203G 聚合釜 7#	东	2.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.79	1.0	2.60	2025-03-30 10:19:25
1609	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0020-007	R1203G 聚合釜 7#管线 2	R1203G 聚合釜 7#	东	2.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.68	1.0	2.49	2025-03-30 10:19:44
1610	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0020-009	R1203G 聚合釜 7#管线 2	R1203G 聚合釜 7#	东	2.90	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.58	1.0	2.39	2025-03-30 10:20:03
1611	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0020-013	R1203G 聚合釜 7#管线 2	R1203G 聚合釜 7#	东	2.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.57	1.0	2.38	2025-03-30 10:20:21
1612	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0020-018	R1203G 聚合釜 7#管线 2	R1203G 聚合釜 7#	东	2.90	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.53	1.0	2.34	2025-03-30 10:20:39
1613	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0022-005	R1203H 聚合釜 8#管线 1	R1203H 聚合釜 8#	东	2.60	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.42	1.0	2.23	2025-03-30 10:21:09
1614	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0022-006	R1203H 聚合釜 8#管线 1	R1203H 聚合釜 8#	东	2.60	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.68	1.0	2.49	2025-03-30 10:21:28
1615	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0022-009	R1203H 聚合釜 8#管线 1	R1203H 聚合釜 8#	东	2.60	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.56	1.0	2.37	2025-03-30 10:21:47

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1616	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0022-012	R1203H 聚合釜 8#管线 1	R1203H 聚合釜 8#	东	2.60	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.56	1.0	2.37	2025-03-30 10:22:05
1617	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0023-002	R1203H 聚合釜 8#管线 2	R1203H 聚合釜 8#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.52	1.0	2.33	2025-03-30 10:22:24
1618	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0023-007	R1203H 聚合釜 8#管线 2	R1203H 聚合釜 8#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.28	1.0	2.09	2025-03-30 10:22:43
1619	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0023-009	R1203H 聚合釜 8#管线 2	R1203H 聚合釜 8#	西	2.70	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.27	1.0	2.08	2025-03-30 10:23:02
1620	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0023-013	R1203H 聚合釜 8#管线 2	R1203H 聚合釜 8#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.24	1.0	2.05	2025-03-30 10:23:20
1621	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0023-018	R1203H 聚合釜 8#管线 2	R1203H 聚合釜 8#	西	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.28	1.0	2.09	2025-03-30 10:23:38
1622	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0025-005	R1203I 聚合釜 9#管线 1	R1203I 聚合釜 9#	北	2.10	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.28	1.0	2.09	2025-03-30 10:23:56
1623	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0025-006	R1203I 聚合釜 9#管线 1	R1203I 聚合釜 9#	北	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.23	1.0	2.04	2025-03-30 10:24:15
1624	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0025-009	R1203I 聚合釜 9#管线 1	R1203I 聚合釜 9#	北	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.30	1.0	2.11	2025-03-30 10:24:33
1625	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0025-012	R1203I 聚合釜 9#管线 1	R1203I 聚合釜 9#	北	2.10	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.34	1.0	2.15	2025-03-30 10:24:52
1626	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0026-002	R1203I 聚合釜 9#管线 2	R1203I 聚合釜 9#	东	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.22	1.0	2.03	2025-03-30 10:25:10
1627	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0026-007	R1203I 聚合釜 9#管线 2	R1203I 聚合釜 9#	东	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.23	1.0	2.04	2025-03-30 10:25:29
1628	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0026-009	R1203I 聚合釜 9#管线 2	R1203I 聚合釜 9#	东	1.40	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.12	1.0	1.93	2025-03-30 10:25:48
1629	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0026-013	R1203I 聚合釜 9#管线 2	R1203I 聚合釜 9#	东	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.39	1.0	2.20	2025-03-30 10:26:06
1630	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0026-018	R1203I 聚合釜 9#管线 2	R1203I 聚合釜 9#	东	1.40	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.37	1.0	2.18	2025-03-30 10:26:24
1631	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0028-005	R1203J 聚合釜 10#管线 1	R1203J 聚合釜 10#	东	2.10	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.32	1.0	2.13	2025-03-30 10:27:00
1632	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0028-006	R1203J 聚合釜 10#管线 1	R1203J 聚合釜 10#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.29	1.0	2.10	2025-03-30 10:27:19
1633	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0028-009	R1203J 聚合釜 10#管线 1	R1203J 聚合釜 10#	东	2.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.03	1.0	1.84	2025-03-30 10:28:19
1634	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0028-012	R1203J 聚合釜 10#管线 1	R1203J 聚合釜 10#	东	2.10	A	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.31	1.0	2.12	2025-03-30 10:28:37
1635	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0029-002	R1203J 聚合釜 10#管线 2	R1203J 聚合釜 10#	北	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.21	1.0	2.02	2025-03-30 10:29:02
1636	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0029-007	R1203J 聚合釜 10#管线 2	R1203J 聚合釜 10#	北	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.87	1.0	1.68	2025-03-30 10:29:20
1637	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0029-009	R1203J 聚合釜 10#管线 2	R1203J 聚合釜 10#	北	2.70	O	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.68	1.0	1.49	2025-03-30 10:29:39
1638	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0029-013	R1203J 聚合釜 10#管线 2	R1203J 聚合釜 10#	北	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.43	1.0	1.24	2025-03-30 10:29:57
1639	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0029-018	R1203J 聚合釜 10#管线 2	R1203J 聚合釜 10#	北	2.70	V	否	/	否	50	苯乙烯、过氧化苯甲酰	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.39	1.0	1.20	2025-03-30 10:30:16
1640	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0031-002	V1204A 苯乙烯罐管线 1	V1204A 苯乙烯罐	北	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.08	1.0	0.89	2025-03-30 10:30:39
1641	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0031-006	V1204A 苯乙烯罐管线 1	V1204A 苯乙烯罐	北	1.80	V	否	/	否	25	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.96	1.0	0.77	2025-03-30 10:30:58
1642	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0031-009	V1204A 苯乙烯罐管线 1	V1204A 苯乙烯罐	北	1.80	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.59	1.0	0.40	2025-03-30 10:31:17
1643	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0031-012	V1204A 苯乙烯罐管线 1	V1204A 苯乙烯罐	北	1.80	V	否	/	否	25	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.59	1.0	0.40	2025-03-30 10:31:35
1644	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0033-002	V1204A 苯乙烯罐管线 3	V1204A 苯乙烯罐	东	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.47	1.0	0.28	2025-03-30 10:31:55
1645	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0033-005	V1204A 苯乙烯罐管线 3	V1204A 苯乙烯罐	东	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.51	1.0	0.32	2025-03-30 10:32:14
1646	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0033-008	V1204A 苯乙烯罐管线 3	V1204A 苯乙烯罐	东	1.70	O	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.48	1.0	0.29	2025-03-30 10:32:33
1647	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0034-002	V1205A 二乙烯本罐管线 1	V1205A 二乙烯本罐	南	2.80	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.29	1.0	0.10	2025-03-30 10:33:13
1648	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0034-006	V1205A 二乙烯本罐管线 1	V1205A 二乙烯本罐	南	2.80	V	否	/	否	25	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.26	1.0	0.07	2025-03-30 10:33:32
1649	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0034-009	V1205A 二乙烯本罐管线 1	V1205A 二乙烯本罐	南	2.80	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	1.24	1.0	0.05	2025-03-30 10:33:51
1650	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0035-005	V1205A 二乙烯本罐管线 2	V1205A 二乙烯本罐	西	2.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.47	1.0	2.28	2025-03-30 10:34:16
1651	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0036-002	V1204B 苯乙烯罐管线 1	V1204B 苯乙烯罐	南	0.90	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.08	1.0	2.89	2025-03-30 10:34:37
1652	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0036-006	V1204B 苯乙烯罐管线 1	V1204B 苯乙烯罐	南	0.90	V	否	/	否	25	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.07	1.0	2.88	2025-03-30 10:34:56
1653	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0036-009	V1204B 苯乙烯罐管线 1	V1204B 苯乙烯罐	南	0.90	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.02	1.0	2.83	2025-03-30 10:35:15
1654	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0036-013	V1204B 苯乙烯罐管线 1	V1204B 苯乙烯罐	南	0.90	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	4.03	1.0	2.84	2025-03-30 10:35:33
1655	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0037-003	V1204B 苯乙烯罐管线 2	V1205B 苯乙烯罐	西	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.81	1.0	2.62	2025-03-30 10:35:52
1656	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0037-007	V1204B 苯乙烯罐管线 2	V1205B 苯乙烯罐	西	1.70	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.66	1.0	2.47	2025-03-30 10:36:11
1657	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0038-002	V1204B 苯乙烯罐管线 3	V1206B 苯乙烯罐	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.30	1.0	2.11	2025-03-30 10:37:01
1658	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0038-005	V1204B 苯乙烯罐管线 3	V1206B 苯乙烯罐	西	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.36	1.0	2.17	2025-03-30 10:37:20
1659	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0039-002	V1205B 二乙烯苯罐管线 1	V1205B 二乙烯苯罐	南	2.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.28	1.0	2.09	2025-03-30 10:37:39
1660	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0039-005	V1205B 二乙烯苯罐管线 1	V1205B 二乙烯苯罐	南	2.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.35	1.0	2.16	2025-03-30 10:37:58
1661	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0039-008	V1205B 二乙烯苯罐管线 1	V1205B 二乙烯苯罐	南	2.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.39	1.0	2.20	2025-03-30 10:38:17
1662	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0040-002	V1205B 二乙烯苯罐管线 2	V1205B 二乙烯苯罐	南	1.90	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.30	1.0	2.11	2025-03-30 10:38:37
1663	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0040-009	V1205B 二乙烯苯罐管线 2	V1205B 二乙烯苯罐	南	1.90	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.22	1.0	2.03	2025-03-30 10:38:56
1664	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0041-002	V1205B 二乙烯苯罐管线 3	V1205B 二乙烯苯罐	北	1.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.10	1.0	1.91	2025-03-30 10:39:16
1665	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0041-006	V1205B 二乙烯苯罐管线 3	V1205B 二乙烯苯罐	北	1.40	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.04	1.0	1.85	2025-03-30 10:39:35
1666	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0041-009	V1205B 二乙烯苯罐管线 3	V1205B 二乙烯苯罐	北	1.40	V	否	/	否	25	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.94	1.0	1.75	2025-03-30 10:39:54
1667	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0042-002	X1201C 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201C 苯乙烯脱阻柱	南	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.01	1.0	1.82	2025-03-30 10:40:14
1668	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0042-006	X1201C 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201C 苯乙烯脱阻柱	南	2.20	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.96	1.0	1.77	2025-03-30 10:40:33
1669	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0043-002	X1201D 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	0.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.73	1.0	1.54	2025-03-30 10:41:01
1670	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0043-006	X1201D 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	0.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.79	1.0	1.60	2025-03-30 10:41:19
1671	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0043-010	X1201D 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	0.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.91	1.0	1.72	2025-03-30 10:41:38

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1672	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0043-013	X1201D 苯乙烯脱阻柱下部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	0.60	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.99	1.0	1.80	2025-03-30 10:41:56
1673	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0044-002	X1202C 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202C 二乙烯苯脱阻柱	南	1.20	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	3.05	1.0	1.86	2025-03-30 10:42:22
1674	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0044-005	X1202C 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202C 二乙烯苯脱阻柱	南	1.20	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.76	1.0	1.57	2025-03-30 10:42:41
1675	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0045-002	X1202D 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	西	1.00	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.66	1.0	1.47	2025-03-30 10:42:59
1676	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0045-005	X1202D 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	西	1.00	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.70	1.0	1.51	2025-03-30 10:43:18
1677	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0045-008	X1202D 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	西	1.00	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.82	1.0	1.63	2025-03-30 10:43:36
1678	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0045-012	X1202D 二乙烯苯脱阻柱下部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	西	1.00	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.69	1.0	1.50	2025-03-30 10:43:55
1679	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0046-002	X1201C 苯乙烯脱阻柱上部管线	X1201C 苯乙烯脱阻柱	北	1.30	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.68	1.0	1.49	2025-03-30 10:44:24
1680	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0046-007	X1201C 苯乙烯脱阻柱上部管线	X1201C 苯乙烯脱阻柱	北	1.30	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.71	1.0	1.52	2025-03-30 10:44:42
1681	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0047-004	X1201D 苯乙烯脱阻柱上部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.46	1.0	1.27	2025-03-30 10:45:21
1682	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0047-007	X1201D 苯乙烯脱阻柱上部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.52	1.0	1.33	2025-03-30 10:45:40
1683	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0047-009	X1201D 苯乙烯脱阻柱上部管线	X1201D 苯乙烯脱阻柱	东	1.00	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.46	1.0	1.27	2025-03-30 10:45:59
1684	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0048-003	X1202C 二乙烯苯脱阻柱上部管线	X1202C 二乙烯苯脱阻柱	东	2.80	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.50	1.0	1.31	2025-03-30 10:46:31
1685	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0048-006	X1202C 二乙烯苯脱阻柱上部管线	X1202C 二乙烯苯脱阻柱	东	2.80	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.63	1.0	1.44	2025-03-30 10:46:50
1686	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0049-003	X1202D 二乙烯苯脱阻柱上部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	北	1.30	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.46	1.0	1.27	2025-03-30 10:47:42
1687	苯乙烯系凝胶白球生产装置	XXNJSC-01-04-0049-006	X1202D 二乙烯苯脱阻柱上部管线	X1202D 二乙烯苯脱阻柱	北	1.30	V	否	/	否	50	二乙烯苯	轻液	0-200	AN0178	孔令辉	1.19	2.39	1.0	1.20	2025-03-30 10:48:01
1688	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0003-003	V2206 储罐 3	V2206 储罐	南	0.80	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.30	1.0	0.00	2025-03-30 09:01:12
1689	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0003-009	V2206 储罐 3	V2206 储罐	南	0.80	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	25.61	1.0	24.79	2025-03-30 09:01:32
1690	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0003-011	V2206 储罐 3	V2206 储罐	南	0.80	0	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	38.33	1.0	37.51	2025-03-30 09:01:55
1691	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0004-003	V2206 储罐 4	V2206 储罐	南	0.50	P	否	/	否	100	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	39.58	1.0	38.76	2025-03-30 09:02:24
1692	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0004-009	V2206 储罐 4	V2206 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	44.28	1.0	43.46	2025-03-30 09:02:44
1693	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0004-013	V2206 储罐 4	V2206 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	43.28	1.0	42.46	2025-03-30 09:03:07
1694	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0004-019	V2206 储罐 4	V2206 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	40.91	1.0	40.09	2025-03-30 09:03:28
1695	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0004-021	V2206 储罐 4	V2206 储罐	南	0.50	0	否	/	否	100	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	40.15	1.0	39.33	2025-03-30 09:03:48
1696	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0005-002	V2206 储罐 5	V2206 储罐	北	0.80	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	37.34	1.0	36.52	2025-03-30 09:04:09
1697	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0005-005	V2206 储罐 5	V2206 储罐	北	0.80	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	35.61	1.0	34.79	2025-03-30 09:04:29
1698	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0006-002	V2206 储罐 6	V2206 储罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	33.95	1.0	33.13	2025-03-30 09:04:51
1699	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0010-002	V2214A1 号水套洗罐 2	V2214A1 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	33.34	1.0	32.52	2025-03-30 09:05:10
1700	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0010-004	V2214A1 号水套洗罐 2	V2214A1 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	34.14	1.0	33.32	2025-03-30 09:05:30
1701	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0010-007	V2214A1 号水套洗罐 2	V2214A1 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	32.70	1.0	31.88	2025-03-30 09:05:53
1702	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0010-009	V2214A1 号水套洗罐 2	V2214A1 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	31.83	1.0	31.01	2025-03-30 09:06:13
1703	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0011-002	V2214A1 号水套洗罐 3	V2214A1 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	29.90	1.0	29.08	2025-03-30 09:06:33

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1704	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0011-005	V2214A1 号水套洗罐 3	V2214A1 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	28.39	1.0	27.57	2025-03-30 09:06:54
1705	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0012-002	V2214A1 号水套洗罐 4	V2214A1 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	28.04	1.0	27.22	2025-03-30 09:07:13
1706	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0012-007	V2214A1 号水套洗罐 4	V2214A1 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	27.26	1.0	26.44	2025-03-30 09:07:34
1707	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0012-009	V2214A1 号水套洗罐 4	V2214A1 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	26.74	1.0	25.92	2025-03-30 09:07:51
1708	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0013-004	V2214A1 号水套洗罐 5	V2214A1 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	26.06	1.0	25.24	2025-03-30 09:08:17
1709	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0013-006	V2214A1 号水套洗罐 5	V2214A1 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	26.58	1.0	25.76	2025-03-30 09:08:38
1710	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0013-010	V2214A1 号水套洗罐 5	V2214A1 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	25.71	1.0	24.89	2025-03-30 09:09:09
1711	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0014-004	V2214A1 号水套洗罐 6	V2214A1 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	23.13	1.0	22.31	2025-03-30 09:09:43
1712	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0014-006	V2214A1 号水套洗罐 6	V2214A1 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	20.98	1.0	20.16	2025-03-30 09:10:03
1713	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0014-010	V2214A1 号水套洗罐 6	V2214A1 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	20.49	1.0	19.67	2025-03-30 09:10:26
1714	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0018-002	V2214B2 号水套洗罐 2	V2214B2 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	18.22	1.0	17.40	2025-03-30 09:10:55
1715	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0018-004	V2214B2 号水套洗罐 2	V2214B2 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	17.65	1.0	16.83	2025-03-30 09:11:15
1716	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0018-007	V2214B2 号水套洗罐 2	V2214B2 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	17.35	1.0	16.53	2025-03-30 09:11:38
1717	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0018-009	V2214B2 号水套洗罐 2	V2214B2 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	16.58	1.0	15.76	2025-03-30 09:11:59
1718	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0019-002	V2214B2 号水套洗罐 3	V2214B2 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	15.70	1.0	14.88	2025-03-30 09:12:37
1719	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0019-005	V2214B2 号水套洗罐 3	V2214B2 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	14.98	1.0	14.16	2025-03-30 09:12:57
1720	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0020-002	V2214B2 号水套洗罐 4	V2214B2 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	14.48	1.0	13.66	2025-03-30 09:13:19
1721	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0020-007	V2214B2 号水套洗罐 4	V2214B2 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	13.93	1.0	13.11	2025-03-30 09:13:39
1722	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0020-009	V2214B2 号水套洗罐 4	V2214B2 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	13.37	1.0	12.55	2025-03-30 09:14:02
1723	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0021-004	V2214B2 号水套洗罐 5	V2214B2 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	13.05	1.0	12.23	2025-03-30 09:14:20
1724	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0021-006	V2214B2 号水套洗罐 5	V2214B2 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	12.16	1.0	11.34	2025-03-30 09:14:40
1725	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0021-010	V2214B2 号水套洗罐 5	V2214B2 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	11.97	1.0	11.15	2025-03-30 09:15:02
1726	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0022-004	V2214B2 号水套洗罐 6	V2214B2 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	11.35	1.0	10.53	2025-03-30 09:15:24
1727	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0022-006	V2214B2 号水套洗罐 6	V2214B2 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	10.99	1.0	10.17	2025-03-30 09:15:44
1728	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0022-010	V2214B2 号水套洗罐 6	V2214B2 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	10.64	1.0	9.82	2025-03-30 09:16:06
1729	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0026-002	V2214C3 号水套洗罐 2	V2214C3 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	10.16	1.0	9.34	2025-03-30 09:16:26
1730	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0026-004	V2214C3 号水套洗罐 2	V2214C3 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.83	1.0	9.01	2025-03-30 09:16:46
1731	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0026-007	V2214C3 号水套洗罐 2	V2214C3 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.80	1.0	8.98	2025-03-30 09:17:09
1732	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0026-009	V2214C3 号水套洗罐 2	V2214C3 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.61	1.0	8.79	2025-03-30 09:17:30

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1733	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0027-002	V2214C3 号水套洗罐 3	V2214C3 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	10.08	1.0	9.26	2025-03-30 09:17:52
1734	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0027-005	V2214C3 号水套洗罐 3	V2214C3 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.84	1.0	9.02	2025-03-30 09:18:12
1735	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0028-002	V2214C3 号水套洗罐 4	V2214C3 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.34	1.0	8.52	2025-03-30 09:18:40
1736	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0028-007	V2214C3 号水套洗罐 4	V2214C3 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.18	1.0	8.36	2025-03-30 09:19:01
1737	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0028-009	V2214C3 号水套洗罐 4	V2214C3 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	8.64	1.0	7.82	2025-03-30 09:19:23
1738	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0029-004	V2214C3 号水套洗罐 5	V2214C3 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	8.43	1.0	7.61	2025-03-30 09:19:47
1739	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0029-006	V2214C3 号水套洗罐 5	V2214C3 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	7.37	1.0	6.55	2025-03-30 09:20:07
1740	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0029-010	V2214C3 号水套洗罐 5	V2214C3 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	7.22	1.0	6.40	2025-03-30 09:20:30
1741	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0030-004	V2214C3 号水套洗罐 6	V2214C3 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.98	1.0	6.16	2025-03-30 09:20:51
1742	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0030-006	V2214C3 号水套洗罐 6	V2214C3 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.81	1.0	5.99	2025-03-30 09:21:12
1743	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0030-010	V2214C3 号水套洗罐 6	V2214C3 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.41	1.0	5.59	2025-03-30 09:21:34
1744	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0034-002	V2214D4 号水套洗罐 2	V2214D4 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.13	1.0	5.31	2025-03-30 09:21:56
1745	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0034-004	V2214D4 号水套洗罐 2	V2214D4 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.87	1.0	5.05	2025-03-30 09:22:16
1746	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0034-007	V2214D4 号水套洗罐 2	V2214D4 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.61	1.0	4.79	2025-03-30 09:22:39
1747	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0034-009	V2214D4 号水套洗罐 2	V2214D4 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.14	1.0	5.32	2025-03-30 09:23:00
1748	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0035-002	V2214D4 号水套洗罐 3	V2214D4 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.93	1.0	6.11	2025-03-30 09:23:28
1749	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0035-005	V2214D4 号水套洗罐 3	V2214D4 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.95	1.0	5.13	2025-03-30 09:23:48
1750	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0036-002	V2214D4 号水套洗罐 4	V2214D4 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.35	1.0	4.53	2025-03-30 09:24:13
1751	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0036-007	V2214D4 号水套洗罐 4	V2214D4 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.35	1.0	4.53	2025-03-30 09:24:33
1752	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0036-009	V2214D4 号水套洗罐 4	V2214D4 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.03	1.0	4.21	2025-03-30 09:24:56
1753	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0037-004	V2214D4 号水套洗罐 5	V2214D4 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.71	1.0	4.89	2025-03-30 09:25:50
1754	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0037-006	V2214D4 号水套洗罐 5	V2214D4 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.27	1.0	4.45	2025-03-30 09:26:10
1755	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0037-010	V2214D4 号水套洗罐 5	V2214D4 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.91	1.0	4.09	2025-03-30 09:26:33
1756	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0038-004	V2214D4 号水套洗罐 6	V2214D4 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.36	1.0	3.54	2025-03-30 09:26:52
1757	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0038-006	V2214D4 号水套洗罐 6	V2214D4 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.69	1.0	3.87	2025-03-30 09:27:12
1758	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0038-010	V2214D4 号水套洗罐 6	V2214D4 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.86	1.0	3.04	2025-03-30 09:27:35
1759	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0042-002	V2214E5 号水套洗罐 2	V2214E5 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.94	1.0	3.12	2025-03-30 09:27:57
1760	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0042-004	V2214E5 号水套洗罐 2	V2214E5 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.71	1.0	2.89	2025-03-30 09:28:18
1761	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0042-007	V2214E5 号水套洗罐 2	V2214E5 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.65	1.0	2.83	2025-03-30 09:28:40

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1762	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0042-009	V2214E5 号水套洗罐 2	V2214E5 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.62	1.0	2.80	2025-03-30 09:29:01
1763	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0043-002	V2214E5 号水套洗罐 3	V2214E5 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.62	1.0	2.80	2025-03-30 09:29:22
1764	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0043-005	V2214E5 号水套洗罐 3	V2214E5 号水套洗罐	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.55	1.0	2.73	2025-03-30 09:29:42
1765	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0044-002	V2214E5 号水套洗罐 4	V2214E5 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.17	1.0	3.35	2025-03-30 09:30:09
1766	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0044-007	V2214E5 号水套洗罐 4	V2214E5 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.06	1.0	3.24	2025-03-30 09:30:29
1767	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0044-009	V2214E5 号水套洗罐 4	V2214E5 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.65	1.0	2.83	2025-03-30 09:30:52
1768	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0045-004	V2214E5 号水套洗罐 5	V2214E5 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.98	1.0	2.16	2025-03-30 09:31:20
1769	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0045-006	V2214E5 号水套洗罐 5	V2214E5 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.98	1.0	2.16	2025-03-30 09:31:40
1770	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0045-010	V2214E5 号水套洗罐 5	V2214E5 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.80	1.0	1.98	2025-03-30 09:32:03
1771	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0046-004	V2214E5 号水套洗罐 6	V2214E5 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.75	1.0	1.93	2025-03-30 09:32:25
1772	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0046-006	V2214E5 号水套洗罐 6	V2214E5 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.67	1.0	1.85	2025-03-30 09:32:46
1773	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0046-010	V2214E5 号水套洗罐 6	V2214E5 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.66	1.0	1.84	2025-03-30 09:33:08
1774	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0050-002	V2214F6 号水套洗罐 2	V2214F6 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.70	1.0	1.88	2025-03-30 09:33:33
1775	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0050-004	V2214F6 号水套洗罐 2	V2214F6 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.61	1.0	1.79	2025-03-30 09:33:53
1776	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0050-007	V2214F6 号水套洗罐 2	V2214F6 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.71	1.0	1.89	2025-03-30 09:34:16
1777	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0050-009	V2214F6 号水套洗罐 2	V2214F6 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.69	1.0	1.87	2025-03-30 09:34:37
1778	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0051-002	V2214F6 号水套洗罐 3	V2214F6 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.75	1.0	1.93	2025-03-30 09:34:58
1779	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0051-005	V2214F6 号水套洗罐 3	V2214F6 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.78	1.0	1.96	2025-03-30 09:35:19
1780	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0052-002	V2214F6 号水套洗罐 4	V2214F6 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.69	1.0	1.87	2025-03-30 09:35:39
1781	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0052-007	V2214F6 号水套洗罐 4	V2214F6 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.61	1.0	1.79	2025-03-30 09:35:59
1782	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0052-009	V2214F6 号水套洗罐 4	V2214F6 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.43	1.0	1.61	2025-03-30 09:36:22
1783	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0053-004	V2214F6 号水套洗罐 5	V2214F6 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.30	1.0	1.48	2025-03-30 09:37:29
1784	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0053-006	V2214F6 号水套洗罐 5	V2214F6 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.97	1.0	1.15	2025-03-30 09:37:49
1785	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0053-010	V2214F6 号水套洗罐 5	V2214F6 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.71	1.0	0.89	2025-03-30 09:38:12
1786	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0054-004	V2214F6 号水套洗罐 6	V2214F6 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.51	1.0	0.69	2025-03-30 09:38:36
1787	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0054-006	V2214F6 号水套洗罐 6	V2214F6 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.36	1.0	0.54	2025-03-30 09:38:57
1788	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0054-010	V2214F6 号水套洗罐 6	V2214F6 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.19	1.0	0.37	2025-03-30 09:39:22
1789	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0058-002	V2214G7 号水套洗罐 2	V2214G7 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.05	1.0	0.23	2025-03-30 09:39:45
1790	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0058-004	V2214G7 号水套洗罐 2	V2214G7 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.06	1.0	0.24	2025-03-30 09:40:06

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1791	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0058-007	V2214G7 号水套洗罐 2	V2214G7 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.92	1.0	0.10	2025-03-30 09:40:28
1792	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0058-009	V2214G7 号水套洗罐 2	V2214G7 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.91	1.0	0.09	2025-03-30 09:40:49
1793	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0059-002	V2214G7 号水套洗罐 3	V2214G7 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.78	1.0	0.00	2025-03-30 09:41:10
1794	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0059-005	V2214G7 号水套洗罐 3	V2214G7 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.79	1.0	0.00	2025-03-30 09:41:30
1795	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0060-002	V2214G7 号水套洗罐 4	V2214G7 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.62	1.0	0.00	2025-03-30 09:42:07
1796	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0060-007	V2214G7 号水套洗罐 4	V2214G7 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.63	1.0	0.00	2025-03-30 09:42:27
1797	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0060-009	V2214G7 号水套洗罐 4	V2214G7 号水套洗罐	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.60	1.0	0.00	2025-03-30 09:42:50
1798	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0061-004	V2214G7 号水套洗罐 5	V2214G7 号水套洗罐	西	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.52	1.0	0.00	2025-03-30 09:43:18
1799	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0061-006	V2214G7 号水套洗罐 5	V2214G7 号水套洗罐	西	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.52	1.0	0.00	2025-03-30 09:43:38
1800	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0061-010	V2214G7 号水套洗罐 5	V2214G7 号水套洗罐	西	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.47	1.0	0.00	2025-03-30 09:44:01
1801	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0062-004	V2214G7 号水套洗罐 6	V2214G7 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.43	1.0	0.00	2025-03-30 09:44:24
1802	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0062-006	V2214G7 号水套洗罐 6	V2214G7 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.40	1.0	0.00	2025-03-30 09:44:45
1803	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0062-010	V2214G7 号水套洗罐 6	V2214G7 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.38	1.0	0.00	2025-03-30 09:45:07
1804	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0066-002	V2214H8 号水套洗罐 2	V2214H8 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.40	1.0	0.00	2025-03-30 09:45:32
1805	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0066-004	V2214H8 号水套洗罐 2	V2214H8 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.42	1.0	0.00	2025-03-30 09:45:52
1806	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0066-007	V2214H8 号水套洗罐 2	V2214H8 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.38	1.0	0.00	2025-03-30 09:46:15
1807	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0066-009	V2214H8 号水套洗罐 2	V2214H8 号水套洗罐	东	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.38	1.0	0.00	2025-03-30 09:46:36
1808	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0067-002	V2214H8 号水套洗罐 3	V2214H8 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.32	1.0	0.00	2025-03-30 09:47:22
1809	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0067-005	V2214H8 号水套洗罐 3	V2214H8 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.29	1.0	0.00	2025-03-30 09:47:43
1810	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0068-002	V2214H8 号水套洗罐 4	V2214H8 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.27	1.0	0.00	2025-03-30 09:48:05
1811	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0068-007	V2214H8 号水套洗罐 4	V2214H8 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.26	1.0	0.00	2025-03-30 09:48:25
1812	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0068-009	V2214H8 号水套洗罐 4	V2214H8 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.25	1.0	0.00	2025-03-30 09:48:48
1813	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0069-004	V2214H8 号水套洗罐 5	V2214H8 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.28	1.0	0.00	2025-03-30 09:49:09
1814	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0069-006	V2214H8 号水套洗罐 5	V2214H8 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.30	1.0	0.00	2025-03-30 09:49:29
1815	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0069-010	V2214H8 号水套洗罐 5	V2214H8 号水套洗罐	南	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.24	1.0	0.00	2025-03-30 09:49:52
1816	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0070-004	V2214H8 号水套洗罐 6	V2214H8 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.28	1.0	0.00	2025-03-30 09:50:33
1817	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0070-006	V2214H8 号水套洗罐 6	V2214H8 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.22	1.0	0.00	2025-03-30 09:50:54
1818	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0070-010	V2214H8 号水套洗罐 6	V2214H8 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.24	1.0	0.00	2025-03-30 09:51:16
1819	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0074-002	V2214I9 号水套洗罐 2	V2214I9 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.24	1.0	0.00	2025-03-30 09:51:54

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1820	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0074-004	V2214I9 号水套洗罐 2	V2214I9 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.10	1.0	0.00	2025-03-30 09:52:14
1821	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0074-007	V2214I9 号水套洗罐 2	V2214I9 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.08	1.0	0.00	2025-03-30 09:52:37
1822	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0074-009	V2214I9 号水套洗罐 2	V2214I9 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.35	1.0	0.00	2025-03-30 09:52:58
1823	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0075-002	V2214I9 号水套洗罐 3	V2214I9 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.34	1.0	0.00	2025-03-30 09:53:26
1824	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0075-005	V2214I9 号水套洗罐 3	V2214I9 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.32	1.0	0.00	2025-03-30 09:53:46
1825	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0076-002	V2214I9 号水套洗罐 4	V2214I9 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	9.05	1.0	8.23	2025-03-30 09:54:19
1826	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0076-007	V2214I9 号水套洗罐 4	V2214I9 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	7.24	1.0	6.42	2025-03-30 09:54:39
1827	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0076-009	V2214I9 号水套洗罐 4	V2214I9 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.67	1.0	4.85	2025-03-30 09:55:02
1828	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0077-004	V2214I9 号水套洗罐 5	V2214I9 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.29	1.0	4.47	2025-03-30 09:55:26
1829	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0077-006	V2214I9 号水套洗罐 5	V2214I9 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.42	1.0	4.60	2025-03-30 09:55:47
1830	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0077-010	V2214I9 号水套洗罐 5	V2214I9 号水套洗罐	北	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.10	1.0	4.28	2025-03-30 09:56:09
1831	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0078-004	V2214I9 号水套洗罐 6	V2214I9 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.97	1.0	4.15	2025-03-30 09:56:31
1832	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0078-006	V2214I9 号水套洗罐 6	V2214I9 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.83	1.0	4.01	2025-03-30 09:56:52
1833	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0078-010	V2214I9 号水套洗罐 6	V2214I9 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.77	1.0	3.95	2025-03-30 09:57:14
1834	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0081-004	V2214J10 号水套洗罐 1	V2214J10 号水套洗罐	南	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.10	1.0	4.28	2025-03-30 09:57:45
1835	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0081-009	V2214J10 号水套洗罐 1	V2214J10 号水套洗罐	南	1.20	P	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	5.01	1.0	4.19	2025-03-30 09:58:05
1836	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0082-009	V2214J10 号水套洗罐 2	V2214J10 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	6.39	1.0	5.57	2025-03-30 09:58:29
1837	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0082-014	V2214J10 号水套洗罐 2	V2214J10 号水套洗罐	南	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.88	1.0	4.06	2025-03-30 09:58:49
1838	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0083-002	V2214J10 号水套洗罐 3	V2214J10 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.28	1.0	3.46	2025-03-30 09:59:19
1839	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0083-005	V2214J10 号水套洗罐 3	V2214J10 号水套洗罐	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.01	1.0	3.19	2025-03-30 09:59:39
1840	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0084-003	V2214J10 号水套洗罐 4	V2214J10 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.82	1.0	3.00	2025-03-30 10:00:07
1841	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0084-009	V2214J10 号水套洗罐 4	V2214J10 号水套洗罐	东	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.72	1.0	2.90	2025-03-30 10:00:27
1842	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0085-002	V2214J10 号水套洗罐 5	V2214J10 号水套洗罐	西	0.50	P	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.68	1.0	2.86	2025-03-30 10:00:48
1843	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0085-012	V2214J10 号水套洗罐 5	V2214J10 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.46	1.0	2.64	2025-03-30 10:01:08
1844	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0085-017	V2214J10 号水套洗罐 5	V2214J10 号水套洗罐	西	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.39	1.0	2.57	2025-03-30 10:01:31
1845	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0086-004	V2214J10 号水套洗罐 6	V2214J10 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.28	1.0	2.46	2025-03-30 10:01:56
1846	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0086-009	V2214J10 号水套洗罐 6	V2214J10 号水套洗罐	北	1.20	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.20	1.0	2.38	2025-03-30 10:02:16
1847	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0088-002	V2216A 水洗母液储罐 2	V2216A 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.10	1.0	2.28	2025-03-30 10:02:58
1848	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0088-011	V2216A 水洗母液储罐 2	V2216A 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.04	1.0	2.22	2025-03-30 10:03:18

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1849	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0090-006	V2216A 水洗母液储罐 4	V2216A 水洗母液储罐	东	0.50	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.98	1.0	2.16	2025-03-30 10:03:41
1850	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0090-012	V2216A 水洗母液储罐 4	V2216A 水洗母液储罐	东	0.50	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.89	1.0	2.07	2025-03-30 10:04:02
1851	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0091-006	V2216A 水洗母液储罐 5	V2216A 水洗母液储罐	西	1.20	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.84	1.0	2.02	2025-03-30 10:04:21
1852	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0093-005	V2216B 水洗母液储罐 1	V2216B 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.76	1.0	1.94	2025-03-30 10:05:05
1853	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0094-003	V2216B 水洗母液储罐 2	V2216B 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.73	1.0	1.91	2025-03-30 10:05:25
1854	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0096-004	V2216B 水洗母液储罐 4	V2216B 水洗母液储罐	东	1.20	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.54	1.0	1.72	2025-03-30 10:06:27
1855	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0096-008	V2216B 水洗母液储罐 4	V2216B 水洗母液储罐	东	1.20	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	1.0	1.64	2025-03-30 10:07:28
1856	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0097-002	V2216B 水洗母液储罐 5	V2216B 水洗母液储罐	西	0.50	P	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.34	1.0	1.52	2025-03-30 10:08:04
1857	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0097-010	V2216B 水洗母液储罐 5	V2216B 水洗母液储罐	西	0.50	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.39	1.0	1.57	2025-03-30 10:08:24
1858	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0098-002	V2216B 水洗母液储罐 6	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.32	1.0	1.50	2025-03-30 10:08:51
1859	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0098-005	V2216B 水洗母液储罐 6	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	1.0	1.47	2025-03-30 10:09:11
1860	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0098-010	V2216B 水洗母液储罐 6	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	1.0	1.49	2025-03-30 10:09:34
1861	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0098-013	V2216B 水洗母液储罐 6	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.21	1.0	1.39	2025-03-30 10:09:55
1862	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0099-002	V2216B 水洗母液储罐 7	V2216B 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	1.0	1.32	2025-03-30 10:10:14
1863	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0099-005	V2216B 水洗母液储罐 7	V2216B 水洗母液储罐	南	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	1.0	1.32	2025-03-30 10:10:34
1864	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0100-002	V2216B 水洗母液储罐 8	V2216B 水洗母液储罐	南	0.50	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	1.0	1.29	2025-03-30 10:10:56
1865	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0101-002	V2216B 水洗母液储罐 9	V2216B 水洗母液储罐	北	1.20	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	1.0	1.32	2025-03-30 10:11:21
1866	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0104-005	V2216B 水洗母液储罐 12	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	1.0	1.28	2025-03-30 10:12:17
1867	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0104-009	V2216B 水洗母液储罐 12	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	1.0	1.29	2025-03-30 10:12:37
1868	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0104-021	V2216B 水洗母液储罐 12	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	1.0	1.24	2025-03-30 10:13:00
1869	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0104-023	V2216B 水洗母液储罐 12	V2216B 水洗母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	母液	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	1.0	1.24	2025-03-30 10:13:21
1870	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0105-003	V2212A 水洗釜下部 1	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	6.943	8.61	2025-03-30 10:14:01
1871	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0105-006	V2212A 水洗釜下部 1	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 10:14:22
1872	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0106-003	V2212A 水洗釜下部 2	V2212A 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 10:14:45
1873	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0106-010	V2212A 水洗釜下部 2	V2212A 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.04	6.943	8.47	2025-03-30 10:15:06
1874	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0108-003	V2212B 水洗釜下部 1	V2212B 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 10:15:32
1875	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0108-006	V2212B 水洗釜下部 1	V2212B 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	6.943	8.61	2025-03-30 10:15:52
1876	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0109-003	V2212B 水洗釜下部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 10:16:14
1877	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0109-010	V2212B 水洗釜下部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 10:16:34

密封点详细建档、检测等信息请参阅 LDAR 综合管控平台企业端

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1878	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0111-003	V2212C 水洗釜下部 1	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 10:16:53
1879	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0111-006	V2212C 水洗釜下部 1	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 10:17:13
1880	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0112-003	V2212C 水洗釜下部 2	V2212C 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.03	6.943	8.40	2025-03-30 10:17:34
1881	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0112-010	V2212C 水洗釜下部 2	V2212C 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.03	6.943	8.40	2025-03-30 10:17:54
1882	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0114-003	V2212D 水洗釜下部 1	V2212D 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.04	6.943	8.47	2025-03-30 10:18:16
1883	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0114-006	V2212D 水洗釜下部 1	V2212D 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.99	6.943	8.12	2025-03-30 10:18:37
1884	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0115-003	V2212D 水洗釜下部 2	V2212D 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.99	6.943	8.12	2025-03-30 10:19:30
1885	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0115-010	V2212D 水洗釜下部 2	V2212D 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 10:19:50
1886	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0117-003	V2212E 水洗釜下部 1	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.97	6.943	7.98	2025-03-30 10:20:11
1887	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0117-006	V2212E 水洗釜下部 1	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 10:20:32
1888	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0118-003	V2212E 水洗釜下部 2	V2212E 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.87	6.943	7.29	2025-03-30 10:21:08
1889	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0118-010	V2212E 水洗釜下部 2	V2212E 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 10:21:28
1890	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0120-003	V2212F 水洗釜下部 1	V2212F 水洗釜	东	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 10:22:01
1891	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0120-006	V2212F 水洗釜下部 1	V2212F 水洗釜	东	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 10:22:25
1892	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0121-003	V2212F 水洗釜下部 2	V2212F 水洗釜	西	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	6.943	7.08	2025-03-30 10:22:45
1893	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0121-010	V2212F 水洗釜下部 2	V2212F 水洗釜	西	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 10:23:05
1894	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0123-003	V2212G 水洗釜下部 1	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.83	6.943	7.01	2025-03-30 10:23:36
1895	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0123-006	V2212G 水洗釜下部 1	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.85	6.943	7.15	2025-03-30 10:23:56
1896	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0124-003	V2212G 水洗釜下部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 10:24:25
1897	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0124-010	V2212G 水洗釜下部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.87	6.943	7.29	2025-03-30 10:24:46
1898	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0126-003	V2212H 水洗釜下部 1	V2212H 水洗釜	东	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 10:25:12
1899	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0126-006	V2212H 水洗釜下部 1	V2212H 水洗釜	东	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 10:25:32
1900	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0127-003	V2212H 水洗釜下部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 10:26:00
1901	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0127-010	V2212H 水洗釜下部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 10:26:20
1902	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0129-003	P2211A 成品泵 1	P2211A 成品泵	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 10:26:44
1903	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0129-013	P2211A 成品泵 1	P2211A 成品泵	南	0.60	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.87	6.943	7.29	2025-03-30 10:27:04
1904	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0130-007	P2211A 成品泵 2	P2211A 成品泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.96	6.943	7.92	2025-03-30 10:27:51
1905	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0130-011	P2211A 成品泵 2	P2211A 成品泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 10:28:12
1906	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0131-003	P2211A 成品泵 3	P2211A 成品泵	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 10:28:38

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1907	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0131-007	P2211A 成品泵 3	P2211A 成品泵	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.75	6.943	6.46	2025-03-30 10:28:58
1908	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0132-002	P2209 废水泵 1	P2209 废水泵	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.77	1.0	0.95	2025-03-30 10:29:36
1909	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0132-009	P2209 废水泵 1	P2209 废水泵	东	0.50	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.76	1.0	0.94	2025-03-30 10:29:57
1910	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0132-012	P2209 废水泵 1	P2209 废水泵	东	0.50	P	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	1.0	1.02	2025-03-30 10:30:19
1911	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0133-006	P2209 废水泵 2	P2209 废水泵	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.83	1.0	1.01	2025-03-30 10:30:50
1912	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0133-011	P2209 废水泵 2	P2209 废水泵	西	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	1.0	1.02	2025-03-30 10:31:10
1913	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0134-002	P2209 废水泵 3	P2209 废水泵	北	0.60	V	否	/	否	50	废水	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.83	1.0	1.01	2025-03-30 10:31:29
1914	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0135-003	P2211B 成品泵 1	P2211B 成品泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.79	6.943	6.73	2025-03-30 10:31:57
1915	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0135-010	P2211B 成品泵 1	P2211B 成品泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 10:32:17
1916	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0136-002	P2211B 成品泵 2	P2211B 成品泵	南	1.20	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	6.943	7.08	2025-03-30 10:32:38
1917	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0136-009	P2211B 成品泵 2	P2211B 成品泵	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.80	6.943	6.80	2025-03-30 10:32:59
1918	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0136-013	P2211B 成品泵 2	P2211B 成品泵	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.82	6.943	6.94	2025-03-30 10:33:21
1919	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0136-017	P2211B 成品泵 2	P2211B 成品泵	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.80	6.943	6.80	2025-03-30 10:33:42
1920	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0139-003	P2211C 成品泵 1	P2211C 成品泵	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.79	6.943	6.73	2025-03-30 10:34:13
1921	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0139-009	P2211C 成品泵 1	P2211C 成品泵	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	6.943	7.08	2025-03-30 10:34:34
1922	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0140-002	P2211C 成品泵 2	P2211C 成品泵	北	0.50	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.80	6.943	6.80	2025-03-30 10:34:57
1923	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0140-006	P2211C 成品泵 2	P2211C 成品泵	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.79	6.943	6.73	2025-03-30 10:35:17
1924	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0140-014	P2211C 成品泵 2	P2211C 成品泵	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 10:35:40
1925	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0140-018	P2211C 成品泵 2	P2211C 成品泵	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.74	6.943	13.33	2025-03-30 10:36:01
1926	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0141-003	P2204 蒸馏回用泵 1	P2204 蒸馏回用泵	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.43	6.943	11.18	2025-03-30 10:36:45
1927	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0141-007	P2204 蒸馏回用泵 1	P2204 蒸馏回用泵	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.45	6.943	11.32	2025-03-30 10:37:06
1928	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0142-002	P2204 蒸馏回用泵 2	P2204 蒸馏回用泵	南	0.50	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.65	6.943	12.71	2025-03-30 10:37:34
1929	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0142-009	P2204 蒸馏回用泵 2	P2204 蒸馏回用泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.56	6.943	12.08	2025-03-30 10:37:54
1930	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0142-013	P2204 蒸馏回用泵 2	P2204 蒸馏回用泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.13	6.943	9.10	2025-03-30 10:38:17
1931	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0142-017	P2204 蒸馏回用泵 2	P2204 蒸馏回用泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.05	6.943	8.54	2025-03-30 10:38:38
1932	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0143-003	P2211D 成品泵 1	P2211D 成品泵	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 10:38:59
1933	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0143-010	P2211D 成品泵 1	P2211D 成品泵	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	6.943	8.61	2025-03-30 10:39:19
1934	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0144-002	P2211D 成品泵 2	P2211D 成品泵	东	0.60	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 10:40:20
1935	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0144-009	P2211D 成品泵 2	P2211D 成品泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 10:40:40

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1936	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0144-013	P2211D 成品泵 2	P2211D 成品泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 10:41:03
1937	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0144-017	P2211D 成品泵 2	P2211D 成品泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 10:41:24
1938	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0145-003	R2204A 水洗母液蒸馏釜下部	R2204A 水洗母液蒸馏釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 10:41:44
1939	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0145-006	R2204A 水洗母液蒸馏釜下部	R2204A 水洗母液蒸馏釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.09	6.943	8.82	2025-03-30 10:42:04
1940	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0146-003	R2204B 水洗母液蒸馏釜下部	R2204B 水洗母液蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.05	6.943	8.54	2025-03-30 10:42:25
1941	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0146-006	R2204B 水洗母液蒸馏釜下部	R2204B 水洗母液蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 10:42:45
1942	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0146-014	R2204B 水洗母液蒸馏釜下部	R2204B 水洗母液蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 10:43:08
1943	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0147-003	R2205 除醛釜下部	R2205 除醛釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 10:43:39
1944	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0147-006	R2205 除醛釜下部	R2205 除醛釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 10:43:59
1945	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0147-010	R2205 除醛釜下部	R2205 除醛釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 10:44:22
1946	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0148-003	V2213 酸化蒸馏接收罐下部	V2213 酸化蒸馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 10:44:42
1947	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0148-006	V2213 酸化蒸馏接收罐下部	V2213 酸化蒸馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 10:45:02
1948	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0149-003	V2207A 蒸馏接收罐下部	V2207A 蒸馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.33	6.943	10.48	2025-03-30 10:45:48
1949	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0149-006	V2207A 蒸馏接收罐下部	V2207A 蒸馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.43	6.943	11.18	2025-03-30 10:46:08
1950	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0150-003	V2207B 蒸馏接收罐下部	V2207B 蒸馏接收罐	东	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.42	6.943	11.11	2025-03-30 10:46:40
1951	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-01-0150-006	V2207B 蒸馏接收罐下部	V2207B 蒸馏接收罐	东	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 10:47:00
1952	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0001-003	V2215A 包装罐 1	V2215A 包装罐	西	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.60	6.943	12.36	2025-03-30 10:48:26
1953	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0002-008	V2215A 包装罐 2	V2215A 包装罐	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.66	6.943	12.78	2025-03-30 10:49:06
1954	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0003-008	V2215B 包装罐 1	V2215B 包装罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.72	6.943	13.19	2025-03-30 10:49:29
1955	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0004-005	V2215B 包装罐 2	V2215B 包装罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.74	6.943	13.33	2025-03-30 10:49:57
1956	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0005-006	V2215C 包装罐 1	V2215C 包装罐	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.74	6.943	13.33	2025-03-30 10:50:23
1957	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0006-007	V2215C 包装罐 2	V2215C 包装罐	东	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.75	6.943	13.40	2025-03-30 10:50:45
1958	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0007-006	V2215D 包装罐 1	V2215D 包装罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.78	6.943	13.61	2025-03-30 10:51:17
1959	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0008-005	V2215D 包装罐 2	V2215D 包装罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.77	6.943	13.54	2025-03-30 10:51:35
1960	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0009-003	V2212A 水洗釜上部 1	V2212A 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.85	6.943	14.09	2025-03-30 10:51:59
1961	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0009-008	V2212A 水洗釜上部 1	V2212A 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.90	6.943	14.44	2025-03-30 10:52:19
1962	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0009-010	V2212A 水洗釜上部 1	V2212A 水洗釜	南	0.60	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.88	6.943	14.30	2025-03-30 10:52:42
1963	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0010-002	V2212A 水洗釜上部 2	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.97	6.943	14.93	2025-03-30 10:53:21
1964	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0010-004	V2212A 水洗釜上部 2	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.01	6.943	15.21	2025-03-30 10:53:41

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1965	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0010-007	V2212A 水洗釜上部 2	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.04	6.943	15.41	2025-03-30 10:54:04
1966	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0010-010	V2212A 水洗釜上部 2	V2212A 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.13	6.943	16.04	2025-03-30 10:54:25
1967	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0011-003	V2212A 水洗釜上部 3	V2212A 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.07	6.943	15.62	2025-03-30 10:54:45
1968	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0011-005	V2212A 水洗釜上部 3	V2212A 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.11	6.943	15.90	2025-03-30 10:55:06
1969	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0011-012	V2212A 水洗釜上部 3	V2212A 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.13	6.943	16.04	2025-03-30 10:55:28
1970	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0012-003	V2212B 水洗釜上部 1	V2212B 水洗釜	东	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.16	6.943	16.25	2025-03-30 10:56:01
1971	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0012-008	V2212B 水洗釜上部 1	V2212B 水洗釜	东	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.16	6.943	16.25	2025-03-30 10:56:21
1972	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0012-010	V2212B 水洗釜上部 1	V2212B 水洗釜	东	0.50	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.20	6.943	16.52	2025-03-30 10:56:44
1973	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0013-002	V2212B 水洗釜上部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.28	6.943	17.08	2025-03-30 10:57:11
1974	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0013-004	V2212B 水洗釜上部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.31	6.943	17.29	2025-03-30 10:57:31
1975	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0013-007	V2212B 水洗釜上部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.14	6.943	16.11	2025-03-30 10:57:54
1976	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0013-010	V2212B 水洗釜上部 2	V2212B 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.14	6.943	16.11	2025-03-30 10:58:15
1977	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0014-003	V2212B 水洗釜上部 3	V2212B 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.61	6.943	19.37	2025-03-30 10:58:34
1978	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0014-005	V2212B 水洗釜上部 3	V2212B 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.45	6.943	18.26	2025-03-30 10:58:55
1979	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0014-012	V2212B 水洗釜上部 3	V2212B 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.45	6.943	18.26	2025-03-30 10:59:17
1980	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0015-003	V2212C 水洗釜上部 1	V2212C 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.59	6.943	19.23	2025-03-30 10:59:37
1981	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0015-008	V2212C 水洗釜上部 1	V2212C 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.77	6.943	20.48	2025-03-30 10:59:57
1982	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0015-010	V2212C 水洗釜上部 1	V2212C 水洗釜	南	0.50	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.55	6.943	18.95	2025-03-30 11:00:20
1983	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0016-002	V2212C 水洗釜上部 2	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.11	6.943	22.84	2025-03-30 11:00:52
1984	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0016-004	V2212C 水洗釜上部 2	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	4.90	6.943	28.33	2025-03-30 11:01:12
1985	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0016-007	V2212C 水洗釜上部 2	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.36	6.943	17.64	2025-03-30 11:01:35
1986	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0016-010	V2212C 水洗釜上部 2	V2212C 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.16	6.943	16.25	2025-03-30 11:01:56
1987	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0017-003	V2212C 水洗釜上部 3	V2212C 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.06	6.943	15.55	2025-03-30 11:02:16
1988	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0017-005	V2212C 水洗釜上部 3	V2212C 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.10	6.943	15.83	2025-03-30 11:02:36
1989	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0017-012	V2212C 水洗釜上部 3	V2212C 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	3.05	6.943	15.48	2025-03-30 11:02:59
1990	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0018-003	V2212D 水洗釜上部 1	V2212D 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.92	6.943	14.58	2025-03-30 11:03:20
1991	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0018-008	V2212D 水洗釜上部 1	V2212D 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.91	6.943	14.51	2025-03-30 11:03:40
1992	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0018-010	V2212D 水洗釜上部 1	V2212D 水洗釜	东	0.60	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.85	6.943	14.09	2025-03-30 11:04:03
1993	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0019-002	V2212D 水洗釜上部 2	V2212D 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.78	6.943	13.61	2025-03-30 11:04:32

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
1994	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0019-004	V2212D 水洗釜上部 2	V2212D 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.74	6.943	13.33	2025-03-30 11:04:52
1995	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0019-007	V2212D 水洗釜上部 2	V2212D 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.71	6.943	13.12	2025-03-30 11:05:15
1996	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0019-010	V2212D 水洗釜上部 2	V2212D 水洗釜	西	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.69	6.943	12.98	2025-03-30 11:05:36
1997	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0020-003	V2212D 水洗釜上部 3	V2212D 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.72	6.943	13.19	2025-03-30 11:05:56
1998	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0020-005	V2212D 水洗釜上部 3	V2212D 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.76	6.943	13.47	2025-03-30 11:06:16
1999	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0020-012	V2212D 水洗釜上部 3	V2212D 水洗釜	北	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.72	6.943	13.19	2025-03-30 11:06:39
2000	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0021-003	V2212E 水洗釜上部 1	V2212E 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.65	6.943	12.71	2025-03-30 11:07:12
2001	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0021-008	V2212E 水洗釜上部 1	V2212E 水洗釜	南	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.64	6.943	12.64	2025-03-30 11:07:32
2002	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0021-010	V2212E 水洗釜上部 1	V2212E 水洗釜	南	1.20	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.60	6.943	12.36	2025-03-30 11:07:55
2003	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0022-002	V2212E 水洗釜上部 2	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.63	6.943	12.57	2025-03-30 11:08:16
2004	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0022-004	V2212E 水洗釜上部 2	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.59	6.943	12.29	2025-03-30 11:08:36
2005	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0022-007	V2212E 水洗釜上部 2	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.60	6.943	12.36	2025-03-30 11:08:59
2006	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0022-010	V2212E 水洗釜上部 2	V2212E 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.56	6.943	12.08	2025-03-30 11:09:19
2007	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0023-003	V2212E 水洗釜上部 3	V2212E 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.60	6.943	12.36	2025-03-30 11:09:40
2008	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0023-005	V2212E 水洗釜上部 3	V2212E 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.59	6.943	12.29	2025-03-30 11:10:00
2009	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0023-012	V2212E 水洗釜上部 3	V2212E 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.57	6.943	12.15	2025-03-30 11:10:23
2010	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0024-003	V2212F 水洗釜上部 1	V2212F 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.54	6.943	11.94	2025-03-30 11:10:54
2011	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0024-008	V2212F 水洗釜上部 1	V2212F 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.50	6.943	11.66	2025-03-30 11:11:15
2012	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0024-010	V2212F 水洗釜上部 1	V2212F 水洗釜	东	0.60	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.44	6.943	11.25	2025-03-30 11:11:37
2013	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0025-002	V2212F 水洗釜上部 2	V2212F 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.47	6.943	11.46	2025-03-30 11:12:14
2014	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0025-004	V2212F 水洗釜上部 2	V2212F 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.45	6.943	11.32	2025-03-30 11:12:34
2015	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0025-007	V2212F 水洗釜上部 2	V2212F 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.45	6.943	11.32	2025-03-30 11:12:57
2016	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0025-010	V2212F 水洗釜上部 2	V2212F 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.35	6.943	10.62	2025-03-30 11:13:18
2017	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0026-003	V2212F 水洗釜上部 3	V2212F 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 11:13:44
2018	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0026-005	V2212F 水洗釜上部 3	V2212F 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.09	6.943	8.82	2025-03-30 11:14:04
2019	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0026-012	V2212F 水洗釜上部 3	V2212F 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	6.943	7.08	2025-03-30 11:14:27
2020	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0027-003	V2212G 水洗釜上部 1	V2212G 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.55	6.943	5.07	2025-03-30 11:14:56
2021	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0027-008	V2212G 水洗釜上部 1	V2212G 水洗釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 11:15:16
2022	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0027-010	V2212G 水洗釜上部 1	V2212G 水洗釜	南	0.50	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.99	6.943	1.18	2025-03-30 11:15:39

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2023	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0028-002	V2212G 水洗釜上部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 11:15:59
2024	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0028-004	V2212G 水洗釜上部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 11:16:19
2025	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0028-007	V2212G 水洗釜上部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 11:16:42
2026	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0028-010	V2212G 水洗釜上部 2	V2212G 水洗釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 11:17:03
2027	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0029-003	V2212G 水洗釜上部 3	V2212G 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 11:18:23
2028	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0029-005	V2212G 水洗釜上部 3	V2212G 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.38	6.943	10.83	2025-03-30 11:18:43
2029	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0029-012	V2212G 水洗釜上部 3	V2212G 水洗釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.42	6.943	11.11	2025-03-30 11:19:06
2030	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0030-003	V2212H 水洗釜上部 1	V2212H 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	6.943	11.39	2025-03-30 11:19:32
2031	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0030-008	V2212H 水洗釜上部 1	V2212H 水洗釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	6.943	11.39	2025-03-30 11:19:53
2032	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0030-010	V2212H 水洗釜上部 1	V2212H 水洗釜	东	0.60	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.44	6.943	11.25	2025-03-30 11:20:15
2033	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0031-002	V2212H 水洗釜上部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.43	6.943	11.18	2025-03-30 11:20:45
2034	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0031-004	V2212H 水洗釜上部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.45	6.943	11.32	2025-03-30 11:21:05
2035	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0031-007	V2212H 水洗釜上部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:21:28
2036	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0031-010	V2212H 水洗釜上部 2	V2212H 水洗釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.44	6.943	11.25	2025-03-30 11:21:49
2037	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0032-003	V2212H 水洗釜上部 3	V2212H 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:22:10
2038	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0032-005	V2212H 水洗釜上部 3	V2212H 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:22:30
2039	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0032-012	V2212H 水洗釜上部 3	V2212H 水洗釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.50	6.943	11.66	2025-03-30 11:22:53
2040	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0033-007	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 1	R2204A 水洗母液蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:23:14
2041	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0034-005	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 2	R2204A 水洗母液蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	6.943	11.39	2025-03-30 11:23:55
2042	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0034-007	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 2	R2204A 水洗母液蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.43	6.943	11.18	2025-03-30 11:24:15
2043	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0034-014	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 2	R2204A 水洗母液蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.38	6.943	10.83	2025-03-30 11:24:38
2044	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0035-006	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204A 水洗母液蒸馏釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.42	6.943	11.11	2025-03-30 11:25:07
2045	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0035-010	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204A 水洗母液蒸馏釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.44	6.943	11.25	2025-03-30 11:25:27
2046	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0035-012	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204A 水洗母液蒸馏釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:25:50
2047	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0036-004	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 4	R2204A 水洗母液蒸馏釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:26:13
2048	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0036-006	R2204A 水洗母液蒸馏釜上部 4	R2204A 水洗母液蒸馏釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:26:33
2049	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0038-007	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 2	R2204B 水洗母液蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.41	6.943	11.04	2025-03-30 11:27:09
2050	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0038-009	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 2	R2204B 水洗母液蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	6.943	11.39	2025-03-30 11:27:29
2051	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0039-006	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204B 水洗母液蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:27:50

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2052	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0039-011	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204B 水洗母液蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:28:10
2053	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0039-013	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 3	R2204B 水洗母液蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:28:33
2054	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0040-003	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 4	R2204B 水洗母液蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.46	6.943	11.39	2025-03-30 11:29:05
2055	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0040-005	R2204B 水洗母液蒸馏釜上部 4	R2204B 水洗母液蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:29:26
2056	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0041-003	R2205 除醛釜上部 1	R2205 除醛釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:29:53
2057	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0041-007	R2205 除醛釜上部 1	R2205 除醛釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.55	6.943	12.01	2025-03-30 11:30:13
2058	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0041-009	R2205 除醛釜上部 1	R2205 除醛釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.52	6.943	11.80	2025-03-30 11:30:36
2059	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0041-017	R2205 除醛釜上部 1	R2205 除醛釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.51	6.943	11.73	2025-03-30 11:31:45
2060	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0041-019	R2205 除醛釜上部 1	R2205 除醛釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.55	6.943	12.01	2025-03-30 11:32:08
2061	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0042-001	R2205 除醛釜上部 2	R2205 除醛釜	东	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.49	6.943	11.59	2025-03-30 11:32:33
2062	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0042-004	R2205 除醛釜上部 2	R2205 除醛釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.51	6.943	11.73	2025-03-30 11:32:54
2063	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0042-006	R2205 除醛釜上部 2	R2205 除醛釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.50	6.943	11.66	2025-03-30 11:33:16
2064	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0043-005	R2205 除醛釜上部 3	R2205 除醛釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.52	6.943	11.80	2025-03-30 11:33:38
2065	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0044-003	V2213 酸化蒸馏接收罐上部	V2213 酸化蒸馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.48	6.943	11.53	2025-03-30 11:34:04
2066	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0044-011	V2213 酸化蒸馏接收罐上部	V2213 酸化蒸馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.36	6.943	10.69	2025-03-30 11:34:24
2067	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0045-007	V2207A 蒸馏接收罐上部	V2207A 蒸馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.33	6.943	10.48	2025-03-30 11:34:44
2068	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0045-011	V2207A 蒸馏接收罐上部	V2207A 蒸馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 11:35:04
2069	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0045-014	V2207A 蒸馏接收罐上部	V2207A 蒸馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 11:35:27
2070	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0046-005	V2207B 蒸馏接收罐上部	V2207B 蒸馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 11:36:00
2071	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0046-011	V2207B 蒸馏接收罐上部	V2207B 蒸馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 11:36:20
2072	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0046-018	V2207B 蒸馏接收罐上部	V2207B 蒸馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 11:36:49
2073	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0047-003	R2203A 季胺化反应釜下部	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 11:37:23
2074	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0047-005	R2203A 季胺化反应釜下部	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 11:37:43
2075	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0048-003	R2203B 季胺化反应釜下部	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.17	6.943	9.37	2025-03-30 11:39:11
2076	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0048-005	R2203B 季胺化反应釜下部	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 11:39:28
2077	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0049-003	R2203C 季胺化反应釜下部	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 11:39:57
2078	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0049-005	R2203C 季胺化反应釜下部	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.21	6.943	9.65	2025-03-30 11:40:18
2079	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0050-003	R2203D 季胺化反应釜下部	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 11:40:41
2080	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0050-005	R2203D 季胺化反应釜下部	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 11:41:01

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2081	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0051-003	R2203E 季胺化反应釜下部	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.17	6.943	9.37	2025-03-30 11:41:25
2082	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0051-005	R2203E 季胺化反应釜下部	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.13	6.943	9.10	2025-03-30 11:41:45
2083	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0052-003	R2203F 季胺化反应釜下部	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.13	6.943	9.10	2025-03-30 11:42:12
2084	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0052-005	R2203F 季胺化反应釜下部	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.15	6.943	9.23	2025-03-30 11:42:32
2085	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0053-003	R2203G 季胺化反应釜下部	R2203G 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 11:43:07
2086	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0053-005	R2203G 季胺化反应釜下部	R2203G 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 11:43:27
2087	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0054-003	R2203H 季胺化反应釜下部	R2203H 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 12:15:06
2088	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-02-0054-005	R2203H 季胺化反应釜下部	R2203H 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 12:15:27
2089	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0001-003	R2203A 季胺化反应釜 1	R2203A 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 12:16:42
2090	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0001-009	R2203A 季胺化反应釜 1	R2203A 季胺化反应釜	西	0.50	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:17:03
2091	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0002-003	R2203A 季胺化反应釜 2	R2203A 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:17:26
2092	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0002-012	R2203A 季胺化反应釜 2	R2203A 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.25	6.943	9.93	2025-03-30 12:17:46
2093	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0003-009	R2203A 季胺化反应釜 3	R2203A 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 12:18:12
2094	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0003-017	R2203A 季胺化反应釜 3	R2203A 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:18:38
2095	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0005-003	R2203A 季胺化反应釜 5	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 12:18:59
2096	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0005-006	R2203A 季胺化反应釜 5	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:19:21
2097	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0005-010	R2203A 季胺化反应釜 5	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 12:19:54
2098	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0005-012	R2203A 季胺化反应釜 5	R2203A 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 12:20:17
2099	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0006-008	R2203A 季胺化反应釜 6	R2203A 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 12:20:46
2100	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0007-014	R2203A 季胺化反应釜 7	R2203A 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 12:21:26
2101	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0007-016	R2203A 季胺化反应釜 7	R2203A 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 12:21:47
2102	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0008-003	R2203B 季胺化反应釜 1	R2203B 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 12:22:29
2103	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0008-009	R2203B 季胺化反应釜 1	R2203B 季胺化反应釜	北	1.20	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.12	6.943	9.03	2025-03-30 12:23:02
2104	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0009-003	R2203B 季胺化反应釜 2	R2203B 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.15	6.943	9.23	2025-03-30 12:23:25
2105	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0009-012	R2203B 季胺化反应釜 2	R2203B 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 12:23:45
2106	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0010-009	R2203B 季胺化反应釜 3	R2203B 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 12:24:26
2107	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0010-017	R2203B 季胺化反应釜 3	R2203B 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	6.943	9.16	2025-03-30 12:24:58
2108	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0012-003	R2203B 季胺化反应釜 5	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 12:25:24
2109	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0012-006	R2203B 季胺化反应釜 5	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 12:25:44

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2110	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0012-010	R2203B 季胺化反应釜 5	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.12	6.943	9.03	2025-03-30 12:26:07
2111	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0012-012	R2203B 季胺化反应釜 5	R2203B 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:26:51
2112	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0013-008	R2203B 季胺化反应釜 6	R2203B 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:27:14
2113	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0014-014	R2203B 季胺化反应釜 7	R2203B 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	6.943	9.16	2025-03-30 12:27:56
2114	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0014-016	R2203B 季胺化反应釜 7	R2203B 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.18	6.943	9.44	2025-03-30 12:28:29
2115	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0015-003	R2203C 季胺化反应釜 1	R2203C 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 12:28:50
2116	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0015-009	R2203C 季胺化反应釜 1	R2203C 季胺化反应釜	南	0.50	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.17	6.943	9.37	2025-03-30 12:29:10
2117	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0016-003	R2203C 季胺化反应釜 2	R2203C 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	6.943	9.16	2025-03-30 12:29:34
2118	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0016-012	R2203C 季胺化反应釜 2	R2203C 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 12:29:59
2119	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0017-009	R2203C 季胺化反应釜 3	R2203C 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:30:20
2120	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0017-017	R2203C 季胺化反应釜 3	R2203C 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:30:58
2121	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0019-003	R2203C 季胺化反应釜 5	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:31:24
2122	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0019-006	R2203C 季胺化反应釜 5	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:31:44
2123	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0019-010	R2203C 季胺化反应釜 5	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 12:32:07
2124	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0019-012	R2203C 季胺化反应釜 5	R2203C 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:32:27
2125	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0020-008	R2203C 季胺化反应釜 6	R2203C 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:32:57
2126	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0021-014	R2203C 季胺化反应釜 7	R2203C 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:33:22
2127	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0021-016	R2203C 季胺化反应釜 7	R2203C 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.25	6.943	9.93	2025-03-30 12:33:42
2128	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0022-003	R2203D 季胺化反应釜 1	R2203D 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:34:06
2129	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0022-009	R2203D 季胺化反应釜 1	R2203D 季胺化反应釜	南	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:34:27
2130	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0023-003	R2203D 季胺化反应釜 2	R2203D 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:34:47
2131	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0023-012	R2203D 季胺化反应釜 2	R2203D 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.21	6.943	9.65	2025-03-30 12:35:07
2132	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0024-009	R2203D 季胺化反应釜 3	R2203D 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 12:35:28
2133	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0024-017	R2203D 季胺化反应釜 3	R2203D 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:35:49
2134	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0026-003	R2203D 季胺化反应釜 5	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:36:12
2135	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0026-006	R2203D 季胺化反应釜 5	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:36:32
2136	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0026-010	R2203D 季胺化反应釜 5	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	6.943	10.35	2025-03-30 12:36:55
2137	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0026-012	R2203D 季胺化反应釜 5	R2203D 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:37:16
2138	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0027-008	R2203D 季胺化反应釜 6	R2203D 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:37:37

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2139	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0028-014	R2203D 季胺化反应釜 7	R2203D 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:38:06
2140	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0028-016	R2203D 季胺化反应釜 7	R2203D 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:38:27
2141	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0029-003	R2203E 季胺化反应釜 1	R2203E 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:38:47
2142	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0029-009	R2203E 季胺化反应釜 1	R2203E 季胺化反应釜	北	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 12:39:08
2143	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0030-003	R2203E 季胺化反应釜 2	R2203E 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.03	6.943	8.40	2025-03-30 12:39:49
2144	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0030-012	R2203E 季胺化反应釜 2	R2203E 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 12:40:10
2145	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0031-009	R2203E 季胺化反应釜 3	R2203E 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 12:40:40
2146	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0031-017	R2203E 季胺化反应釜 3	R2203E 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 12:40:58
2147	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0033-003	R2203E 季胺化反应釜 5	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.90	6.943	7.50	2025-03-30 12:41:23
2148	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0033-006	R2203E 季胺化反应釜 5	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 12:41:43
2149	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0033-010	R2203E 季胺化反应釜 5	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 12:42:06
2150	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0033-012	R2203E 季胺化反应釜 5	R2203E 季胺化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 12:42:27
2151	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0034-008	R2203E 季胺化反应釜 6	R2203E 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 12:42:49
2152	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0035-014	R2203E 季胺化反应釜 7	R2203E 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 12:43:13
2153	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0035-016	R2203E 季胺化反应釜 7	R2203E 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 12:43:33
2154	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0036-003	R2203F 季胺化反应釜 1	R2203F 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.98	6.943	8.05	2025-03-30 12:43:54
2155	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0036-009	R2203F 季胺化反应釜 1	R2203F 季胺化反应釜	东	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.98	6.943	8.05	2025-03-30 12:44:14
2156	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0037-003	R2203F 季胺化反应釜 2	R2203F 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.98	6.943	8.05	2025-03-30 12:44:35
2157	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0037-012	R2203F 季胺化反应釜 2	R2203F 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 12:44:55
2158	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0038-009	R2203F 季胺化反应釜 3	R2203F 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.99	6.943	8.12	2025-03-30 12:45:16
2159	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0038-017	R2203F 季胺化反应釜 3	R2203F 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 12:45:36
2160	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0040-003	R2203F 季胺化反应釜 5	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.03	6.943	8.40	2025-03-30 12:46:03
2161	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0040-006	R2203F 季胺化反应釜 5	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 12:46:23
2162	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0040-010	R2203F 季胺化反应釜 5	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	6.943	8.61	2025-03-30 12:46:46
2163	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0040-012	R2203F 季胺化反应釜 5	R2203F 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.04	6.943	8.47	2025-03-30 12:47:06
2164	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0041-008	R2203F 季胺化反应釜 6	R2203F 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.05	6.943	8.54	2025-03-30 12:47:30
2165	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0042-014	R2203F 季胺化反应釜 7	R2203F 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 12:48:07
2166	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0042-016	R2203F 季胺化反应釜 7	R2203F 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 12:48:27
2167	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0043-003	R2203G 季胺化反应釜 1	R2203G 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 12:48:50

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2168	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0043-009	R2203G 季胺化反应釜 1	R2203G 季胺化反应釜	东	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.12	6.943	9.03	2025-03-30 12:49:10
2169	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0044-003	R2203G 季胺化反应釜 2	R2203G 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 12:49:34
2170	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0044-012	R2203G 季胺化反应釜 2	R2203G 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.13	6.943	9.10	2025-03-30 12:49:55
2171	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0045-009	R2203G 季胺化反应釜 3	R2203G 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 12:50:17
2172	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0045-017	R2203G 季胺化反应釜 3	R2203G 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.09	6.943	8.82	2025-03-30 12:50:37
2173	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0047-003	R2203G 季胺化反应釜 5	R2203G 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.09	6.943	8.82	2025-03-30 12:51:22
2174	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0047-006	R2203G 季胺化反应釜 5	R2203G 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.14	6.943	9.16	2025-03-30 12:51:42
2175	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0047-010	R2203G 季胺化反应釜 5	R2203G 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.21	6.943	9.65	2025-03-30 12:52:05
2176	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0047-012	R2203G 季胺化反应釜 5	R2203G 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:52:32
2177	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0048-008	R2203G 季胺化反应釜 6	R2203G 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 12:53:03
2178	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0049-014	R2203G 季胺化反应釜 7	R2203G 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:53:31
2179	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0049-016	R2203G 季胺化反应釜 7	R2203G 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 12:54:00
2180	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0050-003	R2203H 季胺化反应釜 1	R2203H 季胺化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 12:54:26
2181	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0050-009	R2203H 季胺化反应釜 1	R2203H 季胺化反应釜	东	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.15	6.943	9.23	2025-03-30 12:54:58
2182	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0051-003	R2203H 季胺化反应釜 2	R2203H 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 12:55:27
2183	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0051-012	R2203H 季胺化反应釜 2	R2203H 季胺化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 12:55:47
2184	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0052-009	R2203H 季胺化反应釜 3	R2203H 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 12:56:18
2185	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0052-017	R2203H 季胺化反应釜 3	R2203H 季胺化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 12:56:38
2186	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0054-003	R2203H 季胺化反应釜 5	R2203H 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 12:57:06
2187	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0054-006	R2203H 季胺化反应釜 5	R2203H 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 12:57:26
2188	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0054-010	R2203H 季胺化反应釜 5	R2203H 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 12:57:49
2189	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0054-012	R2203H 季胺化反应釜 5	R2203H 季胺化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.30	6.943	10.28	2025-03-30 12:58:10
2190	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0055-008	R2203H 季胺化反应釜 6	R2203H 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	6.943	10.35	2025-03-30 12:58:31
2191	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0056-014	R2203H 季胺化反应釜 7	R2203H 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 12:59:00
2192	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0056-016	R2203H 季胺化反应釜 7	R2203H 季胺化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 12:59:20
2193	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0057-002	R2201A 氯甲基化反应釜下部	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 12:59:48
2194	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0057-008	R2201A 氯甲基化反应釜下部	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 13:00:09
2195	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0057-019	R2201A 氯甲基化反应釜下部	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 13:00:31
2196	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0058-002	R2201B 氯甲基化反应釜下部	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 13:00:59

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2197	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0058-008	R2201B 氯甲基化反应釜下部	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.24	6.943	9.86	2025-03-30 13:01:19
2198	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0058-019	R2201B 氯甲基化反应釜下部	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.20	6.943	9.58	2025-03-30 13:01:42
2199	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0059-002	R2201C 氯甲基化反应釜下部	R2201C 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 13:02:33
2200	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0059-008	R2201C 氯甲基化反应釜下部	R2201C 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 13:02:53
2201	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0059-019	R2201C 氯甲基化反应釜下部	R2201C 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 13:03:16
2202	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0060-002	R2201D 氯甲基化反应釜下部	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 13:03:37
2203	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0060-008	R2201D 氯甲基化反应釜下部	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 13:03:57
2204	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0060-019	R2201D 氯甲基化反应釜下部	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.27	6.943	10.07	2025-03-30 13:04:20
2205	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0061-002	R2201E 氯甲基化反应釜下部	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.25	6.943	9.93	2025-03-30 13:04:47
2206	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0061-008	R2201E 氯甲基化反应釜下部	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 13:05:08
2207	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0061-019	R2201E 氯甲基化反应釜下部	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 13:05:30
2208	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0062-002	R2201F 氯甲基化反应釜下部	R2201F 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.19	6.943	9.51	2025-03-30 13:05:52
2209	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0062-008	R2201F 氯甲基化反应釜下部	R2201F 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 13:06:13
2210	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0062-019	R2201F 氯甲基化反应釜下部	R2201F 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 13:06:35
2211	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0063-002	R2201G 氯甲基化反应釜下部	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.26	6.943	10.00	2025-03-30 13:07:00
2212	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0063-008	R2201G 氯甲基化反应釜下部	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.25	6.943	9.93	2025-03-30 13:07:21
2213	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0063-019	R2201G 氯甲基化反应釜下部	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.25	6.943	9.93	2025-03-30 13:07:43
2214	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0064-002	R2201H 氯甲基化反应釜下部	R2201H 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.30	6.943	10.28	2025-03-30 13:08:07
2215	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0064-008	R2201H 氯甲基化反应釜下部	R2201H 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 13:08:27
2216	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0064-019	R2201H 氯甲基化反应釜下部	R2201H 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 13:08:50
2217	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0065-002	V2217A 精馏接收罐 1	V2217A 精馏接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	6.943	10.35	2025-03-30 13:09:10
2218	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0065-007	V2217A 精馏接收罐 1	V2217A 精馏接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.32	6.943	10.41	2025-03-30 13:09:31
2219	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0065-011	V2217A 精馏接收罐 1	V2217A 精馏接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.23	6.943	9.79	2025-03-30 13:09:53
2220	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0066-003	V2217A 精馏接收罐 2	V2217A 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 13:10:19
2221	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-003	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.28	6.943	10.14	2025-03-30 13:10:46
2222	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-006	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.35	6.943	10.62	2025-03-30 13:11:06
2223	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-009	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.30	6.943	10.28	2025-03-30 13:11:29
2224	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-011	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.33	6.943	10.48	2025-03-30 13:11:50
2225	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-017	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.32	6.943	10.41	2025-03-30 13:12:10

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2226	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0068-019	V2217A 精馏接收罐 4	V2217A 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.32	6.943	10.41	2025-03-30 13:12:30
2227	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0069-003	V2217A 精馏接收罐 5	V2217A 精馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.29	6.943	10.21	2025-03-30 13:12:49
2228	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0069-006	V2217A 精馏接收罐 5	V2217A 精馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	6.943	10.35	2025-03-30 13:13:10
2229	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0071-002	V2217B 精馏接收罐 1	V2217B 精馏接收罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.31	6.943	10.35	2025-03-30 13:13:29
2230	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0071-007	V2217B 精馏接收罐 1	V2217B 精馏接收罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.35	6.943	10.62	2025-03-30 13:13:49
2231	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0071-011	V2217B 精馏接收罐 1	V2217B 精馏接收罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.36	6.943	10.69	2025-03-30 13:14:12
2232	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0072-003	V2217B 精馏接收罐 2	V2217B 精馏接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.35	6.943	10.62	2025-03-30 13:14:34
2233	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-003	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.36	6.943	10.69	2025-03-30 13:15:02
2234	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-006	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.22	6.943	9.72	2025-03-30 13:15:23
2235	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-009	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.17	6.943	9.37	2025-03-30 13:15:45
2236	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-011	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 13:16:06
2237	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-017	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 13:16:27
2238	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0074-019	V2217B 精馏接收罐 4	V2217B 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.05	6.943	8.54	2025-03-30 13:16:48
2239	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0075-003	V2217B 精馏接收罐 5	V2217B 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 13:17:16
2240	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0075-006	V2217B 精馏接收罐 5	V2217B 精馏接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 13:17:37
2241	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0077-002	V2217C 精馏接收罐 1	V2217C 精馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.04	6.943	8.47	2025-03-30 13:17:58
2242	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0077-007	V2217C 精馏接收罐 1	V2217C 精馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:18:18
2243	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0077-011	V2217C 精馏接收罐 1	V2217C 精馏接收罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 13:18:41
2244	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0078-003	V2217C 精馏接收罐 2	V2217C 精馏接收罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 13:19:19
2245	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-003	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 13:19:43
2246	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-006	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.12	6.943	9.03	2025-03-30 13:20:03
2247	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-009	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 13:20:26
2248	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-011	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.05	6.943	8.54	2025-03-30 13:20:47
2249	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-017	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.03	6.943	8.40	2025-03-30 13:21:07
2250	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0080-019	V2217C 精馏接收罐 4	V2217C 精馏接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 13:21:27
2251	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0081-003	V2217C 精馏接收罐 5	V2217C 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.09	6.943	8.82	2025-03-30 13:21:52
2252	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0081-006	V2217C 精馏接收罐 5	V2217C 精馏接收罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.13	6.943	9.10	2025-03-30 13:22:12
2253	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0083-003	V2203 氯化母液储罐 1	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:22:31
2254	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0083-006	V2203 氯化母液储罐 1	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:22:52

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2255	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0083-011	V2203 氯化母液储罐 1	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:23:14
2256	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0084-002	V2203 氯化母液储罐 2	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 13:23:36
2257	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0084-007	V2203 氯化母液储罐 2	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:23:57
2258	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0084-010	V2203 氯化母液储罐 2	V2203 氯化母液储罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.07	6.943	8.68	2025-03-30 13:24:19
2259	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-003	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.12	6.943	9.03	2025-03-30 13:24:39
2260	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-009	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.16	6.943	9.30	2025-03-30 13:24:59
2261	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-014	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.15	6.943	9.23	2025-03-30 13:25:22
2262	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-018	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.11	6.943	8.96	2025-03-30 13:25:43
2263	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-021	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 13:26:03
2264	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-025	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.06	6.943	8.61	2025-03-30 13:26:23
2265	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0085-029	V2203 氯化母液储罐 3	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.04	6.943	8.47	2025-03-30 13:26:42
2266	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0087-003	V2203 氯化母液储罐 5	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 13:27:03
2267	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0087-006	V2203 氯化母液储罐 5	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.00	6.943	8.19	2025-03-30 13:27:23
2268	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0087-008	V2203 氯化母液储罐 5	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.01	6.943	8.26	2025-03-30 13:27:46
2269	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0087-011	V2203 氯化母液储罐 5	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.02	6.943	8.33	2025-03-30 13:28:03
2270	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0087-013	V2203 氯化母液储罐 5	V2203 氯化母液储罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.99	6.943	8.12	2025-03-30 13:28:21
2271	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0088-008	V2203 氯化母液储罐 6	V2203 氯化母液储罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:30:34
2272	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0088-013	V2203 氯化母液储罐 6	V2203 氯化母液储罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:30:54
2273	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0088-016	V2203 氯化母液储罐 6	V2203 氯化母液储罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.85	6.943	7.15	2025-03-30 13:31:17
2274	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0089-002	V2204A1 号套洗母液罐 1	V2204A1 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:31:44
2275	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0089-004	V2204A1 号套洗母液罐 1	V2204A1 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:32:04
2276	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0089-009	V2204A1 号套洗母液罐 1	V2204A1 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.08	6.943	8.75	2025-03-30 13:32:27
2277	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0089-012	V2204A1 号套洗母液罐 1	V2204A1 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	2.10	6.943	8.89	2025-03-30 13:32:47
2278	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0090-002	V2204A1 号套洗母液罐 2	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:33:43
2279	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0090-005	V2204A1 号套洗母液罐 2	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:34:04
2280	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0091-002	V2204A1 号套洗母液罐 3	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:34:45
2281	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0091-006	V2204A1 号套洗母液罐 3	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:35:05
2282	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0091-009	V2204A1 号套洗母液罐 3	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.97	6.943	7.98	2025-03-30 13:35:28
2283	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0091-012	V2204A1 号套洗母液罐 3	V2204A1 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.98	6.943	8.05	2025-03-30 13:35:49

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2284	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0092-002	V2204A1 号套洗母液罐 4	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:36:26
2285	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-003	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:36:52
2286	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-005	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:37:12
2287	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-012	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.90	6.943	7.50	2025-03-30 13:37:35
2288	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-014	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:37:56
2289	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-020	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:38:16
2290	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0093-023	V2204A1 号套洗母液罐 5	V2204A1 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 13:38:36
2291	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0095-002	V2204B2 号套洗母液罐 1	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:38:57
2292	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0095-004	V2204B2 号套洗母液罐 1	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.96	6.943	7.92	2025-03-30 13:39:18
2293	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0095-009	V2204B2 号套洗母液罐 1	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:39:40
2294	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0095-012	V2204B2 号套洗母液罐 1	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:39:59
2295	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0096-002	V2204B2 号套洗母液罐 2	V2204B2 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:40:20
2296	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0096-005	V2204B2 号套洗母液罐 2	V2204B2 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:40:40
2297	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0097-002	V2204B2 号套洗母液罐 3	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.96	6.943	7.92	2025-03-30 13:40:59
2298	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0097-006	V2204B2 号套洗母液罐 3	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:41:19
2299	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0097-009	V2204B2 号套洗母液罐 3	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:41:42
2300	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0097-012	V2204B2 号套洗母液罐 3	V2204B2 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.84	6.943	7.08	2025-03-30 13:42:01
2301	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0098-002	V2204B2 号套洗母液罐 4	V2204B2 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 13:42:30
2302	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-003	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.83	6.943	7.01	2025-03-30 13:42:50
2303	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-005	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.85	6.943	7.15	2025-03-30 13:43:10
2304	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-012	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 13:43:33
2305	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-014	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 13:43:53
2306	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-020	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 13:44:14
2307	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0099-023	V2204B2 号套洗母液罐 5	V2204B2 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:44:34
2308	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0101-002	V2204C3 号套洗母液罐 1	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:44:53
2309	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0101-004	V2204C3 号套洗母液罐 1	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:45:14
2310	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0101-009	V2204C3 号套洗母液罐 1	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.96	6.943	7.92	2025-03-30 13:45:36
2311	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0101-012	V2204C3 号套洗母液罐 1	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:45:57
2312	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0102-002	V2204C3 号套洗母液罐 2	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:46:19

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2313	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0102-005	V2204C3 号套洗母液罐 2	V2204C3 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.96	6.943	7.92	2025-03-30 13:46:39
2314	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0103-002	V2204C3 号套洗母液罐 3	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 13:46:58
2315	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0103-006	V2204C3 号套洗母液罐 3	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:47:18
2316	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0103-009	V2204C3 号套洗母液罐 3	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:47:41
2317	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0103-012	V2204C3 号套洗母液罐 3	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:48:01
2318	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0104-002	V2204C3 号套洗母液罐 4	V2204C3 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:48:23
2319	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-003	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:49:12
2320	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-005	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:49:32
2321	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-012	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:49:55
2322	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-014	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:50:15
2323	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-020	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:50:36
2324	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0105-023	V2204C3 号套洗母液罐 5	V2204C3 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:50:56
2325	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0107-002	V2204D4 号套洗母液罐 1	V2204D4 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:51:17
2326	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0107-004	V2204D4 号套洗母液罐 1	V2204D4 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:51:37
2327	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0107-009	V2204D4 号套洗母液罐 1	V2204D4 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.89	6.943	7.43	2025-03-30 13:52:00
2328	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0107-012	V2204D4 号套洗母液罐 1	V2204D4 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:52:21
2329	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0108-002	V2204D4 号套洗母液罐 2	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:52:40
2330	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0108-005	V2204D4 号套洗母液罐 2	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:53:00
2331	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0109-002	V2204D4 号套洗母液罐 3	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:53:38
2332	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0109-006	V2204D4 号套洗母液罐 3	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:53:58
2333	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0109-009	V2204D4 号套洗母液罐 3	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:54:21
2334	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0109-012	V2204D4 号套洗母液罐 3	V2204D4 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:54:42
2335	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0110-002	V2204D4 号套洗母液罐 4	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.93	6.943	7.71	2025-03-30 13:55:03
2336	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-003	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.97	6.943	7.98	2025-03-30 13:55:32
2337	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-005	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:55:52
2338	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-012	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:56:15
2339	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-014	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.95	6.943	7.85	2025-03-30 13:56:36
2340	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-020	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.90	6.943	7.50	2025-03-30 13:56:56
2341	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0111-023	V2204D4 号套洗母液罐 5	V2204D4 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.91	6.943	7.57	2025-03-30 13:57:13

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2342	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0113-002	V2204E5 号套洗母液罐 1	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:57:39
2343	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0113-004	V2204E5 号套洗母液罐 1	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.94	6.943	7.78	2025-03-30 13:58:00
2344	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0113-009	V2204E5 号套洗母液罐 1	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 13:58:22
2345	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0113-012	V2204E5 号套洗母液罐 1	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 13:58:43
2346	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0114-002	V2204E5 号套洗母液罐 2	V2204E5 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.86	6.943	7.22	2025-03-30 13:59:05
2347	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0114-005	V2204E5 号套洗母液罐 2	V2204E5 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.82	6.943	6.94	2025-03-30 13:59:25
2348	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0115-002	V2204E5 号套洗母液罐 3	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.60	6.943	5.42	2025-03-30 13:59:50
2349	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0115-006	V2204E5 号套洗母液罐 3	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:00:10
2350	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0115-009	V2204E5 号套洗母液罐 3	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.22	6.943	2.78	2025-03-30 14:00:33
2351	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0115-012	V2204E5 号套洗母液罐 3	V2204E5 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.98	6.943	1.11	2025-03-30 14:00:54
2352	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0116-002	V2204E5 号套洗母液罐 4	V2204E5 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.76	6.943	0.00	2025-03-30 14:01:22
2353	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-003	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 14:01:43
2354	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-005	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 14:02:13
2355	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-012	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 14:02:33
2356	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-014	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 14:02:56
2357	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-020	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.00	6.943	0.00	2025-03-30 14:03:17
2358	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0117-023	V2204E5 号套洗母液罐 5	V2204E5 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.12	6.943	0.00	2025-03-30 14:03:37
2359	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0119-002	V2204F6 号套洗母液罐 1	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.92	6.943	7.64	2025-03-30 14:04:09
2360	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0119-004	V2204F6 号套洗母液罐 1	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.83	6.943	7.01	2025-03-30 14:04:29
2361	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0119-009	V2204F6 号套洗母液罐 1	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.85	6.943	7.15	2025-03-30 14:04:52
2362	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0119-012	V2204F6 号套洗母液罐 1	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.82	6.943	6.94	2025-03-30 14:05:13
2363	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0120-002	V2204F6 号套洗母液罐 2	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.88	6.943	7.36	2025-03-30 14:05:34
2364	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0120-005	V2204F6 号套洗母液罐 2	V2204F6 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.79	6.943	6.73	2025-03-30 14:05:54
2365	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0121-002	V2204F6 号套洗母液罐 3	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.79	6.943	6.73	2025-03-30 14:06:35
2366	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0121-006	V2204F6 号套洗母液罐 3	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.74	6.943	6.39	2025-03-30 14:06:55
2367	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0121-009	V2204F6 号套洗母液罐 3	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.76	6.943	6.53	2025-03-30 14:07:18
2368	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0121-012	V2204F6 号套洗母液罐 3	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.69	6.943	6.04	2025-03-30 14:07:39
2369	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0122-002	V2204F6 号套洗母液罐 4	V2204F6 号套洗母液罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.70	6.943	6.11	2025-03-30 14:07:58
2370	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-003	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.63	6.943	5.62	2025-03-30 14:08:27

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2371	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-005	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.69	6.943	6.04	2025-03-30 14:08:48
2372	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-012	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.62	6.943	5.55	2025-03-30 14:09:10
2373	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-014	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.62	6.943	5.55	2025-03-30 14:09:31
2374	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-020	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.65	6.943	5.76	2025-03-30 14:09:52
2375	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0123-023	V2204F6 号套洗母液罐 5	V2204F6 号套洗母液罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.65	6.943	5.76	2025-03-30 14:10:11
2376	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0125-002	V2204G7 号套洗母液罐 1	V2204G7 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.63	6.943	5.62	2025-03-30 14:10:48
2377	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0125-004	V2204G7 号套洗母液罐 1	V2204G7 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.66	6.943	5.83	2025-03-30 14:11:08
2378	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0125-009	V2204G7 号套洗母液罐 1	V2204G7 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.67	6.943	5.90	2025-03-30 14:11:31
2379	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0125-012	V2204G7 号套洗母液罐 1	V2204G7 号套洗母液罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.60	6.943	5.42	2025-03-30 14:11:51
2380	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0126-002	V2204G7 号套洗母液罐 2	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.64	6.943	5.69	2025-03-30 14:12:12
2381	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0126-005	V2204G7 号套洗母液罐 2	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.61	6.943	5.48	2025-03-30 14:12:32
2382	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0127-002	V2204G7 号套洗母液罐 3	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.59	6.943	5.35	2025-03-30 14:12:56
2383	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0127-006	V2204G7 号套洗母液罐 3	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.57	6.943	5.21	2025-03-30 14:13:16
2384	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0127-009	V2204G7 号套洗母液罐 3	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.60	6.943	5.42	2025-03-30 14:13:39
2385	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0127-012	V2204G7 号套洗母液罐 3	V2204G7 号套洗母液罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.61	6.943	5.48	2025-03-30 14:14:00
2386	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0128-002	V2204G7 号套洗母液罐 4	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.62	6.943	5.55	2025-03-30 14:14:34
2387	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-003	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.57	6.943	5.21	2025-03-30 14:14:57
2388	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-005	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.63	6.943	5.62	2025-03-30 14:15:17
2389	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-012	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.53	6.943	4.93	2025-03-30 14:15:40
2390	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-014	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.58	6.943	5.28	2025-03-30 14:16:01
2391	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-020	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.64	6.943	5.69	2025-03-30 14:16:21
2392	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0129-023	V2204G7 号套洗母液罐 5	V2204G7 号套洗母液罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.59	6.943	5.35	2025-03-30 14:16:41
2393	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0131-003	P2203 套洗泵 1	P2203 套洗泵	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.57	6.943	5.21	2025-03-30 14:17:18
2394	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0131-006	P2203 套洗泵 1	P2203 套洗泵	西	0.50	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.59	6.943	5.35	2025-03-30 14:17:39
2395	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0131-012	P2203 套洗泵 1	P2203 套洗泵	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.56	6.943	5.14	2025-03-30 14:18:01
2396	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0132-005	P2203 套洗泵 2	P2203 套洗泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.57	6.943	5.21	2025-03-30 14:18:23
2397	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0132-009	P2203 套洗泵 2	P2203 套洗泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.55	6.943	5.07	2025-03-30 14:18:44
2398	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0132-012	P2203 套洗泵 2	P2203 套洗泵	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.53	6.943	4.93	2025-03-30 14:19:06
2399	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0133-003	P2202 套洗泵 1	P2202 套洗泵	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.55	6.943	5.07	2025-03-30 14:19:30

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2400	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0133-007	P2202 套洗泵 1	P2202 套洗泵	西	0.50	P	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.58	6.943	5.28	2025-03-30 14:19:50
2401	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0134-002	P2202 套洗泵 2	P2202 套洗泵	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.53	6.943	4.93	2025-03-30 14:20:13
2402	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0134-005	P2202 套洗泵 2	P2202 套洗泵	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.51	6.943	4.79	2025-03-30 14:20:33
2403	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-03-0134-013	P2202 套洗泵 2	P2202 套洗泵	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.54	6.943	5.00	2025-03-30 14:20:56
2404	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0003-008	R2201A 氯甲基化反应釜 1	R2201A 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.52	6.943	4.86	2025-03-30 14:22:16
2405	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0003-012	R2201A 氯甲基化反应釜 1	R2201A 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.51	6.943	4.79	2025-03-30 14:22:37
2406	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0003-015	R2201A 氯甲基化反应釜 1	R2201A 氯甲基化反应釜	北	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.50	6.943	4.72	2025-03-30 14:22:59
2407	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0004-009	R2201A 氯甲基化反应釜 2	R2201A 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.46	6.943	4.44	2025-03-30 14:23:28
2408	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0004-012	R2201A 氯甲基化反应釜 2	R2201A 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.51	6.943	4.79	2025-03-30 14:23:49
2409	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0005-002	R2201A 氯甲基化反应釜 3	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.46	6.943	4.44	2025-03-30 14:24:14
2410	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0005-008	R2201A 氯甲基化反应釜 3	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.51	6.943	4.79	2025-03-30 14:24:35
2411	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0005-016	R2201A 氯甲基化反应釜 3	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.59	6.943	5.35	2025-03-30 14:24:57
2412	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0005-022	R2201A 氯甲基化反应釜 3	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.56	6.943	5.14	2025-03-30 14:25:18
2413	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0006-013	R2201A 氯甲基化反应釜 4	R2201A 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.49	6.943	4.65	2025-03-30 14:25:39
2414	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0007-005	R2201A 氯甲基化反应釜 5	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.46	6.943	4.44	2025-03-30 14:26:13
2415	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0007-011	R2201A 氯甲基化反应釜 5	R2201A 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.47	6.943	4.51	2025-03-30 14:26:33
2416	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0008-008	R2201B 氯甲基化反应釜 1	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.44	6.943	4.30	2025-03-30 14:27:04
2417	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0008-012	R2201B 氯甲基化反应釜 1	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.42	6.943	4.17	2025-03-30 14:27:24
2418	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0008-015	R2201B 氯甲基化反应釜 1	R2201B 氯甲基化反应釜	西	0.50	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.37	6.943	3.82	2025-03-30 14:27:47
2419	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0009-009	R2201B 氯甲基化反应釜 2	R2201B 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.41	6.943	4.10	2025-03-30 14:28:32
2420	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0009-012	R2201B 氯甲基化反应釜 2	R2201B 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:28:53
2421	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0010-002	R2201B 氯甲基化反应釜 3	R2201B 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.40	6.943	4.03	2025-03-30 14:29:15
2422	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0010-008	R2201B 氯甲基化反应釜 3	R2201B 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.41	6.943	4.10	2025-03-30 14:29:35
2423	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0010-016	R2201B 氯甲基化反应釜 3	R2201B 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.46	6.943	4.44	2025-03-30 14:29:57
2424	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0010-022	R2201B 氯甲基化反应釜 3	R2201B 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.44	6.943	4.30	2025-03-30 14:30:18
2425	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0011-013	R2201B 氯甲基化反应釜 4	R2201B 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.34	6.943	3.61	2025-03-30 14:31:14
2426	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0012-005	R2201B 氯甲基化反应釜 5	R2201B 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.42	6.943	4.17	2025-03-30 14:31:37
2427	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0012-011	R2201B 氯甲基化反应釜 5	R2201B 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.33	6.943	3.54	2025-03-30 14:31:57
2428	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0013-008	R2201C 氯甲基化反应釜 1	R2201C 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.39	6.943	3.96	2025-03-30 14:32:17

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2429	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0013-012	R2201C 氯甲基化反应釜 1	R2201C 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.43	6.943	4.24	2025-03-30 14:32:37
2430	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0013-015	R2201C 氯甲基化反应釜 1	R2201C 氯甲基化反应釜	北	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.43	6.943	4.24	2025-03-30 14:33:00
2431	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0014-009	R2201C 氯甲基化反应釜 2	R2201C 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.40	6.943	4.03	2025-03-30 14:33:38
2432	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0014-012	R2201C 氯甲基化反应釜 2	R2201C 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.40	6.943	4.03	2025-03-30 14:33:58
2433	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0015-002	R2201C 氯甲基化反应釜 3	R2201C 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.44	6.943	4.30	2025-03-30 14:34:18
2434	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0015-008	R2201C 氯甲基化反应釜 3	R2201C 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.44	6.943	4.30	2025-03-30 14:34:39
2435	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0015-016	R2201C 氯甲基化反应釜 3	R2201C 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.39	6.943	3.96	2025-03-30 14:35:01
2436	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0015-022	R2201C 氯甲基化反应釜 3	R2201C 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.41	6.943	4.10	2025-03-30 14:35:22
2437	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0016-013	R2201C 氯甲基化反应釜 4	R2201C 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.36	6.943	3.75	2025-03-30 14:35:53
2438	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0017-005	R2201C 氯甲基化反应釜 5	R2201C 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.36	6.943	3.75	2025-03-30 14:36:14
2439	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0017-011	R2201C 氯甲基化反应釜 5	R2201C 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:36:34
2440	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0018-008	R2201D 氯甲基化反应釜 1	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.34	6.943	3.61	2025-03-30 14:36:59
2441	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0018-012	R2201D 氯甲基化反应釜 1	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.30	6.943	3.33	2025-03-30 14:37:19
2442	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0018-015	R2201D 氯甲基化反应釜 1	R2201D 氯甲基化反应釜	南	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.32	6.943	3.47	2025-03-30 14:37:42
2443	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0019-009	R2201D 氯甲基化反应釜 2	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.24	6.943	2.92	2025-03-30 14:38:05
2444	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0019-012	R2201D 氯甲基化反应釜 2	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:38:26
2445	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0020-002	R2201D 氯甲基化反应釜 3	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:38:48
2446	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0020-008	R2201D 氯甲基化反应釜 3	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.29	6.943	3.26	2025-03-30 14:39:08
2447	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0020-016	R2201D 氯甲基化反应釜 3	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.28	6.943	3.19	2025-03-30 14:39:31
2448	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0020-022	R2201D 氯甲基化反应釜 3	R2201D 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.31	6.943	3.40	2025-03-30 14:39:52
2449	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0021-013	R2201D 氯甲基化反应釜 4	R2201D 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.29	6.943	3.26	2025-03-30 14:40:24
2450	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0022-005	R2201D 氯甲基化反应釜 5	R2201D 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.29	6.943	3.26	2025-03-30 14:40:54
2451	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0022-011	R2201D 氯甲基化反应釜 5	R2201D 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:41:14
2452	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0023-008	R2201E 氯甲基化反应釜 1	R2201E 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:41:46
2453	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0023-012	R2201E 氯甲基化反应釜 1	R2201E 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.36	6.943	3.75	2025-03-30 14:42:06
2454	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0023-015	R2201E 氯甲基化反应釜 1	R2201E 氯甲基化反应釜	北	1.20	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.29	6.943	3.26	2025-03-30 14:42:29
2455	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0024-009	R2201E 氯甲基化反应釜 2	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.32	6.943	3.47	2025-03-30 14:42:54
2456	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0024-012	R2201E 氯甲基化反应釜 2	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.30	6.943	3.33	2025-03-30 14:43:14
2457	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0025-002	R2201E 氯甲基化反应釜 3	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.38	6.943	3.89	2025-03-30 14:43:36

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2458	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0025-008	R2201E 氯甲基化反应釜 3	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:43:56
2459	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0025-016	R2201E 氯甲基化反应釜 3	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.33	6.943	3.54	2025-03-30 14:44:19
2460	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0025-022	R2201E 氯甲基化反应釜 3	R2201E 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.32	6.943	3.47	2025-03-30 14:44:39
2461	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0026-013	R2201E 氯甲基化反应釜 4	R2201E 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.35	6.943	3.68	2025-03-30 14:45:02
2462	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0027-005	R2201E 氯甲基化反应釜 5	R2201E 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.29	6.943	3.26	2025-03-30 14:45:38
2463	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0027-011	R2201E 氯甲基化反应釜 5	R2201E 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.27	6.943	3.12	2025-03-30 14:45:59
2464	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0028-008	R2201F 氯甲基化反应釜 1	R2201F 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:46:19
2465	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0028-012	R2201F 氯甲基化反应釜 1	R2201F 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:46:40
2466	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0028-015	R2201F 氯甲基化反应釜 1	R2201F 氯甲基化反应釜	东	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:47:02
2467	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0029-009	R2201F 氯甲基化反应釜 2	R2201F 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:47:23
2468	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0029-012	R2201F 氯甲基化反应釜 2	R2201F 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.24	6.943	2.92	2025-03-30 14:47:44
2469	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0030-002	R2201F 氯甲基化反应釜 3	R2201F 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.27	6.943	3.12	2025-03-30 14:48:28
2470	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0030-008	R2201F 氯甲基化反应釜 3	R2201F 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:48:48
2471	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0030-016	R2201F 氯甲基化反应釜 3	R2201F 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.20	6.943	2.64	2025-03-30 14:49:11
2472	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0030-022	R2201F 氯甲基化反应釜 3	R2201F 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.19	6.943	2.57	2025-03-30 14:49:31
2473	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0031-013	R2201F 氯甲基化反应釜 4	R2201F 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.21	6.943	2.71	2025-03-30 14:49:58
2474	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0032-005	R2201F 氯甲基化反应釜 5	R2201F 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.24	6.943	2.92	2025-03-30 14:50:43
2475	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0032-011	R2201F 氯甲基化反应釜 5	R2201F 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.17	6.943	2.43	2025-03-30 14:51:03
2476	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0033-008	R2201G 氯甲基化反应釜 1	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.17	6.943	2.43	2025-03-30 14:51:24
2477	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0033-012	R2201G 氯甲基化反应釜 1	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.15	6.943	2.29	2025-03-30 14:51:44
2478	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0033-015	R2201G 氯甲基化反应釜 1	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:52:07
2479	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0034-009	R2201G 氯甲基化反应釜 2	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:52:34
2480	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0034-012	R2201G 氯甲基化反应釜 2	R2201G 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:52:54
2481	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0035-002	R2201G 氯甲基化反应釜 3	R2201G 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:53:49
2482	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0035-008	R2201G 氯甲基化反应釜 3	R2201G 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:54:09
2483	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0035-016	R2201G 氯甲基化反应釜 3	R2201G 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:54:32
2484	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0035-022	R2201G 氯甲基化反应釜 3	R2201G 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.24	6.943	2.92	2025-03-30 14:54:53
2485	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0036-013	R2201G 氯甲基化反应釜 4	R2201G 氯甲基化反应釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.21	6.943	2.71	2025-03-30 14:55:20
2486	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0037-005	R2201G 氯甲基化反应釜 5	R2201G 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.27	6.943	3.12	2025-03-30 14:55:46

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2487	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0037-011	R2201G 氯甲基化反应釜 5	R2201G 氯甲基化反应釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:56:07
2488	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0038-008	R2201H 氯甲基化反应釜 1	R2201H 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.25	6.943	2.99	2025-03-30 14:57:04
2489	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0038-012	R2201H 氯甲基化反应釜 1	R2201H 氯甲基化反应釜	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.26	6.943	3.05	2025-03-30 14:57:24
2490	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0038-015	R2201H 氯甲基化反应釜 1	R2201H 氯甲基化反应釜	南	0.50	A	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.23	6.943	2.85	2025-03-30 14:57:47
2491	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0039-009	R2201H 氯甲基化反应釜 2	R2201H 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.16	6.943	2.36	2025-03-30 14:58:20
2492	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0039-012	R2201H 氯甲基化反应釜 2	R2201H 氯甲基化反应釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.19	6.943	2.57	2025-03-30 14:58:40
2493	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0040-002	R2201H 氯甲基化反应釜 3	R2201H 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 14:59:08
2494	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0040-008	R2201H 氯甲基化反应釜 3	R2201H 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.14	6.943	2.22	2025-03-30 14:59:28
2495	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0040-016	R2201H 氯甲基化反应釜 3	R2201H 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.17	6.943	2.43	2025-03-30 14:59:51
2496	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0040-022	R2201H 氯甲基化反应釜 3	R2201H 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.21	6.943	2.71	2025-03-30 15:00:12
2497	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0041-013	R2201H 氯甲基化反应釜 4	R2201H 氯甲基化反应釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.22	6.943	2.78	2025-03-30 15:00:34
2498	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0042-005	R2201H 氯甲基化反应釜 5	R2201H 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 15:01:07
2499	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0042-011	R2201H 氯甲基化反应釜 5	R2201H 氯甲基化反应釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.20	6.943	2.64	2025-03-30 15:01:27
2500	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0043-004	R2202A 蒸馏釜 1	R2202A 蒸馏釜	西	0.50	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.14	6.943	2.22	2025-03-30 15:01:47
2501	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0043-010	R2202A 蒸馏釜 1	R2202A 蒸馏釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.13	6.943	2.15	2025-03-30 15:02:08
2502	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0044-006	R2202A 蒸馏釜 2	R2202A 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 15:02:28
2503	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0044-008	R2202A 蒸馏釜 2	R2202A 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.13	6.943	2.15	2025-03-30 15:02:49
2504	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0044-014	R2202A 蒸馏釜 2	R2202A 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.11	6.943	2.01	2025-03-30 15:03:11
2505	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0045-002	R2202A 蒸馏釜 3	R2202A 蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:03:31
2506	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0045-007	R2202A 蒸馏釜 3	R2202A 蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:03:51
2507	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0045-009	R2202A 蒸馏釜 3	R2202A 蒸馏釜	南	0.50	O	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.17	6.943	2.43	2025-03-30 15:04:14
2508	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0045-020	R2202A 蒸馏釜 3	R2202A 蒸馏釜	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:04:35
2509	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0046-017	R2202A 蒸馏釜 4	R2202A 蒸馏釜	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.13	6.943	2.15	2025-03-30 15:05:02
2510	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0048-002	R2202A 蒸馏釜 6	R2202A 蒸馏釜	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:05:38
2511	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0049-005	R2202B 蒸馏釜 1	R2202B 蒸馏釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.13	6.943	2.15	2025-03-30 15:06:24
2512	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0049-007	R2202B 蒸馏釜 1	R2202B 蒸馏釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.11	6.943	2.01	2025-03-30 15:06:44
2513	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0049-012	R2202B 蒸馏釜 1	R2202B 蒸馏釜	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.18	6.943	2.50	2025-03-30 15:07:07
2514	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0049-014	R2202B 蒸馏釜 1	R2202B 蒸馏釜	东	0.60	A	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.15	6.943	2.29	2025-03-30 15:07:28
2515	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0050-008	R2202B 蒸馏釜 2	R2202B 蒸馏釜	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.08	6.943	1.81	2025-03-30 15:07:56

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2516	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0051-004	R2202B 蒸馏釜 3	R2202B 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.15	6.943	2.29	2025-03-30 15:08:25
2517	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0051-007	R2202B 蒸馏釜 3	R2202B 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.10	6.943	1.94	2025-03-30 15:08:45
2518	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0051-014	R2202B 蒸馏釜 3	R2202B 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.05	6.943	1.60	2025-03-30 15:09:08
2519	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0051-017	R2202B 蒸馏釜 3	R2202B 蒸馏釜	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.08	6.943	1.81	2025-03-30 15:09:29
2520	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0056-003	V2208 低沸物接收罐 2	V2208 低沸物接收罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:09:51
2521	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0057-002	V2208 低沸物接收罐 3	V2208 低沸物接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.10	6.943	1.94	2025-03-30 15:10:14
2522	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0057-005	V2208 低沸物接收罐 3	V2208 低沸物接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.08	6.943	1.81	2025-03-30 15:10:34
2523	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0057-014	V2208 低沸物接收罐 3	V2208 低沸物接收罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.15	6.943	2.29	2025-03-30 15:10:57
2524	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0058-004	V2208 低沸物接收罐 4	V2208 低沸物接收罐	北	1.20	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.12	6.943	2.08	2025-03-30 15:11:19
2525	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0060-002	V2208 低沸物接收罐 6	V2208 低沸物接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.14	6.943	2.22	2025-03-30 15:11:53
2526	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0060-017	V2208 低沸物接收罐 6	V2208 低沸物接收罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.13	6.943	2.15	2025-03-30 15:12:13
2527	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0061-002	V2202 甲缩醛计量罐 1	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:13:40
2528	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0061-006	V2202 甲缩醛计量罐 1	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.03	6.943	1.46	2025-03-30 15:14:00
2529	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0061-008	V2202 甲缩醛计量罐 1	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.03	6.943	1.46	2025-03-30 15:14:23
2530	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0062-002	V2202 甲缩醛计量罐 2	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.02	6.943	1.39	2025-03-30 15:14:45
2531	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0062-006	V2202 甲缩醛计量罐 2	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.10	6.943	1.94	2025-03-30 15:15:05
2532	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0062-010	V2202 甲缩醛计量罐 2	V2202 甲缩醛计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:15:28
2533	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0063-005	V2202 甲缩醛计量罐 3	V2202 甲缩醛计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.10	6.943	1.94	2025-03-30 15:16:26
2534	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0063-011	V2202 甲缩醛计量罐 3	V2202 甲缩醛计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.05	6.943	1.60	2025-03-30 15:16:46
2535	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0064-007	V2202 甲缩醛计量罐 4	V2202 甲缩醛计量罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.04	6.943	1.53	2025-03-30 15:18:07
2536	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0066-002	V1122 计量罐 1	V1122 计量罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.07	6.943	1.74	2025-03-30 15:18:34
2537	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0067-002	V1122 计量罐 2	V1122 计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.02	6.943	1.39	2025-03-30 15:19:06
2538	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0067-005	V1122 计量罐 2	V1122 计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.98	6.943	1.11	2025-03-30 15:19:27
2539	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0068-004	V1122 计量罐 3	V1122 计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.04	6.943	1.53	2025-03-30 15:19:48
2540	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0069-005	V2201 计量罐 1	V2201 计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:20:51
2541	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0069-007	V2201 计量罐 1	V2201 计量罐	北	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.09	6.943	1.87	2025-03-30 15:21:13
2542	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0070-002	V2201 计量罐 2	V2201 计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.02	6.943	1.39	2025-03-30 15:21:50
2543	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0070-007	V2201 计量罐 2	V2201 计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.95	6.943	0.90	2025-03-30 15:22:10
2544	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0070-011	V2201 计量罐 2	V2201 计量罐	东	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.03	6.943	1.46	2025-03-30 15:22:33

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2545	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0071-004	V2201 计量罐 3	V2201 计量罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	0.94	6.943	0.83	2025-03-30 15:23:29
2546	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0071-009	V2201 计量罐 3	V2201 计量罐	西	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.02	6.943	1.39	2025-03-30 15:24:00
2547	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0073-004	V2201 计量罐 5	V2201 计量罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:24:22
2548	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0073-006	V2201 计量罐 5	V2201 计量罐	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.00	6.943	1.25	2025-03-30 15:24:59
2549	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0074-003	V2201 计量罐 6	V2201 计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:25:21
2550	凝胶阴离子交换吸附树脂车间	XXNJSZ-01-04-0074-005	V2201 计量罐 6	V2201 计量罐	南	0.60	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-80	AN0179	王新宇	0.82	1.01	6.943	1.32	2025-03-30 15:25:45
2551	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0001-002	污泥废水罐 1#1	污泥废水罐 1#	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.69	1.0	2.05	2025-03-30 09:05:03
2552	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0002-002	污泥废水罐 1#2	污泥废水罐 1#	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.81	1.0	2.17	2025-03-30 09:05:24
2553	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0003-002	污泥废水罐 1#3	污泥废水罐 1#	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.96	1.0	3.32	2025-03-30 09:05:59
2554	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0004-001	p551501b 物化渣浆泵 b1	p551501b 物化渣浆泵 b	东	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.29	1.0	3.65	2025-03-30 09:06:32
2555	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0004-006	p551501b 物化渣浆泵 b1	p551501b 物化渣浆泵 b	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.74	1.0	4.10	2025-03-30 09:06:51
2556	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0005-003	p551501b 物化渣浆泵 b2	p551501b 物化渣浆泵 b	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.23	1.0	2.59	2025-03-30 09:07:18
2557	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0006-001	p551501a 物化渣浆泵 a1	p551501a 物化渣浆泵 a	东	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.80	1.0	2.16	2025-03-30 09:07:42
2558	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0006-006	p551501a 物化渣浆泵 a1	p551501a 物化渣浆泵 a	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.65	1.0	3.01	2025-03-30 09:08:02
2559	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0007-001	p551501a 物化渣浆泵 a2	p551501a 物化渣浆泵 a	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.05	1.0	1.41	2025-03-30 09:08:30
2560	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0007-004	p551501a 物化渣浆泵 a2	p551501a 物化渣浆泵 a	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.34	1.0	1.70	2025-03-30 09:08:52
2561	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0008-001	p551001a 污泥回流泵 a1	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.59	1.0	1.95	2025-03-30 09:09:38
2562	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0008-006	p551001a 污泥回流泵 a1	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.86	1.0	2.22	2025-03-30 09:09:57
2563	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0009-002	p551001a 污泥回流泵 a2	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.31	1.0	2.67	2025-03-30 09:10:18
2564	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0009-005	p551001a 污泥回流泵 a2	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.20	1.0	2.56	2025-03-30 09:10:37
2565	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0009-008	p551001a 污泥回流泵 a2	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.62	1.0	2.98	2025-03-30 09:10:57
2566	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0009-011	p551001a 污泥回流泵 a2	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.46	1.0	1.82	2025-03-30 09:11:13
2567	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0009-013	p551001a 污泥回流泵 a2	p551001a 污泥回流泵 a	东	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.51	1.0	1.87	2025-03-30 09:11:31
2568	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0011-001	p551001b 污泥回流泵 b1	p551001b 污泥回流泵 b	东	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.26	1.0	2.62	2025-03-30 09:11:51
2569	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0011-006	p551001b 污泥回流泵 b1	p551001b 污泥回流泵 b	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.20	1.0	2.56	2025-03-30 09:12:09
2570	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0012-002	p551001b 污泥回流泵 b2	p551001b 污泥回流泵 b	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.10	1.0	3.46	2025-03-30 09:12:27
2571	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0013-001	p551101a 污出水提升泵 a1	p551101a 污出水提升泵 a	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	5.72	1.0	5.08	2025-03-30 09:12:52
2572	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0013-006	p551101a 污出水提升泵 a1	p551101a 污出水提升泵 a	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.86	1.0	4.22	2025-03-30 09:13:17
2573	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0014-001	p551101a 污出水提升泵 a2	p551101a 污出水提升泵 a	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	6.87	1.0	6.23	2025-03-30 09:13:35
2574	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0014-005	p551101a 污出水提升泵 a2	p551101a 污出水提升泵 a	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.16	1.0	3.52	2025-03-30 09:13:52
2575	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0015-001	p551101b 污出水提升泵 b1	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.68	1.0	3.04	2025-03-30 09:14:15
2576	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0015-006	p551101b 污出水提升泵 b1	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.63	1.0	1.99	2025-03-30 09:14:48
2577	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0016-001	p551101b 污出水提升泵 b2	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.86	1.0	1.22	2025-03-30 09:15:11
2578	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0016-004	p551101b 污出水提升泵 b2	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.86	1.0	2.22	2025-03-30 09:15:29
2579	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0016-007	p551101b 污出水提升泵 b2	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.69	1.0	3.05	2025-03-30 09:15:49
2580	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0016-009	p551101b 污出水提升泵 b2	p551101b 污出水提升泵 b	西	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.14	1.0	2.50	2025-03-30 09:16:07
2581	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0017-001	p551002a 污泥回流泵 a1	p551002a 污泥回流泵 a	西	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.35	1.0	2.71	2025-03-30 09:16:31
2582	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0018-001	p551002a 污泥回流泵 a2	p551002a 污泥回流泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.19	1.0	2.55	2025-03-30 09:17:05
2583	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0018-004	p551002a 污泥回流泵 a2	p551002a 污泥回流泵 a	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.26	1.0	1.62	2025-03-30 09:17:23
2584	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0019-001	p551002b 污泥回流泵 b1	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 09:17:50
2585	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0019-005	p551002b 污泥回流泵 b1	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.24	1.0	2.60	2025-03-30 09:18:08
2586	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0019-008	p551002b 污泥回流泵 b1	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.70	1.0	2.06	2025-03-30 09:18:26
2587	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-002	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.31	1.0	2.67	2025-03-30 09:18:55
2588	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-004	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.08	1.0	2.44	2025-03-30 09:19:13
2589	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-007	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.93	1.0	4.29	2025-03-30 09:19:31
2590	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-009	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.94	1.0	2.30	2025-03-30 09:19:49
2591	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-011	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.08	1.0	3.44	2025-03-30 09:20:07
2592	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-014	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.87	1.0	3.23	2025-03-30 09:20:25
2593	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0020-017	p551002b 污泥回流泵 b2	p551002b 污泥回流泵 b	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.36	1.0	1.72	2025-03-30 09:20:43
2594	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0021-001	p551601a 生化渣浆泵 a1	p551601a 生化渣浆泵 a	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.61	1.0	2.97	2025-03-30 09:21:23
2595	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0021-006	p551601a 生化渣浆泵 a1	p551601a 生化渣浆泵 a	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.96	1.0	2.32	2025-03-30 09:21:41

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2596	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0021-008	p551601a 生化渣浆泵 a1	p551601a 生化渣浆泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.20	1.0	1.56	2025-03-30 09:22:00
2597	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0021-011	p551601a 生化渣浆泵 a1	p551601a 生化渣浆泵 a	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.52	1.0	1.88	2025-03-30 09:22:18
2598	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0022-001	p551601b 生化渣浆泵 b	p551601b 生化渣浆泵 b	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.67	1.0	3.03	2025-03-30 09:22:52
2599	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0022-006	p551601b 生化渣浆泵 b	p551601b 生化渣浆泵 b	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.86	1.0	3.22	2025-03-30 09:23:10
2600	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0022-008	p551601b 生化渣浆泵 b	p551601b 生化渣浆泵 b	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.37	1.0	1.73	2025-03-30 09:23:28
2601	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0022-011	p551601b 生化渣浆泵 b	p551601b 生化渣浆泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.30	1.0	1.66	2025-03-30 09:23:46
2602	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0022-014	p551601b 生化渣浆泵 b	p551601b 生化渣浆泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.12	1.0	1.48	2025-03-30 09:24:04
2603	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0023-002	污泥废水罐 4#1	污泥废水罐 4#	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.12	1.0	1.48	2025-03-30 09:24:47
2604	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0024-005	污泥废水罐 4#2	污泥废水罐 4#	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.40	1.0	1.76	2025-03-30 09:25:25
2605	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0025-002	污泥废水罐 4#3	污泥废水罐 4#	北	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.63	1.0	1.99	2025-03-30 09:25:57
2606	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0026-001	p551301b 污泥回流泵 b1	p551301b 污泥回流泵 b	北	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.72	1.0	2.08	2025-03-30 09:26:35
2607	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0026-005	p551301b 污泥回流泵 b1	p551301b 污泥回流泵 b	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.85	1.0	2.21	2025-03-30 09:26:53
2608	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0026-008	p551301b 污泥回流泵 b1	p551301b 污泥回流泵 b	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	18.47	1.0	17.83	2025-03-30 09:27:11
2609	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0026-011	p551301b 污泥回流泵 b1	p551301b 污泥回流泵 b	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	14.30	1.0	13.66	2025-03-30 09:27:29
2610	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0027-002	p551301b 污泥回流泵 b2	p551301b 污泥回流泵 b	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	5.50	1.0	4.86	2025-03-30 09:27:55
2611	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0028-001	p551301a 污泥回流泵 a1	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.48	1.0	2.84	2025-03-30 09:28:16
2612	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0028-006	p551301a 污泥回流泵 a1	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	5.30	1.0	4.66	2025-03-30 09:28:34
2613	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0028-009	p551301a 污泥回流泵 a1	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	40.92	1.0	40.28	2025-03-30 09:28:52
2614	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0028-011	p551301a 污泥回流泵 a1	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 09:29:10
2615	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-002	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.60	1.0	2.96	2025-03-30 09:29:31
2616	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-004	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	7.75	1.0	7.11	2025-03-30 09:29:49
2617	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-007	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.56	1.0	1.92	2025-03-30 09:30:07
2618	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-009	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.65	1.0	3.01	2025-03-30 09:30:25
2619	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-011	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.67	1.0	2.03	2025-03-30 09:30:43
2620	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0029-014	p551301a 污泥回流泵 a2	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.47	1.0	1.83	2025-03-30 09:31:01
2621	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0030-002	p551301a 污泥回流泵 a3	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.63	1.0	1.99	2025-03-30 09:31:21
2622	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0031-003	p551301a 污泥回流泵 a4	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.99	1.0	2.35	2025-03-30 09:31:51
2623	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0032-001	p551301a 污泥回流泵 a5	p551301a 污泥回流泵 a	北	1.00	V	否	/	否	25	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.10	1.0	1.46	2025-03-30 09:32:17
2624	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-002	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.12	1.0	1.48	2025-03-30 09:32:46
2625	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-005	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.34	1.0	1.70	2025-03-30 09:33:04
2626	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-008	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.28	1.0	1.64	2025-03-30 09:33:22
2627	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-011	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.22	1.0	1.58	2025-03-30 09:33:40
2628	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-013	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	18.21	1.0	17.57	2025-03-30 09:33:59
2629	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-016	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	210.41	1.0	209.77	2025-03-30 09:34:16
2630	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-018	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	14.39	1.0	13.75	2025-03-30 09:34:34
2631	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0033-020	p551302a 污泥回流泵 a1	p551302a 污泥回流泵 a	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	7.85	1.0	7.21	2025-03-30 09:34:52
2632	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0034-001	p551302a 污泥回流泵 a2	p551302a 污泥回流泵 a	南	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	18.00	1.0	17.36	2025-03-30 09:35:41
2633	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0034-006	p551302a 污泥回流泵 a2	p551302a 污泥回流泵 a	南	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	7.30	1.0	6.66	2025-03-30 09:36:00
2634	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0035-002	p551302a 污泥回流泵 a3	p551302a 污泥回流泵 a	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.63	1.0	3.99	2025-03-30 09:36:25
2635	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0036-001	p551302b 污泥回流泵 b1	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.87	1.0	1.23	2025-03-30 09:37:00
2636	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0036-006	p551302b 污泥回流泵 b1	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.08	1.0	1.44	2025-03-30 09:37:18
2637	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0036-009	p551302b 污泥回流泵 b1	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.10	1.0	1.46	2025-03-30 09:37:36
2638	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0037-001	p551302b 污泥回流泵 b2	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.80	1.0	2.16	2025-03-30 09:38:40
2639	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0037-005	p551302b 污泥回流泵 b2	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.79	1.0	2.15	2025-03-30 09:38:58
2640	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0038-002	p551302b 污泥回流泵 b3	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 09:39:37
2641	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0039-002	p551302b 污泥回流泵 b4	p551302b 污泥回流泵 b	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	13.85	1.0	13.21	2025-03-30 09:40:08
2642	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0043-002	污泥废水罐 5#1	污泥废水罐 5#	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	8.35	1.0	7.71	2025-03-30 09:40:46
2643	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0044-002	污泥废水罐 5#2	污泥废水罐 5#	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.86	1.0	4.22	2025-03-30 09:41:06
2644	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0048-002	活性炭床 1#4	活性炭床 1#	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.71	1.0	4.07	2025-03-30 09:41:35
2645	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0049-001	活性炭床 1#5	活性炭床 1#	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	38.25	1.0	37.61	2025-03-30 09:41:58
2646	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0050-002	活性炭床 1#6	活性炭床 1#	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.52	1.0	1.88	2025-03-30 09:42:25
2647	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0051-002	活性炭床 1#7	活性炭床 1#	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	5.10	1.0	4.46	2025-03-30 09:43:29
2648	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0051-005	活性炭床 1#7	活性炭床 1#	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.93	1.0	2.29	2025-03-30 09:43:47
2649	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0052-002	活性炭床 1#8	活性炭床 1#	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.43	1.0	1.79	2025-03-30 09:44:21
2650	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0053-002	活性炭床 1#9	活性炭床 1#	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.18	1.0	1.54	2025-03-30 09:44:51
2651	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0057-002	活性炭床 1#13	活性炭床 1#	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.36	1.0	1.72	2025-03-30 09:45:20

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2652	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0061-002	活性炭床 1#17	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.31	1.0	1.67	2025-03-30 09:45:49
2653	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0062-006	活性炭床 1#18	活性炭床 1#	西	1.10	P	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.31	1.0	1.67	2025-03-30 09:46:07
2654	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0065-003	活性炭床 1#21	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.24	1.0	1.60	2025-03-30 09:46:37
2655	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0065-006	活性炭床 1#21	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.23	1.0	1.59	2025-03-30 09:46:55
2656	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0065-009	活性炭床 1#21	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.21	1.0	1.57	2025-03-30 09:47:13
2657	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0065-010	活性炭床 1#21	活性炭床 1#	西	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.31	1.0	1.67	2025-03-30 09:47:31
2658	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0066-001	活性炭床 1#22	活性炭床 1#	西	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.29	1.0	1.65	2025-03-30 09:47:56
2659	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0066-005	活性炭床 1#22	活性炭床 1#	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.27	1.0	1.63	2025-03-30 09:48:14
2660	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0066-008	活性炭床 1#22	活性炭床 1#	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.14	1.0	1.50	2025-03-30 09:48:32
2661	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0067-001	活性炭床 1#23	活性炭床 1#	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.08	1.0	1.44	2025-03-30 09:49:01
2662	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0067-005	活性炭床 1#23	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.98	1.0	1.34	2025-03-30 09:49:19
2663	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0067-008	活性炭床 1#23	活性炭床 1#	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.95	1.0	1.31	2025-03-30 09:49:37
2664	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0068-002	活性炭床 1#24	活性炭床 1#	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.06	1.0	1.42	2025-03-30 09:50:18
2665	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0068-005	活性炭床 1#24	活性炭床 1#	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.00	1.0	1.36	2025-03-30 09:50:36
2666	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0068-008	活性炭床 1#24	活性炭床 1#	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.02	1.0	1.38	2025-03-30 09:50:54
2667	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0069-003	活性炭床 1#25	活性炭床 1#	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.07	1.0	1.43	2025-03-30 09:51:17
2668	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0079-002	m551501 物化污泥浓缩机 2	m551501 物化污泥浓缩机	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.07	1.0	1.43	2025-03-30 09:52:15
2669	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0081-001	m551501 物化污泥浓缩机 4	m551501 物化污泥浓缩机	南	1.00	V	否	/	否	25	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.91	1.0	1.27	2025-03-30 09:53:25
2670	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0081-002	m551501 物化污泥浓缩机 4	m551501 物化污泥浓缩机	南	1.00	O	否	/	否	25	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.87	1.0	1.23	2025-03-30 09:53:55
2671	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0082-005	t550902#水解酸化池 1	t550902#水解酸化池 1	南	1.10	P	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.91	1.0	1.27	2025-03-30 09:54:50
2672	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0084-002	t550902#水解酸化池 3	t550902#水解酸化池 3	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.90	1.0	1.26	2025-03-30 09:55:32
2673	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0085-002	t550902#水解酸化池 4	t550902#水解酸化池 4	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.90	1.0	1.26	2025-03-30 09:55:58
2674	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0086-002	t550902#水解酸化池 5	t550902#水解酸化池 5	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.89	1.0	1.25	2025-03-30 09:56:26
2675	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0086-005	t550902#水解酸化池 5	t550902#水解酸化池 5	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.85	1.0	1.21	2025-03-30 09:56:44
2676	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0087-002	t550902#水解酸化池 6	t550902#水解酸化池 6	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.81	1.0	1.17	2025-03-30 09:57:04
2677	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0089-002	t550902#水解酸化池 8	t550902#水解酸化池 8	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.69	1.0	1.05	2025-03-30 09:57:25
2678	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0090-002	t550902#水解酸化池 9	t550902#水解酸化池 9	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 09:57:43
2679	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0090-005	t550902#水解酸化池 9	t550902#水解酸化池 9	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.66	1.0	1.02	2025-03-30 09:58:01
2680	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0091-004	t550902#水解酸化池 10	t550902#水解酸化池 10	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.69	1.0	1.05	2025-03-30 09:58:22
2681	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0091-008	t550902#水解酸化池 10	t550902#水解酸化池 10	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.61	1.0	0.97	2025-03-30 09:58:38
2682	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0092-002	t550902#水解酸化池 11	t550902#水解酸化池 11	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 09:59:08
2683	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0092-005	t550902#水解酸化池 11	t550902#水解酸化池 11	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 09:59:26
2684	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0092-008	t550902#水解酸化池 11	t550902#水解酸化池 11	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 09:59:44
2685	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0092-011	t550902#水解酸化池 11	t550902#水解酸化池 11	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 10:00:02
2686	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0093-002	t550902#水解酸化池 12	t550902#水解酸化池 12	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 10:00:28
2687	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0093-005	t550902#水解酸化池 12	t550902#水解酸化池 12	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 10:00:46
2688	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0093-010	t550902#水解酸化池 12	t550902#水解酸化池 12	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 10:01:06
2689	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0094-002	t550902#水解酸化池 13	t550902#水解酸化池 13	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 10:01:27
2690	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0094-005	t550902#水解酸化池 13	t550902#水解酸化池 13	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:01:45
2691	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0094-008	t550902#水解酸化池 13	t550902#水解酸化池 13	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.51	1.0	0.87	2025-03-30 10:02:03
2692	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0095-002	t550902#水解酸化池 14	t550902#水解酸化池 14	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 10:02:27
2693	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0095-005	t550902#水解酸化池 14	t550902#水解酸化池 14	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 10:02:45
2694	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0096-002	t550902#水解酸化池 15	t550902#水解酸化池 15	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:03:05
2695	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0097-002	t550902#水解酸化池 16	t550902#水解酸化池 16	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:03:23
2696	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0097-005	t550902#水解酸化池 16	t550902#水解酸化池 16	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:03:41
2697	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0098-002	t550902#水解酸化池 17	t550902#水解酸化池 17	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 10:04:03
2698	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0098-005	t550902#水解酸化池 17	t550902#水解酸化池 17	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 10:04:20
2699	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0099-002	t550902#水解酸化池 18	t550902#水解酸化池 18	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 10:04:39
2700	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0100-002	t550902#水解酸化池 19	t550902#水解酸化池 19	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 10:05:04
2701	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0100-005	t550902#水解酸化池 19	t550902#水解酸化池 19	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:05:20
2702	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0101-002	t550902#水解酸化池 20	t550902#水解酸化池 20	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:05:39
2703	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0101-005	t550902#水解酸化池 20	t550902#水解酸化池 20	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 10:05:57
2704	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0102-002	t550902#水解酸化池 21	t550902#水解酸化池 21	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 10:06:16
2705	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0102-005	t550902#水解酸化池 21	t550902#水解酸化池 21	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 10:06:33
2706	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0102-008	t550902#水解酸化池 21	t550902#水解酸化池 21	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:06:52
2707	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0103-002	t550902#水解酸化池 22	t550902#水解酸化池 22	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 10:07:14

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2708	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0103-005	t550902#水解酸化池 22	t550902#水解酸化池 22	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 10:07:32
2709	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0103-008	t550902#水解酸化池 22	t550902#水解酸化池 22	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:07:50
2710	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0103-011	t550902#水解酸化池 22	t550902#水解酸化池 22	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.61	1.0	0.97	2025-03-30 10:08:08
2711	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0104-002	t551201#一级 a 池 1	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 10:08:31
2712	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0104-005	t551201#一级 a 池 1	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.51	1.0	0.87	2025-03-30 10:08:49
2713	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0105-002	t551201#一级 a 池 2	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.50	1.0	0.86	2025-03-30 10:09:09
2714	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0106-002	t551201#一级 a 池 3	t551201#一级 a 池	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 10:09:26
2715	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0107-002	t551201#一级 a 池 4	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 10:09:45
2716	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0109-001	t551201#一级 a 池 6	t551201#一级 a 池	西	1.00	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:10:04
2717	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0109-002	t551201#一级 a 池 6	t551201#一级 a 池	西	1.00	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 10:10:24
2718	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0110-002	t551201#一级 a 池 7	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 10:10:43
2719	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0110-005	t551201#一级 a 池 7	t551201#一级 a 池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.61	1.0	0.97	2025-03-30 10:11:02
2720	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0111-001	t551201#一级 a 池 8	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 10:11:19
2721	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0111-002	t551201#一级 a 池 8	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 10:11:38
2722	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0112-001	t551201#一级 a 池 9	t551201#一级 a 池	北	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 10:12:06
2723	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0112-003	t551201#一级 a 池 9	t551201#一级 a 池	北	1.00	V	否	/	否	25	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 10:12:25
2724	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0112-006	t551201#一级 a 池 9	t551201#一级 a 池	北	1.00	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 10:12:43
2725	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0113-005	t551201#一级 a 池 10	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:13:05
2726	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0113-007	t551201#一级 a 池 10	t551201#一级 a 池	北	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 10:13:22
2727	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0113-009	t551201#一级 a 池 10	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.34	1.0	0.70	2025-03-30 10:13:39
2728	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0114-001	t551201#一级 a 池 11	t551201#一级 a 池	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 10:13:58
2729	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0114-003	t551201#一级 a 池 11	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 10:14:17
2730	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0114-006	t551201#一级 a 池 11	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 10:14:44
2731	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0115-002	t551201#一级 a 池 12	t551201#一级 a 池	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 10:15:08
2732	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0116-001	t551201#一级 a 池 13	t551201#一级 a 池	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 10:15:29
2733	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0116-005	t551201#一级 a 池 13	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 10:15:48
2734	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0116-008	t551201#一级 a 池 13	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 10:16:06
2735	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0117-002	t551201#一级 a 池 14	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 10:16:25
2736	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0117-005	t551201#一级 a 池 14	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 10:16:42
2737	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0117-007	t551201#一级 a 池 14	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.34	1.0	0.70	2025-03-30 10:17:00
2738	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0118-001	t551201#一级 a 池 15	t551201#一级 a 池	北	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 10:17:19
2739	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0118-006	t551201#一级 a 池 15	t551201#一级 a 池	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 10:17:36
2740	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0119-002	t551201#一级 a 池 16	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.38	1.0	0.74	2025-03-30 10:18:01
2741	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0119-005	t551201#一级 a 池 16	t551201#一级 a 池	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:18:18
2742	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0119-007	t551201#一级 a 池 16	t551201#一级 a 池	北	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.42	1.0	0.78	2025-03-30 10:18:35
2743	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0120-002	t551201#一级 a 池 17	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 10:18:55
2744	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0120-005	t551201#一级 a 池 17	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.41	1.0	0.77	2025-03-30 10:19:13
2745	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0121-001	t551201#一级 a 池 18	t551201#一级 a 池	南	1.00	V	否	/	否	100	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 10:19:30
2746	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0121-002	t551201#一级 a 池 18	t551201#一级 a 池	南	1.00	V	否	/	否	100	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 10:19:49
2747	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0122-002	t551201#一级 a 池 19	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.47	1.0	0.83	2025-03-30 10:20:17
2748	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0123-002	t551201#一级 a 池 20	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:20:38
2749	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0125-001	t551201#一级 a 池 22	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.51	1.0	0.87	2025-03-30 10:21:00
2750	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0125-002	t551201#一级 a 池 22	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.13	1.0	0.49	2025-03-30 10:21:25
2751	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0125-004	t551201#一级 a 池 22	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.88	1.0	0.24	2025-03-30 10:21:45
2752	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0125-007	t551201#一级 a 池 22	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.78	1.0	0.14	2025-03-30 10:22:03
2753	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0126-001	t551201#一级 a 池 23	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	95	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.80	1.0	0.16	2025-03-30 10:22:20
2754	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0126-002	t551201#一级 a 池 23	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	95	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.83	1.0	0.19	2025-03-30 10:22:37
2755	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0127-001	t551201#一级 a 池 24	t551201#一级 a 池	南	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.86	1.0	0.22	2025-03-30 10:22:57
2756	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0127-006	t551201#一级 a 池 24	t551201#一级 a 池	南	1.00	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.16	1.0	0.52	2025-03-30 10:23:20
2757	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0127-008	t551201#一级 a 池 24	t551201#一级 a 池	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.13	1.0	2.49	2025-03-30 10:23:55
2758	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0128-002	t551201#一级 a 池 25	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.57	1.0	1.93	2025-03-30 10:24:25
2759	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0128-005	t551201#一级 a 池 25	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.17	1.0	2.53	2025-03-30 10:24:43
2760	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0128-007	t551201#一级 a 池 25	t551201#一级 a 池	南	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.24	1.0	2.60	2025-03-30 10:25:00
2761	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0128-009	t551201#一级 a 池 25	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.51	1.0	1.87	2025-03-30 10:25:24
2762	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0129-001	t551201#一级 a 池 26	t551201#一级 a 池	南	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.38	1.0	1.74	2025-03-30 10:25:43
2763	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0129-006	t551201#一级 a 池 26	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.70	1.0	2.06	2025-03-30 10:26:06

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2764	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0130-002	t551201#一级 a 池 27	t551201#一级 a 池	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.96	1.0	2.32	2025-03-30 10:26:27
2765	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0131-001	t551201#一级 a 池 28	t551201#一级 a 池	南	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 10:26:51
2766	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0131-006	t551201#一级 a 池 28	t551201#一级 a 池	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.85	1.0	2.21	2025-03-30 10:27:13
2767	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-002	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.91	1.0	2.27	2025-03-30 10:27:37
2768	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-004	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.90	1.0	2.26	2025-03-30 10:27:55
2769	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-008	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 10:28:11
2770	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-011	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.87	1.0	2.23	2025-03-30 10:28:30
2771	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-013	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.77	1.0	2.13	2025-03-30 10:28:48
2772	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-015	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.91	1.0	2.27	2025-03-30 10:29:08
2773	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0132-017	t551201#一级 a 池 29	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.89	1.0	2.25	2025-03-30 10:29:26
2774	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0133-001	t551201#一级 a 池 30	t551201#一级 a 池	东	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.80	1.0	2.16	2025-03-30 10:29:47
2775	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0133-006	t551201#一级 a 池 30	t551201#一级 a 池	东	1.00	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.80	1.0	2.16	2025-03-30 10:30:05
2776	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0134-002	t551201#一级 a 池 31	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.75	1.0	2.11	2025-03-30 10:30:26
2777	污水处理装置	XXWSCL-01-01-0135-001	t551201#一级 a 池 32	t551201#一级 a 池	东	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.76	1.0	2.12	2025-03-30 10:31:11
2778	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-001	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.88	1.0	2.24	2025-03-30 10:32:34
2779	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-002	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.74	1.0	2.10	2025-03-30 10:32:52
2780	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-003	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.83	1.0	2.19	2025-03-30 10:33:31
2781	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-004	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.94	1.0	2.30	2025-03-30 10:33:54
2782	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-005	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.15	1.0	2.51	2025-03-30 10:34:12
2783	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-006	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.55	1.0	2.91	2025-03-30 10:34:30
2784	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-007	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.00	1.0	3.36	2025-03-30 10:34:49
2785	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-008	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.14	1.0	3.50	2025-03-30 10:35:06
2786	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-009	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.22	1.0	3.58	2025-03-30 10:35:23
2787	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0001-010	p550201apam 加药泵 a1	p550201apam 加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	4.09	1.0	3.45	2025-03-30 10:35:40
2788	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0002-002	p550201apam 加药泵 a2	p550201apam 加药泵 a	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.66	1.0	3.02	2025-03-30 10:36:03
2789	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0003-002	p550201apam 加药泵 a3	p550201apam 加药泵 a	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.26	1.0	2.62	2025-03-30 10:36:26
2790	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-001	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	3.47	1.0	2.83	2025-03-30 10:36:47
2791	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-002	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.69	1.0	2.05	2025-03-30 10:37:06
2792	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-003	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.52	1.0	1.88	2025-03-30 10:37:22
2793	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-004	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.57	1.0	1.93	2025-03-30 10:37:39
2794	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-005	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.61	1.0	1.97	2025-03-30 10:37:58
2795	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-006	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.54	1.0	1.90	2025-03-30 10:38:17
2796	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0005-011	p550601a 催化剂加药泵 a1	p550601a 催化剂加药泵 a	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.51	1.0	1.87	2025-03-30 10:38:35
2797	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-001	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.31	1.0	1.67	2025-03-30 10:38:55
2798	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-002	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.11	1.0	1.47	2025-03-30 10:39:15
2799	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-003	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.11	1.0	1.47	2025-03-30 10:39:32
2800	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-004	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.04	1.0	1.40	2025-03-30 10:39:50
2801	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-005	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.01	1.0	1.37	2025-03-30 10:40:09
2802	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-006	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.91	1.0	1.27	2025-03-30 10:40:28
2803	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0007-008	p550602b 氧化剂加药泵 a1	p550602b 氧化剂加药泵 a	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.93	1.0	1.29	2025-03-30 10:40:46
2804	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0009-002	m550201b 混凝沉淀装置 1	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.01	1.0	1.37	2025-03-30 10:41:40
2805	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0010-002	m550201b 混凝沉淀装置 2	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.96	1.0	1.32	2025-03-30 10:42:02
2806	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0010-005	m550201b 混凝沉淀装置 2	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.95	1.0	1.31	2025-03-30 10:42:23
2807	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0010-008	m550201b 混凝沉淀装置 2	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.89	1.0	1.25	2025-03-30 10:42:49
2808	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0011-002	m550201b 混凝沉淀装置 3	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.84	1.0	1.20	2025-03-30 10:43:14
2809	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0011-005	m550201b 混凝沉淀装置 3	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.89	1.0	1.25	2025-03-30 10:43:33
2810	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0012-002	m550201b 混凝沉淀装置 4	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.88	1.0	1.24	2025-03-30 10:43:59
2811	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0013-002	m550201b 混凝沉淀装置 5	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.80	1.0	1.16	2025-03-30 10:44:17
2812	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0013-005	m550201b 混凝沉淀装置 5	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.68	1.0	1.04	2025-03-30 10:44:35
2813	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0013-008	m550201b 混凝沉淀装置 5	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.67	1.0	1.03	2025-03-30 10:44:54
2814	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0014-002	m550201b 混凝沉淀装置 6	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.80	1.0	1.16	2025-03-30 10:45:14
2815	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0014-005	m550201b 混凝沉淀装置 6	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.90	1.0	1.26	2025-03-30 10:45:32
2816	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0014-008	m550201b 混凝沉淀装置 6	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.83	1.0	1.19	2025-03-30 10:45:52
2817	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0014-011	m550201b 混凝沉淀装置 6	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 10:46:11
2818	污水处理装置	XXWSCL-02-01-0015-002	m550201b 混凝沉淀装置 7	m550201b 混凝沉淀装置	西	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 10:46:39
2819	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-002	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 10:48:03

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2820	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-005	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.34	1.0	0.70	2025-03-30 10:48:20
2821	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-008	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:48:37
2822	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-011	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.46	1.0	0.82	2025-03-30 10:48:54
2823	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-013	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	P	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.50	1.0	0.86	2025-03-30 10:49:13
2824	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0001-014	p550801a 出水提升泵 1	p550801a 出水提升泵	北	1.10	P	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.50	1.0	0.86	2025-03-30 10:49:31
2825	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0002-002	p550801a 出水提升泵 2	p550801a 出水提升泵	北	1.00	O	否	/	否	25	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.28	1.0	0.64	2025-03-30 10:49:54
2826	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0003-002	p550801b 出水提升泵	p550801b 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 10:50:14
2827	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0003-005	p550801b 出水提升泵	p550801b 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.36	1.0	0.72	2025-03-30 10:50:30
2828	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0003-007	p550801b 出水提升泵	p550801b 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.47	1.0	0.83	2025-03-30 10:50:48
2829	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0003-009	p550801b 出水提升泵	p550801b 出水提升泵	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.45	1.0	0.81	2025-03-30 10:51:05
2830	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0004-002	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.31	1.0	0.67	2025-03-30 10:51:30
2831	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0004-006	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.25	1.0	0.61	2025-03-30 10:51:49
2832	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0004-009	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.46	1.0	0.82	2025-03-30 10:52:09
2833	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0005-002	p550501a 出水提升泵 2	p550501a 出水提升泵	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.46	1.0	0.82	2025-03-30 10:52:31
2834	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0005-004	p550501a 出水提升泵 2	p550501a 出水提升泵	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:52:48
2835	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0005-006	p550501a 出水提升泵 2	p550501a 出水提升泵	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.45	1.0	0.81	2025-03-30 10:53:06
2836	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0005-010	p550501a 出水提升泵 2	p550501a 出水提升泵	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 10:53:22
2837	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0006-002	p550501a 出水提升泵 3	p550501a 出水提升泵	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 10:53:41
2838	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0006-004	p550501a 出水提升泵 3	p550501a 出水提升泵	北	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.39	1.0	0.75	2025-03-30 10:53:59
2839	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0007-002	p550501a 出水提升泵 4	p550501a 出水提升泵	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 10:54:21
2840	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0009-001	p550501b 出水提升泵 1	p550501b 出水提升泵	南	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.21	1.0	0.57	2025-03-30 10:54:41
2841	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0009-004	p550501b 出水提升泵 1	p550501b 出水提升泵	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 10:54:58
2842	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0010-002	p550501b 出水提升泵 2	p550501b 出水提升泵	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 10:55:18
2843	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0011-001	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	南	1.00	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.43	1.0	0.79	2025-03-30 10:55:35
2844	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0011-004	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 10:55:52
2845	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0011-006	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.36	1.0	0.72	2025-03-30 10:56:21
2846	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0011-009	p550501a 出水提升泵 1	p550501a 出水提升泵	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.26	1.0	0.62	2025-03-30 10:56:42
2847	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0012-002	p550501a 出水提升泵 2	p550501a 出水提升泵	南	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.15	1.0	0.51	2025-03-30 10:57:00
2848	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0014-001	p550501a 出水提升泵 4	p550501a 出水提升泵	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.17	1.0	0.53	2025-03-30 10:57:18
2849	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0017-002	t550303 搅拌装置 2	t550303 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.16	1.0	0.52	2025-03-30 10:57:38
2850	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0018-002	t550303 搅拌装置 3	t550303 搅拌装置	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.21	1.0	0.57	2025-03-30 10:57:59
2851	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0018-005	t550303 搅拌装置 3	t550303 搅拌装置	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.02	1.0	1.38	2025-03-30 10:58:19
2852	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0019-002	t550303 搅拌装置 4	t550303 搅拌装置	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.42	1.0	0.78	2025-03-30 10:58:48
2853	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0022-001	t550301 搅拌装置 2	t550301 搅拌装置	东	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.22	1.0	0.58	2025-03-30 10:59:07
2854	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0022-005	t550301 搅拌装置 2	t550301 搅拌装置	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.20	1.0	0.56	2025-03-30 10:59:24
2855	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0023-002	t550301 搅拌装置 3	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.12	1.0	0.48	2025-03-30 10:59:42
2856	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0023-004	t550301 搅拌装置 3	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.15	1.0	0.51	2025-03-30 10:59:58
2857	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0023-006	t550301 搅拌装置 3	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.13	1.0	0.49	2025-03-30 11:00:14
2858	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0023-008	t550301 搅拌装置 3	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 11:01:13
2859	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0023-013	t550301 搅拌装置 3	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.38	1.0	0.74	2025-03-30 11:01:32
2860	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0024-001	t550301 搅拌装置 4	t550301 搅拌装置	东	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.17	1.0	0.53	2025-03-30 11:02:12
2861	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0024-005	t550301 搅拌装置 4	t550301 搅拌装置	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 11:01:53
2862	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0024-007	t550301 搅拌装置 4	t550301 搅拌装置	东	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.24	1.0	0.60	2025-03-30 11:02:30
2863	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0024-012	t550301 搅拌装置 4	t550301 搅拌装置	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.15	1.0	0.51	2025-03-30 11:02:51
2864	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0025-002	t550301 搅拌装置 5	t550301 搅拌装置	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.14	1.0	0.50	2025-03-30 11:03:10
2865	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0026-002	t550301 搅拌装置 6	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.10	1.0	0.46	2025-03-30 11:03:35
2866	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0026-005	t550301 搅拌装置 6	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.07	1.0	0.43	2025-03-30 11:03:53
2867	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0026-008	t550301 搅拌装置 6	t550301 搅拌装置	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.15	1.0	0.51	2025-03-30 11:04:09
2868	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0027-002	t550501 物化调节池 1	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.11	1.0	0.47	2025-03-30 11:04:29
2869	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0027-007	t550501 物化调节池 1	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.19	1.0	0.55	2025-03-30 11:04:47
2870	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0027-010	t550501 物化调节池 1	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 11:05:04
2871	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0027-013	t550501 物化调节池 1	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 11:05:21
2872	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0027-016	t550501 物化调节池 1	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.31	1.0	0.67	2025-03-30 11:05:39
2873	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0028-002	t550501 物化调节池 2	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 11:05:58
2874	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0028-005	t550501 物化调节池 2	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.38	1.0	0.74	2025-03-30 11:06:15
2875	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0028-007	t550501 物化调节池 2	t550501 物化调节池	东	1.10	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.26	1.0	0.62	2025-03-30 11:06:35

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2876	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0028-009	t550501 物化调节池 2	t550501 物化调节池	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 11:07:04
2877	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0029-002	t550501 物化调节池 3	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.23	1.0	0.59	2025-03-30 11:07:21
2878	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-002	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.22	1.0	0.58	2025-03-30 11:07:49
2879	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-005	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.18	1.0	0.54	2025-03-30 11:08:08
2880	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-007	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.17	1.0	0.53	2025-03-30 11:08:26
2881	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-010	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.24	1.0	0.60	2025-03-30 11:08:44
2882	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-013	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.24	1.0	0.60	2025-03-30 11:09:02
2883	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0030-016	t550501 物化调节池 4	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.27	1.0	0.63	2025-03-30 11:09:20
2884	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0031-001	t550501 物化调节池 5	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.27	1.0	0.63	2025-03-30 11:09:38
2885	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0032-002	t550501 物化调节池 6	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.28	1.0	0.64	2025-03-30 11:10:01
2886	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0032-005	t550501 物化调节池 6	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.06	1.0	0.42	2025-03-30 11:10:19
2887	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0032-008	t550501 物化调节池 6	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.97	1.0	0.33	2025-03-30 11:10:37
2888	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0033-002	t550501 物化调节池 7	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.94	1.0	0.30	2025-03-30 11:10:57
2889	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0033-005	t550501 物化调节池 7	t550501 物化调节池	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.96	1.0	0.32	2025-03-30 11:11:15
2890	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0034-002	t550501 物化调节池 8	t550501 物化调节池	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.91	1.0	0.27	2025-03-30 11:11:38
2891	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0035-001	p551901a 出水提升泵 1	p551901a 出水提升泵	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.92	1.0	0.28	2025-03-30 11:11:59
2892	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0035-004	p551901a 出水提升泵 1	p551901a 出水提升泵	西	1.10	V	否	/	否	80	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.93	1.0	0.29	2025-03-30 11:12:22
2893	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0036-003	p551901a 出水提升泵 2	p551901a 出水提升泵	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.91	1.0	0.27	2025-03-30 11:12:47
2894	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0036-005	p551901a 出水提升泵 2	p551901a 出水提升泵	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.11	1.0	0.47	2025-03-30 11:13:05
2895	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0036-008	p551901a 出水提升泵 2	p551901a 出水提升泵	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.20	1.0	0.56	2025-03-30 11:13:22
2896	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0036-010	p551901a 出水提升泵 2	p551901a 出水提升泵	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.23	1.0	0.59	2025-03-30 11:13:53
2897	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0037-001	p551901a 出水提升泵 3	p551901a 出水提升泵	西	1.10	P	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 11:14:12
2898	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0037-004	p551901a 出水提升泵 3	p551901a 出水提升泵	西	1.10	V	否	/	是	100	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 11:14:30
2899	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0038-002	三区八罐 1	三区八罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.34	1.0	0.70	2025-03-30 11:14:50
2900	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0038-005	三区八罐 1	三区八罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 11:15:08
2901	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-002	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.36	1.0	0.72	2025-03-30 11:15:27
2902	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-005	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.34	1.0	0.70	2025-03-30 11:15:46
2903	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-008	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.42	1.0	0.78	2025-03-30 11:16:03
2904	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-011	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 11:16:21
2905	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-014	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.31	1.0	0.67	2025-03-30 11:16:39
2906	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-017	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 11:16:57
2907	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-020	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.38	1.0	0.74	2025-03-30 11:17:16
2908	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-023	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.39	1.0	0.75	2025-03-30 11:17:33
2909	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-026	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.41	1.0	0.77	2025-03-30 11:17:51
2910	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0039-029	三区八罐 2	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.43	1.0	0.79	2025-03-30 11:18:09
2911	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0040-002	三区八罐 3	三区八罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 11:18:49
2912	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0041-005	三区八罐 4	三区八罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 11:19:10
2913	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-002	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 11:19:29
2914	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-005	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 11:19:50
2915	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-007	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.45	1.0	0.81	2025-03-30 11:20:07
2916	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-008	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 11:20:24
2917	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-009	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.50	1.0	0.86	2025-03-30 11:20:47
2918	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0042-010	三区八罐 5	三区八罐	北	1.00	O	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.44	1.0	0.80	2025-03-30 11:21:06
2919	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0043-002	三区七罐 1	三区七罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 11:21:31
2920	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0044-002	三区七罐 2	三区七罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.50	1.0	0.86	2025-03-30 11:21:55
2921	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0045-005	三区七罐 3	三区七罐	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.46	1.0	0.82	2025-03-30 11:22:20
2922	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0046-002	三区七罐 4	三区七罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 11:22:38
2923	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0047-006	三区六罐 1	三区六罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.47	1.0	0.83	2025-03-30 11:22:59
2924	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0048-002	三区六罐 2	三区六罐	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 11:23:28
2925	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0050-002	三区六罐 4	三区六罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.51	1.0	0.87	2025-03-30 11:23:49
2926	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0051-002	三区五罐 1	三区五罐	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 11:24:16
2927	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0051-005	三区五罐 1	三区五罐	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 11:24:34
2928	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0052-002	三区五罐 2	三区五罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 11:24:58
2929	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0053-005	三区四罐 1	三区四罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 11:25:20
2930	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0054-002	三区四罐 2	三区四罐	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 11:25:40
2931	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0054-005	三区四罐 2	三区四罐	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 11:25:59

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2932	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0055-002	三区四罐 3	三区四罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 11:26:23
2933	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0056-002	三区三罐 1	三区三罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 11:26:42
2934	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0057-002	三区三罐 2	三区三罐	南	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 11:27:05
2935	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0059-002	三区三罐 4	三区三罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 11:27:28
2936	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0061-002	三区二罐 2	三区二罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 11:27:51
2937	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0062-002	三区二罐 3	三区二罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 11:28:11
2938	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0063-002	三区一罐 1	三区一罐	东	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 11:28:31
2939	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0064-005	三区一罐 2	三区一罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 11:28:57
2940	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0065-002	三区一罐 3	三区一罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 11:29:19
2941	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0067-008	三区一罐顶部 1	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 11:29:40
2942	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0067-011	三区一罐顶部 1	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 11:29:59
2943	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0067-014	三区一罐顶部 1	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 11:30:18
2944	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0067-017	三区一罐顶部 1	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 11:30:34
2945	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0069-002	三区一罐顶部 3	三区一罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.27	1.0	0.63	2025-03-30 12:28:11
2946	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0069-005	三区一罐顶部 3	三区一罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.28	1.0	0.64	2025-03-30 12:28:28
2947	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0069-008	三区一罐顶部 3	三区一罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.23	1.0	0.59	2025-03-30 12:28:47
2948	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0070-002	三区一罐顶部 4	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.25	1.0	0.61	2025-03-30 12:29:06
2949	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0070-005	三区一罐顶部 4	三区一罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 12:29:26
2950	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0070-008	三区一罐顶部 4	三区一罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:29:44
2951	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0071-002	三区一罐顶部 5	三区一罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.27	1.0	0.63	2025-03-30 12:30:08
2952	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0072-007	三区二罐顶部 1	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 12:30:34
2953	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0072-010	三区二罐顶部 1	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.24	1.0	0.60	2025-03-30 12:30:52
2954	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0072-013	三区二罐顶部 1	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.25	1.0	0.61	2025-03-30 12:31:09
2955	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0073-002	三区二罐顶部 2	三区二罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:31:28
2956	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0076-002	三区二罐顶部 5	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.26	1.0	0.62	2025-03-30 12:31:45
2957	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0076-005	三区二罐顶部 5	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.30	1.0	0.66	2025-03-30 12:32:04
2958	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0076-008	三区二罐顶部 5	三区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.28	1.0	0.64	2025-03-30 12:32:22
2959	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0077-002	三区二罐顶部 6	三区二罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:32:45
2960	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0077-005	三区二罐顶部 6	三区二罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 12:33:06
2961	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0078-008	三区三罐 1 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 12:33:28
2962	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0078-011	三区三罐 1 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 12:33:47
2963	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0078-014	三区三罐 1 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 12:34:06
2964	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0078-017	三区三罐 1 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:34:23
2965	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0080-002	三区三罐 3 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:34:40
2966	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0080-005	三区三罐 3 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 12:34:59
2967	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0080-008	三区三罐 3 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 12:35:21
2968	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0081-002	三区三罐 4 顶部	三区三罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.36	1.0	0.72	2025-03-30 12:35:41
2969	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0082-002	三区三罐 5 顶部	三区三罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 12:36:05
2970	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0083-007	三区四罐顶部 1	三区四罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.38	1.0	0.74	2025-03-30 12:36:27
2971	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0083-010	三区四罐顶部 1	三区四罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.39	1.0	0.75	2025-03-30 12:36:46
2972	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0083-013	三区四罐顶部 1	三区四罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 12:37:03
2973	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0083-016	三区四罐顶部 1	三区四罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.37	1.0	0.73	2025-03-30 12:37:20
2974	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0085-002	三区四罐顶部 3	三区四罐	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 12:37:38
2975	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0085-005	三区四罐顶部 3	三区四罐	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.32	1.0	0.68	2025-03-30 12:37:57
2976	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0085-008	三区四罐顶部 3	三区四罐	北	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.42	1.0	0.78	2025-03-30 12:38:16
2977	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0086-002	三区四罐顶部 4	三区四罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 12:38:36
2978	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0087-007	三区五罐顶部 1	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 12:38:55
2979	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0087-010	三区五罐顶部 1	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.33	1.0	0.69	2025-03-30 12:39:12
2980	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0087-013	三区五罐顶部 1	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.31	1.0	0.67	2025-03-30 12:39:32
2981	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0087-016	三区五罐顶部 1	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.39	1.0	0.75	2025-03-30 12:39:48
2982	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0089-002	三区五罐顶部 3	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.41	1.0	0.77	2025-03-30 12:40:07
2983	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0089-005	三区五罐顶部 3	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.40	1.0	0.76	2025-03-30 12:40:23
2984	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0089-008	三区五罐顶部 3	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.35	1.0	0.71	2025-03-30 12:40:41
2985	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0090-002	三区五罐顶部 4	三区五罐	北	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.26	1.0	0.62	2025-03-30 12:40:59
2986	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0091-002	三区五罐顶部 5	三区五罐	北	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.29	1.0	0.65	2025-03-30 12:41:19
2987	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0092-002	三区五罐顶部 6	三区五罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.22	1.0	0.58	2025-03-30 12:41:44

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
2988	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0093-007	三区六罐顶部 1	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.18	1.0	0.54	2025-03-30 12:42:05
2989	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0093-010	三区六罐顶部 1	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.13	1.0	0.49	2025-03-30 12:42:21
2990	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0093-013	三区六罐顶部 1	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.08	1.0	0.44	2025-03-30 12:42:39
2991	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0093-016	三区六罐顶部 1	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.00	1.0	0.36	2025-03-30 12:42:59
2992	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0095-002	三区六罐顶部 3	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.86	1.0	0.22	2025-03-30 12:43:19
2993	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0095-005	三区六罐顶部 3	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.83	1.0	0.19	2025-03-30 12:43:35
2994	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0095-008	三区六罐顶部 3	三区六罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.68	1.0	0.04	2025-03-30 12:43:54
2995	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0096-002	三区六罐顶部 4	三区六罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.64	1.0	0.00	2025-03-30 12:44:14
2996	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0097-007	三区七罐顶部 1	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	0.44	1.0	0.00	2025-03-30 12:44:42
2997	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0097-010	三区七罐顶部 1	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.68	1.0	2.04	2025-03-30 12:45:05
2998	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0098-004	三区七罐顶部 2	三区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	2.02	1.0	1.38	2025-03-30 12:45:31
2999	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0098-007	三区七罐顶部 2	三区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.87	1.0	1.23	2025-03-30 12:45:50
3000	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0100-003	三区七罐顶部 4	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.78	1.0	1.14	2025-03-30 12:46:07
3001	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0100-006	三区七罐顶部 4	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.72	1.0	1.08	2025-03-30 12:46:23
3002	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0100-009	三区七罐顶部 4	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 12:46:41
3003	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0100-012	三区七罐顶部 4	三区七罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 12:46:58
3004	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0101-002	三区七罐顶部 5	三区七罐	东	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 12:47:22
3005	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0101-005	三区七罐顶部 5	三区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 12:47:38
3006	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0102-002	三区七罐顶部 6	三区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 12:48:00
3007	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0103-007	三区八罐顶部 1	三区八罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 12:48:32
3008	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0103-010	三区八罐顶部 1	三区八罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 12:48:53
3009	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0104-005	三区八罐顶部 2	三区八罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.65	1.0	1.01	2025-03-30 12:49:12
3010	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0104-008	三区八罐顶部 2	三区八罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.61	1.0	0.97	2025-03-30 12:49:29
3011	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0106-003	三区八罐顶部 4	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 12:49:48
3012	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0106-006	三区八罐顶部 4	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 12:50:04
3013	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0106-009	三区八罐顶部 4	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 12:50:23
3014	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0106-012	三区八罐顶部 4	三区八罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 12:50:42
3015	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0107-002	三区八罐顶部 5	三区八罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.48	1.0	0.84	2025-03-30 12:51:02
3016	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0107-006	三区八罐顶部 5	三区八罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 12:51:35
3017	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0108-002	下部泵 1	下部泵	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 12:52:46
3018	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0109-002	下部泵 2	下部泵	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 12:53:06
3019	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0109-005	下部泵 2	下部泵	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 12:53:25
3020	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0110-002	下部泵 3	下部泵	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 12:53:53
3021	污水处理装置	XXWSCL-03-01-0110-005	下部泵 3	下部泵	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 12:54:16
3022	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0001-002	二区七罐 1	二区七罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.49	1.0	0.85	2025-03-30 12:56:02
3023	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0001-008	二区七罐 1	二区七罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 12:56:20
3024	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0003-002	二区七罐 3	二区七罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 12:56:42
3025	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0003-005	二区七罐 3	二区七罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 12:56:58
3026	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0004-005	二区六罐 1	二区六罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 12:57:21
3027	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0005-002	二区六罐 2	二区六罐	西	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 12:57:47
3028	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0006-005	二区五罐 1	二区五罐	西	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 12:58:06
3029	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0007-002	二区五罐 2	二区五罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 12:58:26
3030	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0007-008	二区五罐 2	二区五罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 12:58:42
3031	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0009-005	二区四罐 1	二区四罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 12:59:01
3032	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0010-002	二区四罐 2	二区四罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.55	1.0	0.91	2025-03-30 12:59:22
3033	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0010-006	二区四罐 2	二区四罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 12:59:44
3034	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0015-002	二区三罐 3	二区三罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:00:09
3035	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0015-007	二区三罐 3	二区三罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 13:00:25
3036	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0015-013	二区三罐 3	二区三罐	北	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 13:00:43
3037	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0016-002	二区三罐 4	二区三罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 13:01:05
3038	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0016-008	二区三罐 4	二区三罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.51	1.0	0.87	2025-03-30 13:01:21
3039	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0016-011	二区三罐 4	二区三罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 13:01:43
3040	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0018-010	二区二罐 2	二区二罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.53	1.0	0.89	2025-03-30 13:02:00
3041	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0021-005	二区二罐 5	二区二罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 13:02:22
3042	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0021-010	二区二罐 5	二区二罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 13:02:41
3043	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0021-013	二区二罐 5	二区二罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.67	1.0	1.03	2025-03-30 13:02:59

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3044	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0023-004	二区一罐 1	二区一罐	南	1.00	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:03:26
3045	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0024-004	二区一罐 2	二区一罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 13:03:51
3046	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0024-009	二区一罐 2	二区一罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:04:09
3047	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0024-012	二区一罐 2	二区一罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 13:04:27
3048	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0025-002	二区七罐顶部 1	二区七罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:08:06
3049	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0025-005	二区七罐顶部 1	二区七罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:08:23
3050	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0025-008	二区七罐顶部 1	二区七罐	南	1.10	V	否	/	否	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:08:41
3051	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0027-002	二区七罐顶部 3	二区七罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:05:43
3052	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0027-005	二区七罐顶部 3	二区七罐	南	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 13:06:00
3053	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0028-002	二区七罐顶部 4	二区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:06:21
3054	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0028-005	二区七罐顶部 4	二区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:06:43
3055	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0028-008	二区七罐顶部 4	二区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 13:07:01
3056	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0028-011	二区七罐顶部 4	二区七罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 13:07:18
3057	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-002	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:09:42
3058	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-005	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:10:00
3059	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-008	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:10:17
3060	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-011	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 13:10:35
3061	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-014	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.58	1.0	0.94	2025-03-30 13:10:54
3062	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0030-017	二区六罐顶部 2	二区六罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 13:11:13
3063	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0033-002	二区五罐顶部 3	二区五罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 13:11:32
3064	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0033-005	二区五罐顶部 3	二区五罐	东	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 13:11:50
3065	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0034-002	二区五罐顶部 4	二区五罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:12:09
3066	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0034-005	二区五罐顶部 4	二区五罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.67	1.0	1.03	2025-03-30 13:12:31
3067	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0034-008	二区五罐顶部 4	二区五罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.64	1.0	1.00	2025-03-30 13:12:51
3068	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0035-002	二区四罐顶部 1	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:13:15
3069	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0035-005	二区四罐顶部 1	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.61	1.0	0.97	2025-03-30 13:13:35
3070	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0037-002	二区四罐顶部 3	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 13:14:02
3071	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0037-005	二区四罐顶部 3	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:14:18
3072	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0037-008	二区四罐顶部 3	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 13:14:35
3073	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0037-011	二区四罐顶部 3	二区四罐	东	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:14:54
3074	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0039-002	二区三罐顶部 2	二区三罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.54	1.0	0.90	2025-03-30 13:15:17
3075	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0040-002	二区三罐顶部 3	二区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.52	1.0	0.88	2025-03-30 13:15:35
3076	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0040-005	二区三罐顶部 3	二区三罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.57	1.0	0.93	2025-03-30 13:15:52
3077	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0042-002	二区二罐顶部 2	二区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.56	1.0	0.92	2025-03-30 13:16:12
3078	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0042-005	二区二罐顶部 2	二区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:16:31
3079	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0042-008	二区二罐顶部 2	二区二罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.59	1.0	0.95	2025-03-30 13:16:50
3080	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0045-002	二区一罐顶部 3	二区一罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 13:17:10
3081	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0045-005	二区一罐顶部 3	二区一罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.63	1.0	0.99	2025-03-30 13:17:26
3082	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0045-008	二区一罐顶部 3	二区一罐	西	1.00	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:17:44
3083	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0046-002	二区一罐顶部 4	二区一罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.60	1.0	0.96	2025-03-30 13:18:05
3084	污水处理装置	XXWSCL-04-01-0046-005	二区一罐顶部 4	二区一罐	西	1.10	V	否	/	是	50	废水	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.64	1.62	1.0	0.98	2025-03-30 13:18:22
3085	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0001-002	t5553 废气碱洗塔 1	t5553 废气碱洗塔	西	1.00	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.25	1.0	0.63	2025-03-30 11:36:15
3086	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0001-005	t5553 废气碱洗塔 1	t5553 废气碱洗塔	西	1.00	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.23	1.0	0.61	2025-03-30 11:36:36
3087	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0002-002	t5553 废气碱洗塔 2	t5553 废气碱洗塔	西	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.19	1.0	0.57	2025-03-30 11:36:57
3088	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0002-005	t5553 废气碱洗塔 2	t5553 废气碱洗塔	西	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.16	1.0	0.54	2025-03-30 11:37:14
3089	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0002-007	t5553 废气碱洗塔 2	t5553 废气碱洗塔	西	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.26	1.0	0.64	2025-03-30 11:37:32
3090	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0002-008	t5553 废气碱洗塔 2	t5553 废气碱洗塔	西	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.26	1.0	0.64	2025-03-30 11:37:48
3091	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-001	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.24	1.0	0.62	2025-03-30 11:38:07
3092	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-004	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.20	1.0	0.58	2025-03-30 11:38:25
3093	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-007	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.10	1.0	0.48	2025-03-30 11:38:43
3094	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-009	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.17	1.0	0.55	2025-03-30 11:39:00
3095	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-011	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.12	1.0	0.50	2025-03-30 11:39:18

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3096	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0003-014	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b1	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.22	1.0	0.60	2025-03-30 11:39:35
3097	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0005-002	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b3	p5566b 废气碱洗塔喷淋泵 b	西	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.24	1.0	0.62	2025-03-30 11:39:54
3098	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0006-001	c5552 废气风机 1	c5552 废气风机	西	1.10	A	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.22	1.0	0.60	2025-03-30 11:40:14
3099	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0007-004	c5552 废气风机 2	c5552 废气风机	西	1.00	V	否	/	否	250	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.28	1.0	0.66	2025-03-30 11:40:37
3100	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0015-002	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	北	1.10	V	否	/	否	80	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.25	1.0	0.63	2025-03-30 11:41:06
3101	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0015-008	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	北	1.10	V	否	/	否	80	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.20	1.0	0.58	2025-03-30 11:41:24
3102	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0015-010	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	北	1.10	P	否	/	否	80	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.20	1.0	0.58	2025-03-30 11:41:43
3103	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0016-004	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b2	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	北	1.00	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.24	1.0	0.62	2025-03-30 11:42:07
3104	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0017-002	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b3	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	南	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.27	1.0	0.65	2025-03-30 11:42:26
3105	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0017-004	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b3	p5569b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.24	1.0	0.62	2025-03-30 11:42:42
3106	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0018-002	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	南	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.28	1.0	0.66	2025-03-30 11:43:13
3107	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0018-004	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	南	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.26	1.0	0.64	2025-03-30 11:43:30
3108	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0018-005	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b1	p5568b 烟气碱洗塔喷淋泵 b	南	1.10	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.31	1.0	0.69	2025-03-30 11:43:49
3109	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0019-002	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a1	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.00	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.36	1.0	0.74	2025-03-30 11:44:08
3110	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0019-004	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a1	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.00	P	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.31	1.0	0.69	2025-03-30 11:44:25
3111	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0020-003	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a2	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.31	1.0	0.69	2025-03-30 11:44:48
3112	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0020-007	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a2	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	O	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.31	1.0	0.69	2025-03-30 11:45:04
3113	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0020-008	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a2	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.34	1.0	0.72	2025-03-30 11:45:20
3114	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0020-010	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a2	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.31	1.0	0.69	2025-03-30 11:45:36
3115	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0021-002	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a3	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.30	1.0	0.68	2025-03-30 11:45:56
3116	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0021-005	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a3	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.29	1.0	0.67	2025-03-30 11:46:18
3117	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0021-007	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a3	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.32	1.0	0.70	2025-03-30 11:46:36
3118	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0021-009	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a3	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.25	1.0	0.63	2025-03-30 11:46:56
3119	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0022-002	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a4	p5568a 烟气碱洗塔喷淋泵 a	南	1.00	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.23	1.0	0.61	2025-03-30 11:47:14
3120	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0025-002	c5558 助燃风机 3	c5558 助燃风机	南	1.00	V	否	/	是	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.30	1.0	0.68	2025-03-30 11:47:34
3121	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0025-005	c5558 助燃风机 3	c5558 助燃风机	南	1.00	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.27	1.0	0.65	2025-03-30 11:47:51
3122	RTO 装置	XXXRTO-01-01-0025-009	c5558 助燃风机 3	c5558 助燃风机	南	1.00	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.34	1.0	0.72	2025-03-30 11:48:09
3123	RTO 装置	XXXRTO-01-02-0005-002	二楼管线 5	二楼管线	东	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.20	1.0	0.58	2025-03-30 11:49:25
3124	RTO 装置	XXXRTO-01-02-0005-004	二楼管线 5	二楼管线	东	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.22	1.0	0.60	2025-03-30 11:49:45
3125	RTO 装置	XXXRTO-01-02-0005-005	二楼管线 5	二楼管线	东	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.29	1.0	0.67	2025-03-30 11:50:02
3126	RTO 装置	XXXRTO-01-02-0005-006	二楼管线 5	二楼管线	东	1.10	V	否	/	否	50	废气	气体	/	AN0180	张梓程	0.62	1.30	1.0	0.68	2025-03-30 11:50:21
3127	储运装置	XXXZG0-01-01-0001-005	东部卸车管线 1	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.84	1.0	4.39	2025-03-31 09:49:02
3128	储运装置	XXXZG0-01-01-0001-008	东部卸车管线 1	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.86	1.0	0.41	2025-03-31 09:49:22
3129	储运装置	XXXZG0-01-01-0001-010	东部卸车管线 1	东部卸车管线	东	1.10	O	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	21.08	1.0	20.63	2025-03-31 09:49:45

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
												甲胺									
3130	储运装置	XXXZG0-01-01-0002-005	东部卸车管线 2	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	24.07	1.0	23.62	2025-03-31 09:50:06
3131	储运装置	XXXZG0-01-01-0003-005	东部卸车管线 3	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	35.26	1.0	34.81	2025-03-31 09:50:39
3132	储运装置	XXXZG0-01-01-0004-005	东部卸车管线 4	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	24.56	1.0	24.11	2025-03-31 09:51:20
3133	储运装置	XXXZG0-01-01-0004-008	东部卸车管线 4	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	23.06	1.0	22.61	2025-03-31 09:51:39
3134	储运装置	XXXZG0-01-01-0005-005	东部卸车管线 5	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	22.81	1.0	22.36	2025-03-31 09:51:58
3135	储运装置	XXXZG0-01-01-0006-002	东部卸车管线 6	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	20.58	1.0	20.13	2025-03-31 09:52:20
3136	储运装置	XXXZG0-01-01-0006-007	东部卸车管线 6	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	19.70	1.0	19.25	2025-03-31 09:52:41
3137	储运装置	XXXZG0-01-01-0006-009	东部卸车管线 6	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	18.82	1.0	18.37	2025-03-31 09:53:01
3138	储运装置	XXXZG0-01-01-0006-011	东部卸车管线 6	东部卸车管线	东	0.50	O	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	21.25	1.0	20.80	2025-03-31 09:53:24
3139	储运装置	XXXZG0-01-01-0007-002	东部卸车管线 7	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	17.38	1.0	16.93	2025-03-31 09:53:48
3140	储运装置	XXXZG0-01-01-0008-002	东部卸车管线 8	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	16.63	1.0	16.18	2025-03-31 09:54:08
3141	储运装置	XXXZG0-01-01-0009-002	东部卸车管线 9	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	50	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	15.36	1.0	14.91	2025-03-31 09:54:25
3142	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-002	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	16.85	1.0	16.40	2025-03-31 09:54:46
3143	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-005	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	15.17	1.0	14.72	2025-03-31 09:55:06
3144	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-008	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	13.84	1.0	13.39	2025-03-31 09:55:29
3145	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-011	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	13.43	1.0	12.98	2025-03-31 09:55:50
3146	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-014	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.63	1.0	12.18	2025-03-31 09:56:10
3147	储运装置	XXXZG0-01-01-0010-017	东部卸车管线 10	东部卸车管线	东	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.12	1.0	11.67	2025-03-31 09:56:30
3148	储运装置	XXXZG0-01-01-0011-002	东部卸车管线 11	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.05	1.0	11.60	2025-03-31 09:56:58
3149	储运装置	XXXZG0-01-01-0011-005	东部卸车管线 11	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	11.56	1.0	11.11	2025-03-31 09:57:17
3150	储运装置	XXXZG0-01-01-0011-008	东部卸车管线 11	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	10.98	1.0	10.53	2025-03-31 09:57:39
3151	储运装置	XXXZG0-01-01-0011-011	东部卸车管线 11	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	10.58	1.0	10.13	2025-03-31 09:57:59
3152	储运装置	XXXZG0-01-01-0011-014	东部卸车管线 11	东部卸车管线	东	1.10	V	否	/	否	100	苯乙烯、二氯甲烷、甲醇、甲胺	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.75	1.0	9.30	2025-03-31 09:58:19
3153	储运装置	XXXZG0-01-01-0012-002	P4109A 双氧水卸料泵 1	P4109A 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.44	1.0	8.99	2025-03-31 09:58:41
3154	储运装置	XXXZG0-01-01-0012-005	P4109A 双氧水卸料泵 1	P4109A 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.70	1.0	9.25	2025-03-31 09:59:01
3155	储运装置	XXXZG0-01-01-0012-008	P4109A 双氧水卸料泵 1	P4109A 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.62	1.0	9.17	2025-03-31 09:59:24
3156	储运装置	XXXZG0-01-01-0012-011	P4109A 双氧水卸料泵 1	P4109A 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.27	1.0	8.82	2025-03-31 09:59:45
3157	储运装置	XXXZG0-01-01-0013-002	P4109A 双氧水卸料泵 2	P4109A 双氧水卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	8.02	1.0	7.57	2025-03-31 10:00:10
3158	储运装置	XXXZG0-01-01-0013-008	P4109A 双氧水卸料泵 2	P4109A 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.41	1.0	6.96	2025-03-31 10:00:30
3159	储运装置	XXXZG0-01-01-0013-011	P4109A 双氧水卸料泵 2	P4109A 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.97	1.0	6.52	2025-03-31 10:00:50
3160	储运装置	XXXZG0-01-01-0013-015	P4109A 双氧水卸料泵 2	P4109A 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.86	1.0	6.41	2025-03-31 10:01:11
3161	储运装置	XXXZG0-01-01-0013-017	P4109A 双氧水卸料泵 2	P4109A 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.41	1.0	5.96	2025-03-31 10:01:30
3162	储运装置	XXXZG0-01-01-0014-002	P4109B 双氧水卸料泵 1	P4109B 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.12	1.0	5.67	2025-03-31 10:02:03
3163	储运装置	XXXZG0-01-01-0014-004	P4109B 双氧水卸料泵 1	P4109B 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.83	1.0	5.38	2025-03-31 10:02:24

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3164	储运装置	XXXZG0-01-01-0014-007	P4109B 双氧水卸料泵 1	P4109B 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.70	1.0	5.25	2025-03-31 10:02:47
3165	储运装置	XXXZG0-01-01-0014-010	P4109B 双氧水卸料泵 1	P4109B 双氧水卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.64	1.0	5.19	2025-03-31 10:03:07
3166	储运装置	XXXZG0-01-01-0015-002	P4109B 双氧水卸料泵 2	P4109B 双氧水卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.33	1.0	4.88	2025-03-31 10:03:59
3167	储运装置	XXXZG0-01-01-0015-008	P4109B 双氧水卸料泵 2	P4109B 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.26	1.0	4.81	2025-03-31 10:04:19
3168	储运装置	XXXZG0-01-01-0015-011	P4109B 双氧水卸料泵 2	P4109B 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.78	1.0	4.33	2025-03-31 10:04:42
3169	储运装置	XXXZG0-01-01-0015-013	P4109B 双氧水卸料泵 2	P4109B 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.38	1.0	3.93	2025-03-31 10:05:01
3170	储运装置	XXXZG0-01-01-0015-016	P4109B 双氧水卸料泵 2	P4109B 双氧水卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.12	1.0	3.67	2025-03-31 10:05:20
3171	储运装置	XXXZG0-01-01-0016-002	P4108A 苯乙烯卸料泵 1	P4108A 苯乙烯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.96	1.0	3.51	2025-03-31 10:05:41
3172	储运装置	XXXZG0-01-01-0016-005	P4108A 苯乙烯卸料泵 1	P4108A 苯乙烯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.91	1.0	3.46	2025-03-31 10:06:01
3173	储运装置	XXXZG0-01-01-0016-007	P4108A 苯乙烯卸料泵 1	P4108A 苯乙烯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.86	1.0	3.41	2025-03-31 10:06:24
3174	储运装置	XXXZG0-01-01-0016-010	P4108A 苯乙烯卸料泵 1	P4108A 苯乙烯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.79	1.0	3.34	2025-03-31 10:06:45
3175	储运装置	XXXZG0-01-01-0017-002	P4108A 苯乙烯卸料泵 2	P4108A 苯乙烯卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.67	1.0	3.22	2025-03-31 10:07:30
3176	储运装置	XXXZG0-01-01-0017-008	P4108A 苯乙烯卸料泵 2	P4108A 苯乙烯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.50	1.0	3.05	2025-03-31 10:07:51
3177	储运装置	XXXZG0-01-01-0017-011	P4108A 苯乙烯卸料泵 2	P4108A 苯乙烯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.49	1.0	3.04	2025-03-31 10:08:13
3178	储运装置	XXXZG0-01-01-0017-017	P4108A 苯乙烯卸料泵 2	P4108A 苯乙烯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.48	1.0	3.03	2025-03-31 10:08:34
3179	储运装置	XXXZG0-01-01-0017-020	P4108A 苯乙烯卸料泵 2	P4108A 苯乙烯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	50	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.32	1.0	2.87	2025-03-31 10:08:55
3180	储运装置	XXXZG0-01-01-0018-002	二氯乙烷卸料泵 1	二氯乙烷卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.08	1.0	2.63	2025-03-31 10:09:58
3181	储运装置	XXXZG0-01-01-0018-005	二氯乙烷卸料泵 1	二氯乙烷卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.19	1.0	2.74	2025-03-31 10:10:18
3182	储运装置	XXXZG0-01-01-0018-007	二氯乙烷卸料泵 1	二氯乙烷卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.14	1.0	2.69	2025-03-31 10:10:41
3183	储运装置	XXXZG0-01-01-0018-008	二氯乙烷卸料泵 1	二氯乙烷卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.22	1.0	2.77	2025-03-31 10:11:02
3184	储运装置	XXXZG0-01-01-0019-002	二氯乙烷卸料泵 2	二氯乙烷卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.21	1.0	2.76	2025-03-31 10:11:22
3185	储运装置	XXXZG0-01-01-0019-008	二氯乙烷卸料泵 2	二氯乙烷卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.17	1.0	2.72	2025-03-31 10:11:42
3186	储运装置	XXXZG0-01-01-0019-011	二氯乙烷卸料泵 2	二氯乙烷卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.20	1.0	2.75	2025-03-31 10:12:05
3187	储运装置	XXXZG0-01-01-0019-015	二氯乙烷卸料泵 2	二氯乙烷卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.16	1.0	2.71	2025-03-31 10:12:26
3188	储运装置	XXXZG0-01-01-0019-018	二氯乙烷卸料泵 2	二氯乙烷卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.16	1.0	2.71	2025-03-31 10:12:46
3189	储运装置	XXXZG0-01-01-0020-002	甲缩醛卸料泵 1	甲缩醛卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.10	1.0	2.65	2025-03-31 10:13:14
3190	储运装置	XXXZG0-01-01-0020-005	甲缩醛卸料泵 1	甲缩醛卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.00	1.0	2.55	2025-03-31 10:13:34
3191	储运装置	XXXZG0-01-01-0020-007	甲缩醛卸料泵 1	甲缩醛卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.98	1.0	2.53	2025-03-31 10:13:57
3192	储运装置	XXXZG0-01-01-0021-002	甲缩醛卸料泵 2	甲缩醛卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.90	1.0	2.45	2025-03-31 10:14:40
3193	储运装置	XXXZG0-01-01-0021-008	甲缩醛卸料泵 2	甲缩醛卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.86	1.0	2.41	2025-03-31 10:15:00
3194	储运装置	XXXZG0-01-01-0021-012	甲缩醛卸料泵 2	甲缩醛卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.75	1.0	2.30	2025-03-31 10:15:23
3195	储运装置	XXXZG0-01-01-0021-015	甲缩醛卸料泵 2	甲缩醛卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.71	1.0	2.26	2025-03-31 10:15:44
3196	储运装置	XXXZG0-01-01-0021-018	甲缩醛卸料泵 2	甲缩醛卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.68	1.0	2.23	2025-03-31 10:16:08
3197	储运装置	XXXZG0-01-01-0022-002	甲醇卸料泵 1	甲醇卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.65	6.943	15.27	2025-03-31 10:16:28
3198	储运装置	XXXZG0-01-01-0022-008	甲醇卸料泵 1	甲醇卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.54	6.943	14.51	2025-03-31 10:16:48
3199	储运装置	XXXZG0-01-01-0022-010	甲醇卸料泵 1	甲醇卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.49	6.943	14.16	2025-03-31 10:17:11
3200	储运装置	XXXZG0-01-01-0022-011	甲醇卸料泵 1	甲醇卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.42	6.943	13.68	2025-03-31 10:17:32
3201	储运装置	XXXZG0-01-01-0023-002	甲醇卸料泵 2	甲醇卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.39	6.943	13.47	2025-03-31 10:18:06
3202	储运装置	XXXZG0-01-01-0023-008	甲醇卸料泵 2	甲醇卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.39	6.943	13.47	2025-03-31 10:18:26
3203	储运装置	XXXZG0-01-01-0023-011	甲醇卸料泵 2	甲醇卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.40	6.943	13.54	2025-03-31 10:18:49
3204	储运装置	XXXZG0-01-01-0023-015	甲醇卸料泵 2	甲醇卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.33	6.943	13.05	2025-03-31 10:19:10
3205	储运装置	XXXZG0-01-01-0023-017	甲醇卸料泵 2	甲醇卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.37	6.943	13.33	2025-03-31 10:19:28
3206	储运装置	XXXZG0-01-01-0024-002	三甲胺盐酸盐卸料泵 1	三甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.38	1.0	1.93	2025-03-31 10:19:56
3207	储运装置	XXXZG0-01-01-0024-005	三甲胺盐酸盐卸料泵 1	三甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.33	1.0	1.88	2025-03-31 10:20:16
3208	储运装置	XXXZG0-01-01-0024-008	三甲胺盐酸盐卸料泵 1	三甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.19	1.0	1.74	2025-03-31 10:20:39
3209	储运装置	XXXZG0-01-01-0024-010	三甲胺盐酸盐卸料泵 1	三甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.21	1.0	1.76	2025-03-31 10:21:00
3210	储运装置	XXXZG0-01-01-0024-011	三甲胺盐酸盐卸料泵 1	三甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.14	1.0	1.69	2025-03-31 10:21:21
3211	储运装置	XXXZG0-01-01-0025-002	三甲胺盐酸盐卸料泵 2	三甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.16	1.0	1.71	2025-03-31 10:21:43
3212	储运装置	XXXZG0-01-01-0025-008	三甲胺盐酸盐卸料泵 2	三甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.03	1.0	1.58	2025-03-31 10:22:03
3213	储运装置	XXXZG0-01-01-0025-011	三甲胺盐酸盐卸料泵 2	三甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.01	1.0	1.56	2025-03-31 10:22:26
3214	储运装置	XXXZG0-01-01-0025-015	三甲胺盐酸盐卸料泵 2	三甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.97	1.0	1.52	2025-03-31 10:22:47
3215	储运装置	XXXZG0-01-01-0025-017	三甲胺盐酸盐卸料泵 2	三甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.98	1.0	1.53	2025-03-31 10:23:07
3216	储运装置	XXXZG0-01-01-0026-002	二甲胺盐酸盐卸料泵 1	二甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.93	1.0	1.48	2025-03-31 10:23:36
3217	储运装置	XXXZG0-01-01-0026-005	二甲胺盐酸盐卸料泵 1	二甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.02	1.0	1.57	2025-03-31 10:23:57
3218	储运装置	XXXZG0-01-01-0026-007	二甲胺盐酸盐卸料泵 1	二甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.07	1.0	1.62	2025-03-31 10:24:19
3219	储运装置	XXXZG0-01-01-0026-008	二甲胺盐酸盐卸料泵 1	二甲胺盐酸盐卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.03	1.0	1.58	2025-03-31 10:24:40

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3220	储运装置	XXXZG0-01-01-0027-002	二甲胺盐酸盐卸料泵 2	二甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:25:05
3221	储运装置	XXXZG0-01-01-0027-008	二甲胺盐酸盐卸料泵 2	二甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.04	1.0	1.59	2025-03-31 10:25:25
3222	储运装置	XXXZG0-01-01-0027-011	二甲胺盐酸盐卸料泵 2	二甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.10	1.0	1.65	2025-03-31 10:25:48
3223	储运装置	XXXZG0-01-01-0027-015	二甲胺盐酸盐卸料泵 2	二甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.07	1.0	1.62	2025-03-31 10:26:09
3224	储运装置	XXXZG0-01-01-0027-017	二甲胺盐酸盐卸料泵 2	二甲胺盐酸盐卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:26:29
3225	储运装置	XXXZG0-01-01-0028-002	苯丙乳液卸料泵 1	苯丙乳液卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.09	1.0	1.64	2025-03-31 10:26:56
3226	储运装置	XXXZG0-01-01-0028-008	苯丙乳液卸料泵 1	苯丙乳液卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:27:16
3227	储运装置	XXXZG0-01-01-0028-010	苯丙乳液卸料泵 1	苯丙乳液卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:27:39
3228	储运装置	XXXZG0-01-01-0028-011	苯丙乳液卸料泵 1	苯丙乳液卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:28:00
3229	储运装置	XXXZG0-01-01-0029-002	苯丙乳液卸料泵 2	苯丙乳液卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.10	1.0	1.65	2025-03-31 10:28:20
3230	储运装置	XXXZG0-01-01-0029-008	苯丙乳液卸料泵 2	苯丙乳液卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.10	1.0	1.65	2025-03-31 10:28:40
3231	储运装置	XXXZG0-01-01-0029-011	苯丙乳液卸料泵 2	苯丙乳液卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.12	1.0	1.67	2025-03-31 10:29:03
3232	储运装置	XXXZG0-01-01-0029-014	苯丙乳液卸料泵 2	苯丙乳液卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.14	1.0	1.69	2025-03-31 10:29:24
3233	储运装置	XXXZG0-01-01-0030-002	二乙烯苯卸料泵 1	二乙烯苯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:29:53
3234	储运装置	XXXZG0-01-01-0030-008	二乙烯苯卸料泵 1	二乙烯苯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.12	1.0	1.67	2025-03-31 10:30:13
3235	储运装置	XXXZG0-01-01-0030-010	二乙烯苯卸料泵 1	二乙烯苯卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:30:36
3236	储运装置	XXXZG0-01-01-0030-011	二乙烯苯卸料泵 1	二乙烯苯卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.18	1.0	1.73	2025-03-31 10:30:56
3237	储运装置	XXXZG0-01-01-0031-002	二乙烯苯卸料泵 2	二乙烯苯卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.19	1.0	1.74	2025-03-31 10:31:17
3238	储运装置	XXXZG0-01-01-0031-008	二乙烯苯卸料泵 2	二乙烯苯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.19	1.0	1.74	2025-03-31 10:31:37
3239	储运装置	XXXZG0-01-01-0031-011	二乙烯苯卸料泵 2	二乙烯苯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:32:00
3240	储运装置	XXXZG0-01-01-0031-015	二乙烯苯卸料泵 2	二乙烯苯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:32:20
3241	储运装置	XXXZG0-01-01-0031-017	二乙烯苯卸料泵 2	二乙烯苯卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:32:41
3242	储运装置	XXXZG0-01-01-0032-002	氯甲基甲醚卸料泵 1	氯甲基甲醚卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.21	1.0	1.76	2025-03-31 10:33:01
3243	储运装置	XXXZG0-01-01-0032-005	氯甲基甲醚卸料泵 1	氯甲基甲醚卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:33:21
3244	储运装置	XXXZG0-01-01-0032-008	氯甲基甲醚卸料泵 1	氯甲基甲醚卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.14	1.0	1.69	2025-03-31 10:33:44
3245	储运装置	XXXZG0-01-01-0032-010	氯甲基甲醚卸料泵 1	氯甲基甲醚卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:34:05
3246	储运装置	XXXZG0-01-01-0032-011	氯甲基甲醚卸料泵 1	氯甲基甲醚卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:34:25
3247	储运装置	XXXZG0-01-01-0033-002	氯甲基甲醚卸料泵 2	氯甲基甲醚卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.14	1.0	1.69	2025-03-31 10:34:51
3248	储运装置	XXXZG0-01-01-0033-008	氯甲基甲醚卸料泵 2	氯甲基甲醚卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:35:11
3249	储运装置	XXXZG0-01-01-0033-012	氯甲基甲醚卸料泵 2	氯甲基甲醚卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:35:34
3250	储运装置	XXXZG0-01-01-0033-015	氯甲基甲醚卸料泵 2	氯甲基甲醚卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.18	1.0	1.73	2025-03-31 10:35:54
3251	储运装置	XXXZG0-01-01-0033-017	氯甲基甲醚卸料泵 2	氯甲基甲醚卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.16	1.0	1.71	2025-03-31 10:36:15
3252	储运装置	XXXZG0-01-01-0034-002	丙烯腈卸料泵 1	丙烯腈卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:36:46
3253	储运装置	XXXZG0-01-01-0034-005	丙烯腈卸料泵 1	丙烯腈卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:37:06
3254	储运装置	XXXZG0-01-01-0034-011	丙烯腈卸料泵 1	丙烯腈卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:37:29
3255	储运装置	XXXZG0-01-01-0034-013	丙烯腈卸料泵 1	丙烯腈卸料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.11	1.0	1.66	2025-03-31 10:37:50
3256	储运装置	XXXZG0-01-01-0034-014	丙烯腈卸料泵 1	丙烯腈卸料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.15	1.0	1.70	2025-03-31 10:38:10
3257	储运装置	XXXZG0-01-01-0035-002	丙烯腈卸料泵 2	丙烯腈卸料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.16	1.0	1.71	2025-03-31 10:38:35
3258	储运装置	XXXZG0-01-01-0035-008	丙烯腈卸料泵 2	丙烯腈卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:38:55
3259	储运装置	XXXZG0-01-01-0035-011	丙烯腈卸料泵 2	丙烯腈卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.07	1.0	1.62	2025-03-31 10:39:18
3260	储运装置	XXXZG0-01-01-0035-017	丙烯腈卸料泵 2	丙烯腈卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.10	1.0	1.65	2025-03-31 10:39:39
3261	储运装置	XXXZG0-01-01-0035-019	丙烯腈卸料泵 2	丙烯腈卸料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.13	1.0	1.68	2025-03-31 10:39:59
3262	储运装置	XXXZG0-01-01-0036-002	氯甲基甲醚打料泵 1	氯甲基甲醚打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.97	1.0	1.52	2025-03-31 10:41:12
3263	储运装置	XXXZG0-01-01-0036-005	氯甲基甲醚打料泵 1	氯甲基甲醚打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.92	1.0	1.47	2025-03-31 10:41:32
3264	储运装置	XXXZG0-01-01-0036-007	氯甲基甲醚打料泵 1	氯甲基甲醚打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.88	1.0	1.43	2025-03-31 10:41:55
3265	储运装置	XXXZG0-01-01-0036-008	氯甲基甲醚打料泵 1	氯甲基甲醚打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.79	1.0	1.34	2025-03-31 10:42:15
3266	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-002	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.81	1.0	1.36	2025-03-31 10:42:37
3267	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-008	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.81	1.0	1.36	2025-03-31 10:42:58
3268	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-011	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.74	1.0	1.29	2025-03-31 10:43:20
3269	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-013	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.69	1.0	1.24	2025-03-31 10:43:41
3270	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-016	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.67	1.0	1.22	2025-03-31 10:44:02
3271	储运装置	XXXZG0-01-01-0037-020	氯甲基甲醚打料泵 2	氯甲基甲醚打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	氯甲基甲醚	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.69	1.0	1.24	2025-03-31 10:44:21
3272	储运装置	XXXZG0-01-01-0038-002	丙烯腈打料泵 1	丙烯腈打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.66	1.0	1.21	2025-03-31 10:44:49
3273	储运装置	XXXZG0-01-01-0038-008	丙烯腈打料泵 1	丙烯腈打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.66	1.0	1.21	2025-03-31 10:45:09
3274	储运装置	XXXZG0-01-01-0038-010	丙烯腈打料泵 1	丙烯腈打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.63	1.0	1.18	2025-03-31 10:45:32
3275	储运装置	XXXZG0-01-01-0038-011	丙烯腈打料泵 1	丙烯腈打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.66	1.0	1.21	2025-03-31 10:45:52

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3276	储运装置	XXXZG0-01-01-0039-002	丙烯腈打料泵 2	丙烯腈打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.67	1.0	1.22	2025-03-31 10:46:12
3277	储运装置	XXXZG0-01-01-0039-008	丙烯腈打料泵 2	丙烯腈打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.67	1.0	1.22	2025-03-31 10:46:33
3278	储运装置	XXXZG0-01-01-0039-011	丙烯腈打料泵 2	丙烯腈打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.72	1.0	1.27	2025-03-31 10:46:55
3279	储运装置	XXXZG0-01-01-0039-014	丙烯腈打料泵 2	丙烯腈打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.68	1.0	1.23	2025-03-31 10:47:16
3280	储运装置	XXXZG0-01-01-0040-002	苯乙烯打料泵 1	苯乙烯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.66	1.0	1.21	2025-03-31 10:47:47
3281	储运装置	XXXZG0-01-01-0040-005	苯乙烯打料泵 1	苯乙烯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.66	1.0	1.21	2025-03-31 10:48:07
3282	储运装置	XXXZG0-01-01-0040-007	苯乙烯打料泵 1	苯乙烯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.75	1.0	1.30	2025-03-31 10:48:30
3283	储运装置	XXXZG0-01-01-0040-008	苯乙烯打料泵 1	苯乙烯打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.76	1.0	1.31	2025-03-31 10:48:51
3284	储运装置	XXXZG0-01-01-0041-002	苯乙烯打料泵 2	苯乙烯打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.69	1.0	1.24	2025-03-31 10:49:16
3285	储运装置	XXXZG0-01-01-0041-008	苯乙烯打料泵 2	苯乙烯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.61	1.0	1.16	2025-03-31 10:49:37
3286	储运装置	XXXZG0-01-01-0041-011	苯乙烯打料泵 2	苯乙烯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.58	1.0	1.13	2025-03-31 10:49:59
3287	储运装置	XXXZG0-01-01-0041-017	苯乙烯打料泵 2	苯乙烯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.56	1.0	1.11	2025-03-31 10:50:20
3288	储运装置	XXXZG0-01-01-0041-019	苯乙烯打料泵 2	苯乙烯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.51	1.0	1.06	2025-03-31 10:50:41
3289	储运装置	XXXZG0-01-01-0042-002	二氯乙烷打料泵 1	二氯乙烷打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.36	1.0	0.91	2025-03-31 10:51:48
3290	储运装置	XXXZG0-01-01-0042-008	二氯乙烷打料泵 1	二氯乙烷打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.38	1.0	0.93	2025-03-31 10:52:09
3291	储运装置	XXXZG0-01-01-0042-010	二氯乙烷打料泵 1	二氯乙烷打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.32	1.0	0.87	2025-03-31 10:52:31
3292	储运装置	XXXZG0-01-01-0042-011	二氯乙烷打料泵 1	二氯乙烷打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.29	1.0	0.84	2025-03-31 10:52:52
3293	储运装置	XXXZG0-01-01-0043-002	二氯乙烷打料泵 2	二氯乙烷打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.29	1.0	0.84	2025-03-31 10:53:18
3294	储运装置	XXXZG0-01-01-0043-008	二氯乙烷打料泵 2	二氯乙烷打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.26	1.0	0.81	2025-03-31 10:53:38
3295	储运装置	XXXZG0-01-01-0043-011	二氯乙烷打料泵 2	二氯乙烷打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.20	1.0	0.75	2025-03-31 10:54:01
3296	储运装置	XXXZG0-01-01-0043-015	二氯乙烷打料泵 2	二氯乙烷打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.23	1.0	0.78	2025-03-31 10:54:22
3297	储运装置	XXXZG0-01-01-0043-017	二氯乙烷打料泵 2	二氯乙烷打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.13	1.0	0.68	2025-03-31 10:54:42
3298	储运装置	XXXZG0-01-01-0044-002	甲缩醛打料泵 1	甲缩醛打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.13	1.0	0.68	2025-03-31 10:55:11
3299	储运装置	XXXZG0-01-01-0044-005	甲缩醛打料泵 1	甲缩醛打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.14	1.0	0.69	2025-03-31 10:55:32
3300	储运装置	XXXZG0-01-01-0044-007	甲缩醛打料泵 1	甲缩醛打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.17	1.0	0.72	2025-03-31 10:55:54
3301	储运装置	XXXZG0-01-01-0044-008	甲缩醛打料泵 1	甲缩醛打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.11	1.0	0.66	2025-03-31 10:56:15
3302	储运装置	XXXZG0-01-01-0045-002	甲缩醛打料泵 2	甲缩醛打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.00	1.0	0.55	2025-03-31 10:57:07
3303	储运装置	XXXZG0-01-01-0045-005	甲缩醛打料泵 2	甲缩醛打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.00	1.0	0.55	2025-03-31 10:57:28
3304	储运装置	XXXZG0-01-01-0045-012	甲缩醛打料泵 2	甲缩醛打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.01	1.0	0.56	2025-03-31 10:57:50
3305	储运装置	XXXZG0-01-01-0045-015	甲缩醛打料泵 2	甲缩醛打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.97	1.0	0.52	2025-03-31 10:58:12
3306	储运装置	XXXZG0-01-01-0045-017	甲缩醛打料泵 2	甲缩醛打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	1.01	1.0	0.56	2025-03-31 10:58:50
3307	储运装置	XXXZG0-01-01-0046-002	甲醇打料泵 1	甲醇打料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.91	6.943	3.19	2025-03-31 10:59:21
3308	储运装置	XXXZG0-01-01-0046-008	甲醇打料泵 1	甲醇打料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.89	6.943	3.05	2025-03-31 10:59:41
3309	储运装置	XXXZG0-01-01-0046-010	甲醇打料泵 1	甲醇打料泵	南	0.50	V	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.97	6.943	3.61	2025-03-31 11:00:04
3310	储运装置	XXXZG0-01-01-0046-011	甲醇打料泵 1	甲醇打料泵	南	0.50	O	否	/	否	50	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.89	6.943	3.05	2025-03-31 11:00:37
3311	储运装置	XXXZG0-01-01-0047-002	甲醇打料泵 2	甲醇打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.86	6.943	2.85	2025-03-31 11:01:01
3312	储运装置	XXXZG0-01-01-0047-008	甲醇打料泵 2	甲醇打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.88	6.943	2.99	2025-03-31 11:01:21
3313	储运装置	XXXZG0-01-01-0047-011	甲醇打料泵 2	甲醇打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.85	6.943	2.78	2025-03-31 11:01:44
3314	储运装置	XXXZG0-01-01-0047-015	甲醇打料泵 2	甲醇打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.88	6.943	2.99	2025-03-31 11:02:05
3315	储运装置	XXXZG0-01-01-0047-017	甲醇打料泵 2	甲醇打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.85	6.943	2.78	2025-03-31 11:02:25
3316	储运装置	XXXZG0-01-01-0048-002	环保水处理剂打料泵 1	环保水处理剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.86	1.0	0.41	2025-03-31 11:02:47
3317	储运装置	XXXZG0-01-01-0048-008	环保水处理剂打料泵 1	环保水处理剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.80	1.0	0.35	2025-03-31 11:03:07
3318	储运装置	XXXZG0-01-01-0048-010	环保水处理剂打料泵 1	环保水处理剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.78	1.0	0.33	2025-03-31 11:03:30
3319	储运装置	XXXZG0-01-01-0048-011	环保水处理剂打料泵 1	环保水处理剂打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.76	1.0	0.31	2025-03-31 11:03:51
3320	储运装置	XXXZG0-01-01-0049-002	环保水处理剂打料泵 2	环保水处理剂打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.77	1.0	0.32	2025-03-31 11:04:13
3321	储运装置	XXXZG0-01-01-0049-008	环保水处理剂打料泵 2	环保水处理剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.79	1.0	0.34	2025-03-31 11:04:33
3322	储运装置	XXXZG0-01-01-0049-011	环保水处理剂打料泵 2	环保水处理剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.84	1.0	0.39	2025-03-31 11:04:56
3323	储运装置	XXXZG0-01-01-0049-015	环保水处理剂打料泵 2	环保水处理剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.86	1.0	0.41	2025-03-31 11:05:17
3324	储运装置	XXXZG0-01-01-0049-017	环保水处理剂打料泵 2	环保水处理剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.82	1.0	0.37	2025-03-31 11:05:50
3325	储运装置	XXXZG0-01-01-0050-002	扬尘抑制剂打料泵 1	扬尘抑制剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.70	1.0	0.25	2025-03-31 11:06:31
3326	储运装置	XXXZG0-01-01-0050-008	扬尘抑制剂打料泵 1	扬尘抑制剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.68	1.0	0.23	2025-03-31 11:06:51
3327	储运装置	XXXZG0-01-01-0050-010	扬尘抑制剂打料泵 1	扬尘抑制剂打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.70	1.0	0.25	2025-03-31 11:07:14
3328	储运装置	XXXZG0-01-01-0050-011	扬尘抑制剂打料泵 1	扬尘抑制剂打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.68	1.0	0.23	2025-03-31 11:07:35
3329	储运装置	XXXZG0-01-01-0051-002	扬尘抑制剂打料泵 2	扬尘抑制剂打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.68	1.0	0.23	2025-03-31 11:08:15
3330	储运装置	XXXZG0-01-01-0051-008	扬尘抑制剂打料泵 2	扬尘抑制剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.70	1.0	0.25	2025-03-31 11:08:36
3331	储运装置	XXXZG0-01-01-0051-011	扬尘抑制剂打料泵 2	扬尘抑制剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.78	1.0	0.33	2025-03-31 11:08:58

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3332	储运装置	XXXZG0-01-01-0051-015	扬尘抑制剂打料泵 2	扬尘抑制剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.79	1.0	0.34	2025-03-31 11:09:19
3333	储运装置	XXXZG0-01-01-0051-017	扬尘抑制剂打料泵 2	扬尘抑制剂打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.72	1.0	0.27	2025-03-31 11:09:40
3334	储运装置	XXXZG0-01-01-0052-002	三甲胺盐酸盐打料泵 1	三甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.74	1.0	0.29	2025-03-31 11:10:10
3335	储运装置	XXXZG0-01-01-0052-008	三甲胺盐酸盐打料泵 1	三甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.70	1.0	0.25	2025-03-31 11:10:31
3336	储运装置	XXXZG0-01-01-0052-010	三甲胺盐酸盐打料泵 1	三甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.63	1.0	0.18	2025-03-31 11:10:53
3337	储运装置	XXXZG0-01-01-0052-011	三甲胺盐酸盐打料泵 1	三甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.67	1.0	0.22	2025-03-31 11:11:13
3338	储运装置	XXXZG0-01-01-0053-002	三甲胺盐酸盐打料泵 2	三甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.69	1.0	0.24	2025-03-31 11:11:37
3339	储运装置	XXXZG0-01-01-0053-008	三甲胺盐酸盐打料泵 2	三甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.68	1.0	0.23	2025-03-31 11:11:58
3340	储运装置	XXXZG0-01-01-0053-011	三甲胺盐酸盐打料泵 2	三甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.80	1.0	0.35	2025-03-31 11:12:20
3341	储运装置	XXXZG0-01-01-0053-015	三甲胺盐酸盐打料泵 2	三甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.67	1.0	0.22	2025-03-31 11:12:41
3342	储运装置	XXXZG0-01-01-0053-017	三甲胺盐酸盐打料泵 2	三甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.70	1.0	0.25	2025-03-31 11:13:02
3343	储运装置	XXXZG0-01-01-0054-002	二甲胺盐酸盐打料泵 1	二甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.68	1.0	0.23	2025-03-31 11:13:23
3344	储运装置	XXXZG0-01-01-0054-008	二甲胺盐酸盐打料泵 1	二甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.69	1.0	0.24	2025-03-31 11:13:43
3345	储运装置	XXXZG0-01-01-0054-010	二甲胺盐酸盐打料泵 1	二甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.63	1.0	0.18	2025-03-31 11:14:06
3346	储运装置	XXXZG0-01-01-0054-011	二甲胺盐酸盐打料泵 1	二甲胺盐酸盐打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.61	1.0	0.16	2025-03-31 11:14:27
3347	储运装置	XXXZG0-01-01-0055-002	二甲胺盐酸盐打料泵 2	二甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.65	1.0	0.20	2025-03-31 11:14:52
3348	储运装置	XXXZG0-01-01-0055-008	二甲胺盐酸盐打料泵 2	二甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.67	1.0	0.22	2025-03-31 11:15:12
3349	储运装置	XXXZG0-01-01-0055-011	二甲胺盐酸盐打料泵 2	二甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.61	1.0	0.16	2025-03-31 11:15:35
3350	储运装置	XXXZG0-01-01-0055-015	二甲胺盐酸盐打料泵 2	二甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.55	1.0	0.10	2025-03-31 11:15:56
3351	储运装置	XXXZG0-01-01-0055-017	二甲胺盐酸盐打料泵 2	二甲胺盐酸盐打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.52	1.0	0.07	2025-03-31 11:16:16
3352	储运装置	XXXZG0-01-01-0056-002	苯丙乳液打料泵 1	苯丙乳液打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.18	1.0	0.00	2025-03-31 11:17:27
3353	储运装置	XXXZG0-01-01-0056-008	苯丙乳液打料泵 1	苯丙乳液打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	46.33	1.0	45.88	2025-03-31 11:17:48
3354	储运装置	XXXZG0-01-01-0056-010	苯丙乳液打料泵 1	苯丙乳液打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	39.56	1.0	39.11	2025-03-31 11:18:10
3355	储运装置	XXXZG0-01-01-0056-011	苯丙乳液打料泵 1	苯丙乳液打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 11:18:31
3356	储运装置	XXXZG0-01-01-0057-002	苯丙乳液打料泵 2	苯丙乳液打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 11:18:53
3357	储运装置	XXXZG0-01-01-0057-008	苯丙乳液打料泵 2	苯丙乳液打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 11:19:14
3358	储运装置	XXXZG0-01-01-0057-011	苯丙乳液打料泵 2	苯丙乳液打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	0.00	1.0	0.00	2025-03-31 11:19:36
3359	储运装置	XXXZG0-01-01-0057-015	苯丙乳液打料泵 2	苯丙乳液打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	23.19	1.0	22.74	2025-03-31 11:19:57
3360	储运装置	XXXZG0-01-01-0057-017	苯丙乳液打料泵 2	苯丙乳液打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	48.42	1.0	47.97	2025-03-31 11:20:18
3361	储运装置	XXXZG0-01-01-0058-002	二乙烯苯打料泵 1	二乙烯苯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	51.68	1.0	51.23	2025-03-31 11:20:38
3362	储运装置	XXXZG0-01-01-0058-008	二乙烯苯打料泵 1	二乙烯苯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	46.76	1.0	46.31	2025-03-31 11:20:59
3363	储运装置	XXXZG0-01-01-0058-010	二乙烯苯打料泵 1	二乙烯苯打料泵	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	43.45	1.0	43.00	2025-03-31 11:21:21
3364	储运装置	XXXZG0-01-01-0058-011	二乙烯苯打料泵 1	二乙烯苯打料泵	南	0.50	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	41.03	1.0	40.58	2025-03-31 11:21:42
3365	储运装置	XXXZG0-01-01-0059-002	二乙烯苯打料泵 2	二乙烯苯打料泵	北	0.80	P	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	38.36	1.0	37.91	2025-03-31 11:22:07
3366	储运装置	XXXZG0-01-01-0059-008	二乙烯苯打料泵 2	二乙烯苯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	36.77	1.0	36.32	2025-03-31 11:22:27
3367	储运装置	XXXZG0-01-01-0059-011	二乙烯苯打料泵 2	二乙烯苯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	34.72	1.0	34.27	2025-03-31 11:22:50
3368	储运装置	XXXZG0-01-01-0059-017	二乙烯苯打料泵 2	二乙烯苯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	33.03	1.0	32.58	2025-03-31 11:23:11
3369	储运装置	XXXZG0-01-01-0059-019	二乙烯苯打料泵 2	二乙烯苯打料泵	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	31.58	1.0	31.13	2025-03-31 11:23:31
3370	储运装置	XXXZG0-02-01-0001-002	V4103 丙烯腈储罐 1	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	28.26	1.0	27.81	2025-03-31 11:26:05
3371	储运装置	XXXZG0-02-01-0001-008	V4103 丙烯腈储罐 1	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	26.99	1.0	26.54	2025-03-31 11:26:25
3372	储运装置	XXXZG0-02-01-0001-010	V4103 丙烯腈储罐 1	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	25.70	1.0	25.25	2025-03-31 11:26:48
3373	储运装置	XXXZG0-02-01-0001-011	V4103 丙烯腈储罐 1	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	O	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	24.66	1.0	24.21	2025-03-31 11:27:09
3374	储运装置	XXXZG0-02-01-0002-002	V4103 丙烯腈储罐 2	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	P	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	23.45	1.0	23.00	2025-03-31 11:27:33
3375	储运装置	XXXZG0-02-01-0002-008	V4103 丙烯腈储罐 2	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	22.61	1.0	22.16	2025-03-31 11:27:54
3376	储运装置	XXXZG0-02-01-0002-011	V4103 丙烯腈储罐 2	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	21.64	1.0	21.19	2025-03-31 11:28:16
3377	储运装置	XXXZG0-02-01-0003-002	V4103 丙烯腈储罐 3	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	19.90	1.0	19.45	2025-03-31 11:29:03
3378	储运装置	XXXZG0-02-01-0006-002	V4103 丙烯腈储罐 6	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	18.93	1.0	18.48	2025-03-31 11:29:32
3379	储运装置	XXXZG0-02-01-0006-005	V4103 丙烯腈储罐 6	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	18.29	1.0	17.84	2025-03-31 11:29:52
3380	储运装置	XXXZG0-02-01-0006-007	V4103 丙烯腈储罐 6	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	17.56	1.0	17.11	2025-03-31 11:30:16
3381	储运装置	XXXZG0-02-01-0007-002	V4103 丙烯腈储罐 7	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	P	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	16.90	1.0	16.45	2025-03-31 11:30:43
3382	储运装置	XXXZG0-02-01-0007-005	V4103 丙烯腈储罐 7	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	16.38	1.0	15.93	2025-03-31 11:31:03
3383	储运装置	XXXZG0-02-01-0007-008	V4103 丙烯腈储罐 7	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	15.88	1.0	15.43	2025-03-31 11:31:26
3384	储运装置	XXXZG0-02-01-0011-002	V4103 丙烯腈储罐 11	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	14.91	1.0	14.46	2025-03-31 11:32:05
3385	储运装置	XXXZG0-02-01-0011-005	V4103 丙烯腈储罐 11	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	14.40	1.0	13.95	2025-03-31 11:32:25
3386	储运装置	XXXZG0-02-01-0011-008	V4103 丙烯腈储罐 11	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	14.00	1.0	13.55	2025-03-31 11:32:48
3387	储运装置	XXXZG0-02-01-0012-003	V4103 丙烯腈储罐 12	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	13.74	1.0	13.29	2025-03-31 11:33:09

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3388	储运装置	XXXZG0-02-01-0012-007	V4103 丙烯腈储罐 12	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	50	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	13.32	1.0	12.87	2025-03-31 11:33:29
3389	储运装置	XXXZG0-02-01-0013-002	V4103 丙烯腈储罐 13	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.68	1.0	12.23	2025-03-31 11:33:58
3390	储运装置	XXXZG0-02-01-0013-005	V4103 丙烯腈储罐 13	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.37	1.0	11.92	2025-03-31 11:34:19
3391	储运装置	XXXZG0-02-01-0013-008	V4103 丙烯腈储罐 13	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	12.04	1.0	11.59	2025-03-31 11:34:41
3392	储运装置	XXXZG0-02-01-0013-011	V4103 丙烯腈储罐 13	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	11.35	1.0	10.90	2025-03-31 11:35:26
3393	储运装置	XXXZG0-02-01-0014-002	V4103 丙烯腈储罐 14	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	10.72	1.0	10.27	2025-03-31 11:36:14
3394	储运装置	XXXZG0-02-01-0014-005	V4103 丙烯腈储罐 14	V4103 丙烯腈储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	10.42	1.0	9.97	2025-03-31 11:36:34
3395	储运装置	XXXZG0-02-01-0015-001	V4103 丙烯腈储罐 15	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.34	1.0	8.89	2025-03-31 11:39:04
3396	储运装置	XXXZG0-02-01-0015-003	V4103 丙烯腈储罐 15	V4103 丙烯腈储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	丙烯腈	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	9.09	1.0	8.64	2025-03-31 11:39:33
3397	储运装置	XXXZG0-02-01-0016-002	罐区南部阀组 1	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	8.70	1.0	8.25	2025-03-31 12:12:04
3398	储运装置	XXXZG0-02-01-0016-008	罐区南部阀组 1	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	8.57	1.0	8.12	2025-03-31 12:12:24
3399	储运装置	XXXZG0-02-01-0016-010	罐区南部阀组 1	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	8.22	1.0	7.77	2025-03-31 12:12:47
3400	储运装置	XXXZG0-02-01-0016-011	罐区南部阀组 1	罐区南部阀组	北	0.80	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	8.15	1.0	7.70	2025-03-31 12:13:08
3401	储运装置	XXXZG0-02-01-0018-002	罐区南部阀组 3	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.95	1.0	7.50	2025-03-31 12:13:34
3402	储运装置	XXXZG0-02-01-0018-008	罐区南部阀组 3	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.82	1.0	7.37	2025-03-31 12:13:55
3403	储运装置	XXXZG0-02-01-0018-010	罐区南部阀组 3	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.61	1.0	7.16	2025-03-31 12:14:17
3404	储运装置	XXXZG0-02-01-0018-011	罐区南部阀组 3	罐区南部阀组	北	0.80	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.47	1.0	7.02	2025-03-31 12:14:38
3405	储运装置	XXXZG0-02-01-0019-002	罐区南部阀组 4	罐区南部阀组	南	0.50	P	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.27	1.0	6.82	2025-03-31 12:15:09
3406	储运装置	XXXZG0-02-01-0019-005	罐区南部阀组 4	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	7.08	1.0	6.63	2025-03-31 12:15:29
3407	储运装置	XXXZG0-02-01-0019-011	罐区南部阀组 4	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.97	1.0	6.52	2025-03-31 12:15:52
3408	储运装置	XXXZG0-02-01-0019-013	罐区南部阀组 4	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.72	1.0	6.27	2025-03-31 12:16:31
3409	储运装置	XXXZG0-02-01-0019-016	罐区南部阀组 4	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.51	1.0	6.06	2025-03-31 12:17:13
3410	储运装置	XXXZG0-02-01-0021-002	罐区南部阀组 6	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.35	1.0	5.90	2025-03-31 12:17:38
3411	储运装置	XXXZG0-02-01-0021-008	罐区南部阀组 6	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.33	1.0	5.88	2025-03-31 12:17:58
3412	储运装置	XXXZG0-02-01-0021-010	罐区南部阀组 6	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.17	1.0	5.72	2025-03-31 12:18:21
3413	储运装置	XXXZG0-02-01-0021-011	罐区南部阀组 6	罐区南部阀组	南	0.50	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	6.14	1.0	5.69	2025-03-31 12:18:42
3414	储运装置	XXXZG0-02-01-0022-002	罐区南部阀组 7	罐区南部阀组	北	0.80	P	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.98	1.0	5.53	2025-03-31 12:19:15
3415	储运装置	XXXZG0-02-01-0022-008	罐区南部阀组 7	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.95	1.0	5.50	2025-03-31 12:19:35
3416	储运装置	XXXZG0-02-01-0022-011	罐区南部阀组 7	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.88	1.0	5.43	2025-03-31 12:19:58
3417	储运装置	XXXZG0-02-01-0022-016	罐区南部阀组 7	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.85	1.0	5.40	2025-03-31 12:20:19
3418	储运装置	XXXZG0-02-01-0024-002	罐区南部阀组 9	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.66	1.0	5.21	2025-03-31 12:20:46
3419	储运装置	XXXZG0-02-01-0024-008	罐区南部阀组 9	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.63	1.0	5.18	2025-03-31 12:21:07
3420	储运装置	XXXZG0-02-01-0024-010	罐区南部阀组 9	罐区南部阀组	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.55	1.0	5.10	2025-03-31 12:21:29
3421	储运装置	XXXZG0-02-01-0024-011	罐区南部阀组 9	罐区南部阀组	北	0.80	O	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.47	1.0	5.02	2025-03-31 12:21:50
3422	储运装置	XXXZG0-02-01-0025-002	罐区南部阀组 10	罐区南部阀组	南	0.50	P	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.37	1.0	4.92	2025-03-31 12:22:15
3423	储运装置	XXXZG0-02-01-0025-008	罐区南部阀组 10	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.36	1.0	4.91	2025-03-31 12:22:35
3424	储运装置	XXXZG0-02-01-0025-011	罐区南部阀组 10	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.26	1.0	4.81	2025-03-31 12:22:58
3425	储运装置	XXXZG0-02-01-0025-015	罐区南部阀组 10	罐区南部阀组	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.20	1.0	4.75	2025-03-31 12:23:19
3426	储运装置	XXXZG0-02-01-0027-002	V4105 甲醇储罐 1	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.10	6.943	32.28	2025-03-31 12:23:54
3427	储运装置	XXXZG0-02-01-0027-005	V4105 甲醇储罐 1	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	5.06	6.943	32.01	2025-03-31 12:24:14
3428	储运装置	XXXZG0-02-01-0027-010	V4105 甲醇储罐 1	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.95	6.943	31.24	2025-03-31 12:24:37
3429	储运装置	XXXZG0-02-01-0027-013	V4105 甲醇储罐 1	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.93	6.943	31.10	2025-03-31 12:24:58
3430	储运装置	XXXZG0-02-01-0027-017	V4105 甲醇储罐 1	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.90	6.943	30.90	2025-03-31 12:25:18
3431	储运装置	XXXZG0-02-01-0029-002	V4105 甲醇储罐 3	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.78	6.943	30.06	2025-03-31 12:26:10
3432	储运装置	XXXZG0-02-01-0029-005	V4105 甲醇储罐 3	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.70	6.943	29.51	2025-03-31 12:26:31
3433	储运装置	XXXZG0-02-01-0031-002	V4105 甲醇储罐 5	V4105 甲醇储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.63	6.943	29.02	2025-03-31 12:28:03
3434	储运装置	XXXZG0-02-01-0032-001	V4105 甲醇储罐 6	V4105 甲醇储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.54	6.943	28.40	2025-03-31 12:28:25
3435	储运装置	XXXZG0-02-01-0033-003	V4105 甲醇储罐 7	V4105 甲醇储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	甲醇	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.46	6.943	27.84	2025-03-31 12:29:33
3436	储运装置	XXXZG0-02-01-0036-002	V4106A 甲缩醛储罐 1	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.37	1.0	3.92	2025-03-31 12:32:08
3437	储运装置	XXXZG0-02-01-0036-005	V4106A 甲缩醛储罐 1	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.41	1.0	3.96	2025-03-31 12:32:28
3438	储运装置	XXXZG0-02-01-0036-010	V4106A 甲缩醛储罐 1	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.31	1.0	3.86	2025-03-31 12:32:51
3439	储运装置	XXXZG0-02-01-0036-013	V4106A 甲缩醛储罐 1	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.27	1.0	3.82	2025-03-31 12:33:12
3440	储运装置	XXXZG0-02-01-0036-017	V4106A 甲缩醛储罐 1	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.20	1.0	3.75	2025-03-31 12:33:32
3441	储运装置	XXXZG0-02-01-0038-002	V4106A 甲缩醛储罐 3	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.22	1.0	3.77	2025-03-31 12:34:01
3442	储运装置	XXXZG0-02-01-0038-005	V4106A 甲缩醛储罐 3	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.22	1.0	3.77	2025-03-31 12:34:22
3443	储运装置	XXXZG0-02-01-0040-002	V4106A 甲缩醛储罐 5	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.17	1.0	3.72	2025-03-31 12:36:03

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3444	储运装置	XXXZG0-02-01-0041-001	V4106A 甲缩醛储罐 6	V4106A 甲缩醛储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.11	1.0	3.66	2025-03-31 12:36:30
3445	储运装置	XXXZG0-02-01-0042-003	V4106A 甲缩醛储罐 7	V4106A 甲缩醛储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.05	1.0	3.60	2025-03-31 12:37:06
3446	储运装置	XXXZG0-02-01-0045-002	V4106B 甲缩醛储罐 1	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.03	1.0	3.58	2025-03-31 12:39:05
3447	储运装置	XXXZG0-02-01-0045-005	V4106B 甲缩醛储罐 1	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	4.00	1.0	3.55	2025-03-31 12:39:25
3448	储运装置	XXXZG0-02-01-0045-010	V4106B 甲缩醛储罐 1	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.97	1.0	3.52	2025-03-31 12:39:48
3449	储运装置	XXXZG0-02-01-0045-013	V4106B 甲缩醛储罐 1	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.90	1.0	3.45	2025-03-31 12:40:09
3450	储运装置	XXXZG0-02-01-0045-017	V4106B 甲缩醛储罐 1	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.94	1.0	3.49	2025-03-31 12:40:29
3451	储运装置	XXXZG0-02-01-0047-002	V4106B 甲缩醛储罐 3	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.86	1.0	3.41	2025-03-31 12:40:55
3452	储运装置	XXXZG0-02-01-0047-005	V4106B 甲缩醛储罐 3	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.79	1.0	3.34	2025-03-31 12:41:16
3453	储运装置	XXXZG0-02-01-0049-002	V4106B 甲缩醛储罐 5	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.76	1.0	3.31	2025-03-31 12:43:03
3454	储运装置	XXXZG0-02-01-0050-001	V4106B 甲缩醛储罐 6	V4106B 甲缩醛储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.77	1.0	3.32	2025-03-31 12:43:46
3455	储运装置	XXXZG0-02-01-0051-003	V4106B 甲缩醛储罐 7	V4106B 甲缩醛储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	甲缩醛	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.67	1.0	3.22	2025-03-31 12:44:34
3456	储运装置	XXXZG0-02-01-0054-002	V4107 二氯乙烷储罐 1	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.65	1.0	3.20	2025-03-31 12:47:06
3457	储运装置	XXXZG0-02-01-0054-005	V4107 二氯乙烷储罐 1	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.66	1.0	3.21	2025-03-31 12:47:26
3458	储运装置	XXXZG0-02-01-0054-010	V4107 二氯乙烷储罐 1	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.66	1.0	3.21	2025-03-31 12:47:49
3459	储运装置	XXXZG0-02-01-0054-013	V4107 二氯乙烷储罐 1	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.63	1.0	3.18	2025-03-31 12:48:10
3460	储运装置	XXXZG0-02-01-0054-017	V4107 二氯乙烷储罐 1	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.59	1.0	3.14	2025-03-31 12:48:30
3461	储运装置	XXXZG0-02-01-0056-002	V4107 二氯乙烷储罐 3	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.53	1.0	3.08	2025-03-31 12:49:00
3462	储运装置	XXXZG0-02-01-0056-005	V4107 二氯乙烷储罐 3	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.54	1.0	3.09	2025-03-31 12:49:20
3463	储运装置	XXXZG0-02-01-0058-002	V4107 二氯乙烷储罐 5	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.49	1.0	3.04	2025-03-31 12:51:04
3464	储运装置	XXXZG0-02-01-0059-001	V4107 二氯乙烷储罐 6	V4107 二氯乙烷储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.44	1.0	2.99	2025-03-31 12:51:41
3465	储运装置	XXXZG0-02-01-0060-003	V4107 二氯乙烷储罐 7	V4107 二氯乙烷储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.45	1.0	3.00	2025-03-31 12:52:47
3466	储运装置	XXXZG0-02-01-0063-002	V4108A 苯乙烯储罐 1	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.43	1.0	2.98	2025-03-31 12:55:06
3467	储运装置	XXXZG0-02-01-0063-005	V4108A 苯乙烯储罐 1	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.36	1.0	2.91	2025-03-31 12:55:26
3468	储运装置	XXXZG0-02-01-0063-010	V4108A 苯乙烯储罐 1	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.35	1.0	2.90	2025-03-31 12:55:49
3469	储运装置	XXXZG0-02-01-0063-013	V4108A 苯乙烯储罐 1	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.33	1.0	2.88	2025-03-31 12:56:10
3470	储运装置	XXXZG0-02-01-0063-017	V4108A 苯乙烯储罐 1	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.32	1.0	2.87	2025-03-31 12:56:30
3471	储运装置	XXXZG0-02-01-0065-002	V4108A 苯乙烯储罐 3	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.35	1.0	2.90	2025-03-31 12:56:59
3472	储运装置	XXXZG0-02-01-0065-005	V4108A 苯乙烯储罐 3	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.32	1.0	2.87	2025-03-31 12:57:19
3473	储运装置	XXXZG0-02-01-0067-002	V4108A 苯乙烯储罐 5	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.24	1.0	2.79	2025-03-31 12:59:03
3474	储运装置	XXXZG0-02-01-0068-001	V4108A 苯乙烯储罐 6	V4108A 苯乙烯储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.23	1.0	2.78	2025-03-31 12:59:39
3475	储运装置	XXXZG0-02-01-0069-003	V4108A 苯乙烯储罐 7	V4108A 苯乙烯储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.25	1.0	2.80	2025-03-31 13:00:24
3476	储运装置	XXXZG0-02-01-0072-002	V4108B 苯乙烯储罐 1	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.19	1.0	2.74	2025-03-31 13:02:06
3477	储运装置	XXXZG0-02-01-0072-005	V4108B 苯乙烯储罐 1	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.21	1.0	2.76	2025-03-31 13:02:27
3478	储运装置	XXXZG0-02-01-0072-010	V4108B 苯乙烯储罐 1	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.22	1.0	2.77	2025-03-31 13:02:49
3479	储运装置	XXXZG0-02-01-0072-013	V4108B 苯乙烯储罐 1	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.25	1.0	2.80	2025-03-31 13:03:10
3480	储运装置	XXXZG0-02-01-0072-017	V4108B 苯乙烯储罐 1	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.27	1.0	2.82	2025-03-31 13:03:31
3481	储运装置	XXXZG0-02-01-0074-002	V4108B 苯乙烯储罐 3	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.22	1.0	2.77	2025-03-31 13:03:52
3482	储运装置	XXXZG0-02-01-0074-005	V4108B 苯乙烯储罐 3	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.22	1.0	2.77	2025-03-31 13:04:24
3483	储运装置	XXXZG0-02-01-0076-002	V4108B 苯乙烯储罐 5	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.03	1.0	2.58	2025-03-31 13:07:03
3484	储运装置	XXXZG0-02-01-0077-001	V4108B 苯乙烯储罐 6	V4108B 苯乙烯储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.05	1.0	2.60	2025-03-31 13:08:00
3485	储运装置	XXXZG0-02-01-0078-003	V4108B 苯乙烯储罐 7	V4108B 苯乙烯储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	苯乙烯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.03	1.0	2.58	2025-03-31 13:08:34
3486	储运装置	XXXZG0-02-01-0081-002	V4109 双氧水储罐 1	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.04	1.0	2.59	2025-03-31 13:11:07
3487	储运装置	XXXZG0-02-01-0081-005	V4109 双氧水储罐 1	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.03	1.0	2.58	2025-03-31 13:11:27
3488	储运装置	XXXZG0-02-01-0081-010	V4109 双氧水储罐 1	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.00	1.0	2.55	2025-03-31 13:11:50
3489	储运装置	XXXZG0-02-01-0081-013	V4109 双氧水储罐 1	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.05	1.0	2.60	2025-03-31 13:12:11
3490	储运装置	XXXZG0-02-01-0081-017	V4109 双氧水储罐 1	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.96	1.0	2.51	2025-03-31 13:12:31
3491	储运装置	XXXZG0-02-01-0083-002	V4109 双氧水储罐 3	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.89	1.0	2.44	2025-03-31 13:13:13
3492	储运装置	XXXZG0-02-01-0083-005	V4109 双氧水储罐 3	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.85	1.0	2.40	2025-03-31 13:13:36
3493	储运装置	XXXZG0-02-01-0085-002	V4109 双氧水储罐 5	V4109 双氧水储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.88	1.0	2.43	2025-03-31 13:16:03
3494	储运装置	XXXZG0-02-01-0086-001	V4109 双氧水储罐 6	V4109 双氧水储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	3.00	1.0	2.55	2025-03-31 13:16:30
3495	储运装置	XXXZG0-02-01-0087-003	V4109 双氧水储罐 7	V4109 双氧水储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	双氧水	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.95	1.0	2.50	2025-03-31 13:17:22
3496	储运装置	XXXZG0-02-01-0090-002	V4116 环保水处理剂储罐 1	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.87	1.0	2.42	2025-03-31 13:19:03
3497	储运装置	XXXZG0-02-01-0090-005	V4116 环保水处理剂储罐 1	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.88	1.0	2.43	2025-03-31 13:19:23
3498	储运装置	XXXZG0-02-01-0090-010	V4116 环保水处理剂储罐 1	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.84	1.0	2.39	2025-03-31 13:19:46
3499	储运装置	XXXZG0-02-01-0090-013	V4116 环保水处理剂储罐 1	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.81	1.0	2.36	2025-03-31 13:20:07

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3500	储运装置	XXXZG0-02-01-0090-017	V4116 环保水处理剂储罐 1	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.78	1.0	2.33	2025-03-31 13:20:27
3501	储运装置	XXXZG0-02-01-0092-002	V4116 环保水处理剂储罐 3	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.81	1.0	2.36	2025-03-31 13:20:52
3502	储运装置	XXXZG0-02-01-0092-005	V4116 环保水处理剂储罐 3	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.78	1.0	2.33	2025-03-31 13:21:17
3503	储运装置	XXXZG0-02-01-0094-002	V4116 环保水处理剂储罐 5	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.75	1.0	2.30	2025-03-31 13:23:03
3504	储运装置	XXXZG0-02-01-0095-001	V4116 环保水处理剂储罐 6	V4116 环保水处理剂储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.76	1.0	2.31	2025-03-31 13:23:25
3505	储运装置	XXXZG0-02-01-0096-003	V4116 环保水处理剂储罐 7	V4116 环保水处理剂储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	环保水处理剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.84	1.0	2.39	2025-03-31 13:24:01
3506	储运装置	XXXZG0-02-01-0099-002	V4115 扬尘抑制剂储罐 1	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.76	1.0	2.31	2025-03-31 13:26:08
3507	储运装置	XXXZG0-02-01-0099-005	V4115 扬尘抑制剂储罐 1	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.74	1.0	2.29	2025-03-31 13:26:28
3508	储运装置	XXXZG0-02-01-0099-010	V4115 扬尘抑制剂储罐 1	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.74	1.0	2.29	2025-03-31 13:26:51
3509	储运装置	XXXZG0-02-01-0099-013	V4115 扬尘抑制剂储罐 1	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.70	1.0	2.25	2025-03-31 13:27:12
3510	储运装置	XXXZG0-02-01-0099-017	V4115 扬尘抑制剂储罐 1	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.71	1.0	2.26	2025-03-31 13:27:32
3511	储运装置	XXXZG0-02-01-0101-002	V4115 扬尘抑制剂储罐 3	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.69	1.0	2.24	2025-03-31 13:28:03
3512	储运装置	XXXZG0-02-01-0101-005	V4115 扬尘抑制剂储罐 3	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.64	1.0	2.19	2025-03-31 13:28:23
3513	储运装置	XXXZG0-02-01-0103-002	V4115 扬尘抑制剂储罐 5	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.67	1.0	2.22	2025-03-31 13:30:03
3514	储运装置	XXXZG0-02-01-0104-001	V4115 扬尘抑制剂储罐 6	V4115 扬尘抑制剂储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.68	1.0	2.23	2025-03-31 13:30:27
3515	储运装置	XXXZG0-02-01-0105-003	V4115 扬尘抑制剂储罐 7	V4115 扬尘抑制剂储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	扬尘抑制剂	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.68	1.0	2.23	2025-03-31 13:31:01
3516	储运装置	XXXZG0-02-01-0108-002	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 1	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.65	1.0	2.20	2025-03-31 13:33:11
3517	储运装置	XXXZG0-02-01-0108-005	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 1	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.69	1.0	2.24	2025-03-31 13:33:32
3518	储运装置	XXXZG0-02-01-0108-010	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 1	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.63	1.0	2.18	2025-03-31 13:33:54
3519	储运装置	XXXZG0-02-01-0108-013	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 1	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.65	1.0	2.20	2025-03-31 13:34:15
3520	储运装置	XXXZG0-02-01-0108-017	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 1	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.67	1.0	2.22	2025-03-31 13:34:36
3521	储运装置	XXXZG0-02-01-0110-002	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 3	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.61	1.0	2.16	2025-03-31 13:34:59
3522	储运装置	XXXZG0-02-01-0110-005	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 3	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.63	1.0	2.18	2025-03-31 13:35:20
3523	储运装置	XXXZG0-02-01-0112-002	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 5	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.67	1.0	2.22	2025-03-31 13:37:04
3524	储运装置	XXXZG0-02-01-0113-001	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 6	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.65	1.0	2.20	2025-03-31 13:37:30
3525	储运装置	XXXZG0-02-01-0114-003	V4114 三甲胺盐酸盐储罐 7	V4114 三甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	三甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.62	1.0	2.17	2025-03-31 13:38:05
3526	储运装置	XXXZG0-02-01-0117-002	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 1	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.63	1.0	2.18	2025-03-31 13:40:05
3527	储运装置	XXXZG0-02-01-0117-005	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 1	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.61	1.0	2.16	2025-03-31 13:40:26
3528	储运装置	XXXZG0-02-01-0117-010	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 1	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.59	1.0	2.14	2025-03-31 13:40:48
3529	储运装置	XXXZG0-02-01-0117-013	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 1	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.54	1.0	2.09	2025-03-31 13:41:09
3530	储运装置	XXXZG0-02-01-0117-017	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 1	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.62	1.0	2.17	2025-03-31 13:41:30
3531	储运装置	XXXZG0-02-01-0119-002	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 3	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.55	1.0	2.10	2025-03-31 13:41:51
3532	储运装置	XXXZG0-02-01-0119-005	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 3	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.53	1.0	2.08	2025-03-31 13:42:10
3533	储运装置	XXXZG0-02-01-0121-002	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 5	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.57	1.0	2.12	2025-03-31 13:44:05
3534	储运装置	XXXZG0-02-01-0122-001	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 6	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.55	1.0	2.10	2025-03-31 13:44:31
3535	储运装置	XXXZG0-02-01-0123-003	V4113 二甲胺盐酸盐储罐 7	V4113 二甲胺盐酸盐储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	二甲胺盐酸盐	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.58	1.0	2.13	2025-03-31 13:45:10
3536	储运装置	XXXZG0-02-01-0126-002	V4112 苯丙乳液储罐 1	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.57	1.0	2.12	2025-03-31 13:47:07
3537	储运装置	XXXZG0-02-01-0126-005	V4112 苯丙乳液储罐 1	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.51	1.0	2.06	2025-03-31 13:47:27
3538	储运装置	XXXZG0-02-01-0126-010	V4112 苯丙乳液储罐 1	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.57	1.0	2.12	2025-03-31 13:47:50
3539	储运装置	XXXZG0-02-01-0126-013	V4112 苯丙乳液储罐 1	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.61	1.0	2.16	2025-03-31 13:48:10
3540	储运装置	XXXZG0-02-01-0126-017	V4112 苯丙乳液储罐 1	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.63	1.0	2.18	2025-03-31 13:48:31
3541	储运装置	XXXZG0-02-01-0128-002	V4112 苯丙乳液储罐 3	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.55	1.0	2.10	2025-03-31 13:49:30
3542	储运装置	XXXZG0-02-01-0128-005	V4112 苯丙乳液储罐 3	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.57	1.0	2.12	2025-03-31 13:49:49
3543	储运装置	XXXZG0-02-01-0130-002	V4112 苯丙乳液储罐 5	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.48	1.0	2.03	2025-03-31 13:52:03
3544	储运装置	XXXZG0-02-01-0131-001	V4112 苯丙乳液储罐 6	V4112 苯丙乳液储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.51	1.0	2.06	2025-03-31 13:52:28
3545	储运装置	XXXZG0-02-01-0132-003	V4112 苯丙乳液储罐 7	V4112 苯丙乳液储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	苯丙乳液	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.51	1.0	2.06	2025-03-31 13:53:03
3546	储运装置	XXXZG0-02-01-0135-002	V4111B 二乙烯苯储罐 1	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.47	1.0	2.02	2025-03-31 13:55:05
3547	储运装置	XXXZG0-02-01-0135-005	V4111B 二乙烯苯储罐 1	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.53	1.0	2.08	2025-03-31 13:55:25
3548	储运装置	XXXZG0-02-01-0135-010	V4111B 二乙烯苯储罐 1	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.44	1.0	1.99	2025-03-31 13:55:48
3549	储运装置	XXXZG0-02-01-0135-013	V4111B 二乙烯苯储罐 1	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.49	1.0	2.04	2025-03-31 13:56:09
3550	储运装置	XXXZG0-02-01-0135-017	V4111B 二乙烯苯储罐 1	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.48	1.0	2.03	2025-03-31 13:56:29
3551	储运装置	XXXZG0-02-01-0137-002	V4111B 二乙烯苯储罐 3	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.49	1.0	2.04	2025-03-31 13:56:50
3552	储运装置	XXXZG0-02-01-0137-005	V4111B 二乙烯苯储罐 3	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.48	1.0	2.03	2025-03-31 13:57:11
3553	储运装置	XXXZG0-02-01-0139-002	V4111B 二乙烯苯储罐 5	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.48	1.0	2.03	2025-03-31 13:59:04
3554	储运装置	XXXZG0-02-01-0140-001	V4111B 二乙烯苯储罐 6	V4111B 二乙烯苯储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.46	1.0	2.01	2025-03-31 13:59:27
3555	储运装置	XXXZG0-02-01-0141-003	V4111B 二乙烯苯储罐 7	V4111B 二乙烯苯储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.47	1.0	2.02	2025-03-31 14:00:03

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3556	储运装置	XXXZG0-02-01-0144-002	V4111A 二乙烯苯储罐 1	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.42	1.0	1.97	2025-03-31 14:02:07
3557	储运装置	XXXZG0-02-01-0144-005	V4111A 二乙烯苯储罐 1	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.44	1.0	1.99	2025-03-31 14:02:28
3558	储运装置	XXXZG0-02-01-0144-010	V4111A 二乙烯苯储罐 1	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.44	1.0	1.99	2025-03-31 14:02:50
3559	储运装置	XXXZG0-02-01-0144-013	V4111A 二乙烯苯储罐 1	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.47	1.0	2.02	2025-03-31 14:03:11
3560	储运装置	XXXZG0-02-01-0144-017	V4111A 二乙烯苯储罐 1	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.49	1.0	2.04	2025-03-31 14:03:32
3561	储运装置	XXXZG0-02-01-0146-002	V4111A 二乙烯苯储罐 3	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.47	1.0	2.02	2025-03-31 14:04:00
3562	储运装置	XXXZG0-02-01-0146-005	V4111A 二乙烯苯储罐 3	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.47	1.0	2.02	2025-03-31 14:04:26
3563	储运装置	XXXZG0-02-01-0148-002	V4111A 二乙烯苯储罐 5	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.44	1.0	1.99	2025-03-31 14:07:03
3564	储运装置	XXXZG0-02-01-0149-001	V4111A 二乙烯苯储罐 6	V4111A 二乙烯苯储罐	南	0.50	R	否	/	否	500	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.46	1.0	2.01	2025-03-31 14:07:33
3565	储运装置	XXXZG0-02-01-0150-003	V4111A 二乙烯苯储罐 7	V4111A 二乙烯苯储罐	北	0.80	R	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.34	1.0	1.89	2025-03-31 14:08:16
3566	储运装置	XXXZG0-02-01-0153-002	V41110 储罐 1	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.32	1.0	1.87	2025-03-31 14:10:05
3567	储运装置	XXXZG0-02-01-0153-005	V41110 储罐 1	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.40	1.0	1.95	2025-03-31 14:10:25
3568	储运装置	XXXZG0-02-01-0153-010	V41110 储罐 1	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.38	1.0	1.93	2025-03-31 14:10:48
3569	储运装置	XXXZG0-02-01-0153-013	V41110 储罐 1	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.28	1.0	1.83	2025-03-31 14:11:09
3570	储运装置	XXXZG0-02-01-0153-017	V41110 储罐 1	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.36	1.0	1.91	2025-03-31 14:11:28
3571	储运装置	XXXZG0-02-01-0155-002	V41110 储罐 3	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.38	1.0	1.93	2025-03-31 14:11:53
3572	储运装置	XXXZG0-02-01-0155-005	V41110 储罐 3	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.41	1.0	1.96	2025-03-31 14:12:24
3573	储运装置	XXXZG0-02-01-0157-002	V41110 储罐 5	V41110 储罐	南	0.50	V	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.40	1.0	1.95	2025-03-31 14:15:03
3574	储运装置	XXXZG0-02-01-0158-001	V41110 储罐 6	V41110 储罐	北	0.80	R	否	/	否	500	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.42	1.0	1.97	2025-03-31 14:15:25
3575	储运装置	XXXZG0-02-01-0159-003	V41110 储罐 7	V41110 储罐	南	0.50	R	否	/	否	100	二乙烯苯	轻液	0-30	AN0179	王新宇	0.45	2.41	1.0	1.96	2025-03-31 14:16:03
3576	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0001-003	v3304A 收集罐 1	v3304A 收集罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:30:26
3577	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0002-002	v3304A 收集罐 2	v3304A 收集罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:30:55
3578	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0003-002	v3304A 收集罐 3	v3304A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 13:31:26
3579	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0003-008	v3304A 收集罐 3	v3304A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:31:44
3580	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0003-011	v3304A 收集罐 3	v3304A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.34	1.0	0.88	2025-03-30 13:32:04
3581	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0003-016	v3304A 收集罐 3	v3304A 收集罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.35	1.0	0.89	2025-03-30 13:32:20
3582	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0007-002	v3303c 收集罐 1	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:32:38
3583	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0007-004	v3303c 收集罐 1	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.41	1.0	0.95	2025-03-30 13:32:55
3584	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0007-006	v3303c 收集罐 1	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.39	1.0	0.93	2025-03-30 13:33:14
3585	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0007-009	v3303c 收集罐 1	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.48	1.0	1.02	2025-03-30 13:33:39
3586	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0008-002	v3303c 收集罐 2	v3303c 收集罐	东	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.39	1.0	0.93	2025-03-30 13:33:56
3587	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0008-005	v3303c 收集罐 2	v3303c 收集罐	东	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.42	1.0	0.96	2025-03-30 13:34:14
3588	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0009-003	v3303c 收集罐 3	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.45	1.0	0.99	2025-03-30 13:34:39
3589	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0009-006	v3303c 收集罐 3	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.49	1.0	1.03	2025-03-30 13:34:57
3590	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0009-011	v3303c 收集罐 3	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.49	1.0	1.03	2025-03-30 13:35:38
3591	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0009-014	v3303c 收集罐 3	v3303c 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.48	1.0	1.02	2025-03-30 13:35:54
3592	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0010-002	v3303A 收集罐 1	v3303A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.50	1.0	1.04	2025-03-30 13:36:14
3593	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0010-005	v3303A 收集罐 1	v3303A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.47	1.0	1.01	2025-03-30 13:36:31
3594	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0010-010	v3303A 收集罐 1	v3303A 收集罐	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.50	1.0	1.04	2025-03-30 13:36:49
3595	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0011-002	v3303c 收集罐上部 1	v3303c 收集罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.48	1.0	1.02	2025-03-30 13:37:48
3596	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0011-005	v3303c 收集罐上部 1	v3303c 收集罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.52	1.0	1.06	2025-03-30 13:38:06
3597	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0014-009	v3303c 收集罐上部 4	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.52	1.0	1.06	2025-03-30 13:38:25
3598	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0014-013	v3303c 收集罐上部 4	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.49	1.0	1.03	2025-03-30 13:38:44
3599	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0015-004	v3303c 收集罐上部 5	v3303c 收集罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.51	1.0	1.05	2025-03-30 13:39:06
3600	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0015-007	v3303c 收集罐上部 5	v3303c 收集罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.49	1.0	1.03	2025-03-30 13:39:24
3601	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0017-002	v3303c 收集罐上部 7	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:39:43
3602	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0017-004	v3303c 收集罐上部 7	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.42	1.0	0.96	2025-03-30 13:40:02
3603	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0017-012	v3303c 收集罐上部 7	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.39	1.0	0.93	2025-03-30 13:40:18
3604	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0017-019	v3303c 收集罐上部 7	v3303c 收集罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:40:37
3605	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0019-003	v3303c 收集罐上部 9	v3303c 收集罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.43	1.0	0.97	2025-03-30 13:40:56
3606	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0021-002	r3302 冷却釜 1	r3302 冷却釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.40	1.0	0.94	2025-03-30 13:42:02
3607	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0023-009	r3302 冷却釜上部 1	r3302 冷却釜	西	1.00	V	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.46	1.0	1.00	2025-03-30 13:42:44
3608	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0024-006	r3302 冷却釜上部 2	r3302 冷却釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.41	1.0	0.95	2025-03-30 13:43:05
3609	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0025-002	r3302 冷却釜上部 3	r3302 冷却釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:43:35
3610	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0027-002	V3306B 冷凝液中和罐 1	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.26	1.0	0.80	2025-03-30 13:44:37
3611	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0027-005	V3306B 冷凝液中和罐 1	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 13:44:58

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3612	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0028-001	V3306B 冷凝液中和罐 2	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	P	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:45:28
3613	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0028-006	V3306B 冷凝液中和罐 2	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 13:45:48
3614	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0030-002	V3306B 冷凝液中和罐 4	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.27	1.0	0.81	2025-03-30 13:46:30
3615	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0030-003	V3306B 冷凝液中和罐 4	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.20	1.0	0.74	2025-03-30 13:46:49
3616	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0031-002	V3306B 冷凝液中和罐 5	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.23	1.0	0.77	2025-03-30 13:47:18
3617	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0031-005	V3306B 冷凝液中和罐 5	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.26	1.0	0.80	2025-03-30 13:47:37
3618	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0032-002	V3306B 冷凝液中和罐 6	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.20	1.0	0.74	2025-03-30 13:47:56
3619	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0033-003	V3306B 冷凝液中和罐 7	V3306B 冷凝液中和罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.23	1.0	0.77	2025-03-30 13:48:22
3620	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0034-001	V3305B 冷凝液接收罐 1	V3305B 冷凝液接收罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.18	1.0	0.72	2025-03-30 13:48:44
3621	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0035-002	V3305B 冷凝液接收罐 2	V3305B 冷凝液接收罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.26	1.0	0.80	2025-03-30 13:49:14
3622	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0035-005	V3305B 冷凝液接收罐 2	V3305B 冷凝液接收罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 13:49:32
3623	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0036-002	V3305B 冷凝液接收罐 3	V3305B 冷凝液接收罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.25	1.0	0.79	2025-03-30 13:49:51
3624	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0039-002	V3306a 冷凝液中和罐 2	V3306a 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:50:11
3625	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0039-006	V3306a 冷凝液中和罐 2	V3306a 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.25	1.0	0.79	2025-03-30 13:50:29
3626	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0040-002	V3306a 冷凝液中和罐 3	V3306a 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:50:52
3627	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0041-002	V3305a 冷凝液接收罐 1	V3305a 冷凝液接收罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.30	1.0	0.84	2025-03-30 13:51:12
3628	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0041-006	V3305a 冷凝液接收罐 1	V3305a 冷凝液接收罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 13:51:32
3629	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0041-009	V3305a 冷凝液接收罐 1	V3305a 冷凝液接收罐	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.24	1.0	0.78	2025-03-30 13:51:49
3630	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0043-002	V3306B 冷凝液中和罐上部 1	V3306B 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.38	1.0	0.92	2025-03-30 13:52:37
3631	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0043-006	V3306B 冷凝液中和罐上部 1	V3306B 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 13:53:04
3632	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0043-009	V3306B 冷凝液中和罐上部 1	V3306B 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:53:20
3633	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0045-005	V3306B 冷凝液中和罐上部 3	V3306B 冷凝液中和罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.26	1.0	0.80	2025-03-30 13:53:46
3634	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0046-002	V3306B 冷凝液中和罐上部 4	V3306B 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.30	1.0	0.84	2025-03-30 13:54:08
3635	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0046-005	V3306B 冷凝液中和罐上部 4	V3306B 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:54:24
3636	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0046-009	V3306B 冷凝液中和罐上部 4	V3306B 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.27	1.0	0.81	2025-03-30 13:54:41
3637	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0047-002	V3305B 冷凝液接收罐上部 1	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.30	1.0	0.84	2025-03-30 13:55:04
3638	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0047-005	V3305B 冷凝液接收罐上部 1	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.31	1.0	0.85	2025-03-30 13:55:22
3639	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0047-009	V3305B 冷凝液接收罐上部 1	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:55:45
3640	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0047-012	V3305B 冷凝液接收罐上部 1	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.38	1.0	0.92	2025-03-30 13:56:01
3641	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0048-004	V3305B 冷凝液接收罐上部 2	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:56:26
3642	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0048-006	V3305B 冷凝液接收罐上部 2	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.00	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.27	1.0	0.81	2025-03-30 13:56:45
3643	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0048-008	V3305B 冷凝液接收罐上部 2	V3305B 冷凝液接收罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.31	1.0	0.85	2025-03-30 13:57:05
3644	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0049-002	V3306a 冷凝液中和罐上部 1	V3306a 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.27	1.0	0.81	2025-03-30 13:57:29
3645	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0049-005	V3306a 冷凝液中和罐上部 1	V3306a 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:57:46
3646	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0049-009	V3306a 冷凝液中和罐上部 1	V3306a 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.34	1.0	0.88	2025-03-30 13:58:03
3647	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0049-013	V3306a 冷凝液中和罐上部 1	V3306a 冷凝液中和罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:58:22
3648	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0050-002	V3305a 冷凝液接收罐上部	V3305a 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.30	1.0	0.84	2025-03-30 13:58:43
3649	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0050-005	V3305a 冷凝液接收罐上部	V3305a 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 13:58:59
3650	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0050-011	V3305a 冷凝液接收罐上部	V3305a 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:59:18
3651	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0050-013	V3305a 冷凝液接收罐上部	V3305a 冷凝液接收罐	东	1.10	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 13:59:36
3652	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-01-0050-017	V3305a 冷凝液接收罐上部	V3305a 冷凝液接收罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.35	1.0	0.89	2025-03-30 13:59:54
3653	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0002-003	r3300A 搪玻璃浓缩釜 2	r3301A 搪玻璃浓缩釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.42	1.0	0.96	2025-03-30 14:01:18
3654	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0003-004	r3300A 搪玻璃浓缩釜 3	r3301A 搪玻璃浓缩釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.40	1.0	0.94	2025-03-30 14:01:47
3655	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0003-009	r3300A 搪玻璃浓缩釜 3	r3301A 搪玻璃浓缩釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 14:02:05
3656	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0004-002	r3300A 搪玻璃浓缩釜 4	r3301A 搪玻璃浓缩釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 14:02:23
3657	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0005-004	e3202 尾气石墨冷凝器 1	e3202 尾气石墨冷凝器	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 14:02:39
3658	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0005-006	e3202 尾气石墨冷凝器 1	e3202 尾气石墨冷凝器	东	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 14:02:57
3659	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0007-002	e3202 尾气石墨冷凝器 3	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.38	1.0	0.92	2025-03-30 14:03:21
3660	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0007-004	e3202 尾气石墨冷凝器 3	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 14:03:41
3661	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0007-007	e3202 尾气石墨冷凝器 3	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.26	1.0	0.80	2025-03-30 14:03:59
3662	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0008-004	r3301b 搪玻璃浓缩釜 1	r3301b 搪玻璃浓缩釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.27	1.0	0.81	2025-03-30 14:04:19
3663	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0008-010	r3301b 搪玻璃浓缩釜 1	r3301b 搪玻璃浓缩釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.23	1.0	0.77	2025-03-30 14:04:37
3664	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0009-004	r3301b 搪玻璃浓缩釜 2	r3301b 搪玻璃浓缩釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 14:04:57
3665	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0009-008	r3301b 搪玻璃浓缩釜 2	r3301b 搪玻璃浓缩釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.29	1.0	0.83	2025-03-30 14:05:15
3666	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0013-002	e3202 尾气石墨冷凝器 1	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 14:05:36
3667	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0013-004	e3202 尾气石墨冷凝器 1	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.35	1.0	0.89	2025-03-30 14:05:53

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3668	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0013-007	e3202 尾气石墨冷凝器 1	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.36	1.0	0.90	2025-03-30 14:06:12
3669	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0014-007	e3202 尾气石墨冷凝器 2	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.42	1.0	0.96	2025-03-30 14:06:35
3670	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0015-002	e3202 尾气石墨冷凝器 3	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 14:06:59
3671	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0015-005	e3202 尾气石墨冷凝器 3	e3202 尾气石墨冷凝器	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 14:07:19
3672	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0016-004	大罐 1	大罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 14:07:52
3673	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-02-0016-007	大罐 1	大罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.33	1.0	0.87	2025-03-30 14:08:11
3674	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0001-002	反洗出水罐 1	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.39	1.0	0.93	2025-03-30 14:09:28
3675	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0002-002	反洗出水罐 2	反洗出水罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.37	1.0	0.91	2025-03-30 14:09:46
3676	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-002	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.32	1.0	0.86	2025-03-30 14:10:05
3677	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-007	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.28	1.0	0.82	2025-03-30 14:11:01
3678	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-010	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.23	1.0	0.77	2025-03-30 14:11:18
3679	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-013	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.18	1.0	0.72	2025-03-30 14:11:37
3680	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-016	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.21	1.0	0.75	2025-03-30 14:12:15
3681	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-020	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.16	1.0	0.70	2025-03-30 14:12:32
3682	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0004-025	反洗出水罐 4	反洗出水罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.05	1.0	0.59	2025-03-30 14:12:52
3683	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0005-003	反洗出水罐 2#1	反洗出水罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.02	1.0	0.56	2025-03-30 14:13:15
3684	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0006-004	反洗出水罐 2#2	反洗出水罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 14:13:36
3685	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-002	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:13:55
3686	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-006	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:14:18
3687	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-010	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:14:36
3688	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-013	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 14:14:54
3689	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-017	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:15:12
3690	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-019	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 14:15:33
3691	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0007-022	反洗出水罐 2#3	反洗出水罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 14:15:50
3692	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0009-002	反洗出水罐 2#5	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 14:16:08
3693	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0009-004	反洗出水罐 2#5	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.09	1.0	0.63	2025-03-30 14:16:27
3694	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0009-009	反洗出水罐 2#5	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 14:16:46
3695	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0009-014	反洗出水罐 2#5	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 14:17:04
3696	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0010-002	反洗出水罐 2#6	反洗出水罐 2#	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 14:17:22
3697	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0010-004	反洗出水罐 2#6	反洗出水罐 2#	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 14:17:40
3698	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0010-007	反洗出水罐 2#6	反洗出水罐 2#	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:17:57
3699	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0010-010	反洗出水罐 2#6	反洗出水罐 2#	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 14:18:13
3700	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0010-013	反洗出水罐 2#6	反洗出水罐 2#	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 14:18:32
3701	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0011-002	反洗出水罐 2#7	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 14:18:56
3702	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0011-005	反洗出水罐 2#7	反洗出水罐 2#	南	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:19:17
3703	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0012-002	放料罐 1	放料罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.07	1.0	0.61	2025-03-30 14:20:04
3704	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0012-008	放料罐 1	放料罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 14:20:23
3705	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0012-012	放料罐 1	放料罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.05	1.0	0.59	2025-03-30 14:20:41
3706	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0012-015	放料罐 1	放料罐	南	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:20:59
3707	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0013-002	放料罐 2	放料罐	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 14:21:19
3708	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0013-005	放料罐 2	放料罐	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:21:40
3709	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0014-006	放料罐 3 上部	放料罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 14:21:58
3710	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0014-009	放料罐 3 上部	放料罐	南	1.10	A	否	/	否	100	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 14:22:23
3711	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0015-004	放料罐 4 上部	放料罐	南	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.02	1.0	0.56	2025-03-30 14:22:51
3712	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0015-007	放料罐 4 上部	放料罐	南	1.10	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.06	1.0	0.60	2025-03-30 14:23:13
3713	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-01-03-0015-010	放料罐 4 上部	放料罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 14:23:33
3714	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0001-002	v3211d 包装罐 1	v3211d 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 15:58:38
3715	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0001-005	v3211d 包装罐 1	v3211d 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 15:58:55
3716	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0001-008	v3211d 包装罐 1	v3211d 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 15:59:13
3717	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0002-002	v3211d 包装罐 2	v3211d 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 15:59:52
3718	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0002-006	v3211d 包装罐 2	v3211d 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 16:00:29
3719	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0002-010	v3211d 包装罐 2	v3211d 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 16:00:48
3720	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0003-003	v3211c 包装罐 1	v3211c 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 16:01:31
3721	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0003-006	v3211c 包装罐 1	v3211c 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 16:01:54
3722	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0003-010	v3211c 包装罐 1	v3211c 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 16:02:13
3723	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0004-003	v3211b 包装罐 1	v3211b 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 16:02:34

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3724	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0004-006	v3211b 包装罐 1	v3211b 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 16:02:50
3725	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0004-010	v3211b 包装罐 1	v3211b 包装罐	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 16:03:12
3726	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0005-003	v3211a 包装罐 1	v3211a 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.91	1.0	0.45	2025-03-30 16:03:38
3727	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0005-006	v3211a 包装罐 1	v3211a 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 16:03:54
3728	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-01-0005-010	v3211a 包装罐 1	v3211a 包装罐	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 16:04:12
3729	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0001-005	v3211d 包装罐 4#1	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:38:18
3730	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0001-011	v3211d 包装罐 4#1	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.74	1.0	0.28	2025-03-30 15:38:35
3731	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0002-001	v3211d 包装罐 4#2	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:38:52
3732	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0002-003	v3211d 包装罐 4#2	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:39:14
3733	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0002-006	v3211d 包装罐 4#2	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:39:32
3734	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0002-009	v3211d 包装罐 4#2	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:39:50
3735	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0002-011	v3211d 包装罐 4#2	v3211d 包装罐 4#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.72	1.0	0.26	2025-03-30 15:40:07
3736	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0003-005	v3211d 包装罐 3#1	v3211d 包装罐 3#	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.61	1.0	0.15	2025-03-30 15:40:25
3737	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0003-008	v3211d 包装罐 3#1	v3211d 包装罐 3#	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.63	1.0	0.17	2025-03-30 15:40:44
3738	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0004-002	v3211d 包装罐 3#2	v3211d 包装罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.62	1.0	0.16	2025-03-30 15:41:03
3739	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0004-005	v3211d 包装罐 3#2	v3211d 包装罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.55	1.0	0.09	2025-03-30 15:41:22
3740	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0005-002	v3211d 包装罐 3#3	v3211d 包装罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.43	1.0	0.00	2025-03-30 15:41:44
3741	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0005-005	v3211d 包装罐 3#3	v3211d 包装罐 3#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.33	1.0	0.00	2025-03-30 15:42:00
3742	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0006-002	v3211d 包装罐 3#4	v3211d 包装罐 3#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.28	1.0	0.00	2025-03-30 15:42:23
3743	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0006-005	v3211d 包装罐 3#4	v3211d 包装罐 3#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.18	1.0	0.00	2025-03-30 15:42:41
3744	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0006-008	v3211d 包装罐 3#4	v3211d 包装罐 3#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.13	1.0	0.00	2025-03-30 15:42:57
3745	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0006-011	v3211d 包装罐 3#4	v3211d 包装罐 3#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.05	1.0	0.00	2025-03-30 15:43:14
3746	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0007-002	v3211d 包装罐 3#5	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:43:40
3747	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0008-003	v3211d 包装罐 3#6	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:44:07
3748	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0008-006	v3211d 包装罐 3#6	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:44:25
3749	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0008-009	v3211d 包装罐 3#6	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:44:43
3750	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0008-012	v3211d 包装罐 3#6	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.00	1.0	0.00	2025-03-30 15:45:01
3751	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0008-015	v3211d 包装罐 3#6	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.19	1.0	0.00	2025-03-30 15:45:20
3752	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0009-002	v3211d 包装罐 3#7	v3211d 包装罐 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.72	1.0	0.26	2025-03-30 15:45:43
3753	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-002	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.06	1.0	0.60	2025-03-30 15:46:10
3754	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-007	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.06	1.0	0.60	2025-03-30 15:46:28
3755	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-014	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	P	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:46:46
3756	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-016	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:47:04
3757	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-019	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 15:47:22
3758	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0010-023	v3302a 脱色剂计量罐 1	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 15:47:40
3759	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-002	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 15:48:01
3760	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-005	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 15:48:18
3761	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-011	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 15:48:37
3762	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-016	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:48:56
3763	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-020	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 15:49:14
3764	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0012-023	v3302a 脱色剂计量罐 3	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 15:49:33
3765	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0013-002	v3302a 脱色剂计量罐 4	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:49:52
3766	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0013-005	v3302a 脱色剂计量罐 4	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 15:50:09
3767	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0013-009	v3302a 脱色剂计量罐 4	v3302a 脱色剂计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 15:50:27
3768	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0014-005	v3211b 包装罐 2#1	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 15:50:43
3769	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0014-008	v3211b 包装罐 2#1	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:50:59
3770	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0015-001	v3211b 包装罐 2#2	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	P	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 15:51:18
3771	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0015-007	v3211b 包装罐 2#2	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 15:51:39
3772	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0015-010	v3211b 包装罐 2#2	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 15:51:57
3773	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0015-013	v3211b 包装罐 2#2	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:52:13
3774	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0016-002	v3211b 包装罐 2#3	v3211b 包装罐 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.06	1.0	0.60	2025-03-30 15:52:33
3775	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0016-005	v3211b 包装罐 2#3	v3211b 包装罐 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 15:52:50
3776	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0016-008	v3211b 包装罐 2#3	v3211b 包装罐 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.05	1.0	0.59	2025-03-30 15:53:06
3777	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0017-002	v3211b 包装罐 2#4	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.01	1.0	0.55	2025-03-30 15:53:31
3778	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0017-005	v3211b 包装罐 2#4	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 15:54:01
3779	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0017-008	v3211b 包装罐 2#4	v3211b 包装罐 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 15:54:17

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3780	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0018-002	v3211b 包装罐 2#5	v3211b 包装罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.02	1.0	0.56	2025-03-30 15:54:44
3781	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0019-006	v3211b 包装罐 2#6	v3211b 包装罐 2#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 15:55:04
3782	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0019-008	v3211b 包装罐 2#6	v3211b 包装罐 2#	北	1.00	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 15:55:21
3783	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0020-001	v3211b 包装罐 2#7	v3211b 包装罐 2#	北	1.10	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.99	1.0	0.53	2025-03-30 15:55:43
3784	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0020-007	v3211b 包装罐 2#7	v3211b 包装罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 15:56:05
3785	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0020-010	v3211b 包装罐 2#7	v3211b 包装罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 15:56:22
3786	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0020-011	v3211b 包装罐 2#7	v3211b 包装罐 2#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.02	1.0	0.56	2025-03-30 15:56:43
3787	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0021-005	v3211b 包装罐 1#1	v3211b 包装罐 1#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.06	1.0	0.60	2025-03-30 15:57:03
3788	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-02-0021-008	v3211b 包装罐 1#1	v3211b 包装罐 1#	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.03	1.0	0.57	2025-03-30 15:57:23
3789	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0001-003	r3203a1#水洗釜 1	r3203a1#水洗釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:17:17
3790	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0001-006	r3203a1#水洗釜 1	r3203a1#水洗釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:17:45
3791	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0001-010	r3203a1#水洗釜 1	r3203a1#水洗釜	西	1.00	A	否	/	否	150	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:18:04
3792	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0002-004	r3203a1#水洗釜 2	r3203a1#水洗釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:18:31
3793	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0004-003	r3203b2#水洗釜 1	r3203b2#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:18:54
3794	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0004-005	r3203b2#水洗釜 1	r3203b2#水洗釜	北	1.00	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:19:10
3795	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0005-002	r3203b2#水洗釜 2	r3203b2#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:19:40
3796	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0005-006	r3203b2#水洗釜 2	r3203b2#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 15:19:56
3797	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0006-003	r3203c3#水洗釜 1	r3203c3#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 15:20:16
3798	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0006-006	r3203c3#水洗釜 1	r3203c3#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:20:33
3799	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0006-008	r3203c3#水洗釜 1	r3203c3#水洗釜	北	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:20:51
3800	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0007-003	r3203d4#水洗釜 1	r3203d4#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:21:14
3801	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0007-006	r3203d4#水洗釜 1	r3203d4#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:21:31
3802	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0007-010	r3203d4#水洗釜 1	r3203d4#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:21:48
3803	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0007-012	r3203d4#水洗釜 1	r3203d4#水洗釜	北	1.00	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:22:06
3804	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0008-002	r3203e5#水洗釜 1	r3203e5#水洗釜	北	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:22:37
3805	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0008-004	r3203e5#水洗釜 1	r3203e5#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:23:00
3806	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0008-007	r3203e5#水洗釜 1	r3203e5#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.71	1.0	0.25	2025-03-30 15:23:18
3807	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0008-011	r3203e5#水洗釜 1	r3203e5#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.74	1.0	0.28	2025-03-30 15:23:35
3808	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0010-002	r3203f6#水洗釜 1	r3203f6#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:23:56
3809	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0010-007	r3203f6#水洗釜 1	r3203f6#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:24:14
3810	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0010-011	r3203f6#水洗釜 1	r3203f6#水洗釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:24:35
3811	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0011-005	r3203g7#水洗釜 1	r3203g7#水洗釜	北	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.71	1.0	0.25	2025-03-30 15:24:55
3812	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0011-007	r3203g7#水洗釜 1	r3203g7#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:25:18
3813	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0011-011	r3203g7#水洗釜 1	r3203g7#水洗釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:25:35
3814	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0012-005	r3203h8#水洗釜 1	r3203h8#水洗釜	南	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:25:54
3815	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0012-007	r3203h8#水洗釜 1	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:26:15
3816	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0012-011	r3203h8#水洗釜 1	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:26:37
3817	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0014-003	r3203h8#水洗釜 3 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:26:56
3818	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0014-007	r3203h8#水洗釜 3 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:27:13
3819	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0014-010	r3203h8#水洗釜 3 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 15:27:33
3820	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0015-003	r3203h8#水洗釜 4 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 15:27:53
3821	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0015-007	r3203h8#水洗釜 4 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:28:10
3822	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0015-010	r3203h8#水洗釜 4 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:28:29
3823	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0016-002	r3203h8#水洗釜 5 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.00	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:29:25
3824	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0016-006	r3203h8#水洗釜 5 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.00	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 15:29:46
3825	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0017-002	r3203h8#水洗釜 6 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:30:07
3826	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0017-006	r3203h8#水洗釜 6 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.71	1.0	0.25	2025-03-30 15:30:27
3827	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0017-009	r3203h8#水洗釜 6 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.72	1.0	0.26	2025-03-30 15:30:45
3828	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0018-002	r3203h8#水洗釜 7 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.70	1.0	0.24	2025-03-30 15:31:09
3829	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0019-002	r3203h8#水洗釜 8 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.00	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:31:30
3830	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0020-002	r3203h8#水洗釜 9 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:31:50
3831	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0020-005	r3203h8#水洗釜 9 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.74	1.0	0.28	2025-03-30 15:32:07
3832	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0020-008	r3203h8#水洗釜 9 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:32:25
3833	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0020-012	r3203h8#水洗釜 9 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 15:32:44
3834	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0021-002	r3203h8#水洗釜 10 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:33:03
3835	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0021-005	r3203h8#水洗釜 10 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:33:21

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3836	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0021-009	r3203h8#水洗釜 10 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:33:39
3837	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0021-013	r3203h8#水洗釜 10 上部	r3203h8#水洗釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:33:56
3838	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0022-011	r3204 搪玻璃应急釜 1	r3204 搪玻璃应急釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:34:18
3839	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0024-002	r3204 搪玻璃应急釜 3	r3204 搪玻璃应急釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:34:56
3840	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0025-004	r3204 搪玻璃应急釜 4	r3204 搪玻璃应急釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:35:40
3841	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0027-003	r3204 搪玻璃应急釜 2#2	r3204 搪玻璃应急釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:36:04
3842	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0027-009	r3204 搪玻璃应急釜 2#2	r3204 搪玻璃应急釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:36:22
3843	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0027-011	r3204 搪玻璃应急釜 2#2	r3204 搪玻璃应急釜 2#	东	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:36:41
3844	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-03-0027-015	r3204 搪玻璃应急釜 2#2	r3204 搪玻璃应急釜 2#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 15:37:02
3845	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0001-004	r3202a 搪玻璃黄化釜 1	r3202a 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:29:38
3846	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0001-007	r3202a 搪玻璃黄化釜 1	r3202a 搪玻璃黄化釜	东	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:29:56
3847	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0003-003	r3202a 搪玻璃黄化釜 3	r3202a 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:30:20
3848	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0003-008	r3202a 搪玻璃黄化釜 3	r3202a 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 14:30:41
3849	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0004-002	r3202a 搪玻璃黄化釜 4	r3202a 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:31:02
3850	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0004-007	r3202a 搪玻璃黄化釜 4	r3202a 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:31:22
3851	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0005-005	r3202a 搪玻璃黄化釜 5	r3202a 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:31:54
3852	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0007-003	r3202a 搪玻璃黄化釜 7	r3202a 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:32:13
3853	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0007-008	r3202a 搪玻璃黄化釜 7	r3202a 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 14:32:30
3854	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0009-002	e3201a1#黄化石墨冷凝器 2	e3201a1#黄化石墨冷凝器	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:32:51
3855	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0011-002	e3202 尾气石墨冷凝器 9#1	e3202 尾气石墨冷凝器 9#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:33:10
3856	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0014-002	e3201b2#黄化石墨冷凝器 1	e3201b2#黄化石墨冷凝器	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:33:30
3857	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0019-002	e3201c3#黄化石墨冷凝器 2	e3201c3#黄化石墨冷凝器	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:34:02
3858	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0019-005	e3201c3#黄化石墨冷凝器 2	e3201c3#黄化石墨冷凝器	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:34:19
3859	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0021-004	e3201c3#黄化石墨冷凝器 4	e3201c3#黄化石墨冷凝器	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:34:43
3860	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0022-008	e3201c3#黄化石墨冷凝器 5	e3201c3#黄化石墨冷凝器	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 14:35:10
3861	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0024-004	r3202b 搪玻璃黄化釜 1	r3202b 搪玻璃黄化釜	北	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:35:31
3862	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0024-008	r3202b 搪玻璃黄化釜 1	r3202b 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:35:54
3863	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0024-011	r3202b 搪玻璃黄化釜 1	r3202b 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:36:13
3864	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0025-002	r3202b 搪玻璃黄化釜 2	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 14:36:37
3865	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0026-006	r3202b 搪玻璃黄化釜 3	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 14:37:07
3866	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0026-009	r3202b 搪玻璃黄化釜 3	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:37:28
3867	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0027-003	r3202b 搪玻璃黄化釜 4	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 14:37:45
3868	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0028-006	r3202b 搪玻璃黄化釜 5	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 14:38:04
3869	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0030-004	r3202b 搪玻璃黄化釜 7	r3202b 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 14:38:24
3870	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0032-005	r3202c 搪玻璃黄化釜 2	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 14:38:40
3871	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0032-011	r3202c 搪玻璃黄化釜 2	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.00	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 14:39:01
3872	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0032-014	r3202c 搪玻璃黄化釜 2	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 14:39:26
3873	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0032-017	r3202c 搪玻璃黄化釜 2	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 14:39:47
3874	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0033-002	r3202c 搪玻璃黄化釜 3	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 14:40:20
3875	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0033-006	r3202c 搪玻璃黄化釜 3	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:40:58
3876	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0034-007	r3202c 搪玻璃黄化釜 4	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:41:21
3877	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0034-011	r3202c 搪玻璃黄化釜 4	r3202c 搪玻璃黄化釜	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 14:41:38
3878	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0035-006	r3202c 搪玻璃黄化釜 5	r3202c 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:41:55
3879	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0037-004	r3202c 搪玻璃黄化釜 7	r3202c 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:42:13
3880	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0038-004	r3202d 搪玻璃黄化釜 1	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:42:31
3881	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0038-010	r3202d 搪玻璃黄化釜 1	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 14:42:48
3882	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0039-011	r3202d 搪玻璃黄化釜 2	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.91	1.0	0.45	2025-03-30 14:43:07
3883	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0040-002	r3202d 搪玻璃黄化釜 3	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:43:28
3884	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0041-005	r3202d 搪玻璃黄化釜 4	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:43:51
3885	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0041-010	r3202d 搪玻璃黄化釜 4	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:44:11
3886	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0041-014	r3202d 搪玻璃黄化釜 4	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:44:35
3887	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0041-017	r3202d 搪玻璃黄化釜 4	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:44:55
3888	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0042-008	r3202d 搪玻璃黄化釜 5	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:45:17
3889	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0042-012	r3202d 搪玻璃黄化釜 5	r3202d 搪玻璃黄化釜	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.91	1.0	0.45	2025-03-30 14:45:35
3890	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0045-003	r3202e 搪玻璃黄化釜 1	r3202e 搪玻璃黄化釜	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:45:56
3891	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0047-006	r3202e 搪玻璃黄化釜 3	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:46:14

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3892	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0047-011	r3202e 搪玻璃黄化釜 3	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 14:46:45
3893	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0047-015	r3202e 搪玻璃黄化釜 3	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:47:06
3894	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0047-018	r3202e 搪玻璃黄化釜 3	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:47:27
3895	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0048-003	r3202e 搪玻璃黄化釜 4	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:47:50
3896	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0048-012	r3202e 搪玻璃黄化釜 4	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 14:48:09
3897	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0049-008	r3202e 搪玻璃黄化釜 5	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 14:48:29
3898	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0050-004	r3202e 搪玻璃黄化釜 6	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:48:48
3899	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0051-007	r3202e 搪玻璃黄化釜 7	r3202e 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:49:29
3900	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0052-005	r3202f 搪玻璃黄化釜 1	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:49:46
3901	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0052-011	r3202f 搪玻璃黄化釜 1	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:50:02
3902	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0052-015	r3202f 搪玻璃黄化釜 1	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 14:50:26
3903	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0052-018	r3202f 搪玻璃黄化釜 1	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:50:44
3904	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0053-002	r3202f 搪玻璃黄化釜 2	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.91	1.0	0.45	2025-03-30 14:51:05
3905	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0054-003	r3202f 搪玻璃黄化釜 3	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 14:51:25
3906	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0054-008	r3202f 搪玻璃黄化釜 3	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 14:51:43
3907	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0056-003	r3202f 搪玻璃黄化釜 5	r3202f 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:52:07
3908	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0057-003	r3202g 搪玻璃黄化釜 1	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 14:52:25
3909	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0057-007	r3202g 搪玻璃黄化釜 1	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.92	1.0	0.46	2025-03-30 14:52:42
3910	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0058-006	r3202g 搪玻璃黄化釜 2	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:53:01
3911	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0058-011	r3202g 搪玻璃黄化釜 2	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.10	A	否	/	否	200	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:53:33
3912	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0058-015	r3202g 搪玻璃黄化釜 2	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:53:57
3913	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0058-018	r3202g 搪玻璃黄化釜 2	r3202g 搪玻璃黄化釜	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:54:18
3914	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0059-002	r3202g 搪玻璃黄化釜 3	r3202g 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:54:39
3915	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0059-014	r3202g 搪玻璃黄化釜 3	r3202g 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 14:55:13
3916	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0060-004	r3202g 搪玻璃黄化釜 4	r3202g 搪玻璃黄化釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 14:55:32
3917	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0061-002	r3202g 搪玻璃黄化釜 5	r3202g 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 14:55:52
3918	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0062-003	r3202h 搪玻璃黄化釜 1	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 14:56:15
3919	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0063-003	r3202h 搪玻璃黄化釜 2	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 14:56:34
3920	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0063-008	r3202h 搪玻璃黄化釜 2	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 14:56:52
3921	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0064-006	r3202h 搪玻璃黄化釜 3	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 14:57:09
3922	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0064-011	r3202h 搪玻璃黄化釜 3	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	A	否	/	否	300	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:57:28
3923	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0064-015	r3202h 搪玻璃黄化釜 3	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.91	1.0	0.45	2025-03-30 14:57:52
3924	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0064-018	r3202h 搪玻璃黄化釜 3	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:58:11
3925	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0065-003	r3202h 搪玻璃黄化釜 4	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.95	1.0	0.49	2025-03-30 14:58:31
3926	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0065-007	r3202h 搪玻璃黄化釜 4	r3202h 搪玻璃黄化釜	北	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.93	1.0	0.47	2025-03-30 14:58:50
3927	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0066-005	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#1	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.94	1.0	0.48	2025-03-30 14:59:09
3928	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0066-009	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#1	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#	北	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:59:26
3929	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0066-011	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#1	e3201h 尾气石墨冷凝器 8#	北	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 14:59:49
3930	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0069-002	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#1	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.89	1.0	0.43	2025-03-30 15:00:10
3931	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0069-008	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#1	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 15:00:26
3932	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0069-011	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#1	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#	南	1.00	V	否	/	是	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:00:47
3933	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0072-002	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#4	e3201g 尾气石墨冷凝器 7#	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:01:08
3934	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0075-002	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	南	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 15:01:25
3935	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0075-008	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	南	1.00	V	否	/	是	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 15:01:41
3936	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0075-011	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	南	1.00	V	否	/	是	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.88	1.0	0.42	2025-03-30 15:01:59
3937	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0075-014	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	南	1.00	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.90	1.0	0.44	2025-03-30 15:02:18
3938	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0078-002	v3202 母液计量罐上部 1	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 15:08:25
3939	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0078-006	v3202 母液计量罐上部 1	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:08:41
3940	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0078-009	v3202 母液计量罐上部 1	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.74	1.0	0.28	2025-03-30 15:08:58
3941	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0078-013	v3202 母液计量罐上部 1	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:09:15
3942	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0079-002	v3202 母液计量罐上部 2	v3202 母液计量罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.87	1.0	0.41	2025-03-30 15:03:50
3943	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0079-006	v3202 母液计量罐上部 2	v3202 母液计量罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.86	1.0	0.40	2025-03-30 15:04:08
3944	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0079-009	v3202 母液计量罐上部 2	v3202 母液计量罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.85	1.0	0.39	2025-03-30 15:04:31
3945	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0080-002	v3202 母液计量罐上部 3	v3202 母液计量罐	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:04:55
3946	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0081-002	v3202 母液计量罐上部 4	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.83	1.0	0.37	2025-03-30 15:05:19
3947	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0081-006	v3202 母液计量罐上部 4	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.84	1.0	0.38	2025-03-30 15:05:36

序号	装置名称	密封点编码	工艺描述	定位设备	定位设备方位	距离m	密封点类型	是否不可达点	不可达原因	是否保温	公称直径mm	物料名称	物料状态	物料温度℃	检测设备编号	检测人	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	响应因子	净检测值μmol/mol	检测时间
3948	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0084-003	v3202 母液计量罐上部 7	v3202 母液计量罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:05:55
3949	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0086-008	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#顶部 1	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:09:46
3950	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0087-002	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#顶部 2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.82	1.0	0.36	2025-03-30 15:10:10
3951	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0087-004	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#顶部 2	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:10:28
3952	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0088-002	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#顶部 3	e3201f 黄化石墨冷凝器 6#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.81	1.0	0.35	2025-03-30 15:10:51
3953	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0089-003	e3201 黄化石墨冷凝器 5#顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 5#	东	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:11:16
3954	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0090-004	e3201 黄化石墨冷凝器 4#顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 4#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:11:35
3955	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0091-002	v3205 二氯乙烷计量罐 1 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:11:54
3956	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0091-006	v3205 二氯乙烷计量罐 1 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.80	1.0	0.34	2025-03-30 15:12:10
3957	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0092-002	v3205 二氯乙烷计量罐 2 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:12:33
3958	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0092-005	v3205 二氯乙烷计量罐 2 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.79	1.0	0.33	2025-03-30 15:12:52
3959	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0093-002	v3205 二氯乙烷计量罐 3 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 15:13:10
3960	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0093-004	v3205 二氯乙烷计量罐 3 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.10	O	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.78	1.0	0.32	2025-03-30 15:13:27
3961	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0093-008	v3205 二氯乙烷计量罐 3 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:13:44
3962	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0094-002	v3205 二氯乙烷计量罐 4 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.77	1.0	0.31	2025-03-30 15:14:04
3963	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0094-005	v3205 二氯乙烷计量罐 4 顶部	v3205 二氯乙烷计量罐	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.71	1.0	0.25	2025-03-30 15:14:33
3964	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0096-002	e3201 黄化石墨冷凝器 3#顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 3#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.73	1.0	0.27	2025-03-30 15:15:04
3965	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0097-009	e3201 黄化石墨冷凝器 2#1 顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 2#	西	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.75	1.0	0.29	2025-03-30 15:15:24
3966	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0098-003	e3201 黄化石墨冷凝器 2#2 顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 2#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.74	1.0	0.28	2025-03-30 15:15:43
3967	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-04-0099-004	e3201 黄化石墨冷凝器 1#顶部	e3201 黄化石墨冷凝器 1#	西	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.76	1.0	0.30	2025-03-30 15:16:02
3968	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0002-008	活性炭罐 2 上部	活性炭罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.00	1.0	0.54	2025-03-30 14:27:56
3969	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0002-011	活性炭罐 2 上部	活性炭罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 14:28:18
3970	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0003-002	活性炭罐 3	活性炭罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.97	1.0	0.51	2025-03-30 14:27:13
3971	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0003-005	活性炭罐 3	活性炭罐	南	1.10	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.96	1.0	0.50	2025-03-30 14:27:30
3972	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0009-004	活性炭罐 9	活性炭罐	东	1.10	V	否	/	否	80	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.02	1.0	0.56	2025-03-30 14:26:48
3973	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0011-002	活性炭罐 11	活性炭罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	0.98	1.0	0.52	2025-03-30 14:26:02
3974	阳离子交换吸附树脂车间	XXYJSZ-02-05-0011-005	活性炭罐 11	活性炭罐	东	1.00	V	否	/	否	50	二氯乙烷	轻液	30-40	AN0180	张梓程	0.46	1.04	1.0	0.58	2025-03-30 14:26:19

四、复测结果

序号	装置名称	密封点编码	位置工艺描述	密封点类型	物料名称	物料状态	复测时间	检测设备编号	环境本底值μmol/mol	检测值μmol/mol	净检测值μmol/mol	检测人	是否延迟修复	延迟修复原因

注：依照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ 1230)，对于物料响应因子大于 3 小于等于 10 的情况应进行净检测值响应因子修正，修正方式为净检测值（修正后）=净检测值（修正前）X 响应因子。本报告净检测值为响应因子修正后净检测值（如涉及）；

＞FS 表示仪器的检测值超出检测设备量程或明显滴液漏液。

以下空白