

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25011020



25011020

# 检测报告

样品类别

废气

委托单位

济宁义达热力有限公司（第二热源厂）

受检单位

济宁义达热力有限公司（第二热源厂）

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 01 月 21 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd



山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

一、基本信息表

|        |                        |        |            |      |                  |
|--------|------------------------|--------|------------|------|------------------|
| 样品名称   | 有组织废气                  |        |            |      |                  |
| 委托单位   | 济宁义达热力有限公司（第二热源厂）      |        |            | 检测日期 | 2025.01.09-01.10 |
| 受检单位地址 | 济宁市金乡县山阳路东侧、王杰路北侧，吴庄村东 |        |            | 样品来源 | 现场采集             |
| 采样日期   | 2025.01.09             | 样品接收日期 | 2025.01.09 | 样品状态 | 液态               |
| 解释与说明  | /                      |        |            |      |                  |

编制： 茹静

审核： 李梦晴

授权签字人： 曹彦奇

签发日期： 2025 年 01 月 21 日



山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

| 样品名称  | 检出限                   | 检测项目 | 检测标准（方法）                              | 主要检测仪器及编号                        |
|-------|-----------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 有组织废气 | 0.25mg/m <sup>3</sup> | 氨    | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定<br>纳氏试剂分光光度法 | UV-1800 型<br>紫外可见分光光度计<br>YQ-028 |

本页以下空白





山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

|            |             |          |                                                                                                                      |              |              |            |  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 任务编号       |             | 25011020 |                                                                                                                      | 采样日期         |              | 2025.01.09 |  |
| 采样位置       |             |          | 6 号 100 吨排气筒出口                                                                                                       |              |              |            |  |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 50                                                                                                                   |              |              |            |  |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                 |              |              |            |  |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                  | 第二次          | 第三次          | 平均值        |  |
| 含氧量（%）     |             |          | 4.3                                                                                                                  | 4.8          | 4.8          | /          |  |
| 废气温度（℃）    |             |          | 46.4                                                                                                                 | 46.7         | 46.5         | /          |  |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 6.9                                                                                                                  | 6.7          | 6.5          | /          |  |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.88                                                                                                                 | 7.40         | 7.50         | /          |  |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 90925                                                                                                                | 97916        | 99523        | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ010901001                                                                                                         | HJQ010901002 | HJQ010901003 | /          |  |
| 氨          | 实测浓度（mg/m³） |          | 3.39                                                                                                                 | 3.55         | 3.41         | 3.45       |  |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | 2.44                                                                                                                 | 2.63         | 2.53         | 2.53       |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | 0.308                                                                                                                | 0.348        | 0.339        | 0.332      |  |
| 备注         |             |          | 平均动压：42Pa、平均静压：0.01kPa、平均全压：0.02kPa；<br>平均动压：45Pa、平均静压：0.01kPa、平均全压：0.02kPa；<br>平均动压：47Pa、平均静压：0.01kPa、平均全压：0.02kPa。 |              |              |            |  |


本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

## 检测报告

### 四、检测点位图

废气检测点位图:



◎排气筒位置

-----报告结束-----

## 注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。

地址：山东省济宁市金乡县王丕街道康桥村金丰线北侧（康桥产业园区）

电话：0537-8739779

邮编：272200

邮箱：mhjljc@163.com