

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503120402



25031204

检测报告

样品类别

噪声

委托单位

金乡县东城污水处理有限公司

受检单位

金乡县东城污水处理有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 03 月 25 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503120402

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

一、基本信息表

样品名称	噪声				
受检单位	金乡县东城污水处理有限公司			检测日期	2025.03.13
受检单位地址	金乡县高河街道周大庙村			样品来源	现场采集
采样日期	2025.03.13	样品接收日期	/	样品状态	/
解释与说明	/				

编

制:

曹静

审

核:

李梦晴

授权签字人:

曹静

签发日期:

2025年03月25日



SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503120402

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
噪声	——	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声 排放标准	AWA5688 型 多功能声级计 YQ-032

本页以下空白



检测 报 告

三、检测结果

3.1 噪声检测结果

任务编号	2503120402		检测日期	2025.03.13	
昼间风速（m/s）	2.4		夜间风速（m/s）	2.4	
昼间天气状况	晴		夜间天气状况	晴	
点位编号	检测编号	昼间 dB（A）	检测编号	夜间 dB（A）	
东厂界 1#	HJZ031301001	55	HJZ031301002	44	
南厂界 2#	HJZ031302001	56	HJZ031302002	43	
西厂界 3#	HJZ031303001	57	HJZ031303002	43	
北厂界 4#	HJZ031304001	54	HJZ031304002	44	
备注	噪声执行 GB 12348-2008：2 类排放标准。				


本页以下空白



检测报告

四、检测点位图

噪声检测点位图:



-----报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。