



241512119122

副本



DZJC202312016-66

检测报告

报告编号(NO.): DZJC20250307003



项目名称: 废水、废气检测

受检单位: 金乡县人民医院

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 03 月 07 日

山东大洲环境检测有限公司

Dazhou Testing Technology Co.,Ltd.



报 告 声 明

- 1、报告无“MA章”、“山东大洲环境检测有限公司检验检测专用章”、“正本”或“副本”章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东大洲环境检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

检测业务联系电话及传真：17661339050

邮政编码：272000

地址：山东省济宁市任城区运河经济开发区工业路
(山东鲁宝橡塑管带有限公司院内)



检测报告

DZ4-JS-01-118-2024
报告编号(NO.): DZJC20250307003

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东中蓝环保科技有限公司				
受检单位	金乡县人民医院				
受检单位地址	金乡县城金司路 43 号				
样品名称	采样地点	样品状态			
有组织废气	锅炉排气筒	气态			
废水	废水排放口	淡黄色、有气味、无浮油液体			
采样日期	2025.03.03				
采样人员	闫文军、闫瑞军				
执行标准	—				
检测项目及主要设备	见附表				
结论	仅提供数据，不作判定。 大洲环境检测有限公司 (盖检验检测专用章) 2025年03月07日 检验检测专用章 3708113191383				
编制人员	刘小利	审核人	李永	授权签字人	刘小利
编制时间	2025.3.7	审核时间	2025.3.7	签字时间	2025.3.7

检测报告

DZ4-JS-01-118-2024

报告编号(NO.): DZJC20250307003

第 2 页 共 2 页

有组织废气检测结果表

测点信息	现场监测日期: 2025.03.03 测点名称: 锅炉排气筒 排气筒: 内径 0.50m 高度 15m								
废气参数	频次	第一次		第二次		第三次		均值	
	烟气温度 (°C)	103.4		103.7		103.9		103.7	
	平均流速 (m/s)	4.26		5.27		5.06		4.86	
	含湿量 (%)	1.5		1.5		1.5		1.5	
检测项目	含氧量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	标干流量 (Nm³/h)	均值 (Nm³/h)	排放速率 (kg/h)	均值 (kg/h)
氮氧化物	5.3	28	25	31	29	2172	2478	0.061	0.062
	5.5	24		27		2685		0.064	
	5.8	24		28		2577		0.062	

废水检测结果表

采样点位及采样日期		废水排放口 2025.03.03		
采样频次		第一次	第二次	第三次
样品编号		FS2025030337	FS2025030338	FS2025030339
检测项目				
悬浮物 (mg/L)		25	27	28
化学需氧量 (mg/L)		76	74	72
粪大肠菌群 (MPN/100mL)		46	43	36

附表:

检测项目	检测依据	方法检出限	主要仪器设备
氮氧化物	HJ 693-2014	3 mg/m³	GH-60E 自动烟尘 (烟气) 测试仪/DZYQ-143
悬浮物	GB/T 11901-1989	—	FA2004 电子天平/DZYQ-029
化学需氧量	HJ 828-2017	4 mg/L	酸式滴定管 50mL/DZYQ-063
粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	2 MPN/100mL	LI-420 电热恒温培养箱/DZYQ-021

—报告结束—

