



191520340327



H20250310043

检测报告

报告编号: H20250310043

项目名称: 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿委托检测

委托单位: 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 03 月 15 日



山东中清环境检测有限公司

声 明

- 1、报告无“检验检测专用章”、“CMA章”或检测单位公章无效。
- 2、报告无检测人、审核人、批准人签章无效。
- 3、报告涂改、自行增删无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 7、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 8、委托检测结果及其结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。
- 9、如委托方提供的信息有误或不真实，导致检测结果异常，本公司不予负责。

办公联系电话：0537-3225688

邮政编码：272600

检验地址：山东省济宁市梁山县韩岗镇齐岗村东村东侧、蒙馆路南侧

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号：H20250310043

第 1 页 共 7 页

委托单位	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿		检测类别	委托检测
联系人	陈雨		联系电话	15865707175
受检单位	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿		详细地址	济宁市金乡县霄云煤矿
采样人	李培鹏，刘洪信		样品数量	废水：16 份
样品状态	废水：密封包装完好			
采样日期	2025 年 03 月 10 日		报告完成日期	2025 年 03 月 15 日
检测项目	废水：pH、SS、CODcr、氨氮、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总锌、总锰、总铁、总氮、总磷、氟化物、石油类、溶解性总固体、硫酸盐 厂界 噪声			
主要检测仪器	序号	仪器名称	型号	设备编号
	1	数字风速仪	PM6252B	SDZQ-SB-095
	2	空盒气压表	DYM3	SDZQ-SB-098
	3	数字温湿度计	HT618	SDZQ-SB-219
	4	COD 恒温加热器	HY-7012	SDZQ-SB-031
	5	酸式滴定管	50ml	SDZQ-SB-139
	6	原子荧光光度计	PF6-2	SDZQ-SB-080
	7	红外分光测油仪	OIL 460	SDZQ-SB-136
	8	恒温恒湿箱	LTH-100	SDZQ-SB-052
	9	氟离子计	PXSJ-216	SDZQ-SB-018
	10	便携式 pH 计	pH850	SDZQ-SB-233
	11	双光束紫外可见分光光度计	TU-1900	SDZQ-SB-177
	12	电子天平	FA2004	SDZQ-SB-044
	13	电热鼓风干燥箱	GZX-9146 MBE	SDZQ-SB-132
	14	离子色谱仪	PIC-10	SDZQ-SB-075
	15	原子吸收分光光度计	WYS2000	SDZQ-SB-082
	16	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	SDZQ-SB-126
检测结论	不作判定。			
备注	/			



编 制：[Signature] 审 核：[Signature] 批 准：[Signature]

日 期：2025.03.15 日 期：2025.3.15 日 期：2025.3.15

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250310043

第 2 页 共 7 页

检测结果报告单

一、废水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	备注
2025 年 03 月 09-13 日	1#废水排放口	pH（无量纲）	8.1	/
		SS(mg/L)	28	
		CODcr(mg/L)	34	
		氨氮(mg/L)	0.386	
		总汞（μg/L）	0.42	
		总镉(mg/L)	未检出	
		总铬(mg/L)	未检出	
		六价铬(mg/L)	未检出	
		总砷（μg/L）	未检出	
		总铅(mg/L)	未检出	
		总锌(mg/L)	未检出	
		总锰(mg/L)	未检出	
		总铁(mg/L)	未检出	
		总氮(mg/L)	3.57	
		总磷(mg/L)	0.21	
		氟化物(mg/L)	0.71	
		石油类(mg/L)	1.11	
		溶解性总固体(mg/L)	810	
		硫酸盐(mg/L)	173	

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250310043

第 3 页 共 7 页

附 页

附表 1：检测期间气象参数

检测日期	检测点位	温度 (℃)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)	总云	低云
2025 年 03 月 10 日	1# (10:21)	14.5	54.0	东南	1.53	100.27	/	/

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250310043 第 4 页 共 7 页

附表 2：检测项目分析方法：

序号	检测项目	检测依据	检出限
1	六价铬	GB/T 7467-1987 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》	0.004mg/L
2	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1)称量法	/
3	pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/
4	SS	GB/T 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》	/
5	化学需氧量 (CODcr)	HJ 828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L
6	氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L
7	总砷	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3µg/L
8	总镉	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
9	总铅	GB/T 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.5mg/L
10	总汞	HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.04µg/L
11	总锌	HJ 491-2019 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
12	总铬	HJ 757-2015 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.03mg/L
13	总铁	GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.03mg/L
14	总锰	GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.01mg/L
15	氟化物	GB7484-87 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》	0.05mg/L
16	总氮	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L
17	总磷	GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01mg/L
18	石油类	HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.06 mg/L
19	硫酸盐	HJ 84-2016 《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》	0.018mg/L


本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250310043

第 5 页 共 7 页

附图：检测布点图



图例：
★—废水检测点

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环境检测 报告

报告编号: H20250310043

第 6 页 共 7 页



检验检测机构
资质认定证书

副本

证书编号: 191520340327

名称: 山东中清环境检测有限公司

地址: 山东省济宁市梁山县韩岗镇齐岗村东侧、蒙馆路
南侧 (272600)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



191520340327

发证日期: 2019年06月17日

有效期至: 2025年06月16日

发证机关: 山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

山东中清环境检测有限公司
环境检测报告

报告编号: H20250310043

第 7 页 共 7 页

2025-03-10 10:21:38

经度: 116.402752 纬度: 34.903768



-----本报告结束-----